

政府采购项目采购需求

采购单位：雅安市雨城区青江街道办事处

所属年度：2026年

编制单位：雅安市雨城区青江街道办事处

编制时间：2026年10月08日

一、项目总体情况

(一) 项目名称： 平安家园守护行动（一期）

(二) 项目所属年度： 2026年

(三) 项目所属分类： 货物

(四) 预算金额（元）： 1,007,800.00元 ， 大写（人民币）： 壹佰万零柒仟捌佰元整

(五) 项目概况：

雅安市雨城区青江街道办事处平安家园守护行动（一期）， 本项目共1个包， 设置一名成交供应商。

(六) 本项目是否有为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商： 否

二、项目需求调查情况

依据《政府采购需求管理办法》的规定， 本项目不需要需求调查， 具体情况如下：

三、项目采购实施计划

(一) 采购组织形式： 分散采购

(二) 采购方式： 公开招标

(三) 本项目是否单位自行组织采购： 否

(四) 采购包划分： 不分包采购

(五) 执行政府采购促进中小企业发展的相关政策

本项目专门面向中小企业采购。面向中小企业采购金额为1007800.00元， 总体预留比例为100%， 其中， 面向小微企业采购金额为0.00元， 占0%。

(六) 是否采购环境标识产品： 否

(七) 是否采购节能产品： 否

(八) 项目的采购标的是否包含进口产品： 否

(九) 采购标的是否属于政府购买服务： 否

(十) 是否属于政务信息系统项目： 否

(十一) 是否属于高校、科研院所的科研仪器设备采购： 否

(十二) 是否属于PPP项目： 否

(十三) 是否属于签订不超过3年履行期限政府采购合同的项目： 否

四、项目需求及分包情况、采购标的

(一) 分包名称： 合同包一

1、执行政府采购促进中小企业发展的相关政策

1) 专门面向中小企业采购

2)面向的企业规模： 中小企业

3)预留形式： 专门采购包预留

4)预留比例： 100%

- 2、预算金额（元）： 1,007,800.00 ， 大写（人民币）： 壹佰万零柒仟捌佰元整
- 最高限价（元）： 1,007,800.00 ， 大写（人民币）： 壹佰万零柒仟捌佰元整
- 3、评审方法： 综合评分法
- 4、定价方式： 固定单价
- 5、是否适用本国产品标准： 否
- 6、是否支持联合体投标： 否
- 7、是否允许合同分包选项： 否
- 8、拟采购标的的技术要求

1	采购品目	A02370100 消防设备	标的名称	火灾报警控制器
	数量	2.00	单位	台
	合计金额（元）	33,800.00	单价（元）	16,900.00
	是否涉及强制采购节能产品	否	不涉及强制采购节能产品原因	无
	是否涉及优先采购环境标志产品	否	不涉及优先采购环境标志产品原因	无
	是否涉及采购进口产品	否	标的物所属行业	工业
2	采购品目	A02370100 消防设备	标的名称	直接控制盘
	数量	2.00	单位	个
	合计金额（元）	1,860.00	单价（元）	930.00
	是否涉及强制采购节能产品	否	不涉及强制采购节能产品原因	无
	是否涉及优先采购环境标志产品	否	不涉及优先采购环境标志产品原因	无
	是否涉及采购进口产品	否	标的物所属行业	工业
3	采购品目	A02370100 消防设备	标的名称	总线制操作盘
	数量	2.00	单位	个
	合计金额（元）	1,160.00	单价（元）	580.00
	是否涉及强制采购节能产品	否	不涉及强制采购节能产品原因	无

	是否涉及优先采购环境标志产品	否	不涉及优先采购环境标志产品原因	无
	是否涉及采购进口产品	否	标的物所属行业	工业
4	采购品目	A02370100 消防设备	标的名称	图形显示装置
	数量	2.00	单位	台
	合计金额（元）	21,300.00	单价（元）	10,650.00
	是否涉及强制采购节能产品	否	不涉及强制采购节能产品原因	无
	是否涉及优先采购环境标志产品	否	不涉及优先采购环境标志产品原因	无
	是否涉及采购进口产品	否	标的物所属行业	工业
5	采购品目	A02370100 消防设备	标的名称	智能电源盘
	数量	2.00	单位	个
	合计金额（元）	2,924.00	单价（元）	1,462.00
	是否涉及强制采购节能产品	否	不涉及强制采购节能产品原因	无
	是否涉及优先采购环境标志产品	否	不涉及优先采购环境标志产品原因	无
	是否涉及采购进口产品	否	标的物所属行业	工业
6	采购品目	A02370100 消防设备	标的名称	点型光电感烟火灾探测器
	数量	672.00	单位	个
	合计金额（元）	65,184.00	单价（元）	97.00
	是否涉及强制采购节能产品	否	不涉及强制采购节能产品原因	无
	是否涉及优先采购环境标志产品	否	不涉及优先采购环境标志产品原因	无
	是否涉及采购进口产品	否	标的物所属行业	工业
	采购品目	A02370100 消防设备	标的名称	火灾声光警报器
	数量	234.00	单位	个

7	合计金额（元）	20,826.00	单价（元）	89.00
	是否涉及强制采购节能产品	否	不涉及强制采购节能产品原因	无
	是否涉及优先采购环境标志产品	否	不涉及优先采购环境标志产品原因	无
	是否涉及采购进口产品	否	标的物所属行业	工业
8	采购品目	A02370100 消防设备	标的名称	手动火灾报警按钮
	数量	263.00	单位	个
	合计金额（元）	18,936.00	单价（元）	72.00
	是否涉及强制采购节能产品	否	不涉及强制采购节能产品原因	无
	是否涉及优先采购环境标志产品	否	不涉及优先采购环境标志产品原因	无
	是否涉及采购进口产品	否	标的物所属行业	工业
9	采购品目	A02370100 消防设备	标的名称	消火栓按钮
	数量	390.00	单位	个
	合计金额（元）	25,350.00	单价（元）	65.00
	是否涉及强制采购节能产品	否	不涉及强制采购节能产品原因	无
	是否涉及优先采购环境标志产品	否	不涉及优先采购环境标志产品原因	无
	是否涉及采购进口产品	否	标的物所属行业	工业
10	采购品目	A02370100 消防设备	标的名称	输入模块
	数量	240.00	单位	个
	合计金额（元）	16,320.00	单价（元）	68.00
	是否涉及强制采购节能产品	否	不涉及强制采购节能产品原因	无
	是否涉及优先采购环境标志产品	否	不涉及优先采购环境标志产品原因	无

	是否涉及采购进口产品	否	标的物所属行业	工业
11	采购品目	A02370100 消防设备	标的名称	输入/输出模块
	数量	52.00	单位	个
	合计金额（元）	3,952.00	单价（元）	76.00
	是否涉及强制采购节能产品	否	不涉及强制采购节能产品原因	无
	是否涉及优先采购环境标志产品	否	不涉及优先采购环境标志产品原因	无
	是否涉及采购进口产品	否	标的物所属行业	工业
12	采购品目	A02370100 消防设备	标的名称	火灾显示盘
	数量	6.00	单位	个
	合计金额（元）	5,340.00	单价（元）	890.00
	是否涉及强制采购节能产品	否	不涉及强制采购节能产品原因	无
	是否涉及优先采购环境标志产品	否	不涉及优先采购环境标志产品原因	无
	是否涉及采购进口产品	否	标的物所属行业	工业
13	采购品目	A02370100 消防设备	标的名称	隔离器
	数量	63.00	单位	个
	合计金额（元）	3,276.00	单价（元）	52.00
	是否涉及强制采购节能产品	否	不涉及强制采购节能产品原因	无
	是否涉及优先采购环境标志产品	否	不涉及优先采购环境标志产品原因	无
	是否涉及采购进口产品	否	标的物所属行业	工业
	采购品目	A02370100 消防设备	标的名称	智能电源箱
	数量	2.00	单位	个
	合计金额（元）	2,930.00	单价（元）	1,465.00

14	是否涉及强制采购节能产品	否	不涉及强制采购节能产品原因	无
	是否涉及优先采购环境标志产品	否	不涉及优先采购环境标志产品原因	无
	是否涉及采购进口产品	否	标的物所属行业	工业
15	采购品目	A02370100 消防设备	标的名称	扬声器监视模块
	数量	16.00	单位	个
	合计金额（元）	1,248.00	单价（元）	78.00
	是否涉及强制采购节能产品	否	不涉及强制采购节能产品原因	无
	是否涉及优先采购环境标志产品	否	不涉及优先采购环境标志产品原因	无
	是否涉及采购进口产品	否	标的物所属行业	工业
16	采购品目	A02370100 消防设备	标的名称	扬声器
	数量	195.00	单位	个
	合计金额（元）	19,890.00	单价（元）	102.00
	是否涉及强制采购节能产品	否	不涉及强制采购节能产品原因	无
	是否涉及优先采购环境标志产品	否	不涉及优先采购环境标志产品原因	无
	是否涉及采购进口产品	否	标的物所属行业	工业
17	采购品目	A02370100 消防设备	标的名称	消防应急广播设备
	数量	2.00	单位	台
	合计金额（元）	9,744.00	单价（元）	4,872.00
	是否涉及强制采购节能产品	否	不涉及强制采购节能产品原因	无
	是否涉及优先采购环境标志产品	否	不涉及优先采购环境标志产品原因	无
	是否涉及采购进口产品	否	标的物所属行业	工业

18	采购品目	A02370100 消防设备	标的名称	广播功率放大器
	数量	2.00	单位	批
	合计金额（元）	4,400.00	单价（元）	2,200.00
	是否涉及强制采购节能产品	否	不涉及强制采购节能产品原因	无
	是否涉及优先采购环境标志产品	否	不涉及优先采购环境标志产品原因	无
	是否涉及采购进口产品	否	标的物所属行业	工业
19	采购品目	A02370100 消防设备	标的名称	消防电话总机
	数量	2.00	单位	台
	合计金额（元）	7,200.00	单价（元）	3,600.00
	是否涉及强制采购节能产品	否	不涉及强制采购节能产品原因	无
	是否涉及优先采购环境标志产品	否	不涉及优先采购环境标志产品原因	无
	是否涉及采购进口产品	否	标的物所属行业	工业
20	采购品目	A02370100 消防设备	标的名称	消防电话分机
	数量	6.00	单位	台
	合计金额（元）	780.00	单价（元）	130.00
	是否涉及强制采购节能产品	否	不涉及强制采购节能产品原因	无
	是否涉及优先采购环境标志产品	否	不涉及优先采购环境标志产品原因	无
	是否涉及采购进口产品	否	标的物所属行业	工业
21	采购品目	A02370100 消防设备	标的名称	双电源柜
	数量	1.00	单位	套
	合计金额（元）	1,800.00	单价（元）	1,800.00
	是否涉及强制采购节能产品	否	不涉及强制采购节能产品原因	无

	是否涉及优先采购环境标志产品	否	不涉及优先采购环境标志产品原因	无
	是否涉及采购进口产品	否	标的物所属行业	工业
22	采购品目	A02370100 消防设备	标的名称	应急照明灯
	数量	352.00	单位	个
	合计金额（元）	45,760.00	单价（元）	130.00
	是否涉及强制采购节能产品	否	不涉及强制采购节能产品原因	无
	是否涉及优先采购环境标志产品	否	不涉及优先采购环境标志产品原因	无
	是否涉及采购进口产品	否	标的物所属行业	工业
23	采购品目	A02370100 消防设备	标的名称	安全出口指示牌
	数量	137.00	单位	个
	合计金额（元）	16,440.00	单价（元）	120.00
	是否涉及强制采购节能产品	否	不涉及强制采购节能产品原因	无
	是否涉及优先采购环境标志产品	否	不涉及优先采购环境标志产品原因	无
	是否涉及采购进口产品	否	标的物所属行业	工业
24	采购品目	A02370100 消防设备	标的名称	疏散指示牌
	数量	210.00	单位	个
	合计金额（元）	25,200.00	单价（元）	120.00
	是否涉及强制采购节能产品	否	不涉及强制采购节能产品原因	无
	是否涉及优先采购环境标志产品	否	不涉及优先采购环境标志产品原因	无
	是否涉及采购进口产品	否	标的物所属行业	工业
	采购品目	A02370100 消防设备	标的名称	应急照明主机
	数量	1.00	单位	台

25	合计金额（元）	1,800.00	单价（元）	1,800.00
	是否涉及强制采购节能产品	否	不涉及强制采购节能产品原因	无
	是否涉及优先采购环境标志产品	否	不涉及优先采购环境标志产品原因	无
	是否涉及采购进口产品	否	标的物所属行业	工业
26	采购品目	A02370100 消防设备	标的名称	应急照明集中电源
	数量	14.00	单位	台
	合计金额（元）	31,150.00	单价（元）	2,225.00
	是否涉及强制采购节能产品	否	不涉及强制采购节能产品原因	无
	是否涉及优先采购环境标志产品	否	不涉及优先采购环境标志产品原因	无
	是否涉及采购进口产品	否	标的物所属行业	工业
27	采购品目	A02370100 消防设备	标的名称	屋顶风机
	数量	2.00	单位	台
	合计金额（元）	5,200.00	单价（元）	2,600.00
	是否涉及强制采购节能产品	否	不涉及强制采购节能产品原因	无
	是否涉及优先采购环境标志产品	否	不涉及优先采购环境标志产品原因	无
	是否涉及采购进口产品	否	标的物所属行业	工业
28	采购品目	A02370100 消防设备	标的名称	楼层风阀
	数量	38.00	单位	个
	合计金额（元）	18,430.00	单价（元）	485.00
	是否涉及强制采购节能产品	否	不涉及强制采购节能产品原因	无
	是否涉及优先采购环境标志产品	否	不涉及优先采购环境标志产品原因	无

	是否涉及采购进口产品	否	标的物所属行业	工业
29	采购品目	A02370100 消防设备	标的名称	湿式报警阀
	数量	1.00	单位	套
	合计金额（元）	1,800.00	单价（元）	1,800.00
	是否涉及强制采购节能产品	否	不涉及强制采购节能产品原因	无
	是否涉及优先采购环境标志产品	否	不涉及优先采购环境标志产品原因	无
	是否涉及采购进口产品	否	标的物所属行业	工业
30	采购品目	A02370100 消防设备	标的名称	闸阀1
	数量	4.00	单位	个
	合计金额（元）	2,080.00	单价（元）	520.00
	是否涉及强制采购节能产品	否	不涉及强制采购节能产品原因	无
	是否涉及优先采购环境标志产品	否	不涉及优先采购环境标志产品原因	无
	是否涉及采购进口产品	否	标的物所属行业	工业
31	采购品目	A02370100 消防设备	标的名称	闸阀2
	数量	4.00	单位	个
	合计金额（元）	1,920.00	单价（元）	480.00
	是否涉及强制采购节能产品	否	不涉及强制采购节能产品原因	无
	是否涉及优先采购环境标志产品	否	不涉及优先采购环境标志产品原因	无
	是否涉及采购进口产品	否	标的物所属行业	工业
	采购品目	A02370100 消防设备	标的名称	闸阀3
	数量	4.00	单位	个
	合计金额（元）	1,840.00	单价（元）	460.00

32	是否涉及强制采购节能产品	否	不涉及强制采购节能产品原因	无
	是否涉及优先采购环境标志产品	否	不涉及优先采购环境标志产品原因	无
	是否涉及采购进口产品	否	标的物所属行业	工业
33	采购品目	A02370100 消防设备	标的名称	橡胶接头1
	数量	4.00	单位	个
	合计金额（元）	1,136.00	单价（元）	284.00
	是否涉及强制采购节能产品	否	不涉及强制采购节能产品原因	无
	是否涉及优先采购环境标志产品	否	不涉及优先采购环境标志产品原因	无
	是否涉及采购进口产品	否	标的物所属行业	工业
34	采购品目	A02370100 消防设备	标的名称	橡胶接头2
	数量	4.00	单位	个
	合计金额（元）	720.00	单价（元）	180.00
	是否涉及强制采购节能产品	否	不涉及强制采购节能产品原因	无
	是否涉及优先采购环境标志产品	否	不涉及优先采购环境标志产品原因	无
	是否涉及采购进口产品	否	标的物所属行业	工业
35	采购品目	A02370100 消防设备	标的名称	偏心大小头
	数量	4.00	单位	个
	合计金额（元）	816.00	单价（元）	204.00
	是否涉及强制采购节能产品	否	不涉及强制采购节能产品原因	无
	是否涉及优先采购环境标志产品	否	不涉及优先采购环境标志产品原因	无
	是否涉及采购进口产品	否	标的物所属行业	工业

36	采购品目	A02370100 消防设备	标的名称	减压阀
	数量	4.00	单位	个
	合计金额（元）	6,200.00	单价（元）	1,550.00
	是否涉及强制采购节能产品	否	不涉及强制采购节能产品原因	无
	是否涉及优先采购环境标志产品	否	不涉及优先采购环境标志产品原因	无
	是否涉及采购进口产品	否	标的物所属行业	工业
37	采购品目	A02370100 消防设备	标的名称	泄压阀
	数量	2.00	单位	个
	合计金额（元）	1,706.00	单价（元）	853.00
	是否涉及强制采购节能产品	否	不涉及强制采购节能产品原因	无
	是否涉及优先采购环境标志产品	否	不涉及优先采购环境标志产品原因	无
	是否涉及采购进口产品	否	标的物所属行业	工业
38	采购品目	A02370100 消防设备	标的名称	电气配线1
	数量	200.00	单位	米
	合计金额（元）	5,800.00	单价（元）	29.00
	是否涉及强制采购节能产品	否	不涉及强制采购节能产品原因	无
	是否涉及优先采购环境标志产品	否	不涉及优先采购环境标志产品原因	无
	是否涉及采购进口产品	否	标的物所属行业	工业
39	采购品目	A02370100 消防设备	标的名称	电气配线2
	数量	11,620.00	单位	米
	合计金额（元）	81,340.00	单价（元）	7.00
	是否涉及强制采购节能产品	否	不涉及强制采购节能产品原因	无

	是否涉及优先采购环境标志产品	否	不涉及优先采购环境标志产品原因	无
	是否涉及采购进口产品	否	标的物所属行业	工业
40	采购品目	A02370100 消防设备	标的名称	电气配线3
	数量	10,800.00	单位	米
	合计金额（元）	75,600.00	单价（元）	7.00
	是否涉及强制采购节能产品	否	不涉及强制采购节能产品原因	无
	是否涉及优先采购环境标志产品	否	不涉及优先采购环境标志产品原因	无
	是否涉及采购进口产品	否	标的物所属行业	工业
41	采购品目	A02370100 消防设备	标的名称	气体灭火主机
	数量	3.00	单位	台
	合计金额（元）	10,500.00	单价（元）	3,500.00
	是否涉及强制采购节能产品	否	不涉及强制采购节能产品原因	无
	是否涉及优先采购环境标志产品	否	不涉及优先采购环境标志产品原因	无
	是否涉及采购进口产品	否	标的物所属行业	工业
42	采购品目	A02370100 消防设备	标的名称	紧急启停按钮
	数量	3.00	单位	个
	合计金额（元）	750.00	单价（元）	250.00
	是否涉及强制采购节能产品	否	不涉及强制采购节能产品原因	无
	是否涉及优先采购环境标志产品	否	不涉及优先采购环境标志产品原因	无
	是否涉及采购进口产品	否	标的物所属行业	工业
	采购品目	A02370100 消防设备	标的名称	放气指示灯
	数量	5.00	单位	个

43	合计金额（元）	2,350.00	单价（元）	470.00
	是否涉及强制采购节能产品	否	不涉及强制采购节能产品原因	无
	是否涉及优先采购环境标志产品	否	不涉及优先采购环境标志产品原因	无
	是否涉及采购进口产品	否	标的物所属行业	工业
44	采购品目	A02370100 消防设备	标的名称	点型复合式感烟感温火灾探测器
	数量	5.00	单位	个
	合计金额（元）	470.00	单价（元）	94.00
	是否涉及强制采购节能产品	否	不涉及强制采购节能产品原因	无
	是否涉及优先采购环境标志产品	否	不涉及优先采购环境标志产品原因	无
	是否涉及采购进口产品	否	标的物所属行业	工业
45	采购品目	A02370100 消防设备	标的名称	电气配管
	数量	12,200.00	单位	米
	合计金额（元）	109,800.00	单价（元）	9.00
	是否涉及强制采购节能产品	否	不涉及强制采购节能产品原因	无
	是否涉及优先采购环境标志产品	否	不涉及优先采购环境标志产品原因	无
	是否涉及采购进口产品	否	标的物所属行业	工业
46	采购品目	A02370100 消防设备	标的名称	钢卡
	数量	90.00	单位	个
	合计金额（元）	3,150.00	单价（元）	35.00
	是否涉及强制采购节能产品	否	不涉及强制采购节能产品原因	无
	是否涉及优先采购环境标志产品	否	不涉及优先采购环境标志产品原因	无

	是否涉及采购进口产品	否	标的物所属行业	工业
47	采购品目	A02370100 消防设备	标的名称	有衬里消防水带
	数量	80.00	单位	条
	合计金额（元）	10,800.00	单价（元）	135.00
	是否涉及强制采购节能产品	否	不涉及强制采购节能产品原因	无
	是否涉及优先采购环境标志产品	否	不涉及优先采购环境标志产品原因	无
	是否涉及采购进口产品	否	标的物所属行业	工业
48	采购品目	A02370100 消防设备	标的名称	直流水枪
	数量	20.00	单位	个
	合计金额（元）	1,000.00	单价（元）	50.00
	是否涉及强制采购节能产品	否	不涉及强制采购节能产品原因	无
	是否涉及优先采购环境标志产品	否	不涉及优先采购环境标志产品原因	无
	是否涉及采购进口产品	否	标的物所属行业	工业
49	采购品目	A02370100 消防设备	标的名称	消火栓头
	数量	80.00	单位	个
	合计金额（元）	9,600.00	单价（元）	120.00
	是否涉及强制采购节能产品	否	不涉及强制采购节能产品原因	无
	是否涉及优先采购环境标志产品	否	不涉及优先采购环境标志产品原因	无
	是否涉及采购进口产品	否	标的物所属行业	工业
	采购品目	A02370100 消防设备	标的名称	防静电地板
	数量	22.00	单位	平方米
	合计金额（元）	3,520.00	单价（元）	160.00

50	是否涉及强制采购节能产品	否	不涉及强制采购节能产品原因	无
	是否涉及优先采购环境标志产品	否	不涉及优先采购环境标志产品原因	无
	是否涉及采购进口产品	否	标的物所属行业	工业
51	采购品目	A02370100 消防设备	标的名称	风机控制柜
	数量	16.00	单位	台
	合计金额（元）	57,600.00	单价（元）	3,600.00
	是否涉及强制采购节能产品	否	不涉及强制采购节能产品原因	无
	是否涉及优先采购环境标志产品	否	不涉及优先采购环境标志产品原因	无
	是否涉及采购进口产品	否	标的物所属行业	工业
52	采购品目	A02370100 消防设备	标的名称	风管
	数量	20.00	单位	米
	合计金额（元）	3,600.00	单价（元）	180.00
	是否涉及强制采购节能产品	否	不涉及强制采购节能产品原因	无
	是否涉及优先采购环境标志产品	否	不涉及优先采购环境标志产品原因	无
	是否涉及采购进口产品	否	标的物所属行业	工业
53	采购品目	A02370100 消防设备	标的名称	增压、稳压设备
	数量	1.00	单位	套
	合计金额（元）	11,200.00	单价（元）	11,200.00
	是否涉及强制采购节能产品	否	不涉及强制采购节能产品原因	无
	是否涉及优先采购环境标志产品	否	不涉及优先采购环境标志产品原因	无
	是否涉及采购进口产品	否	标的物所属行业	工业

54	采购品目	A02370100 消防设备	标的名称	稳压泵控制柜
	数量	1.00	单位	台
	合计金额（元）	2,650.00	单价（元）	2,650.00
	是否涉及强制采购节能产品	否	不涉及强制采购节能产品原因	无
	是否涉及优先采购环境标志产品	否	不涉及优先采购环境标志产品原因	无
	是否涉及采购进口产品	否	标的物所属行业	工业
55	采购品目	A02370100 消防设备	标的名称	卧式止回阀
	数量	3.00	单位	个
	合计金额（元）	6,750.00	单价（元）	2,250.00
	是否涉及强制采购节能产品	否	不涉及强制采购节能产品原因	无
	是否涉及优先采购环境标志产品	否	不涉及优先采购环境标志产品原因	无
	是否涉及采购进口产品	否	标的物所属行业	工业
56	采购品目	A02370100 消防设备	标的名称	蝶阀
	数量	3.00	单位	个
	合计金额（元）	870.00	单价（元）	290.00
	是否涉及强制采购节能产品	否	不涉及强制采购节能产品原因	无
	是否涉及优先采购环境标志产品	否	不涉及优先采购环境标志产品原因	无
	是否涉及采购进口产品	否	标的物所属行业	工业
57	采购品目	A02370100 消防设备	标的名称	七氟丙烷灭火装置
	数量	1.00	单位	套
	合计金额（元）	8,860.00	单价（元）	8,860.00
	是否涉及强制采购节能产品	否	不涉及强制采购节能产品原因	无

	是否涉及优先采购环境标志产品	否	不涉及优先采购环境标志产品原因	无
	是否涉及采购进口产品	否	标的物所属行业	工业
58	采购品目	A02370100 消防设备	标的名称	内外壁热镀锌钢管1
	数量	80.00	单位	米
	合计金额（元）	10,400.00	单价（元）	130.00
	是否涉及强制采购节能产品	否	不涉及强制采购节能产品原因	无
	是否涉及优先采购环境标志产品	否	不涉及优先采购环境标志产品原因	无
	是否涉及采购进口产品	否	标的物所属行业	工业
59	采购品目	A02370100 消防设备	标的名称	内外壁热镀锌钢管2
	数量	60.00	单位	米
	合计金额（元）	5,400.00	单价（元）	90.00
	是否涉及强制采购节能产品	否	不涉及强制采购节能产品原因	无
	是否涉及优先采购环境标志产品	否	不涉及优先采购环境标志产品原因	无
	是否涉及采购进口产品	否	标的物所属行业	工业
60	采购品目	A02370100 消防设备	标的名称	人脸识别系统
	数量	2.00	单位	套
	合计金额（元）	9,500.00	单价（元）	4,750.00
	是否涉及强制采购节能产品	否	不涉及强制采购节能产品原因	无
	是否涉及优先采购环境标志产品	否	不涉及优先采购环境标志产品原因	无
	是否涉及采购进口产品	否	标的物所属行业	工业
	采购品目	A02370100 消防设备	标的名称	网络硬盘录像机
	数量	2.00	单位	个

61	合计金额（元）	5,360.00	单价（元）	2,680.00
	是否涉及强制采购节能产品	否	不涉及强制采购节能产品原因	无
	是否涉及优先采购环境标志产品	否	不涉及优先采购环境标志产品原因	无
	是否涉及采购进口产品	否	标的物所属行业	工业
62	采购品目	A02370100 消防设备	标的名称	室外摄像头（含支架）
	数量	28.00	单位	个
	合计金额（元）	20,160.00	单价（元）	720.00
	是否涉及强制采购节能产品	否	不涉及强制采购节能产品原因	无
	是否涉及优先采购环境标志产品	否	不涉及优先采购环境标志产品原因	无
	是否涉及采购进口产品	否	标的物所属行业	工业
63	采购品目	A02370100 消防设备	标的名称	全千兆以太网交换机1
	数量	1.00	单位	个
	合计金额（元）	895.00	单价（元）	895.00
	是否涉及强制采购节能产品	否	不涉及强制采购节能产品原因	无
	是否涉及优先采购环境标志产品	否	不涉及优先采购环境标志产品原因	无
	是否涉及采购进口产品	否	标的物所属行业	工业
64	采购品目	A02370100 消防设备	标的名称	全千兆以太网交换机2
	数量	1.00	单位	个
	合计金额（元）	1,650.00	单价（元）	1,650.00
	是否涉及强制采购节能产品	否	不涉及强制采购节能产品原因	无
	是否涉及优先采购环境标志产品	否	不涉及优先采购环境标志产品原因	无

	是否涉及采购进口产品	否	标的物所属行业	工业
65	采购品目	A02370100 消防设备	标的名称	监控线路
	数量	2,720.00	单位	米
	合计金额（元）	13,600.00	单价（元）	5.00
	是否涉及强制采购节能产品	否	不涉及强制采购节能产品原因	无
	是否涉及优先采购环境标志产品	否	不涉及优先采购环境标志产品原因	无
	是否涉及采购进口产品	否	标的物所属行业	工业
66	采购品目	A02370100 消防设备	标的名称	配件
	数量	1.00	单位	项
	合计金额（元）	13,007.00	单价（元）	13,007.00
	是否涉及强制采购节能产品	否	不涉及强制采购节能产品原因	无
	是否涉及优先采购环境标志产品	否	不涉及优先采购环境标志产品原因	无
	是否涉及采购进口产品	否	标的物所属行业	工业
67	采购品目	A02370100 消防设备	标的名称	消火栓泵控制柜1（维修）
	数量	1.00	单位	项
	合计金额（元）	7,000.00	单价（元）	7,000.00
	是否涉及强制采购节能产品	否	不涉及强制采购节能产品原因	无
	是否涉及优先采购环境标志产品	否	不涉及优先采购环境标志产品原因	无
	是否涉及采购进口产品	否	标的物所属行业	其他未列明行业
	采购品目	A02370100 消防设备	标的名称	喷淋泵控制柜1（维修）
	数量	1.00	单位	项
	合计金额（元）	7,000.00	单价（元）	7,000.00

68	是否涉及强制采购节能产品	否	不涉及强制采购节能产品原因	无
	是否涉及优先采购环境标志产品	否	不涉及优先采购环境标志产品原因	无
	是否涉及采购进口产品	否	标的物所属行业	其他未列明行业
69	采购品目	A02370100 消防设备	标的名称	消火栓泵控制柜2（维修）
	数量	1.00	单位	项
	合计金额（元）	11,400.00	单价（元）	11,400.00
	是否涉及强制采购节能产品	否	不涉及强制采购节能产品原因	无
	是否涉及优先采购环境标志产品	否	不涉及优先采购环境标志产品原因	无
	是否涉及采购进口产品	否	标的物所属行业	其他未列明行业
70	采购品目	A02370100 消防设备	标的名称	喷淋泵控制柜2（维修）
	数量	1.00	单位	项
	合计金额（元）	11,000.00	单价（元）	11,000.00
	是否涉及强制采购节能产品	否	不涉及强制采购节能产品原因	无
	是否涉及优先采购环境标志产品	否	不涉及优先采购环境标志产品原因	无
	是否涉及采购进口产品	否	标的物所属行业	其他未列明行业
71	采购品目	A02370100 消防设备	标的名称	防火卷帘门1（维修）
	数量	1.00	单位	项
	合计金额（元）	4,500.00	单价（元）	4,500.00
	是否涉及强制采购节能产品	否	不涉及强制采购节能产品原因	无
	是否涉及优先采购环境标志产品	否	不涉及优先采购环境标志产品原因	无
	是否涉及采购进口产品	否	标的物所属行业	其他未列明行业

72	采购品目	A02370100 消防设备	标的名称	防火卷帘门2（维修）
	数量	1.00	单位	项
	合计金额（元）	700.00	单价（元）	700.00
	是否涉及强制采购节能产品	否	不涉及强制采购节能产品原因	无
	是否涉及优先采购环境标志产品	否	不涉及优先采购环境标志产品原因	无
	是否涉及采购进口产品	否	标的物所属行业	其他未列明行业
73	采购品目	A02370100 消防设备	标的名称	防火卷帘门3（维修）
	数量	1.00	单位	项
	合计金额（元）	5,500.00	单价（元）	5,500.00
	是否涉及强制采购节能产品	否	不涉及强制采购节能产品原因	无
	是否涉及优先采购环境标志产品	否	不涉及优先采购环境标志产品原因	无
	是否涉及采购进口产品	否	标的物所属行业	其他未列明行业
74	采购品目	A02370100 消防设备	标的名称	防火卷帘门4（维修）
	数量	1.00	单位	项
	合计金额（元）	3,500.00	单价（元）	3,500.00
	是否涉及强制采购节能产品	否	不涉及强制采购节能产品原因	无
	是否涉及优先采购环境标志产品	否	不涉及优先采购环境标志产品原因	无
	是否涉及采购进口产品	否	标的物所属行业	其他未列明行业
75	采购品目	A02370100 消防设备	标的名称	七氟丙烷灭火装置（单瓶）维修
	数量	3.00	单位	套
	合计金额（元）	35,100.00	单价（元）	11,700.00
	是否涉及强制采购节能产品	否	不涉及强制采购节能产品原因	无

	是否涉及优先采购环境标志产品	否	不涉及优先采购环境标志产品原因	无
	是否涉及采购进口产品	否	标的物所属行业	其他未列明行业
76	采购品目	A02370100 消防设备	标的名称	电梯迫降功能恢复
	数量	1.00	单位	项
	合计金额（元）	5,500.00	单价（元）	5,500.00
	是否涉及强制采购节能产品	否	不涉及强制采购节能产品原因	无
	是否涉及优先采购环境标志产品	否	不涉及优先采购环境标志产品原因	无
	是否涉及采购进口产品	否	标的物所属行业	其他未列明行业

标的名称：火灾报警控制器

参数性质	序号	技术要求名称	技术参数与性能指标
	1	火灾报警控制器	1、液晶屏规格：≥800×480 点，≥7.0 英寸彩色液晶屏。 2、控制器容量:最大 20个总线制回路, 每回路 242个编码地址点。手动盘≤12；直控盘≤24； 3、卡槽数（回路板+通讯板）≤16； 4、回路带载能力：每回路最大输出能力为700mA，实际带载情况应根据负载最大工作电流、线路长度和线路截面积计算。为保证设备可靠工作，应确保线路末端电压≥16V。 5、电源：主电：AC220V，电压变化范围-15%～+10%；备电：DC24V，2节12V/50Ah密封铅酸电池； 6、外形尺寸：火灾报警控制器/消防联动控制器外形尺寸（长×宽×高）：≥550mm×460mm×1700mm； 7、使用环境：温度：0℃～+40℃；相对湿度≤95%，不结露； 8、外壳防护等级：≥IP30；

标的名称：直接控制盘

参数性质	序号	技术要求名称	技术参数与性能指标
------	----	--------	-----------

	1	直接控制盘	1、容量：每盘8路输出，每路输出对应2个按键和3个状态指示灯； 2、线制：每路控制盘输出与终端器之间2线连接； 3、工作电压DC24V； 4、功耗≤10W； 5、使用环境：温度：0℃～+40℃，相对湿度≤95%，不凝露；
--	---	-------	--

标的名称：总线制操作盘

参数性质	序号	技术要求名称	技术参数与性能指标
	1	总线制操作盘	1、容量：单块盘≥128 路手动控制按键;每路控制点应配置启动指示灯、反馈指示灯，可直观显示设备启动、动作反馈状态，支持对总线联动设备手动启停控制； 2、接口：10P通讯接口； 3、工作电压：DC5V（±10%） 4、功耗≤2W； 5、使用环境：温度：0℃～+40℃相对湿度≤95%，不凝露；

标的名称：图形显示装置

参数性质	序号	技术要求名称	技术参数与性能指标
	1	图形显示装置	1、具有壁挂、琴台、立柜三种结构； 2、自动维护系统的数据通信，可以通过通讯测试功能随时测试系统数据通信状态，保证系统可靠运行； 3、简单、直观、完整的用户图形监控界面，可在不同监视区的设备布置图上切换显示，并通过不同的颜色显示现场设备的报警及动作、故障、隔离等异常信息； 4、可将报警信息通过网络传送给远程监控中心； 5、可通过集成应用编程接口与其他监控系统整合； 6、具有数据管理功能，具有数据备份功能； 7、提供完整的日志记录，方便值班人员随时查看、跟踪系统运行状况 8、系统提供多级密码，便于系统安全管理，防止误操作； 9、提供基本的设备定义功能和设备定义、联动公式、手动键的上传下载功能； 10、支持多系统监控；

标的名称：智能电源盘

参数性质	序号	技术要求名称	技术参数与性能指标
------	----	--------	-----------

	1	智能电源盘	1、额定输出容量：DC24V/8A； 2、使用环境：温度：0℃～+40℃；相对湿度≤95%，不结露； 3、电源：主电为交流220V，DC24V/24Ah密封铅酸电池作备电； 4、安装方式：插盘式（1U）； 5、防护等级：≥IP20；
--	---	-------	--

标的名称：点型光电感烟火灾探测器

参数性质	序号	技术要求名称	技术参数与性能指标
	1	点型光电感烟火灾探测器	1、工作电压：信号总线电压：总线24V（±10%）； 2、工作电流：监视电流≤0.35mA；报警电流≤1.0mA； 3、指示灯：报警确认灯，红色，巡检时闪烁，报警时常亮。故障确认灯，黄色，报故障时常亮； 4、灵敏度级别：≥3级，可设定； 5、编码方式：电子编码（编码范围为1～242）； 6、保护面积：当空间高度为6米～12米时，一个探测器的保护面积≥80平方米。空间高度为6米以下时，≥60平方米； 7、线制：信号二总线无极性 8、使用环境：温度：-10℃～+55℃；相对湿度≤95%，不凝露； 9、外壳防护等级：≥IP32； 10、壳体材料和颜色：塑料，白色；

标的名称：火灾声光警报器

参数性质	序号	技术要求名称	技术参数与性能指标
	1	火灾声光警报器	1、工作电压：总线24V（±10%）； 2、工作电流：监视电流≤0.8mA，启动电流≤6mA； 3、闪光频率：1.1Hz～1.7Hz； 4、火警声调声压级：80dB～115dB（正前方3m水平处（A计权）； 嘀嘀声调声压级：80dB～115dB（正前方3m水平处（A计权）； 5、变调周期：3.5s～4.8s（火警声）/0.6s～1.0s（嘀嘀声）； 6、编码方式：电子编码； 7、线制：两线制，与控制器采用无极性信号二总线连接； 8、使用环境：室内型，温度：-10℃～+55℃，相对湿度≤95%，不凝露； 9、壳体材料和颜色：塑料/白色，正面镶有透明光罩/红色； 11、外壳防护等级：≥IP41；

标的名称：手动火灾报警按钮

参数性质	序号	技术要求名称	技术参数与性能指标
	1	手动火灾报警按钮	1、工作电压：总线24V（±10%）； 2、工作电流：监视电流≤0.3mA，报警电流≤0.9mA； 3、启动零件型式：可重复使用型； 4、启动方式：人工按下按片； 5、复位方式：用专用钥匙复位； 6、指示灯：火警，红色，正常巡检时约3s闪亮一次，报警后点亮；电话指示，红色，约5s闪亮一次； 7、编码方式：电子编码； 8、线制：与控制器采用无极性信号二总线连接，消防电话线与采用二线制连接或采用二线制连接； 9、使用环境：户内型，温度：-10℃～+55℃，相对湿度≤95%，不凝露； 10、外壳防护等级：≥IP40； 11、壳体材料和颜色：ABS，红色；

标的名称：消火栓按钮

参数性质	序号	技术要求名称	技术参数与性能指标
	1	消火栓按钮	1、工作电压：总线24V（±10%）； 2、工作电流：监视电流≤0.3mA，报警电流≤1.9mA； 3、输出容量：额定DC30V/100mA无源输出触点信号，接触电阻≤0.1Ω，线制：与火灾报警控制器信号二总线连接； 4、编码方式：电子编码； 5、启动零件型式：重复使用型； 6、启动方式：人工按下按片； 7、复位方式：用专用钥匙手动复位； 8、指示灯：红色启动指示灯，巡检时闪亮，消火栓按钮按下时此灯点亮；绿色回答指示灯，消防水泵运行时此灯点亮； 9、使用环境：温度：0℃～+55℃，相对湿度≤95%，不凝露； 10、外壳防护等级：≥IP43； 11、壳体材料和颜色：ABS，红色；

标的名称：输入模块

参数性质	序号	技术要求名称	技术参数与性能指标
------	----	--------	-----------

	1	输入模块	1、工作电压：总线24（±10%）； 2、工作电流：监视电流≤0.68mA，启动电流≤0.78mA； 3、线制：与控制器的信号二总线连接； 4、出厂设置：常开检线方式； 5、使用环境：温度：-10℃～+55℃，相对湿度≤95%，不结露； 6、外壳防护等级：≥IP30；
--	---	------	--

标的名称：输入/输出模块

参数性质	序号	技术要求名称	技术参数与性能指标
	1	输入/输出模块	1、信号总线电压：总线24V（±10%）； 2、工作电流：总线监视电流≤0.46mA总线启动电流≤1.34mA； 电源监视电流≤2.00mA电源启动电流≤18.00mA； 3、线制：与控制器采用无极性信号二总线连接，与DC24V电源采用无极性电源二总线连接； 4、无源输出触点容量：DC24V/2A，正常时触点阻值为100kΩ，启动时闭合，适用于12V~48V直流或交流； 5、输出控制方式：电平、脉冲（继电器常开触点输出，脉冲启动时继电器吸合时间为10s）； 6、出厂设置：常开检线输入、常开输出方式； 7、使用环境：温度：-10℃～+55℃，相对湿度≤95%，不结露； 8、外壳防护等级：≥IP30；

标的名称：火灾显示盘

参数性质	序号	技术要求名称	技术参数与性能指标
	1	火灾显示盘	1、工作电压：总线24V（±10%）； 2、显示容量：≥120条火警信息； 3、显示范围：000000000～999999999中任意报警编码点。 4、线制：两线制，不分极性； 5、编码方式：电子编码； 6、功耗：静态功耗≤0.05W（2mA@24V），最大功耗≤0.15W（6mA@24V）； 7、回路带载数量：不超过32个； 8、使用环境：温度：0℃～+40℃，相对湿度≤95%，不凝露； 9、外壳防护等级：≥IP40；

标的名称：隔离器

参数性质	序号	技术要求名称	技术参数与性能指标
	1	隔离器	1、工作电压：总线24V（±10%）； 2、工作电流：待机电流≤1mA动作电流≤3mA； 3、负载能力：每个隔离器后最多可配接32个设备； 4、动作确认灯：黄色； 5、使用环境：温度：-10℃～+55℃，相对湿度≤95%，不结露； 6、外壳防护等级：≥IP30；

标的名称：智能电源箱

参数性质	序号	技术要求名称	技术参数与性能指标
	1	智能电源箱	1、额定输出容量：DC24V/6A（±10%）； 2、使用环境：温度：0℃～+40℃相对湿度≤95%，不结露； 3、电源：主电为交流220V，内装DC24V/10Ah密封铅酸电池作备电； 4、安装方式：壁挂式； 5、防护等级：≥IP30；

标的名称：扬声器监视模块

参数性质	序号	技术要求名称	技术参数与性能指标
	1	扬声器监视模块	1、工作电压：总线24V（±10%）； 2、工作电流：≤2.5mA； 3、输出容量：每只模块最多可配接50个扬声器； 4、指示灯：模块设红色动作指示灯、黄色故障指示灯；具备动作指示、故障报警指示功能，可监测扬声器线路短路、断路及模块自身、总线电压异常故障；正常无故障时故障指示灯熄灭； 5、编码方式：电子编码； 6、线制：与控制器用信号二总线连接；可接入两根正常广播线、两根消防广播线及两根扬声器线； 7、使用环境：温度：-10℃～+55℃，相对湿度≤95%，不凝露； 8、外壳防护等级：≥IP30；

标的名称：扬声器

参数性质	序号	技术要求名称	技术参数与性能指标
------	----	--------	-----------

	1	扬声器	1、工作电压：120V（±10%）； 2、额定功率：≥3W； 3、额定频率：500Hz～9000Hz； 4、特性灵敏度级：90dB±3dB； 5、使用环境：温度：-10℃～+55℃，相对湿度≤95%，不结露； 6、安装尺寸：≥Φ155mm（XD5-4C吸顶式）；
--	---	-----	--

标的名称：消防应急广播设备

参数性质	序号	技术要求名称	技术参数与性能指标
	1	消防应急广播设备	1、工作电压：DC24V（±10%）； 2、工作电流：≤150mA； 3、失真度：≤5%； 4、信噪比：≥70dB； 5、通讯模式：RS485(波特率4800bps)； 6、可最多级联15台功率放大器； 7、使用环境：温度：0℃～+40℃，相对湿度≤95%，不结露；

标的名称：广播功率放大器

参数性质	序号	技术要求名称	技术参数与性能指标
	1	广播功率放大器	1、工作电压：主电源交流AC220V，备用电源交流AC220V； 2、定压输出：120V（±10%）； 3、频率特性：80Hz～8KHz（90V～145V）； 4、输出功率：≥500W； 5、谐波失真：≤5%； 6、噪声电平：≤37mV； 7、使用环境：温度：0℃～+40℃，相对湿度≤95%，不结露；

标的名称：消防电话总机

参数性质	序号	技术要求名称	技术参数与性能指标
	1	消防电话总机	1、电源：直流24V（±10%），总机最大工作电流≥0.5A； 2、总线线路电阻（包括导线电阻和连接点接触电阻）：≤70Ω； 3、总线容量：≥99个编码地址； 4、总线长度：≥1500米； 5、语音频率范围：300～3400Hz； 6、语音传输损耗：≤5dB； 7、工作环境：环境温度：-10℃～+55℃；相对湿度：≤95%；

标的名称：消防电话分机

参数性质	序号	技术要求名称	技术参数与性能指标
	1	消防电话分机	1、环境温度：-10℃～+55℃ 2、相对湿度：≤95% 3、外壳防护等级：≥IP30；分机待机状态耗电：≤1mA通话状态耗电：≤30mA； 4、分机尺寸：≥220mm×95mm×66.5mm(包括手柄)；安装孔间距：≥60mm；

标的名称：双电源柜

参数性质	序号	技术要求名称	技术参数与性能指标
	1	双电源柜	1、内含：双电源一个，断路器一个，时控开关一个；

标的名称：应急照明灯

参数性质	序号	技术要求名称	技术参数与性能指标
	1	应急照明灯	1、功率：≥5W； 2、电压：DC36V（±10%）；

标的名称：安全出口指示牌

参数性质	序号	技术要求名称	技术参数与性能指标
	1	安全出口指示牌	1、应急时间：≥90分钟； 2、功率：≥1W； 3、光源类型：LED芯片； 4、电源电压：DC36V（±10%） 5、表面亮度：50cd/m-300cd/m2 6、防护等级：≥IP30；

标的名称：疏散指示牌

参数性质	序号	技术要求名称	技术参数与性能指标
	1	疏散指示牌	1、应急时间：≥90分钟； 2、功率：≥1W； 3、光源类型：LED芯片； 4、电源电压：DC36V（±10%）； 5、表面亮度：50cd/m-300cd/m2； 6、防护等级：≥IP30；

标的名称：应急照明主机

参数性质	序号	技术要求名称	技术参数与性能指标
	1	应急照明主机	1、功能：具有智能控制功能； 2、配接容量：40台EPS； 3、安装方式：壁挂； 4、外壳材质：阻燃金属材质； 5、备电工作时间：≥180分钟； 6、防护等级：≥IP33；

标的名称：应急照明集中电源

参数性质	序号	技术要求名称	技术参数与性能指标
	1	应急照明集中电源	1、额定功率：≥500w； 2、额定输入：AC220V（±10%）； 3、额定输出：DC36V； 4、输出回路：≥8回路； 5、应急时间：≥90分钟（负载功率400W内）； 6、备电电源：12V100A铅酸电池； 7、防护等级：≥IP33； 8、安装方式：壁挂； 9、材质：金属+黑色；

标的名称：屋顶风机

参数性质	序号	技术要求名称	技术参数与性能指标
	1	屋顶风机	1、功率：≥2.2kW； 2、转速：≥2900（r/min）； 3、风量:≥5000(m³/h)； 4、风压：≥500Pa； 5、噪声：≤80dB；

标的名称：楼层风阀

参数性质	序号	技术要求名称	技术参数与性能指标
	1	楼层风阀	1、尺寸：≥600mm*400mm； 2、材质：球墨铸铁；

标的名称：湿式报警阀

参数性质	序号	技术要求名称	技术参数与性能指标
------	----	--------	-----------

	1	湿式报警阀	1、规格：DN150； 2、材质：球墨铸铁；
--	---	-------	---------------------------

标的名称：闸阀1

参数性质	序号	技术要求名称	技术参数与性能指标
	1	闸阀1	1、规格：DN200； 2、材质：球墨铸铁；

标的名称：闸阀2

参数性质	序号	技术要求名称	技术参数与性能指标
	1	闸阀2	1、规格：DN150； 2、材质：球墨铸铁；

标的名称：闸阀3

参数性质	序号	技术要求名称	技术参数与性能指标
	1	闸阀3	1、规格：DN100； 2、材质：球墨铸铁；

标的名称：橡胶接头1

参数性质	序号	技术要求名称	技术参数与性能指标
	1	橡胶接头1	1、规格：DN200； 2、材质：橡胶；

标的名称：橡胶接头2

参数性质	序号	技术要求名称	技术参数与性能指标
	1	橡胶接头2	1、规格：DN150； 2、材质：橡胶；

标的名称：偏心大小头

参数性质	序号	技术要求名称	技术参数与性能指标
	1	偏心大小头	1、规格：DN150； 2、材质：碳钢；

标的名称：减压阀

参数性质	序号	技术要求名称	技术参数与性能指标
------	----	--------	-----------

	1	减压阀	1、规格：DN150； 2、材质：球墨铸铁；
--	---	-----	---------------------------

标的名称：泄压阀

参数性质	序号	技术要求名称	技术参数与性能指标
	1	泄压阀	1、规格：DN80； 2、材质：球墨铸铁；

标的名称：电气配线1

参数性质	序号	技术要求名称	技术参数与性能指标
	1	电气配线1	1、规格：BV-16mm ² ；

标的名称：电气配线2

参数性质	序号	技术要求名称	技术参数与性能指标
	1	电气配线2	1、规格：WDZB1N-BYJ-2*1.5mm；

标的名称：电气配线3

参数性质	序号	技术要求名称	技术参数与性能指标
	1	电气配线3	1、规格：WDZB1N-RYJ-2*2.5mm；

标的名称：气体灭火主机

参数性质	序号	技术要求名称	技术参数与性能指标
	1	气体灭火主机	1、工作电压：交流AC220V，50/60Hz，允许电压变化范围AC176V～AC264V； 2、功耗：监视状态功耗≤35W；最大功耗≤100W； 3、备用电源：≥2个DC12V/5Ah密封铅酸电池； 4、气体喷洒输出：DC24V/3A，脉冲方式/持续方式，可调； 5、辅助24V电源输出：最大0.3A； 6、电池充电电流：0.6A～0.8A； 7、液晶屏规格：≥480*272点24色RGB彩屏； 8、容量：可实现1个防区的火灾报警和气体灭火控制，最大容量≥240点；

标的名称：紧急启停按钮

参数性质	序号	技术要求名称	技术参数与性能指标
------	----	--------	-----------

	1	紧急启停按钮	1、总线电压：DC24V(DC18V~DC28V)； 2、工作电流：≤2mA； 3、编址方式：电子编码，FLASH存储； 4、线制：无极性两总线连接； 5、指示灯：红色指示灯，巡检时闪亮，按下启动按钮时点亮；绿色指示灯按下停止按钮时点亮； 6、复位方式：专用工具手动复位； 7、环境温度：-10℃~+50℃； 8、环境湿度：10%~95%RH（不结露）； 9、壳体材料和颜色：ABS,红色；
--	---	--------	---

标的名称：放气指示灯

参数性质	序号	技术要求名称	技术参数与性能指标
	1	放气指示灯	1、性能特点：模块具备 EMC 抗干扰设计,支持电子编码,可通过编码设备配置地址；采用二总线连接、低功耗设计，运行稳定可靠；

标的名称：点型复合式感烟感温火灾探测器

参数性质	序号	技术要求名称	技术参数与性能指标
	1	点型复合式感烟感温火灾探测器	1、工作电压：总线24V，允许范围：16V~28V； 2、工作电流：监视电流≤0.4mA；报警电流≤1.5mA 3、指示灯：报警确认灯，红色，巡检时闪烁，报警时常亮。故障确认灯，黄色，报故障时常亮。 4、感烟灵敏度级别：≥3级，可设定； 5、感温类别：A2R； 6、保护面积：当空间高度为6米~12米时，一个探测器的保护面积，一般保护场所≥80平方米。空间高度为6米以下时，≥60平方米； 7、线制：信号二总线无极性； 8、编码方式：电子编码（编码范围为1~242）； 9、使用环境：温度：-10℃~+55℃；相对湿度≤95%，不凝露； 10、外壳防护等级：≥IP32； 11、壳体材料和颜色：ABS，白色；

标的名称：电气配管

参数性质	序号	技术要求名称	技术参数与性能指标
	1	电气配管	1、材质：镀锌钢导管； 2、规格：JDG 20；

标的名称：钢卡

参数性质	序号	技术要求名称	技术参数与性能指标
	1	钢卡	1、规格：DN100； 2、材质：球墨铸铁；

标的名称：有衬里消防水带

参数性质	序号	技术要求名称	技术参数与性能指标
	1	有衬里消防水带	1、规格：8-65-25；

标的名称：直流水枪

参数性质	序号	技术要求名称	技术参数与性能指标
	1	直流水枪	1、规格：QZ3.5/7.5；

标的名称：消火栓头

参数性质	序号	技术要求名称	技术参数与性能指标
	1	消火栓头	1、规格：SNZ65-Y；

标的名称：防静电地板

参数性质	序号	技术要求名称	技术参数与性能指标
	1	防静电地板	1、尺寸：≥宽度600mm*长度600mm*厚度40mm；

标的名称：风机控制柜

参数性质	序号	技术要求名称	技术参数与性能指标
	1	风机控制柜	1、规格：15kW；

标的名称：风管

参数性质	序号	技术要求名称	技术参数与性能指标
	1	风管	1、材质：镀锌板；

标的名称：增压、稳压设备

参数性质	序号	技术要求名称	技术参数与性能指标
	1	增压、稳压设备	1、立式隔膜气压罐：SQL800*0.6MPa； 2、稳压泵：XBD4.0/1W； 3、功率：≥2.2kW，扬程≥40米；

标的名称：稳压泵控制柜

参数性质	序号	技术要求名称	技术参数与性能指标
	1	稳压泵控制柜	1、柜体材质：Q235 冷轧钢板, 柜体板厚≥2.0mm, 表面静电环氧喷塑；2、防护等级：≥IP55；

标的名称：卧式止回阀

参数性质	序号	技术要求名称	技术参数与性能指标
	1	卧式止回阀	1、材质：QT200； 2、阀门材质：球墨铸铁；

标的名称：蝶阀

参数性质	序号	技术要求名称	技术参数与性能指标
	1	蝶阀	1、规格：DN100 ， 含法兰； 2、材质：球墨铸铁；

标的名称：七氟丙烷灭火装置

参数性质	序号	技术要求名称	技术参数与性能指标
	1	七氟丙烷灭火装置	1、贮存容积：≥150L； 2、贮存压力：≥2.5MPa； 3、启动电流/电压，DC24V/1.5A； 4、包含：箱体、钢瓶、虹吸管、容器阀、电磁启动器、压力表，信号反馈装置、高压软管、喷头等；

标的名称：内外壁热镀锌钢管1

参数性质	序号	技术要求名称	技术参数与性能指标
	1	内外壁热镀锌钢管1	1、规格：DN100，连接形式：卡箍或法兰连接；

标的名称：内外壁热镀锌钢管2

参数性质	序号	技术要求名称	技术参数与性能指标
	1	内外壁热镀锌钢管2	1、规格：DN65连接形式：卡箍或法兰连接；

标的名称：人脸识别系统

参数性质	序号	技术要求名称	技术参数与性能指标
------	----	--------	-----------

	1	人脸识别系统	1、嵌入式多模态大模型蒸馏边缘计算主机，搭载≥2颗AI引擎，支持独立配置目标识别、周界防范、周界二次分析、视频结构化、开放式语义检索、以图搜图引擎模式； 2、支持≥32个名单库，总库容≥10万张，支持≥16路1080P视频流目标抓拍，支持≥64路图片流目标比对，支持≥64路开放式语义检索，支持≥64路以图搜图，支持≥64路图片流大模型周界防范，支持≥12路1080P视频结构化，支持≥12路1440P高空抛物检测； 3、支持包括但不限于对目标及其周围目标进行二次检索定位、按相似度进行排序、选中查看关联录像/图片操作； 4. 支持在独立的文字语义描述搜索应用展示界面自定义时间范围进行全通道录像检索； 4、支持在特定条件下去除由树叶、灯光、车辆、阴影以及小动物引起的误报，支持设置包括但不限于常规距离、中距离、远距离三种检测模式，单个通道同时支持≥4种周界报警模式，每种模式同时支持≥4个警戒区域； 5、接入具备相关能力的IPC后，支持对IPC的声音和闪光参数进行配置，支持通过移动侦测、区域入侵、越界侦测、进入区域和离开区域事件联动一个或多个IPC的声光报警，可以对声光联动一键撤防； 6、人脸库建模成功率≥99.99%； 7、≥8个SATA接口，≥2个VGA接口、≥2个HDMI接口，支持≥2个千兆网口、≥4个USB接口、≥1个eSATA接口，≥16路报警输入、≥8路报警输出接口，高度≤2U；
--	---	--------	--

标的名称：网络硬盘录像机

参数性质	序号	技术要求名称	技术参数与性能指标
------	----	--------	-----------

	1	网络硬盘录像机	1、具备≥9个SATA存储接口，单盘位支持≥20TB硬盘，支持≥3个HDMI接口、≥2个VGA接口，支持≥2个RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口，支持≥16路报警输入、≥9路报警输出且第9路支持CTRL 1 2V，支持≥1路DC12V 1A反向供电，支持≥1路RS-232接口、≥2路半双工RS-485接口，支持≥2个USB 2.0接口、≥2个USB 3.0接口，支持≥1个eSATA扩展接口； 2、支持≥512Mbps输入带宽且开启RAID后≥256Mbps，支持≥256Mbps输出带宽，支持≥64路H.264、H.265格式高清码流接入，支持≥48路1080P解码能力，支持8K+4K+4K异源输出，支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10模式及全局热备盘； 3、支持录像目标检索功能，目标检索支持单帧模式调整目标画面，可通过鼠标滚轮调整录像画面帧序列，事件中心、切片回放、回放支持目标检索快速入口； 4、支持对登入IP安全性检测，检测到上一次登录与本次登录的IP地址不在同一网段时，提示上一次登录信息及时并有日志记录；支持以文搜图应用，内置图文搜索引擎，支持开放式语义检索，输入文字描述即可查找人、车、非机动车及附属物等目标，支持搜索结果按相似度排序展示，根据搜索结果可一键关联录像片段及以图搜图，支持≥64路以文搜图能力及≥64路以图搜图能力； 5、支持目标识别应用，支持目标抓拍、比对报警，支持以图搜图、按姓名检索、按属性检索，支持≥32个目标名单库且总库容≥10万张，支持≥4路视频流目标抓拍且分辨率≥2MP，支持≥24路图片流目标比对；
--	---	---------	---

标的名称：室外摄像头（含支架）

参数性质	序号	技术要求名称	技术参数与性能指标
	1	室外摄像头（含支架）	1、分辨率≥800万像素； 2、支持日夜自动切换、红外夜视，满足全天候监控需求； 3、支持宽动态、背光补偿、3D 降噪 等图像增强功能； 4、视频编码支持 H.265/H.264，输出帧率不低于 25fps； 5、防护等级≥IP66，具备防水、防尘、防暴能力； 6、支持智能补光，补光亮度可自动调节适应环境变化； 7、含配套支架；

标的名称：全千兆以太网交换机1

参数性质	序号	技术要求名称	技术参数与性能指标
------	----	--------	-----------

	1	全千兆以太网交换机1	1、传输速率：10/100/1000Mbps；背板带宽：≥52Gbps；包转发率：≥38.69Mpps； 2、MAC地址表：≥8K； 3、端口数量：≥20个；端口描述：≥18个10/100/1000BASE-T以太网端口，≥2个千兆SFP； 4、最大功率：≤17W； 5、防雷：共模防护≥6KV； 6、工作温度：0-40℃； 7、工作湿度：5-95%RH，无冷凝； 8、存储温度：-40-70℃； 9、存储湿度：5-95%，非凝露；
--	---	------------	--

标的名称：全千兆以太网交换机2

参数性质	序号	技术要求名称	技术参数与性能指标
	1	全千兆以太网交换机2	1、传输速率：10/100/1000Mbps；背板带宽：≥52Gbps；包转发率：≥38.69Mpps； 2、MAC地址表：≥8K； 3、端口数量：≥16个；端口描述：≥14个10/100/1000BASE-T以太网端口，≥2个千兆SFP； 4、最大功率：≤17W； 5、防雷：共模防护≥6KV； 6、工作温度：0-40℃； 7、工作湿度：5-95%RH，无冷凝； 8、存储温度：-40-70℃； 9、存储湿度：5-95%，非凝露；

标的名称：监控线路

参数性质	序号	技术要求名称	技术参数与性能指标
	1	监控线路	1、8芯网线+2芯电源综合线；

标的名称：配件

参数性质	序号	技术要求名称	技术参数与性能指标
	1	配件	1、含水晶头、电源插头、PVC 线管、设备箱等安装所需配件；

标的名称：消火栓泵控制柜1（维修）

参数性质	序号	技术要求名称	技术参数与性能指标
------	----	--------	-----------

★	1	消火栓泵控制柜1（维修）	对现有37kW消火栓泵控制柜以及2台消火栓泵电机进行维修，原有电机品牌为淄博博山，控制箱品牌为正泰；
---	---	--------------	--

标的名称：喷淋泵控制柜1（维修）

参数性质	序号	技术要求名称	技术参数与性能指标
★	1	喷淋泵控制柜1（维修）	对现有55kW喷淋泵控制柜以及2台喷淋泵电机进行维修，原有电机品牌为淄博博山，控制箱品牌为正泰；

标的名称：消火栓泵控制柜2（维修）

参数性质	序号	技术要求名称	技术参数与性能指标
★	1	消火栓泵控制柜2（维修）	对现有75kW消火栓泵控制柜以及2台消火栓泵电机进行维修，原有电机品牌为淄博博山，控制箱品牌为正泰；

标的名称：喷淋泵控制柜2（维修）

参数性质	序号	技术要求名称	技术参数与性能指标
★	1	喷淋泵控制柜2（维修）	对现有75kW喷淋泵控制柜以及2台喷淋泵电机进行维修，原有电机品牌为淄博博山，控制箱品牌为正泰；

标的名称：防火卷帘门1（维修）

参数性质	序号	技术要求名称	技术参数与性能指标
★	1	防火卷帘门1（维修）	对原有2樘7000*4000防火卷帘门进行维修，材质为钢制；

标的名称：防火卷帘门2（维修）

参数性质	序号	技术要求名称	技术参数与性能指标
★	1	防火卷帘门2（维修）	对原有1樘5500*2800防火卷帘门进行维修，材质为钢制；

标的名称：防火卷帘门3（维修）

参数性质	序号	技术要求名称	技术参数与性能指标
★	1	防火卷帘门3（维修）	对原有1樘6000*3000防火卷帘门进行维修，材质为钢制；

标的名称：防火卷帘门4（维修）

参数性质	序号	技术要求名称	技术参数与性能指标
★	1	防火卷帘门4（维修）	对原有1樘3500*3200防火卷帘门进行维修，材质为钢制；

标的名称：七氟丙烷灭火装置（单瓶）维修

参数性质	序号	技术要求名称	技术参数与性能指标
------	----	--------	-----------

★	1	七氟丙烷灭火装置（单瓶）维修	现有3套七氟丙烷灭火装置（单瓶）已过期，瓶身完好，仅需对瓶内液体进行充装、加压；
---	---	----------------	--

标的名称：电梯迫降功能恢复

参数性质	序号	技术要求名称	技术参数与性能指标
★	1	电梯迫降功能恢复	因外部消防联动回路故障，电梯原有迫降功能无法实现，故对现有12台电梯迫降功能进行恢复，其中8台日立电梯NGR，4台通力电梯KDL32，本次恢复不改动电梯本体控制柜、不改动电梯内部程序/硬件，不属于对电梯维修、改造。

9、供应商一般资格要求

序号	资格要求名称	资格要求详细说明
1	具有独立承担民事责任的能力。	投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。
2	具有良好的商业信誉	投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。
3	具有健全的财务会计制度。	(1)供应商提供2024年度或2025年度经过会计师事务所审计的财务报告复印件(经审计的有效财务报告应包括报告及报告中所附的完整内容，并由注册会计师签名、盖章以及会计师事务所盖章)；(2)供应商提供2024年度或2025年度供应商内部的财务报表复印件(至少包含资产负债表)；(3)供应商提供响应文件递交截止日前一年内银行为其出具的资信证明复印件；(4)供应商注册时间截至响应文件递交截止日不足一年的，可提供公司章程复印件；(5)供应商为事业单位、大型国有企业或其他组织(不具备法人条件的组织，如合伙组织、个体工商户、农村承包经营户等)或自然人时，可提供承诺函；(6)可提供具有健全的财务会计制度承诺函。 注：具有健全的财务会计制度的证明材料中第(1)-(6)项具有同等的效力，供应商可根据自身实际情况选择提供其中任意一项。
4	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。	投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。
5	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。	投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。
6	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。	投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。

序号	资格要求名称	资格要求详细说明
7	符合《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条第一款规定。	投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。
8	不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。	投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。

10、供应商特殊资格要求

序号	资格要求名称	资格要求详细说明
无		

11、分包的评审条款

评审项编号	一级评审项	二级评审项	详细要求	分值	客观评审项
1	详细评审	技术要求	“技术参数及功能要求”中普通参数要求共300项，最高得30分，负偏离一项扣0.1分，扣完为止。	30.00	是
2	详细评审	履约能力	1、根据供应商提供的实施方案(①细化项目节点、②具体工作进度安排(有进度表)、③关键点与采购人衔接；④质量保证措施、⑤应急处理预案)等内容进行综合评审：方案内容齐全，符合实际情况、内容清晰、描述准确、满足项目要求的内容等要求得12分，每有一项内容缺项扣2.4分；每有一处不完善或有缺陷或不满足项目实施要求的扣1.2分，扣完为止。注：不完善指内容具有明显缺陷，只有单纯的文字描述，前后内容无法连贯；不满足实际情况指内容脱离了实际情况，不具备实施的可能性或套用其他项目方案或引用科学原理错误或前后内容互相矛盾或存在与本项目无关的内容。 2、根据供应商提供的安装方案(①安装技术、②安全控制高效、③人员分工、④人员职责等)等内容进行综合评审：方案内容齐全，符合实际情况、内容清晰、描述准确、满足项目要求的内容等要求得8分，每有一项内容缺项扣2分；每有一处不完善或有缺陷或不满足项目实施要求的扣1分，扣完为止。注：不完善指内容具有明显缺陷，只有单纯的文字描述，前后内容无法连贯；不满足实际情况指内容脱离了实际情况，不具备实施的可能性或套用其他项目方案或引用科学原理错误或前后内容互相矛盾或存在与本项目无关的内容	20.00	否

评审项 编号	一级 评审 项	二级 评审 项	详细要求	分值	客观评 审项
3	详细 评审	售 后 服 务 方 案	根据供应商提供的售后服务方案（①售后服务承诺（含售后服务内容、故障响应时间等）、②售后服务体系、③技术支持（含售后技术人员安排、技术支持方式等）方案内容齐全，符合实际情况、内容清晰、描述准确、满足项目要求的内容等要求得9分，每有一项内容缺项扣3分；每有一处不完善或有缺陷或不满足项目实施要求的扣1.5分，扣完为止。注：不完善指内容具有明显缺陷，只有单纯的文字描述，前后内容无法连贯；不满足实际情况指内容脱离了实际情况，不具备实施的可能性或套用其他项目方案或引用科学原理错误或前后内容互相矛盾或存在与本项目无关的内容	9.00	否
4	详细 评审	履 约 经 验	根据投标人提供的2023年1月1日至今类似项目履约经验进行评分，每提供1个得5.5分，本项最多得11分。注：提供合同或成交（中标）通知书复印件并加盖供应商公章。	11.00	是
1	价 格 分	价 格 分	以满足招标文件要求且最后报价最低的供应商的价格为基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=(基准价/最后报价)×30%×100；（保留小数点后两位）	30.00	是

12、合同管理安排

- 1) 合同类型：买卖合同
- 2) 合同定价方式：固定单价
- 3) 合同履行期限：自合同签订之日起30日
- 4) 合同履约地点：采购人指定地点
- 5) 支付方式：分期付款
- 6) 履约保证金及缴纳形式：

中标/成交供应商是否需要缴纳履约保证金：否

- 7) 质量保证金及缴纳形式：

中标/成交供应商是否需要缴纳质量保证金：否

- 8) 付款进度安排：

采购包1：

1、付款条件：合同签订并正式生效之后。达到该付款条件起 5 个工作日内，据实情况说明为向供应商支付合同总金额的百分之四十作为预付款。

2、付款条件：在本项目货物全部送达指定现场，并完成安装调试、通过采购人正式验收合格之后。达到该付款条件起 5 个工作日内，据实情况说明为支付剩余的合同总金额的百分之六十。。

9) 验收交付标准和方法：1.供应商在设备安装并正常运行后通知采购人，采购人在接到通知后5个工作日内组织履约验收, 验收合格, 双方签署《验收报告》； 2.验收标准:按国家有关规定以及采购文件的质量要求和技术指标、供应商的响应文件及承诺与本合同约定标准进行验收；采购人与供应商双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项, 由采购人在采购文件及响应文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收； 3.验收时如发现

所交付的货物有短装、次品、损坏或其他不符合标准及本合同规定之情形者，采购人应做出详尽的现场记录，或由采购人与供应商双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由供应商承担，验收期限相应顺延，但最长不得超过7个日历天，不得影响采购人正常工作的开展；4.供应商应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给采购人；供应商不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货；5.如货物经供应商3次维修仍不能达到合同约定的质量标准，采购人有权退货，并视作供应商不能交付货物而需支付违约赔偿金给采购人，采购人还可依法追究供应商的违约责任；6.项目验收结果合格的，供应商凭验收合格证明书办理相关手续；验收结果不合格且拒不整改的，将不予支付采购资金，还可能上报本项目同级财政部门按照政府采购法律法规等有关规定给予行政处罚或者以失信行为记入诚信档案；7.其他未尽事宜应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205号)和参照《政府采购需求管理办法》(川财采〔2021〕22号)以及《雅安市财政局关于规范政府采购履约验收工作的通知》雅财采〔2021〕50号的要求以及主管部门的相关要求进行验收。

10) 质量保修范围和保修期：以验收合格之日算，质保期 ≥ 2 年。成交供应商要负责产品的维护维修。

11) 知识产权归属和处理方式：无

12) 成本补偿和风险分担约定：无

13) 违约责任与解决争议的方法：违约责任 (一)采购人违约责任 1.采购人逾期支付合同款的，除应及时付足合同款外，应向中标供应商偿付逾期欠款总额以合同订立时1年期贷款市场报价利率的违约金；逾期付款超过30天的，中标供应商有权终止合同；2.采购人偿付的违约金不足以弥补中标供应商损失的，还应按中标供应商经济损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给中标供应商。(二)中标供应商违约责任 1.中标供应商必须遵守采购合同并执行合同中的各项规定，保证采购合同的正常履行。2.如因中标供应商工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给采购人造成损失或侵害，包括但不限于采购人本身的财产损失、由此而导致的采购人对任何第三方的法律责任等，中标供应商对此均应承担全部的赔偿责任。3.中标供应商必须遵守采购合同按时完成合同相关工作，若由于中标供应商原因导致合同迟延履行，中标供应商应承担采购合同中约定的违约责任。4.中标供应商交付的货物不符合合同规定的，中标供应商应向采购人支付合同总价的5%的违约金，并须在合同规定的交付时间内交付合格的货物给采购人，否则，视作中标供应商不能交付货物而违约，按本条本款下述第“(5)”项规定由中标供应商偿付违约赔偿金给采购人。5.中标供应商不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交付货物外，应向采购人偿付逾期交付部分费用总额的万分之五/天的违约金；逾期交付超过30天，采购人有权终止合同，中标供应商则应按合同总价的20%的款额向采购人偿付赔偿金，并须全额退还采购人已经付给中标供应商的合同费用及其利息。6.中标供应商应当遵守采购人的相关项目需求及相关技术要求及实质性条款，实施完成采购合同应当完全满足相关项目需求及相关技术要求及实质性条款，若中标供应商瑕疵履行采购合同，采购人有权向中标供应商要求赔偿合同总价款20%的违约金，若造成相关损失的，采购人有权要求中标供应商承担所有赔偿责任。7.中标供应商提供的货物经采购人送交具有法定资格条件的技术监督机构检测后，如检测结果认定不符合本合同规定标准的，则视为中标供应商没有按时交付而违约，中标供应商须在7日内无条件提供符合规定的货物，如逾期不能提供符合规定的货物，采购人有权终止本合同，中标供应商应另付合同总价的5%的赔偿金给采购人。8.中标供应商偿付的违约金不足以弥补采购人损失的，还应按采购人损失尚未弥补的部分，

支付赔偿金给采购人。解决争议的方法 1.因货物的质量问题发生争议,由采购人或其指定的第三方机构进行质量鉴定。货物符合标准的,鉴定费由采购人承担;货物不符合质量标准的,鉴定费由成交供应商承担。 2.合同履行期间,若双方发生争议,可协商或由有关部门调解解决,协商或调解不成的,向采购人所在地人民法院申请诉讼。 3.诉讼应为最终决定,并对双方具有约束力。 4.除另有诉讼外,诉讼费应由败诉方负担。 5.在诉讼期间,除正在进行诉讼部分外,合同其他部分继续执行。

14) 合同其他条款: 无

13、履约验收方案

1) 验收组织方式: 自行验收

2) 是否邀请本项目的其他供应商: 否

3) 是否邀请专家: 是

4) 是否邀请服务对象: 否

5) 是否邀请第三方检测机构: 是

6) 履约验收程序: 一次性验收

7) 履约验收时间:

1、 验收条件说明: 供应商在设备安装并正常运行后通知采购人,达到验收条件起 5 日内,验收合同总金额的 100%;

8) 验收组织的其他事项: 其他未尽事宜应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205号)和参照《政府采购需求管理办法》(川财采〔2021〕22号)以及《雅安市财政局关于规范政府采购履约验收工作的通知》雅财采〔2021〕50号的要求以及主管部门的相关要求进行验收。

9) 技术履约验收内容: 按采购文件技术要求

10) 商务履约验收内容: 按采购文件商务要求

11) 履约验收标准: 按国家有关规定以及采购文件的质量要求和技术指标、供应商的响应文件及承诺与本合同约定标准进行验收;采购人与供应商双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项,由采购人在采购文件及响应文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收;

12) 履约验收其他事项: 无

五、风险控制措施和替代方案

该采购项目按照《政府采购需求管理办法》第二十五条规定,本项目是否需要组织风险判断、提出处置措施和替代方案: 否