



东营市消防救援支队远程供水水带及接口采购项目

技术参数及采购需求

序号	名称	规格型号	参数	单位	数量	备注
1	消防水带	13-150-50	<p>产品符合 GB6246-2011《消防水带》和消防类产品认证实施规则 CCCF-CPRZ-25:2019 的标准要求。提供国家消防装备质量监督检验中心出具的产品检验报告和应急管理部消防产品合格评定中心出具的消防产品认证证书复印件或扫描件。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 水带口径为 150±mm, 标准工作压力为 1.3MPa, 爆破压力≥5.5MPa, 2. 单位长度质量≤1750g/m, 延伸率≤1%, 膨胀率≤5%, 3. 附着力强度: 织物层与衬里≥20N/25MM, 织物层与外覆层≥20N/25MM, 工艺为一次成型。 4. 扯断伸长率≥280 5. 扯断强度 (MPa) ≥12 6. 水带两头均配有相应口径的接口 (接口为自锁接口)。 7. 衬里材质采购优质聚氨酯, 厚度 18±0.5mm, 外覆层采用优质聚氨酯材质, 耐压、耐磨、耐腐蚀、耐高低温、轻便柔软、易于清洗, 使用寿命长。 8. 水带一端清楚的标志着生产企业名称、产品名称和规格、生产日期及经纬线和衬里材料。印刷的相关信息永不掉落。 	条	3	
2	消防水带	13-300-100	<p>产品符合 GB6246-2011《消防水带》和消防类产品认证实施规则 CCCF-CPRZ-25:2019 的标准要求。提供国家消防装备质量监督检验中心出具的产品检验报告和应急管理部消防产品合格评定中心出具的消防产品认证证书复印件或扫描件。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 水带口径为 300±0.2mm, 标准工作压力为 1.3MPa, 爆破压力≥4.5MPa, 2. 单位长度质量≤4700g/m, 延伸率≤1.6%, 膨胀率≤2.5%, 3. 附着力强度: 织物层与衬里≥20N/25MM, 织物层与外覆层≥20N/25MM, 工艺为一次成型。 4. 扯断伸长率≥280 5. 扯断强度 (MPa) ≥12 6. 水带两头均配有相应口径的接口 (接口为自锁接口)。 7. 衬里材质采购优质聚氨酯, 厚度 18±0.5mm, 外覆层采用优质聚氨酯材质, 耐压、耐磨、耐腐蚀、耐高低温、轻便柔软、易于清洗, 使用寿命长。 8. 水带一端清楚的标志着生产企业名称、产品名称和规格、生产日期及经纬线和衬里材料。印刷的相关信息永不掉落。 	条	6	
3	消防接口	YXKDQ250-30	<ol style="list-style-type: none"> 1. 提供国家消防装备质量监督检验中心出具的产品检验报告 2. 十齿自锁接口, 在 3.0MPa 压力下保压 2 分钟不渗漏。在 4.5MPa 压力下压 2 分钟不破裂, 不产生影响使用的残余变形。 3. 抗跌落性: 水带接口从 4.6m 高自由落下 5 次, 无损坏, 并能正常使用。 	副	3	

专家论证意见表

专家姓名		职称	副高级教师
工作单位	胜利石油管理局		
采购单位名称	东营市消防救援支队		
采购项目名称	东营市消防救援支队远程供水水带及接口采购项目		
专家 论证 意见	<p>该项目竞标符合国家有关 生产标准，符合招标文件，无排 他性和倾向性。</p>		
	专家签字： 		

专家论证意见表

专家姓名	刘子亮	职称	主任
工作单位	市人民医院		
采购单位名称	东营市消防救援支队		
采购项目名称	东营市消防救援支队远程供水水带及接口采购项目		
专家 论证 意见	<p>招标参考依据相关产品行业标准 GB6246-2011 复合胶管标准. 有意见</p>		
	专家签字: 刘子亮		

专家论证意见表

专家姓名	薄树青	职称	副高工
工作单位	东营市水利局		
采购单位名称	东营市消防救援支队		
采购项目名称	东营市消防救援支队远程供水水带及接口采购项目		
专家 论证 意见	<p>招标参数依据产品行业标准 GB6246-2011. 复合招标采购, 无意见.</p>		
	专家签字: 薄树青		

专家论证意见汇总表

采购单位名称	东营市消防救援支队
采购项目名称	东营市消防救援支队远程供水水带及接口采购项目
专家 论证 意见	<p style="font-size: 1.2em; text-align: center;">招标参数统一后国家标准。 详实、实用、符合招标要求。 无意见。</p>
	<p>论证小组签字： (王龙) 刘斌 王青 2021年11月4日</p>
采购人代表 签字	<p style="font-size: 1.5em; text-align: center;">王龙</p> <p style="text-align: right;">2021年11月4日</p>

姓名:

左传珍

Full Name

性别:

男

Sex

出生年月:

一九五四年十一月

Date of Birth

工作单位:

胜利石油管理局

Employer

任职资格:

中学高级教师

Qualification Level

专业名称:

教育管理

Speciality

批准日期:

Date of Approval = 00-11-11

评审委员会盖章:



Issued by

签发日期:

2001年11月28日

Issued on

姓名 刘子亮

性别 男

出生日期 1959.3

工作单位 承德市人民医院

职称 主任

学历 大学本科

学位 硕士学位



工作单位

工作单位

姓名 董树奇

性别 男

出生年月 1965.8

工作单位 真塔教育电视台

现从事 德州电视台
原专业技术

职务 (职称) 一级摄像师

现评审资格 一级摄像师

评审组织(章)

评审时间:

2001年 11月 15日