

自行委托类



竞争性磋商文件

项目编号：ZQDLZB202400017SH

项目名称：肇庆市第二人民医院层流净化系统维保服务采购

采购人：肇庆市第二人民医院

采购代理机构：肇庆德力招标代理有限公司

发布日期：2024 年 6 月 5 日

目 录

第一章 磋商邀请	2
第二章 采购需求	5
第三章 供应商须知	14
第四章 评审	24
第五章 合同文本	33
第六章 响应文件格式与要求	47

第一章 磋商邀请

肇庆德力招标代理有限公司受肇庆市第二人民医院的委托，采用竞争性磋商方式组织采购肇庆市第二人民医院层流净化系统维保服务采购。欢迎符合资格条件的供应商参加。

一、项目概述

1. 名称与编号

采购项目名称：肇庆市第二人民医院层流净化系统维保服务采购
采购项目编号：ZQDLZB202400017SH
采购方式：竞争性磋商
预算金额：408,000.00 元

2. 项目内容及需求情况（采购项目技术规格、参数及要求）

采购包 1（层流净化系统维保服务）：
采购包预算金额：408,000.00 元

品目号	品目名称	采购标的	数量（单位）	技术规格、参数及要求	品目预算（元）	是否允许进口产品
1-1	空调维修和保养服务	层流净化系统维保服务	3（年）	详见第二章	408,000.00 元	否

本采购包不接受联合体响应。

合同履行期限：3 年（具体服务起止时间以合同约定为准）。

二、供应商的资格要求

1. 供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

- 1) 具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。
- 2) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：响应文件中提供《资格条件承诺函》。
- 3) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：响应文件中提供《资格条件承诺函》。
- 4) 履行合同所必需的设备和专业技术能力：响应文件中提供《资格条件承诺函》。
- 5) 参加采购活动前 3 年内，在经营活动中没有重大违法记录：响应文件中提供《资格条件承诺函》。

重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3 号文，“较大数额罚款” 认定为 200 万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款” 标准高于 200 万元的，从其规定）

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：参与的供应商服务全部由符合政策要求的中小企业承接。响应文件中提供有效的《中小企业声明函》。本项目为服务类采购，中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。

3. 本项目特定的资格要求：

采购包 1（层流净化系统维保服务）：

- 1) 供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。
- 2) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。 投标（报价） 函相关承诺要求内容。

三、获取磋商文件

时间：2024 年 6 月 5 日至 2024 年 6 月 13 日，每天上午 09:00:00 至 12:00:00，下午 14:30:00 至 17:30:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：肇庆市前进北路 10 号第十一层第 1107 室

方式：现场报名或在线获取。现场购买竞争性磋商文件：供应商代表须携带本人身份证原件及复印件到肇庆市前进北路 10 号第十一层第 1107 室现场获取。在线获取竞争性磋商文件：详见项目在线报名操作流程 <http://www.zqdlzbd1.com/articshow.asp?menuid=5&id=1695>。

售价（元）：200

四、提交响应文件截止时间、开启时间和地点：

提交响应文件截止时间和开启时间：2024 年 6 月 17 日 9 时 30 分（北京时间）

地点：肇庆市公共资源交易中心三楼 301 室（即端州三路 24 号端州消防大队东侧）

五、公告期限、发布公告的媒介：

1. 公告期限：自本公告发布之日起不得少于 3 个工作日。

2. 发布公告的媒介：中国政府采购网（<https://www.ccgp.gov.cn/>）、肇庆德力招标代理有限公司（<http://www.zqdlzbd1.com/>）、肇庆市第二人民医院订阅号。

六、本项目联系方式：

1. 采购人信息

名称：肇庆市第二人民医院

地址：肇庆市端州区建设二路 2 号

联系人：医疗装备部刘小姐

电话：0758-2701443

2. 采购代理机构信息

名称：肇庆德力招标代理有限公司

地址：肇庆市前进北路 10 号第十一层第 1107 室

联系方式：0758-2160028

3. 项目联系方式

项目联系人：卫女士

电话：0758-2160028

第二章 采购需求

一、项目概况：

- 1. 本次采购项目为麻醉手术室及静脉用药调配中心的医用空气洁净系统及有关配套设施的维保服务，用户单位为肇庆市第二人民医院。磋商响应供应商须对本项目整体进行报价，且要提供完整的技术资料。
- 2. 本项目为服务类采购项目，其中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。
- 3. 采购清单：

服务标的	服务年限	每年采购限价	最高限价
层流净化系统维保服务	3 年	人民币 136,000.00 元/年	¥408,000.00 元（大写：人民币肆拾万零捌仟元整）

维保范围：麻醉手术室及静脉用药调配中心的医用空气洁净系统及有关配套设施（见设备、设施清单）的维护保养（包含初、中、高效过滤器耗材，以及 1000 元及以下的所有维修材料）。提供 24 小时技术服务，接到报修后 2 小时内能到达现场检修。合同期内对维保范围内的各个系统提供日常运行、维护、保养和故障维修服务,并提供维修配件，做好运维记录。

二、设备、设施清单

（一）专业科室暖通洁净系统一览表

序号	科室	通风、空调系统情况
1	麻醉手术室	1、空调系统为：冷热源主机+末端，水系统中央空调。 2、洁净空调系统机房设于手术部建筑天面，分为东西两部分。 3、手术部内设 9 间洁净手术室（Ⅰ级 1 间，Ⅱ级 1 间，Ⅲ级 7 间）及多个洁净辅房。 4、空调系统组成为： （1）手术室专用洁净空调系统 6 套（洁净恒温恒湿）； （2）2 套新风预处理系统； （3）3 套辅房洁净风机盘管； （4）6 套污物走廊洁净风机盘管。 5、排风系统多套。
2	麻醉手术室冷热源机房	1、模块式风冷热泵约克主机 7 台（另有 1 台天加旧主机作备用），分为东西两侧 2 套系统，各自独立水系统并有联通管道东西两侧互为备用。 2、冷冻水水泵多台。
3	静脉用药	1、抗生素配置间/化疗药物配置间：全新风洁净空调系统 1 套（万级），生

	调配中心	<p>物安全排风系统 1 套，辅房排风系统 1 套。</p> <p>2、TPN 及普通药物配置间：洁净空调系统 1 套（万级），辅房排风系统 1 套。</p> <p>3、其他区域：VRV 空调系统 1 套。</p>
--	------	---

（二）暖通设备设施明细

序号	系统名称	设备类型	设备编号	数量	备注
1	麻醉手术室	医用洁净式空调机	AHU-OR-1	1 台	1#,2#,3#手术室(一拖三系统,III 级)
2		医用洁净式空调机	AHU-OR-2	1 台	03#,7#手术室(一拖二系统,III 级)
3		医用洁净式空调机	AHU-OR-3	1 台	5#,6#手术室(一拖二系统,III 级)
4		医用洁净式空调机	AHU-OR-4	1 台	8#手术室(一拖一系统,II 级)
5		医用洁净式空调机	AHU-OR-5	1 台	9#手术室(一拖一系统,I 级)
6		医用洁净式空调机	AHU-OR-6	1 台	手术部走廊及辅房
7		医用洁净式新风机	PAU-OR-1	1 台	手术部东侧设备新风预处理
8		医用洁净式新风机	PAU-OR-2	1 台	手术部西侧设备新风预处理
9		医用风机盘管		9 台	局部辅房及污物走廊
10		排风机	EAF-OR-1~9	9 台	1#~9#手术室专用排风
11		排风机	EAF-OR-10	2 台	洁净辅助用房排风
12	麻醉手术室天面机房	风冷模块热泵机组	K1-1,2,3	3 台	天面东侧机房
13		冷冻水泵	B1-1,2,3	3 台	
14		膨胀水箱	BS-1-1	1 个	
15		风冷模块热泵机组	K1-4,5,6,7	4 台	天面西侧机房
16		冷冻水泵	B1-4,5,6	3 台	
17		膨胀水箱	BS-1-2	1 个	
18	静脉用药调配中心	医用全新风洁净式空调机	MAU-PIVAS-1	1 台	抗生素配置间/化疗药物配置间，万级
19		医用全新风洁净式空调机	MAU-PIVAS-2	1 台	TPN 及普通药物配置间，万级
20		VRV 多联式空调机系统	VRV-PIVAS-1	1 套	其他区域

(三) 各系统配套设施明细一览

序号	系统名称	设施名称	规格	数量	备注
1	麻醉手术室	手术部总配电柜	AL-OR-1	1 个	
2		手术室分配电箱	ALS-OR-1~9	9 个	1#~9#手术室
3		空调总配电柜	AP-OR-1, 2	2 个	东西两侧机房
4		空调控制分配电柜	TPK-OR-1~8	8 个	8 台医用空调机及新风机
5		空调主机及水泵控制电箱	TPK-OR-9, 10	2 个	东西两侧机房
6		层流静压送风天花	I 级	1 套	9#手术室
7		层流静压送风天花	II 级	1 套	8#手术室
8		层流静压送风天花	III 级	7 套	1#~7#手术室
9		高效过滤箱	1000m ³ /h	30 套	洁净走廊, 辅房
10		高效过滤箱	500m ³ /h	2 套	洁净辅房
11		手术室中央情报面板		9 套	1#~5#手术室
12		医用隔离电源		1 套	9#手术室
13		嵌墙式观片灯		9 套	1#~5#手术室
14		医用电动门		9 樘	1#~7#, 9#手术室, 走廊
15		防幅射医用电动门		1 樘	8#手术室
16		医用气体吊塔		9 套	1#~9#手术室
17		手术无影灯		9 套	1#~9#手术室
18	静脉用药调配中心	暖通总配电箱	AP-PIVAS-1	1 个	
19		空调控制分配电箱	TPK-PIVAS-1, 2	2 个	
20		高效过滤箱	1000m ³ /h	14 套	
21		高效过滤箱	500m ³ /h	2 套	

（四）专业科室空调系统空气过滤器汇总清单

表 2.3： 专业科室空调系统空气过滤器汇总表

序号	科室	位置	空气过滤器类型	尺寸（mm）	数量（个）	更换频率	年用量（个）
1	麻醉手术室	空调机内	G4 初效	595×595×46	12	循环机组，每 3 个月更换	48
2			G4 初效	595×595×46	4	新风机组，每月更换	48
3			G4 初效	595×292×46	12	循环机组，每 3 个月更换	48
4			G4 初效	595×292×46	4	新风机组，每月更换	48
5			F8 中效	595×595×381-6P	12	循环机组，每 6 个月更换	24
6			F8 中效	595×292×381-3P	12	循环机组，每 6 个月更换	24
7			F8 中效	595×595×381-6P	4	新风机组，每 3 个月更换	16
8			F8 中效	595×292×381-3P	4	新风机组，每 3 个月更换	16
9		层流送风天花内	H14 高效	610×305×292	33	每 1~2 年更换(按检测数据)	33
10		室内天花送风口	H13 高效	484×484×220	32	每 1~2 年更换(按检测数据)	32
11		室内天花排风口	F5 中效	290×290×96	15	洁净区排风口，每 6 个月更换	30
12	静脉用药调配中心	空调机内	G4 初效	592×592×46	2	全新风机组，每月更换	24
13			G4 初效	592×287×46	3	全新风机组，每月更换	36
14			F8 中效	592×592×381-6P	2	全新风机组，每 3 个月更换	8
15			F8 中效	592×287×381-3P	3	全新风机组，每 3 个月更换	12
16		室内天花送风口	H13 高效	484×484×100	14	每 1~2 年更换(按检测数据)	14

17			H13 高效	320×320×100	2	每 1~2 年更换(按检测数据)	2
18		室内天花排	F8 中效	290×290×96	5	生物安全排风口，每 3 个月换	20
19		风口	F5 中效	290×290×96	5	洁净区排风口，每 6 个月更换	10

注：过滤器尺寸需维保单位现场作最终核对。

三、服务要求

维保单位对上述系统设备设施进行维护、保养、维修应包含以下工作内容，但并不仅限于此，维保单位可根据自身的专业知识及现场实物进行内容丰富。技术服务监测(检测)结果,必须符合国家现行医院洁净手术部建筑技术规范《GB50333-2013》、医院空气净化管理规范《WST368-2012》、GB 50591-2010《洁净室施工及验收规范》、GB/T 16292-2010《医药工业洁净室(区)悬浮粒子的测试方法》、GB/T 16293-2010《医药工业洁净室(区)浮游菌的测试方法》、GB/T 16294-2010《医药工业洁净室(区)沉降菌的测试方法》(静脉用药调配中心建设与管理指南(试行))规定的标准和要求。

(一) 洁净系统运行状态定期检查、监测

1. 要求对洁净系统整体环境参数进行定期检查、监测，包括：洁净间风量、换气次数、净化台风速、温湿度、各房间压差、悬浮粒子、沉降菌、环境及设备噪音、照度等，确保系统环境达到相关国家标准规范的指标要求；
2. 要求按照科室现有功能区域、洁净系统组成、净化级别要求等实际情况，编制适合使用的执行记录文件、表格来建立整个运维情况可溯性文件，并严格执行；
3. 响应文件中可提供与采购人相似的洁净系统运维应用实例、文件、执行表格等以供参考评定；
4. 提供详实的“常规检查工作”和“年度保养”计划表，并每月提供巡检保养情况报告以及每季度提供检测报告。

(二) 洁净系统设备设施运维要点（不仅限于此），要求对以下服务要点编制详细的服务方案。

1. 专业科室专用冷热源主机机房（露天）

(1) 模块式风冷热泵冷（热）水主机：机体，风机，电机，自控系统，制冷系统硬件（压缩机，两器，热力膨胀阀等）。

(2) 水系统设施：水泵，水阀，压差旁通装置，膨胀水箱，电子除垢装置，配电系统，自控系统，管路保温。

2. 空气处理系统的维护保养

(1) 新风机及专用洁净空调机组的维护保养：机体，风机，电机，自控系统，制冷系统硬件，加湿

系统硬件，除湿系统硬件，设备内置空气过滤器，温湿度探测装置，风压差探测装置，新风系统过滤装置等；

(2) 风系统的维护：终端高效送风装置（手术室层流罩，其他房间高效箱）；风量调节装置（一拖多系统的风量阀，控制压力梯度的新风阀），防火阀门等，排风系统；

(3) 整系统联动状态监测，评估，报告（包括国标六要素：空气洁净度，温度，湿度，噪声，房间压差，照度）；

3. 洁净系统区域内配套的设施的维护保养：

(1) 洁净区域的围护结构（墙板，天花，地板等），基础的日常清洁由现在物业专职工友完成，维保单位应提供这部设施的专业维护方法、做法的培训，协助护长完善对应文件系统设计；手术室辐射防护结构的定期巡检；

(2) 洁净（空调）区域的基本配置设施的维护保养：

① 手术室：手术室中央情报面板的空调远程板；

② 静脉用药调配中心：空调远程控制设施。

四、考核标准

采购人按照竞争性磋商文件、合同约定的服务标准及管理制度对成交人的服务进行考核，具体参考《维保服务考核细则》（详见下表）。在服务期间，采购人在支付每期服务费前将对成交人进行考核，总分为100分。单期维保服务得分不足90分的，按比例扣除当期维保款项的5%，连续两期不足90分或因设备原因引起重大安全生产事故的，采购人有权终止维保服务合同。

《维保服务考核细则》

序号	类别	考核细则	分值	评分标准
1	基本项目	是否发生因设备原因发生重大安全事故	/	出现任何因设备原因引起的重大安全生产事故，一票否决，本次评定为不合格
2	主要设备运行 维保项目	定期保养设备次数（按约定次数）	15分	缺一次扣5分，缺2次扣10分，缺3次扣15分。
3		故障报修是否及时应答	10分	无人应答，每有1次扣1分，应答时间超过1小时每次扣0.5分。
4		在线指导小故障排除	10分	有小故障但无人指导排除每次扣5分，报小故障后12小时内无人指导每次扣0.5分。
5		年终维保总结	10分	无年终维保总结扣10分，有年终维保总结但内容不详细或故意隐瞒重要信息扣5分。

6		设备正常运行达标（开机率）	20 分	开机率为 95%及以上得 20 分，开机率为 95%（不含）-94%（含）得 18 分，开机率为 94%（不含）-92%（含）得 15 分，开机率为 92%（不含）-90%（含）得 10 分，开机率为 90%以下得 5 分。
7		反应时间（指到达现场时间）	10 分	接到采购人报修通知后且无法远程维修的：供应商 24（含）-36（不含）小时内到达现场的每次扣 1 分；供应商 36（含）-40（不含）小时内到达现场的每次扣 2 分，40（含）-44（不含）小时内到达现场的每次扣 3 分，44（含）-48（不含）小时内到达现场的每次扣 4 分，48 小时（含）以后到达现场的不得分。
8		配件使用情况	10 分	不符合厂家标准及相应的国家质量标准要求扣每次 5 分；进口配件海关报关手续不全扣每次 5 分。
9		维修工程师	5 分	工程师无相关资质证书的每次扣 5 分；有资质证书但证书已过期的每次扣 3 分。
10		维修记录	10 分	无维修记录的扣 10 分；记录不健全保养不到位一次性扣 2 分；维修记录无维修人员签字扣 5 分。
备注：1. 考核总分为 100 分，考核总分低于 90 分为不及格。 2. 一票否决意为考核直接不合格。 3. 考核中所扣分数对应评分办法，扣完对应项目总分后不再累加。 4. 采购人在支付每期维保服务费前进行考核。				

五、主要商务要求：

标的提供的时间	服务期限：3 年（具体服务起止时间以合同约定为准）。
标的提供的地点	采购人指定地点。
付款方式	1. 本项目款项以人民币转账方式分 6 期支付，每半年结算一次服务费。 2. 在服务期间，采购人在支付每期服务费前将对成交人进行服务评价，单期维保服务得分不足 90 分的，按比例扣除当期维保款项的 5%，连续两期不足 90 分或因设备原因引起重大安全生产事故的，采购人有权终止维保服务合同。 3. 采购人收到成交人的拨款申请后，在规定时间内向银行提出支付申请手续后，即视为采购人已经按期支付，实际付款到账时间及金额以支付单位支付时间及金额

	<p>为准，期间成交人不能以款项未支付为由停止或拖延服务，如成交人停止或拖延服务，采购人有权终止合同，一切损失由成交人承担，采购人不承担任何逾期付款的违约责任。</p> <p>4. 成交人应在每期维保服务费支付期限前 30 天将发票送达采购人。</p>
验收要求	<p>1. 由肇庆市第二人民医院验收或在有必要的情况下由肇庆市第二人民医院根据第三方有资质检测公司的检测结果进行验收。检测结果合格后费用由采购人支付，如检测不合格，由成交供应商负责整改调试至合格，并进行第二次检测，且所有检测费用及造成的一切经济损失由成交供应商承担。</p> <p>2. 验收标准符合国家现行医院洁净手术部建筑技术规范《GB50333-2013》、医院空气净化管理规范《WST368-2012》、GB 50591-2010《洁净室施工及验收规范》、GB/T 16292-2010《医药工业洁净室（区）悬浮粒子的测试方法》、GB/T 16293-2010《医药工业洁净室（区）浮游菌的测试方法》、GB/T 16294-2010《医药工业洁净室（区）沉降菌的测试方法》（静脉用药调配中心建设与管理指南（试行）》规定的标准和要求；符合磋商文件、响应文件、项目合同书和响应承诺中各方共同认可的各项要求。</p> <p>3. 成交人应提供全套完善的资料文档，包括但不限于实施方案、服务记录清单、用户操作手册、项目总结报告等。</p>
履约保证金	不收取。
其他	<p>（一）报价</p> <p>1. 本项目为一个整体，响应供应商必须对本项目整体进行报价，不能只对其中部分服务进行报价。</p> <p>2. 响应供应商的报价总价应包括完成麻醉手术室及静脉用药调配中心的医用空气洁净系统及有关配套设施（见设备、设施清单）的维护保养（包含初、中、高效过滤器耗材，以及 1000 元及以下的所有维修配件、材料）全部内容所需费用的含税价（包括但不限于人工服务费、拟投入工具及材料、保险、伴随服务、各类税费以及采购合同包含的所有风险、责任等各项应有费用）。</p> <p>3. ★响应供应商应在响应文件中书面承诺，如获成交资格，除了对上述麻醉手术室及静脉用药调配中心的医用空气洁净系统及有关配套设施（见设备、设施清单）需要进行维护保养外，服务期内所有初、中、高效过滤器耗材，以及出现故障需更换维修配件、材料的（1000 元及以下的维修配件、材料费用），已包含在合同价中，由成交供应商承担，采购人不再另行支付；（响应时提供承诺函）</p> <p>4. ★响应供应商应按以下要求（包括但不限于）提供项目的分类报价明细：</p>

	<p>4.1 两个科室的洁净系统年度运维内容及对应人工费用；（格式自拟）</p> <p>4.2 根据《表 2.3：专业科室空调系统空气过滤器汇总表》，按年度过滤器耗材进行报价。</p> <p>（二）售后要求</p> <p>提供 24 小时技术服务，接到报修后 2 小时内能到达现场检修。合同期内对维保范围内的各个系统提供日常运行、维护、保养和故障维修服务,并提供维修配件,做好运维记录。</p>
--	---

第三章 供应商须知

供应商必须认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和采购需求等。供应商没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者响应文件没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应的可能导致其响应无效或被拒绝。

一、名词解释

- 1. 采购代理机构：本项目是指肇庆德力招标代理有限公司，负责整个采购活动的组织，依法负责编制和发布磋商文件，对磋商文件拥有最终的解释权，不以任何身份出任磋商小组成员。
- 2. 采购人：本项目是指肇庆市第二人民医院，是采购活动当事人之一，负责项目的整体规划、技术方案可行性设计论证与实施，作为合同采购方（用户）的主体承担质疑回复、履行合同、验收与评价等义务。
- 3. 供应商：是指完成本项目响应登记并提交响应文件的供应商。
- 4. “磋商小组”是指根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，由采购人代表和有关专家组成以确定成交供应商或者推荐成交候选供应商的临时组织。
- 5. “成交供应商”是指经磋商小组评审确定的对磋商文件做出实质性响应，经采购人按照规定在磋商小组推荐的成交候选供应商中确定的或磋商小组受采购人委托直接确认的供应商。
- 6. 磋商文件：是指包括磋商公告和磋商文件及其补充、变更和澄清等一系列文件。
- 7. 响应文件：是指供应商根据本磋商文件向采购代理机构提交的全部文件。
- 8. 签名和印章：签名包括单位法定代表人、被委托人及其他个人的签名；印章是指机构法人印章。供应商应按磋商文件要求在响应文件指定位置进行签名和盖章。
- 9. “全称”、“公司全称”、“加盖单位公章”及“公章”：在响应文件及相关的其他资料中，涉及“全称”或“公司全称”的应在对应文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质响应文件上进行手写签名；涉及“加盖单位公章”和“公章”应使用投标人单位的公章进行盖章。
- 10. “投标人代表签字”及“授权代表”：在响应文件及相关的其他资料中，涉及“投标人代表签字”或“授权代表”应在响应文件进行手写签名。
- 11. “法定代表人”：在响应文件及相关的其他资料中，涉及“法定代表人”应在响应文件上进行手写签名或加盖法定代表人印章。
- 12. 日期、天数、时间：未有特别说明时，均为公历日（天）及北京时间。

二、须知前附表

本表与磋商文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。		
序号	条款名称	内容及要求
1	采购包情况	本项目共 1 个采购包
2	开启方式	现场开标

3	评审方式	现场评标
4	评审办法	采购包 1：综合评分法
5	报价形式	采购包 1：总价
6	报价要求	各采购包报价不超过预算总价
7	现场踏勘	否
8	响应有效期	从提交响应文件的截止之日起 90 日历天
9	响应保证金	无，本项目不需递交保证金。
10	成交候选供应商推荐家数	采购包 1：3 家
11	成交供应商家数	采购包 1：1 家
12	有效供应商家数	采购包 1：3 家 此人数约定了开启与评审过程中的最低有效供应商家数，当家数不足时项目将不得开启、不得评审或直接终止采购。
13	项目兼投兼中（兼投不兼中）规则	无：-
14	成交供应商确定方式	采购人按照评审报告中推荐的成交候选人确定中标（成交）人。
15	代理服务费	收取。 采购机构代理服务收费标准：参照国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980 号）的收费标准（服务类）收取中标（成交）服务费。若中标（成交）服务费不足 3000 元的，则按 3000 元计算收取。
16	代理服务费收取方式	向中标/成交供应商收取
17	响应文件要求	纸质响应文件正本 1 份，纸质响应标文件副本 2 份，电子响应文件 1 份。（递交的纸质文件需密封完好，注明“正本”和“副本”字样，正本和副本分别封装。如果正本与副本不符，应以正本为准。）。电子响应文件用 MS OFFICE97/2000 或以上版制作，内容包括：由供应商自行制作的与响应文件正本一致的所有文件。电子文件用 U 盘或光盘储存，与响应文件正本一起密封。
18	其他	无
19	专门面向中小企业采购	采购包 1：专门面向中小企业。

三、说明

1. 总则

本磋商文件依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务

院令第 658 号）和《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214 号）及国家和广东省有关法律、法规、规章制度编制。

供应商应仔细阅读本项目信息公告及磋商文件的所有内容（包括变更、补充、澄清以及修改等，且均为磋商文件的组成部分），按照磋商文件要求以及格式编制响应文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次竞争性磋商项目，是以磋商公告的方式邀请非特定的供应商参加磋商。

2. 适用范围

本磋商文件仅适用于本次磋商公告中所涉及的项目和内容。

3. 进口产品

若本项目允许采购进口产品，供应商应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若本项目不允许采购进口产品，如供应商所投产品为进口产品，其响应将被认定为响应无效。

4. 磋商费用

不论磋商结果如何，供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用。采购代理机构和采购人均无义务和责任承担相关费用。

5. 以联合体形式磋商的，应符合以下规定：

5.1 联合体各方均应当满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在响应文件中提供联合体各方的相关证明材料。

5.2 联合体各方之间应签订联合体协议书并在响应文件中提交，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订联合体协议书后，不得再以自己名义单独在同一项目中响应，也不得组成新的联合体参加同一项目响应，若违反规定则其参与的所有响应将视为无效响应。

5.3 联合体应以联合协议中确定的牵头方名义进行项目响应。对于需交响应保证金的，以牵头方名义缴纳。

5.4 联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

5.5 联合体各方均应满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十二条，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

5.6 联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6. 关联企业响应说明

6.1 对于不接受联合体响应的采购项目（采购包）：法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的响应。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

6.2 对于接受联合体响应的采购项目（采购包）：除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的响应。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

7. 关于中小微企业响应

中小微企业响应是指在政府采购活动中，供应商提供的货物均由中小微企业制造、工程均由中小微企业承建或者服务均由中小微企业承接，并在响应文件中提供《中小企业声明函》。本条款所称中小微企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。中小企业划分见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业响应时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

根据财库〔2017〕141号《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》所列条件。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

8. 纪律与保密事项

8.1 供应商不得相互串通磋商报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人或其他供应商的合法权益，供应商不得以向采购人、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。

8.2 供应商不得与采购人就响应价格、响应方案等实质性内容进行磋商，也不得私下接触磋商小组成员。

8.3 在确定成交供应商之前，供应商试图在响应文件审查、澄清、比较和评价时对磋商小组、采购人和采购代理机构施加任何影响都可能导致其响应无效。

8.4 获得本磋商文件者，须履行本磋商项目下保密义务，不得将因本次磋商获得的信息向第三人外传，不得将磋商文件用作本次响应以外的任何用途。

8.5 由采购人向供应商提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，均为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开启结束后，应采购人要求，供应商应归还所有从采购人处获得的保密资料。

8.6 采购人或采购代理机构有权将供应商提供的所有资料向有关政府部门或询价小组披露。

8.7 在采购人或采购代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购人或采购代理机构无须事先征求供应商同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、供应商的名称及地址、响应文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及供应商已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

9. 语言文字以及度量衡单位

9.1 除磋商文件另有规定外，响应文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。响应文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会会员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

9.2 除非磋商文件的技术规格中另有规定，供应商在响应文件中及其与采购人和采购代理机构的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3 供应商所提供的货物和服务均应以人民币报价，货币单位：元。

10. 现场踏勘（如有）

10.1 磋商文件规定组织踏勘现场的，采购人按磋商文件规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。

10.2 供应商自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

10.3 采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，不构成对磋商文件的修改或不作为供应商编制响应文件的依据。

四、磋商文件的澄清和修改

1. 采购代理机构对磋商文件进行必要的澄清或者修改的，在指定媒体上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，更正公告在递交响应文件截止时间至少 5 日前发出；不足 5 日的，代理机构顺延提交响应文件截止时间。

2. 更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：磋商文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为磋商文件的组成部分，对供应商具有约束力。一经在指定媒体上发布后，更正公告将作为通知所有磋商文件收受人的书面形式。

3. 如更正公告有重新发布磋商文件的，供应商应按最新发布的磋商文件制作响应文件。

4. 供应商在规定的时间内未对磋商文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对磋商文件中描述有歧义或前后不一致的地方，磋商小组有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个供应商。

五、响应要求

1. 响应登记

本项目只接受正式购买磋商文件的供应商参与磋商，未购买磋商文件的供应商，其响应资格将被视为无效。

2. 响应文件的制作

2.1 响应文件格式要求详见第六章说明。关于磋商报价说明如下：

（1）供应商应按照“第二章采购需求”的需求内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按“首轮报价表”和“分项报价表”规定的格式报出总价和分项价格。磋商总价中不得包含磋商文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

(2) 磋商报价包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，包括但不限于主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

(3) 磋商报价不得有选择性报价和附有条件的报价，否则将导致响应无效。

2.3 如有对多个采购包响应的，要对每个采购包独立制作响应文件。

2.4 供应商不得将同一个项目或同一个采购包的内容拆开响应，否则其报价将被视为非实质性响应。

2.5 供应商须对磋商文件的对应要求给予唯一的实质性响应，否则将视为不响应。

2.6 磋商文件中，凡标有“★”的地方均为实质性响应条款，供应商若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效响应处理。

2.7 供应商必须按磋商文件指定的格式填写各种报价，各报价应计算正确。除在磋商文件另有规定外（如：报折扣、报优惠率等），计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，以人民币填报所有报价。

2.8 响应文件以及供应商与采购人、代理机构就有关响应的往来函电均应使用中文。供应商提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释响应文件时以中文文本为准。

2.9 供应商应按磋商文件的规定及附件要求的内容和格式完整地填写和提供资料。供应商必须对响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，应当书面知会代理机构，并书面报告本级人民政府财政部门。

3. 响应文件的提交

3.1 在响应文件提交截止时间前，供应商须将响应文件递交到采购代理机构指定地点。

3.2 代理机构对因不可抗力事件造成的响应文件的损坏、丢失的，不承担责任。

3.3 出现下述情形之一，按无效响应处理：

(1) 在响应截止时间后逾期或未在指定地点递交响应文件的。

(2) 响应文件未按响应格式中注明需签字盖章的要求进行签名和加盖印章，或签名或印章不完整的。

4. 响应文件的修改、撤回与撤销

4.1 在提交响应文件截止时间前，供应商可以修改或撤回未解密的响应文件，并于提交响应文件截止时间前将修改后的响应文件重新递交，到达响应文件提交截止时间后，将不允许修改或撤回。

4.2 在提交响应文件截止时间后，供应商不得补充、修改和更换响应文件。

5. 响应文件的开封

递交响应文件截止时间后，将由供应商或者其推选的代表检查响应文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布供应商名称和磋商文件规定的需要宣布的其他内容。供应商不足3家的，不得开封。

6. 响应保证金

6.1 响应保证金的缴纳

供应商在提交响应文件的同时，应按供应商须知前附表规定的金额和缴纳要求缴纳响应保证金，并作为其响应文件的组成部分。

如采用转账、支票、本票、汇票形式提交的，响应保证金从供应商基本账户递交，由肇庆德力招标代理有限公司代收。具体要求详见肇庆德力招标代理有限公司有关指引，递交事宜请自行咨询肇庆德力招标代理有限公司；请各供应商在响应文件递交截止时间前按须知前附表规定的金额递交至肇庆德力招标代理有限公司，到账情况以开启时肇庆德力招标代理有限公司查询的信息为准。

如采用金融机构、专业担保机构开具的响应保函、响应保证保险函等形式提交响应保证金的，响应保函或响应保证保险函须开具给采购人（保险受益人须为采购人），并与响应文件一同递交。

6.2 响应保证金的退还：

（1）供应商在递交响应文件截止时间前放弃响应的，自所投采购包结果公告发出后5个工作日内退还。

（2）未成交的供应商保证金，在成交供应商发出后5个工作日内原额退还。

（3）成交供应商的响应保证金，在成交供应商与采购人签订采购合同后5个工作日内原额退还。

备注：但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

6.3 有下列情形之一的，响应保证金将不予退还并上缴国库：

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）供应商在磋商文件规定的响应有效期内撤销其响应；

（3）成交后，无正当理由放弃成交资格；

（4）成交后，无正当理由不与采购人签订合同；

（5）法律法规和磋商文件规定的其他情形。

7. 响应有效期

7.1 响应有效期内供应商撤销响应文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还响应保证金（如有）。采用响应保函方式替代保证金的，采购人或者采购代理机构可以向担保机构索赔保证金。

7.2 出现特殊情况需延长响应有效期的，采购人或采购代理机构可于响应有效期满之前要求供应商同意延长有效期，要求与答复均以书面形式通知所有供应商。供应商同意延长的，应相应延长其响应保证金（如有）的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；供应商可以拒绝延长有效期，但其响应将会被视为无效，拒绝延长有效期的供应商有权收回其响应保证金（如有）。采用响应保函方式替代保证金的，响应有效期超出保函有效期的，采购人或者采购代理机构应提示响应供应商重新开函，未获得有效保函的响应供应商其响应将会被视为无效。

8. 样品（演示）

8.1 磋商文件规定供应商提交样品的，样品属于响应文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由供应商自理。

8.2 递交响应文件截止时间前，供应商应将样品送达至指定地点。若需要现场演示的，供应商应提前做好演示准备（包括演示设备）。

8.3 采购结果公告发布后，成交供应商的样品由采购人封存，作为履约验收的依据之一。未成交供

应商在接到采购代理机构通知后，应按规定时间尽快自行取回样品，否则视同供应商不再认领，代理机构有权进行处理。

9. 除磋商文件另有规定外，有下列情形之一的，响应无效：

- 9.1 响应文件未按照磋商文件要求签署、盖章；
- 9.2 不符合磋商文件中规定的资格要求；
- 9.3 磋商报价超过磋商文件中规定的预算金额或最高限价；
- 9.4 响应文件含有采购人不能接受的附加条件；
- 9.5 有关法律、法规和规章及磋商文件规定的其他无效情形。

六、磋商、评审和结果确定

1. 响应文件的开启

1.1 开启程序

工作人员按磋商公告规定的时间进行开启，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布供应商名称和磋商文件规定的需要宣布的其他内容。开启形式为现场开启。

采用现场开启的：供应商的法定代表人或其委托代理人应当按照本磋商公告载明的时间和地点前往参加开启，并携带编制本项目（采购包）响应文件前往开启现场。

1.2 异议

供应商代表对开启过程和开启记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。供应商未参加开启的，视同认可开启结果。

2. 评审（详见第四章）

3. 成交

3.1 成交结果公告：

成交供应商确定之日起2个工作日内，采购人或采购代理机构将在中国政府采购网（<https://www.ccgp.gov.cn/>）、肇庆德力招标代理有限公司（<http://www.zqdlzbdl.com/>）、肇庆市第二人民医院订阅号上以公告的形式发布成交结果，结果公告的公告期限为1个工作日。结果公告同时作为采购代理机构通知除成交供应商外的其他供应商没有成交的书面形式，采购代理机构不再以其它方式另行通知。

3.2 成交通知书：

采购人或采购代理机构在发布结果公告时，将同步发送成交供应商。《成交通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商不得放弃成交。成交供应商放弃成交的，应当依法承担相应的法律责任。

3.3 终止公告：

终止磋商采购活动后，采购人或采购代理机构将在中国政府采购网（<https://www.ccgp.gov.cn/>）、肇庆德力招标代理有限公司（<http://www.zqdlzbdl.com/>）、肇庆市第二人民医院订阅号上发布终止公告，终止公告的公告期限为1个工作日。

七、询问、质疑

1. 询问

供应商对政府采购活动事项（磋商文件、采购过程和成交结果）有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出，书面方式包括但不限于传真、信函、电子邮件。联系方式见《响应邀请函》中“采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式”。

2. 质疑

2.1 供应商认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式向采购人或采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，逾期质疑无效。供应商应知其权益受到损害之日是指：

- （1）对磋商文件提出质疑的，为获取磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日；
- （2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
- （3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

2.2 质疑函应当包括下列主要内容：

- （1）质疑供应商和相关供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；
- （2）质疑项目名称及编号、具体明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- （3）认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源；
- （4）提出质疑的日期。

2.3 质疑函应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.4 以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由联合体成员委托主体提出。

2.5 供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报政府采购监督管理部门依法处理。

2.6 质疑联系方式如下：

质疑联系人：曲女士

电话：0758-2160028

传真：0758-2160198

邮箱：delizb2160028@163.com

地址：肇庆市前进路10号第十一层第1107室

邮编：526060

八、合同签订和履行

1. 合同签订

1.1 采购人应当自《成交通知书》发出之日起三十日内，按照磋商文件和成交供应商响应文件的约定，与成交供应商签订合同。所签订的合同不得对磋商文件和成交供应商响应文件作实质性修改。

1.2 采购人不得提出试用合格等任何不合理的要求作为签订合同的条件，且不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

2. 合同的履行

2.1 政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。

2.2 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%。

第四章 评审

一、评审要求

1. 评审方法

采购包1（层流净化系统维保服务）：综合评分法,是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为成交候选人的评标方法。（最低报价不是成交的唯一依据。）

2. 评审原则

2.1 评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则,以磋商文件和响应文件为评审的基本依据,并按照磋商文件规定的评审方法和评审标准进行评审。

2.2 具体评审事项由磋商小组负责,并按磋商文件的规定办法进行评审。对磋商文件中描述有歧义或前后不一致的地方,磋商小组有权按法律法规的规定进行评判,但对同一条款的评判应适用于每个响应供应商。

3. 磋商小组

3.1 磋商小组由采购人代表和评审专家组成,成员人数应当为3人及以上单数,其中技术、经济等方面的评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2 评审应遵守下列评审纪律:

- (1) 评审情况不得私自外泄,有关信息由肇庆德力招标代理有限公司统一对外发布。
- (2) 对肇庆德力招标代理有限公司或供应商提供的要求保密的资料,不得摘记翻印和外传。
- (3) 不得收受响应供应商或有关人员的任何礼物,不得串联鼓动其他人袒护某供应商。若与供应商存在利害关系,则应主动声明并回避。
- (4) 全体评委应按照磋商文件规定进行评审,一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。
- (5) 磋商小组各成员应当独立对每个响应供应商的响应文件进行评价,并对评价意见承担个人责任。评审过程中,不得发表倾向性言论。

※对违反评审纪律的评委,将取消其评委资格,对评审工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。

4. 有下列情形之一的,视为供应商串通响应,其响应无效

- 4.1 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制;
- 4.2 不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜;
- 4.3 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;
- 4.4 不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异;
- 4.5 不同供应商的响应文件相互混装;
- 4.6 不同供应商的响应保证金或购买电子保函支付款为从同一单位或个人的账户转出。

说明:在评审过程中发现供应商有上述情形的,磋商小组应当认定其响应无效。同时,项目评审时被认定为串通响应的供应商不得参加该合同项下的采购活动。

5. 有下列情形之一的，属于恶意串通响应：

- （1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其响应文件；
- （2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；
- （3）供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；
- （4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
- （5）供应商之间事先约定由某一特定供应商成交；
- （6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；
- （7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

6. 其他响应无效的情形

详见资格性审查、符合性审查和磋商文件其他响应无效条款。

7. 终止竞争性磋商采购活动的情形

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

- （1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
- （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- （3）除《政府采购竞争性磋商采购方式暂行办法》第二十一条第三款，《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的；
- （4）法律、法规以及磋商文件规定其他情形。

8. 确定成交供应商

磋商小组按照磋商文件确定的评审方法、步骤、标准，对响应文件进行评审。评审结束后，对供应商的评审名次进行排序，确定成交供应商或者推荐成交候选供应商。

9. 价格修正

对报价的计算错误按以下原则修正：

- （1）响应文件中首轮报价表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以首轮报价表（报价表）为准；
- （2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- （3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以首轮报价表的总价为准，并修改单价；
- （4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。但是单价金额计算结果超过预算价的，对其按无效响应处理；

注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序进行价格澄清。供应商澄清后的价格加盖公章确认后产生约束力，但不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容，供应商不确认的，其响应无效。

二、政府采购政策落实

1. 节能、环保要求

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本磋商文件相关要求执行。

相关认证机构和获证产品信息以市场监管总局组织建立的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台公布为准。

2. 对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除

依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同为小、微企业）。

3. 价格扣除相关要求

采购包 1（肇庆市第二人民医院层流净化系统维保服务采购）：

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
1	---	---	---	---

注：（1）上述评标价仅用于计算价格分，成交金额以实际投标价为准。
（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织、与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

（1）所称小型和微型企业应当符合以下条件：

在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。提供本企业制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

提供本企业（属于小微企业）制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物/提供本企业（属于小微企业）承接的服务。

（2）符合中小企业扶持政策的供应商应填写《中小企业声明函》；监狱企业须供应商提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》，否则不认定价格扣除。

说明：供应商应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，供应商出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取成交。

（3）联合体各方均为小型、微型企业的，各方均应提供《中小企业声明函》；中小微企业作为联合体一方参与政府采购活动，且联合体协议书中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30%以上的，应附中小微企业的《中小企业声明函》。

三、评审程序

1. 资格性审查和符合性审查

磋商小组根据《资格性审查表》（附表一）和《符合性审查表》（附表二）的内容逐条对响应文件进行评审，审查每份响应文件的相关资格证明文件是否齐全有效。审查每份响应文件是否实质上响应了磋商文件的要求，只要不满足《资格性审查表》和《符合性审查表》所列各项要求之一的，将被认定为无效响应。对响应有效性认定意见不一致的，磋商小组按少数服从多数原则表决决定。

磋商小组对各磋商供应商进行资格性和符合性审查过程中，对初步被认定为初审不合格或无效响应者应实行及时告知，由磋商小组组长或采购人代表将集体意见及时告知报价当事人。

表一资格性审查表：

采购包 1（肇庆市第二人民医院层流净化系统维保服务采购）：

序号	资格审查内容	
1	具有独立承担民事责任的能力	在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。
2	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	响应文件中提供《资格条件承诺函》。
3	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	响应文件中提供《资格条件承诺函》。
4	履行合同所必需的设备和专业技术能力	响应文件中提供《资格条件承诺函》。
5	参加采购活动前 3 年内，在经营活动中没有重大违法记录	响应文件中提供《资格条件承诺函》。 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3 号文，“较大数额罚款”认定为 200 万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于 200 万元的，从其规定）
6	信用记录	供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“记录

		失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。
7	供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。投标（报价）函相关承诺要求内容。
8	是否专门面向中小企业	采购包整体专门面向中小企业。投标供应商须是符合本项目采购标的对应行业（其他未列明行业）的政策划分标准的中小企业。监狱企业、残疾人福利单位视同小型、微型企业。（注：中小企业以供应商填写的《中小企业声明函》（见投标格式）为判定标准，残疾人福利性单位以供应商填写的《残疾人福利性单位声明函》（见投标格式）为判定标准，监狱企业须供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。）

表二符合性审查表：

采购包 1（肇庆市第二人民医院层流净化系统维保服务采购）：

序号	评审点要求概况	评审点具体描述
1	响应承诺函	已按规定格式编制及盖章、签署。
2	响应有效期	响应有效期满足不少于 90 天。
3	响应文件式样和签署	响应文件符合磋商文件的签署和盖章要求。
4	报价要求	首轮报价未超过本项目最高限价金额（预算金额）。
5	低于成本报价	未被磋商小组认定为低于成本的报价。
6	“★”条款	响应文件满足“★”条款要求。
7	无效情形	按有关法律、法规、规章或磋商文件不属于投标无效的。

2. 响应文件澄清

2.1 对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组可在评审过程中发起在线澄清，要求供应商针对价格或内容做出必要的澄清、说明或补正。代理机构可根据开启环节记录的**授权代表人联系方式**发送短信提醒或电话告知。

供应商需在规定时间内完成澄清（响应），并加盖印章。

若因供应商联系方式错误未接收短信、未接听电话或超时未进行澄清（响应）造成的不利后果由供

应商自行承担。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

2.2 磋商小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

2.3 磋商小组对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正。

3. 磋商

3.1 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

3.2 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

3.3 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时、同时通知所有参加磋商的供应商。

3.4 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求进行最终报价或重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4. 最后报价

4.1 磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

4.2 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

4.3 除法规规定的特殊性情形外，提交最后报价的供应商不得少于 3 家。

5. 详细评审

采购包 1（层流净化系统维保服务）：

评审因素	评审标准	
分值构成	技术部分 45.0 分 商务部分 25.0 分 报价得分 30.0 分	
技术部分	维保服务方案（20 分）	结合本项目采购需求，对供应商提供维保服务方案进行综合评审，供应商应按以下 4 个标题所对应的内容提供维保服务方案。 1. 结合本项目的维保范围内维保规划（包括但不限于，采购人现有层流净化系统的运行架构，结合现场实际情况的运维要点）； 2. 针对维保内容具体实施流程； 3. 供应商投入本项目的人员配置方案（包括但不限于：供应商拟投入本项目的管理人员，拟投入本项目的技术人员，拟投入本项目的常驻人员）； 4. 投入本项目的维保、检测设备配置方案（包括但不限于：洁净度检测

		<p>设备、温湿度检测设备、气压检测设备、电流电压检测设备、音量检测设备）；</p> <p>上述内容完全满足采购需求且有具体详细的阐述，逻辑性清晰且符合项目实际的，得 20 分；每有一项漏项的，扣 5 分；每有一项分析有缺陷的，扣 2.5 分；扣完为止。</p> <p>注：缺陷是指：项目名称、实施地点、涉及的规范、标准与本项目要求不一致、凭空编造、逻辑漏洞以及不适用项目实际情况的情形；进度计划超期；方案与项目实际需求不相符合或存在与本项目无关内容或存在逻辑漏洞或内容过于简略需要采购人补充完整才能满足项目需要。</p>
	应急处置方案（20 分）	<p>结合本项目采购需求，对供应商提供应急处置方案进行综合评审，供应商应按以下 4 个标题所对应的内容提供应急处置方案。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 电气火灾应急方案； 2. 设备故障导致系统崩溃应急处置方案； 3. 项目人员发生安全事故应急处置方案； 4. 洁净环境被污染应急方案； <p>上述内容完全满足采购需求且有具体详细的阐述，逻辑性清晰且符合项目实际的，得 20 分；每有一项漏项的，扣 5 分；每有一项分析有缺陷的，扣 2.5 分；扣完为止。</p> <p>注：缺陷是指：项目名称、实施地点、涉及的规范、标准与本项目要求不一致、凭空编造、逻辑漏洞以及不适用项目实际情况的情形；进度计划超期；方案与项目实际需求不相符合或存在与本项目无关内容或存在逻辑漏洞或内容过于简略需要采购人补充完整才能满足项目需要。</p>
	维保资料管理制度（5 分）	<p>结合本项目采购需求，供应商应提供本项目的维保资料管理制度，供应商拟出维保资料管理制度应包含但不限于①维保台账种类、②维保台账应记录的内容、③维保人员巡检签到记录、④影像资料存档管理制度、⑤故障事件记录及修复处置记录；</p> <p>上述内容完全满足采购需求且有具体详细的阐述，逻辑性清晰且符合项目实际的，得 5 分；每有一项漏项的，扣 1 分；每有一项分析有缺陷的，扣 0.5 分；扣完为止。</p> <p>注：缺陷是指：项目名称、实施地点、涉及的规范、标准与本项目要求不一致、凭空编造、逻辑漏洞以及不适用项目实际情况的情形；进度计划超期；方案与项目实际需求不相符合或存在与本项目无关内容或存在逻辑漏洞或内容过于简略需要采购人补充完整才能满足项目需要。</p>
商务部分	项目业绩（10 分）	<p>响应供应商自 2021 年以来具有类似净化系统维护业绩的，每提供 1 个得</p>

		2 分，本项最高得 10 分。 注：以提供合同复印件并加盖响应供应商公章为评审依据，不提供上述资料的不得分。
	客户评价（4 分）	类似净化系统维护项目的用户满意度调查表或用户满意评价（用户盖章确认）证明每获得 1 个得 1 分，最高 4 分（评价需为“非常满意”、“十分满意”、“很满意”、“满意”、“优秀”或评分值 90 分（含）以上的，同一客户或同一项目多份评价只按一份计算）。 注：提供评价表复印件加盖供应商公章，不提供不得分。
	维保人员的配置（8 分）	根据供应商为本项目配备的维保人员进行评审： 1. 拟为本项目配备的项目主管具备机电或暖通制冷中级或以上职称的，得 2 分。 2. 拟为本项目配备的维保人员具备电工作业特种作业操作证、制冷与空调作业特种作业操作证其中之一的，每提供 1 人，得 1 分；同一人不重复计分，小项得分 4 分。 3. 拟为本项目配备的维保人员具有初级及以上暖通制冷工程师证书，得 1 分。 4. 拟为本项目配备的维保人员具有机电工程初级及以上证书的，得 1 分。 注：以提供相关人员证书复印件并加盖响应供应商公章，同一人不重复计分，本项最多得 8 分，未提供不得分。
	管理体系认证（3 分）	1. 响应供应商通过 ISO9001 质量管理体系认证的，得 1 分； 2. 响应供应商通过 ISO14001 环境管理体系认证的，得 1 分； 3. 响应供应商通过 ISO45001 职业健康安全管理体系认证的，得 1 分； 注：提供相关的认证证书复印件及相关验证查询网页截图，相关资料加盖响应供应商公章，不提供不得分。
投标报价	投标报价得分（30 分）	投标报价得分 = （评标基准价/投标报价）× 价格分值【注：满足竞争性磋商文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

6. 汇总、排序

采购包 1:

评审结果按评审后总得分由高到低顺序排列。评审得分相同的，按最终报价由低到高顺序排列。得分且最终报价相同的，由谈判小组采取随机抽取的方式确定。排名第一的谈判供应商为第一成交候选人，排名第二的谈判供应商为第二成交候选人（提供相同品牌产品（非单一产品采购，以核心产品为准。多个核心产品的，有一种产品品牌相同，即视为提供相同品牌产品），评审后得分最高的同品牌谈判供应商获得成交候选人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托谈判小组采取随机抽取方式确

定，其他同品牌谈判供应商不作为成交候选人）。

7. 其他无效响应的情形：

（1）评审期间，供应商没有按磋商小组的要求提交法定代表人或其委托代理人签字的澄清、说明、补正或改变了响应文件的实质性内容的。

（2）响应文件提供虚假材料的。

（3）供应商以他人名义响应、串通响应、以行贿手段谋取成交或者以其他弄虚作假方式响应的。

（4）供应商对采购人、采购代理机构、磋商小组及其工作人员施加影响，有碍招标公平、公正的。

（5）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

（6）法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。

第五章 合同文本

肇庆市第二人民医院层流净化系统维保 服务采购

合 同 书

项目编号： ZQDLZB202400017SH

项目名称： 肇庆市第二人民医院层流净化系统维保服务采购

甲方： 肇庆市第二人民医院

电话： 0758-2701443 传真： 0758-2718665

地址： 肇庆市端州区建设二路 2 号

乙方： _____

电话： _____ 传真： _____

地址： _____

根据_____项目的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》，《中华人民共和国民法典（合同编）》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意遵守本合同如下。

一、合同金额

三年中标合同总金额（大写）：_____万元（¥_____元）人民币

二、服务内容

乙方为甲方提供以下服务：

本合同项下的服务指“肇庆市第二人民医院层流净化系统维保服务采购”（以下简称“本项目”）；服务内容为层流净化系统维保服务。具体内容详见磋商文件采购需求（附件1：项目要求及维保服务具体要求）。

三、合同期限和服务地点、服务验收

合同期限：自签订合同之日起____年，即____年____月____日至____年____月____日。

服务地点：甲方指定地点

服务验收：在支付每期款项前进行验收，验收工作由甲方和乙方共同进行验收。在验收时，乙方应向甲方提供相关资料，并按甲方提出的方式进行验收。乙方必须按国家、行业的标准及竞争性磋商文件的要求对项目内的设备进行系统的、全面的检测、维护及保养，以保证设备的高效、正常运作。

四、甲乙方的权利和义务

（一）甲方的权利和义务

1. 甲方应按设备使用册的要求进行操作使用及日常维护，并保证设备所需电源、水源的正常供应和符合设备开启、关闭等使用环境的要求。由于甲方的原因造成设备不能正常运转或损坏。乙方不承担维保责任。

2. 对于合同项目下的零备件，如无特殊说明甲方需在更换后将原备件退还给乙方。

3. 应合同约定的方式按时向乙方支付服务费用。

4. 甲方需向乙方提供或协助乙方要求医疗器械生产经营企业提供相关医疗设备维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。

（二）乙方的权利和义务

1. 乙方提供维护保养和维修等服务，并且通过自身能力和外部渠道提供及时、可靠、优质的售后服务。

2. 本服务合同为全保型服务合同（含所有配件的更换与维修）包括所有可重复使用的零配件，不包含医疗设备一次性使用耗材，与设备管理相关的费用由乙方承担。

3. 乙方执行全天(含节假日和非工作时间)24小时维修保障工作制:设备维修响应在 分钟内。小时以内到达现场。

4. 乙方保证医院所有参保的医疗设备年平均开机率不低于95%。即每年平均停机不超过 18天(日历日)，停机超过一天，服务合同期限顺延七天。

5. 保证投标设备维修所需零备件能够及时提供。

6. 在服务期间，甲方在支付每期服务费前将对乙方进行服务评价，单期维保服务得分不足90分的，按比例扣除当期维保款项的5%，连续两期不足90分或因设备原因引起重大安全生产事故的，甲方有权终止维保服务合同。（附件2：考核要求）

7. 乙方有责任保证在履行合同期间，所有维修过程中使用的维修配件来源渠道合法，手续齐全，需为达到原厂标准合格的零配件。

五、付款方式

1. 本项目款项以人民币转账方式分6期支付，每半年结算一次服务费。

2. 在服务期间，甲方在支付每期服务费前将对乙方进行服务评价，单期维保服务得分不足90分的，按比例扣除当期维保款项的5%，连续两期不足90分或因设备原因引起重大安全生产事故的，甲方有权终止维保服务合同。

3. 甲方收到乙方的拨款申请后，在规定时间内向银行提出支付申请手续后，即视为甲方已经按期支付，实际付款到账时间及金额以支付单位支付时间及金额为准，期间乙方不能以款项未支付为由停止或拖延服务，如乙方停止或拖延服务，甲方有权终止合同，一切损失由乙方承担，甲方不承担任何逾期付款的违约责任。

4. 乙方应在每期维保服务费支付期限前30天将发票送达甲方。

六、合同的变更与终止

合同双方不得擅自变更、中止或终止合同。如果合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，或合同成立后情势变更、不可抗力，又或者继续履行将违反公序良俗的，双方应当变更、中止或终止合同。若甲方在本合同有效期内报废本合同所含设备，甲方应当在此设备报废前提前三个月以书面的形式告知乙方。乙方收到书面告知后视为乙方已确认，甲方可提前终止合同。

七、信息保密

未经另一方事前书面同意，一方不得将本合同项下的任何内容透露给任何第三方，或向社会公众披露；一方因工作所获悉的另一方商业秘密或另一方任何未公开、未披露的信息、资料，未经另一方事先

书面同意，不得泄露给任何第三方，或向社会公众披露。

八、违约责任

1. 因一方违约导致变更或解除合同的，违约方应当按约定向守约方承担支付违约金、赔偿损失等违约金责任。
2. 其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

九、争端的解决

合同履行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，甲、乙双方一致同意向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期或修订合同，并根据情况可部份或全部免除承担违约责任。

十一、税费

在中国境内、外发生的与本合同履行有关的一切税费均由乙方负担。

十二、其他

1. 本合同所有附件、竞争性磋商文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。
2. 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。
3. 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日书面通知对方，否则，应承担相应责任。
4. 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。
5. 本合同未尽事宜，双方应本着友好合作的原则，另行商议并写入补充条款。所有修改或补充条款都视为本合同的组成部分，具有与其他条款同等的法律效力。

十三、合同生效

本合同一式肆份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执贰份。合同自双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

甲方（盖公章）： 肇庆市第二人民医院

乙方（盖公章）：

法人代表或其授权代表（签字）：

法人代表或其授权代表（签字）：

签定日期： 年 月 日

签定日期： 年 月 日

开户名称：

开户名称：

银行帐号：

银行帐号：

开户行：

开户行：

附件1：项目要求及维保具体要求

一、设备、设施清单

（一）专业科室暖通洁净系统一览表

序号	科室	通风、空调系统情况
1	麻醉手术室	1、空调系统为：冷热源主机+末端，水系统中央空调。 2、洁净空调系统机房设于手术部建筑天面，分为东西两部分。 3、手术部内设9间洁净手术室（I级1间，II级1间，III级7间）及多个洁净辅房。 4、空调系统组成为： （5）手术室专用洁净空调系统6套（洁净恒温恒湿）； （6）2套新风预处理系统； （7）3套辅房洁净风机盘管； （8）6套污物走廊洁净风机盘管。 5、排风系统多套。
2	麻醉手术室 冷热源机房	1、模块式风冷热泵约克主机7台（另有1台天加旧主机作备用），分为东西两侧2套系统，各自独立水系统并有联通管道东西两侧互为备用。 2、冷冻水水泵多台。
3	静脉用药调 配中心	1、抗生素配置间/化疗药物配置间：全新风洁净空调系统1套（万级），生物安全排风系统1套，辅房排风系统1套。 2、TPN及普通药物配置间：洁净空调系统1套（万级），辅房排风系统1套。 3、其他区域：VRV空调系统1套。

（二）暖通设备设施明细

序号	系统名称	设备类型	设备编号	数量	备注
1	麻醉手术 室	医用洁净式空调机	AHU-OR-1	1台	1#, 2#, 3#手术室(一拖三系统, III级)
2		医用洁净式空调机	AHU-OR-2	1台	03#, 7#手术室(一拖二系统, III级)
3		医用洁净式空调机	AHU-OR-3	1台	5#, 6#手术室(一拖二系统, III级)
4		医用洁净式空调机	AHU-OR-4	1台	8#手术室(一拖一系统, II级)
5		医用洁净式空调机	AHU-OR-5	1台	9#手术室(一拖一系统, I级)
6		医用洁净式空调机	AHU-OR-6	1台	手术部走廊及辅房

7		医用洁净式新风机	PAU-OR-1	1 台	手术部东侧设备新风预处理
8		医用洁净式新风机	PAU-OR-2	1 台	手术部西侧设备新风预处理
9		医用风机盘管		9 台	局部辅房及污物走廊
10		排风机	EAF-OR-1~9	9 台	1#~9#手术室专用排风
11		排风机	EAF-OR-10	2 台	洁净辅助用房排风
12		风冷模块热泵机组	K1-1, 2, 3	3 台	天面东侧机房
13	麻醉手术 室天面机 房	冷冻水泵	B1-1, 2, 3	3 台	
14		膨胀水箱	BS-1-1	1 个	
15		风冷模块热泵机组	K1-4, 5, 6, 7	4 台	天面西侧机房
16		冷冻水泵	B1-4, 5, 6	3 台	
17		膨胀水箱	BS-1-2	1 个	
18	静脉用药 调配中心	医用全新风洁净式空 调机	MAU-PIVAS-1	1 台	抗生素配置间/化疗药物配置间，万 级
19		医用全新风洁净式空 调机	MAU-PIVAS-2	1 台	TPN 及普通药物配置间，万级
20		VRV 多联式空调机系 统	VRV-PIVAS-1	1 套	其他区域

（三）各系统配套设施明细一览

序号	系统名称	设施名称	规格	数量	备注
1	麻醉手术室	手术部总配电柜	AL-OR-1	1 个	
2		手术室分配电箱	ALS-OR-1~9	9 个	1#~9#手术室
3		空调总配电柜	AP-OR-1, 2	2 个	东西两侧机房
4		空调控制分配电柜	TPK-OR-1~8	8 个	8 台医用空调机及新风机
5		空调主机及水泵控制 电箱	TPK-OR-9, 10	2 个	东西两侧机房
6		层流静压送风天花	I 级	1 套	9#手术室
7		层流静压送风天花	II 级	1 套	8#手术室

8		层流静压送风天花	III 级	7 套	1#~7#手术室
9		高效过滤箱	1000m³ /h	30 套	洁净走廊, 辅房
10		高效过滤箱	500m³ /h	2 套	洁净辅房
11		手术室中央情报面板		9 套	1#~5#手术室
12		医用隔离电源		1 套	9#手术室
13		嵌墙式观片灯		9 套	1#~5#手术室
14		医用电动门		9 樘	1#~7#, 9#手术室, 走廊
15		防幅射医用电动门		1 樘	8#手术室
16		医用气体吊塔		9 套	1#~9#手术室
17		手术无影灯		9 套	1#~9#手术室
18	静脉用药调配中心	暖通总配电箱	AP-PIVAS-1	1 个	
19		空调控制分配电箱	TPK-PIVAS-1, 2	2 个	
20		高效过滤箱	1000m³ /h	14 套	
21		高效过滤箱	500m³ /h	2 套	

（四）专业科室空调系统空气过滤器汇总清单

表 2.3：专业科室空调系统空气过滤器汇总表

序号	科室	位置	空气过滤器类型	尺寸（mm）	数量（个）	更换频率	年用量（个）
1	麻醉手术室	空调机内	G4 初效	595×595×46	12	循环机组，每 3 个月更换	48
2			G4 初效	595×595×46	4	新风机组，每月更换	48
3			G4 初效	595×292×46	12	循环机组，每 3 个月更换	48
4			G4 初效	595×292×46	4	新风机组，每月更换	48
5			F8 中效	595×595×381-6P	12	循环机组，每 6 个月更换	24
6			F8 中效	595×292×381-3P	12	循环机组，每 6 个月更换	24

7			F8 中效	595×595×381-6P	4	新风机组，每 3 个月更换	16
8			F8 中效	595×292×381-3P	4	新风机组，每 3 个月更换	16
9		层流送风天花内	H14 高效	610×305×292	33	每 1~2 年更换(按检测数据)	33
10		室内天花送风口	H13 高效	484×484×220	32	每 1~2 年更换(按检测数据)	32
11		室内天花排风口	F5 中效	290×290×96	15	洁净区排风口，每 6 个月更换	30
12	静脉用药调配中心	空调机内	G4 初效	592×592×46	2	全新风机组，每月更换	24
13			G4 初效	592×287×46	3	全新风机组，每月更换	36
14			F8 中效	592×592×381-6P	2	全新风机组，每 3 月更换	8
15			F8 中效	592×287×381-3P	3	全新风机组，每 3 月更换	12
16		室内天花送风口	H13 高效	484×484×100	14	每 1~2 年更换(按检测数据)	14
17			H13 高效	320×320×100	2	每 1~2 年更换(按检测数据)	2
18		室内天花排风口	F8 中效	290×290×96	5	生物安全排风口，每 3 个月换	20
19			F5 中效	290×290×96	5	洁净区排风口，每 6 个月更换	10

注：过滤器尺寸需维保单位现场作最终核对。

二、服务要求

维保单位对上述系统设备设施进行维护、保养、维修应包含以下工作内容，但并不仅限于此，维保单位可根据自身的专业知识及现场实物进行内容丰富。技术服务监测(检测)结果,必须符合国家现行医院

洁净手术部建筑技术规范《GB50333-2013》、医院空气净化管理规范《WST368-2012》、GB 50591-2010《洁净室施工及验收规范》、GB/T 16292-2010《医药工业洁净室（区）悬浮粒子的测试方法》、GB/T 16293-2010《医药工业洁净室（区）浮游菌的测试方法》、GB/T 16294-2010《医药工业洁净室（区）沉降菌的测试方法》（静脉用药调配中心建设与管理指南（试行）》规定的标准和要求。

（一）洁净系统运行状态定期检查、监测

1. 要求对洁净系统整体环境参数进行定期检查、监测，包括：洁净间风量、换气次数、净化台风速、温湿度、各房间压差、悬浮粒子、沉降菌、环境及设备噪音、照度等，确保系统环境达到相关国家标准规范的指标要求；

2. 要求按照科室现有功能区域、洁净系统组成、净化级别要求等实际情况，编制适合使用的执行记录文件、表格来建立整个运维情况可溯性文件，并严格执行；

3. 响应文件中可提供与采购人相似的洁净系统运维应用实例、文件、执行表格等以供参考评定；

4. 提供详实的“常规检查工作”和“年度保养”计划表，并每月提供巡检保养情况报告以及每季度提供检测报告。

（二）洁净系统设备设施运维要点（不仅限于此），要求对以下服务要点编制详细的服务方案。

1. 专业科室专用冷热源主机机房（露天）

（1）模块式风冷热泵冷（热）水主机：机体，风机，电机，自控系统，制冷系统硬件（压缩机，两器，热力膨胀阀等）。

（2）水系统设施：水泵，水阀，压差旁通装置，膨胀水箱，电子除垢装置，配电系统，自控系统，管路保温。

2. 空气处理系统的维护保养

（1）新风机及专用洁净空调机组的维护保养：机体，风机，电机，自控系统，制冷系统硬件，加湿系统硬件，除湿系统硬件，设备内置空气过滤器，温湿度探测装置，风压差探测装置，新风系统过滤装置等；

（2）风系统的维护：终端高效送风装置（手术室层流罩，其他室间高效箱）；风量调节装置（一拖多系统的风量阀，控制压力梯度的新风阀），防火阀门等，排风系统；

（3）整系统联动状态监测，评估，报告（包括国标六要素：空气洁净度，温度，湿度，噪声，室间压差，照度）；

3. 洁净系统区域内配套的设施的维护保养：

（1）洁净区域的围护结构（墙板，天花，地板等），基础的日常清洁由现在物业专职工友完成，维保单位应提供这部设施的专业维护方法、做法的培训，协助护长完善对应文件系统设计；手术室辐射防护结构的定期巡检；

（2）洁净（空调）区域的基本配置设施的维护保养：

① 手术部：手术室中央情报面板的空调远程板；

② 静脉用药调配中心：空调远程控制设施。

附件 2：考核要求

维保服务考核评价表							
项目名称：		考核时间：				考核得分：	
序号	类别	考核细则	分值	评分标准	扣分原因	扣分	得分
1	基本项目	是否发生因设备原因发生重大安全事故		出现任何因设备原因引起的重大安全生产事故，一票否决，本次评定为不合格			
2	主要设备运行维保项目	定期保养设备次数（按约定次数）	15	缺一次扣 5 分，缺 2 次扣 10 分，缺 3 次扣 15 分。			
3		故障报修是否及时应答	10	无人应答，每有 1 次扣 1 分，应答时间超过 1 小时每次扣 0.5 分。			
4		在线指导小故障排除	10	有小故障但无人指导排除每次扣 5 分，报小故障后 12 小时内无人指导每次扣 0.5 分。			
5		年终维保总结	10	无年终维保总结扣 10 分，有年终维保总结但内容不详细或故意隐瞒重要信息扣 5 分。			
6		设备正常运行达标（开机率）	20	开机率为 95%及以上得 20 分，开机率为 95%（不含）-94%（含）得 18 分，开机率为 94%（不含）-92%（含）得 15 分，开机率为 92%（不含）-90%（含）得 10 分，开机率为 90%以下得 5 分。			
7		反应时间（指到达现场时间）	10	接到采购人报修通知后且无法远程维修的：供应商 24（含）-36（不含）小时内到达现场的每次扣 1 分；供应商 36（含）-40（不含）小时内到达现场的每次扣 2 分，40（含）-44（不含）小时内到达现场的每次扣 3 分，44（含）-48（不含）小时内到达现场的每次扣 4 分，			

				48 小时（含）以后到达现场的不得分。			
8		配件使用情况	10	不符合厂家标准及相应的国家质量标准要求扣每次 5 分；进口配件海关报关手续不全扣每次 5 分。			
9		维修工程师	5	工程师无相关资质证书的每次扣 5 分；有资质证书但证书已过期的每次扣 3 分。			
10		维修记录	10	无维修记录的扣 10 分；记录不健全保养不到位一次性扣 2 分；维修记录无维修人员签字扣 5 分。			
备注：1. 考核总分为 100 分，考核总分低于 90 分为不及格。 2. 一票否决意为考核直接不合格。 3. 考核中所扣分数对应评分办法，扣完对应项目总分后不再累加。 4. 采购人在支付每期维保服务费前进行考核。							
科室负责人签名：				日期：			

购销廉洁协议书

甲方（医疗机构）肇庆市第二人民医院

乙方：

为进一步规范医院购销行为，营造公平交易、诚实守信的环境，防止购销中不正之风的发生，甲、乙双方特签订本购销廉洁协议书，以共同遵守。

一、甲方不得以任何方式向乙方索取回扣，不得要求乙方代支任何费用开支。

二、甲方工作人员不得以暗示或任何形式向乙方索要回扣、提成、有价证券、现金、信用卡、购物卡等好处。如发生上述情况，乙方应坚决予以拒绝，并有责任如实向甲方纪检监察部门反映情况。

三、乙方不得暗中给予甲方回扣，不得以提成、赠送有价证券、现金、信用卡、购物卡、宴请、娱乐及提供国内或境外学术活动等手段，影响甲方采购选择权。

四、乙方人员洽谈业务，必须在工作时间到甲方指定科室或办公室联系商谈，不得借故到甲方主管领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈或向介绍人提供任何好处费。

五、甲方工作人员如违反以上条款的，甲方将按国家有关法律法规规定和有关廉政制度规定给予处理，涉嫌违法的，移交执法部门处理。

六、乙方如违反以上条款，经核实后，甲方给予乙方警告，拒不整改的，甲方有权终止购销合同，将乙方列入“非诚信交易黑名单”，并在单位内通报。情节严重的，取消乙方对甲方的配送资格 2 年；涉嫌违法的，移交执法部门处理。

七、本协议书作为产品购销合同的附件，与产品购销合同一并执行，具有同等的法律效力。

八、本协议书一式三份，甲乙双方各执一份，甲方纪检部门执一份，从签订之日起生效。

甲方：（盖章）肇庆市第二人民医院

乙方：（盖章）

经办人签名：

经办人签名：

2024 年 月 日

廉洁承诺书

为进一步加强行风建设，规范采购活动及合同履行，确保采购活动的公开、公正、公平，从源头上预防和遏制违纪违法问题的发生，积极配合肇庆市第二人民医院做好医疗服务工作，本企业特作出承诺如下：

一、在业务往来合作过程中，严格遵守国家法律法规及行业自律规定，坚持公平、公正、公开、诚实守信的原则，绝不做损害双方利益的事。

二、在合作期间，不得以任何理由向贵院人员及其亲属行贿，包括但不限于送钱、物、购物卡、有价证券、免费提供劳务、支付应由个人支付的各种费用。

三、不与贵院人员及其亲属从事合作项目相关的物资买卖及中介活动。

四、不与其他竞卖人相互串标，不采取任何手段排挤其他竞卖人参与公平竞争和损害贵院利益。

五、不私下接触贵院人员，不以弄虚作假的方式参加竞卖。

六、积极配合贵院信访调查、检查、调研等工作，及时提供相关资料和客观、信息。

七、若有贵院人员提出违纪要求或有其它违纪违法问题，向贵院纪检监察部门举报。

八、若违反上述条款，贵院有权立即终止与我司合作，并列入贵院的黑名单，直至永久取消供应资格。

本承诺书一式二份，一份存医院纪检部门，一份存经营单位。

公司名称：（盖章）

联系电话：

经办人：（签名）

第六章 响应文件格式与要求

响应文件封面

(项目名称)

响应文件

(正本/副本)

采购项目编号：ZQDLZB202400017SH

所响应采购包：第 包

(供应商名称)

年 月 日

响应文件目录

- 一、响应承诺函
- 二、首轮报价表
- 三、分项报价表
- 四、政策适用性说明
- 五、法定代表人证明书
- 六、法定代表人授权书
- 七、提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料
- 八、资格条件承诺函
- 九、资格性审查要求的其他资质证明文件
- 十、承诺函
- 十一、中小企业声明函
- 十二、监狱企业
- 十三、残疾人福利性单位声明函
- 十四、供应商业绩情况表
- 十五、技术和服务要求响应表
- 十六、商务条件响应表
- 十七、履约进度计划表
- 十八、各类证明材料
- 十九、采购代理服务费用支付承诺书
- 二十、需要采购人提供的附加条件
- 二十一、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等

格式一：

响 应 承 诺 函

致：肇庆德力招标代理有限公司

你方组织的“肇庆市第二人民医院层流净化系统维保服务采购”项目的竞争性磋商[采购项目编号为：ZQDLZB202400017SH]，我方愿参与响应。

我方确认收到贵方提供的“肇庆市第二人民医院层流净化系统维保服务采购”项目的磋商文件的全部内容。

我方在参与响应前已详细研究了磋商文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此磋商文件没有倾向性，也不存在排斥潜在供应商的内容，我方同意磋商文件的相关条款，放弃对磋商文件提出误解和质疑的一切权力。

（供应商名称）作为供应商正式授权（授权代表全名, 职务）代表我方全权处理有关本响应的一切事宜。

我方已完全明白磋商文件的所有条款要求，并申明如下：

（一）按磋商文件提供的全部货物（工程、服务）与相关服务的磋商总价详见《首轮报价表》。

（二）本响应文件的有效期为从提交响应文件的截止之日起 90 日历天。如成交，有效期将延至合同终止日为止。在此提交的资格证明文件均至响应截止日有效，如有在响应有效期内失效的，我方承诺在成交后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

（三）我方明白并同意，在规定的开启日之后，响应有效期之内撤回响应或成交后不按规定与采购人签订合同或不提交履约保证金，则贵方将不予退还响应保证金。

（四）我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

（五）我方理解贵方不一定接受最低磋商价或任何贵方可能收到的响应。

（六）我方如果成交，将保证履行磋商文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《采购需求》及《合同书》中的全部任务。

（七）我方作为法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的供应商，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

（八）我方磋商报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

（九）我方接受采购人委托向贵方支付代理服务费，项目总报价已包含代理服务费，如果被确定为成交供应商，承诺向贵方足额支付。（若采购人支付代理服务费，则此条不适用）

（十）我方与其他供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

（十一）我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

（十二）我方未被列入法院失信被执行人名单中。

（十三）我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，承诺如下：

（1）我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有以下违法记录，或因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限已届满：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（2）我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

以上内容如有虚假或与事实不符的，磋商小组可将我方做无效响应处理，我方愿意承担相应的法律责任。

（十四）我方对在本函及响应文件中所作的所有承诺承担法律责任。

（十五）所有与本磋商有关的函件请发往下列地址：

地 址：_____，邮政编码：_____

电 话：_____

传 真：_____，电子邮箱：_____

代表姓名：_____，职 务：_____

法定代表人或授权委托人（签字）：_____

加盖公章：_____

日 期：_____

格式二：

首轮报价表

采购项目编号：

项目名称：

响应供应商名称：

序号	采购项目名称/采购包名称	响应报价（元）	交货或服务期	交货或服务地点
1				

供应商名称（盖章）：_____

日 期：_____

格式三：

分项报价表

采购项目编号：

项目名称：

响应供应商名称：

响应供应商应按以下要求（包含但不限于）提供项目的分类报价明细：

1. 两个科室的洁净系统年度运维内容及对应人工费用：（格式自拟）

2. 根据《表 2.3：专业科室空调系统空气过滤器汇总表》，按年度过滤器耗材进行报价。

序号	科室	位置	空气过滤器类型	尺寸（mm）	数量（个）	更换频率	年用量（个）	响应报价
1	麻醉手术室	空调机内	G4 初效	595×595×46	12	循环机组，每 3 个月更换	48	
2			G4 初效	595×595×46	4	新风机组，每月更换	48	
3			G4 初效	595×292×46	12	循环机组，每 3 个月更换	48	
4			G4 初效	595×292×46	4	新风机组，每月更换	48	
5			F8 中效	595×595×381-6P	12	循环机组，每 6 个月更换	24	
6			F8 中效	595×292×381-3P	12	循环机组，每 6 个月更换	24	
7			F8 中效	595×595×381-6P	4	新风机组，每 3 个月更换	16	
8			F8 中效	595×292×381-3P	4	新风机组，每 3 个月更换	16	
9		层流送风天花内	H14 高效	610×305×292	33	每 1~2 年更换(按检测数据)	33	

10		室内天花 送风口	H13 高效	484×484×220	32	每 1~2 年更换 (按 检测数据)	32		
11		室内天花 排风口	F5 中效	290×290×96	15	洁净区排风口, 每 6 个月更换	30		
12	静脉 用药 调配 中心	空调机内	G4 初效	592×592×46	2	全新风机组, 每月 更换	24		
13			G4 初效	592×287×46	3	全新风机组, 每月 更换	36		
14			F8 中效	592×592×381-6P	2	全新风机组, 每 3 月更换	8		
15			F8 中效	592×287×381-3P	3	全新风机组, 每 3 月更换	12		
16		室内天花 送风口	H13 高效	484×484×100	14	每 1~2 年更换 (按 检测数据)	14		
17			H13 高效	320×320×100	2	每 1~2 年更换 (按 检测数据)	2		
18		室内天花 排风口	F8 中效	290×290×96	5	生物安全排风口, 每 3 个月换	20		
19			F5 中效	290×290×96	5	洁净区排风口, 每 6 个月更换	10		
1 年合计									
3 年合计									

供应商名称（盖章）：_____

日 期：_____

格式四：

政策适用性说明

按照政府采购有关政策的要求，在本次的技术方案中，采用符合政策的小型或微型企业产品、节能产品、环境标志产品，主要产品与核心技术介绍说明如下：

序号	主要产品/ 技术名称 (规格型号、注册商标)	制造商(开 发商)	制造商企 业类型	节能产品	环境标志 产品	认证证书 编号	该产品报 价在总报 价中占比 (%)
1							
2							
3							
4							
5							
...							

注：

1. 制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏, 填写内容为“小型”或“微型”；
2. “节能产品、环境标志产品”须填写认证证书编号，并在对应“节能产品”、“环境标志产品”栏中勾选，同时提供有效期内的证书复印件（加盖供应商公章）

供应商名称（盖章）：_____

日 期：_____

格式五：

（供应商可使用下述格式，也可使用广东省工商行政管理局统一印制的法定代表人证明书格式）

法定代表人证明书

_____ 现任我单位 _____ 职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限： _____

附：代表人性别： _____ 年龄： _____ 身份证号码： _____

注册号码： _____ 企业类型： _____

经营范围： _____

供应商名称（盖章）： _____

地 址： _____

法定代表人（签字或盖章）： _____

职 务： _____

日 期： _____

格式六：

法定代表人授权书格式

（对于银行、保险、电信、邮政、铁路等行业以及获得总公司响应授权的分公司，可以提供响应分支机构负责人授权书）

法定代表人授权书

致：肇庆德力招标代理有限公司

本授权书声明：_____是注册于（国家或地区）的（供应商名称）的法定代表人，现任_____职务，有效证件号码：_____。现授权（姓名、职务）作为我公司的全权代理人，就“肇庆市第二人民医院层流净化系统维保服务采购”项目采购[采购项目编号为ZQDLZB202400017SH]的响应和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于_____年_____月_____日签字生效，特此声明。

供应商（盖章）：_____

地 址：_____

法定代表人（签字或盖章）：_____

职 务：_____

被授权人（签字或盖章）：_____

职 务：_____

日 期：_____

格式七：

提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

格式八：

资格条件承诺函

致_____（采购代理机构名称）：

（供应商名称）郑重承诺：

1. 我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内没有重大违法记录。
2. 我方对上述承诺的真实性负责，在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购单位（采购代理机构）的检查核验，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。如有虚假，我方愿依法承担相应法律责任。

特此承诺。

供应商名称（公章）

年 月 日

格式九：

资格性审查要求的其他资质证明文件

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

格式十：

（对于采购需求写明“提供承诺”的条款，供应商可参照以下格式提供承诺）

承诺函

致：肇庆市第二人民医院

对于_____项目（项目编号：_____），我方郑重承诺如下：

如中标/成交，我方承诺严格落实采购文件以下条款：（建议逐条复制采购文件相关条款原文）

（一）星号条款

1.

2.

3.

.....

（二）三角号条款

1.

2.

3.

.....

（三）非星号、非三角号条款

1.

2.

3.

.....

特此承诺。

供应商名称（盖章）：_____

日期： 年 月 日

格式十一：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46

号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（磋商文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元 1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（磋商文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元 1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：_____

日 期：_____

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2：供应商应当自行核实是否属于小微企业，并认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。

格式十二：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

监狱企业

提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

格式十三：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____项目的采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：_____

日 期：_____

注：本函未填写或未勾选视作未做声明。

格式十四：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

响应供应商业绩情况表

序号	客户名称	项目名称及合同金额（万元）	签订合同时间	竣工验收报告时间	联系人及电话
1					
2					
3					
4					
...					

根据上述业绩情况，按磋商文件要求附销售或服务合同复印件。

格式十五：

《技术和服务要求响应表》

序号	标的名称	参数性质	磋商文件规定的技术和服务要求	响应文件响应的具体内容	型号	是否偏离	证明文件所在位置	备注
1								
2								
3								
4								
5								
6								
.....								

说明：

1. “磋商文件规定的技术和服务要求”项下填写的内容应与磋商文件中采购需求的“技术要求”的内容保持一致。供应商应当如实填写上表“响应文件响应的具体内容”处内容，对磋商文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足磋商文件要求。供应商需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则**响应无效**。
2. 参数性质栏标注“★”、“▲”号条款标志，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效响应条款。
3. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。
4. “备注”处可填写偏离情况的说明。

格式十六：

《商务条件响应表》

序号	参数性质	磋商文件规定的商务条件	响应文件响应的具体内容	是否偏离	证明文件所在位置	备注
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
.....						

说明：

1. “磋商文件规定的商务条件”项下填写的内容应与磋商文件中采购需求的“商务要求”的内容保持一致。
2. 供应商应当如实填写上表“响应文件响应的具体内容”处内容，对磋商文件规定的商务条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足磋商文件要求。供应商需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则**响应无效**。
3. 参数性质栏标注“★”、“▲”号条款标志，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效响应条款。
4. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。
5. “备注”处可填写偏离情况的说明。

格式十七：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

履约进度计划表

序号	拟定时间安排	计划完成的工作内容	实施方建议或要求
1	拟定__年__月__日	签订合同并生效	
2	__月__日—__月__日		
3	__月__日—__月__日		
4	__月__日—__月__日	质保期	

格式十八：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

各类证明材料

1. 磋商文件要求提供的其他资料。
2. 供应商认为需提供的其他资料。

格式十九：

代理服务费缴纳承诺函

致：肇庆德力招标代理有限公司

我方在贵司代理的肇庆市第二人民医院层流净化系统维保服务采购（项目编号：ZQDLZB202400017SH）竞争性磋商中若获资格成交，我方保证在收到贵司发出的《成交通知书》的同时按磋商文件的规定，以支票、汇票、电汇、现金或经贵公司认可的一种方式，向贵公司即肇庆德力招标代理有限公司指定的银行帐号，支付成交服务费。

特此承诺！

供应商法定名称（公章）：_____

供应商法定地址：_____

供应商授权代表（签字或盖章）：_____

电 话：_____

传 真：_____

承诺日期：_____

格式二十：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

需要采购人提供的附加条件

序号	供应商需要采购人提供的附加条件
1	
2	
3	

注：供应商完成本项目需要采购人配合或提供的条件必须在上表列出，否则将视为供应商同意按现有条件完成本项目。如上表所列附加条件含有采购人不能接受的，将被视为响应无效。

格式二十一：

项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等内容和格式自拟。