

华东师范大学脑科学与教育创新研究院、脑功能基因组教育部重点实验室洁净实验室项目澄清公告附件

一、答疑澄清

问题 1: 招投标提供的图纸不全 (PDF 文件全的, 但是图纸只是建筑图纸无需求内容, CAD 图纸不全只有部分楼层, 同样图纸内无内容), 需要提供详细图纸和清单相对应的内容。

答复: 本项目现补充 CAD 建筑图纸 (附件另附), 磋商文件中已明确采购需求, 各投标人在此基础上进行方案设计。

问题 2: 楼顶的机组请提供一下, 不在此招投标项目内的图纸, 便于和招投标楼顶的设备机组摆放重叠等问题。

答复: 提供的图纸中已包含总包方的楼顶机组, 且摆放位置已经明确。各投标人根据图纸安排设备机组, 不存在重叠问题。

问题 3: 各个洁净间内部的布局面积需要多少? 如果没有的话请提供各个房间需要的仪器设备。

答复: 提供的 CAD 建筑图纸上已有相应的实验区域名称, 其中洁净细胞房位于自然楼的 3 楼与 4 楼相应区域, 按照常规的细胞房配置, 每个课题组配置一台内排式生物安全柜、一台二氧化碳孵箱和相应的气瓶;

净化脑芯片电测实验室位于河口楼的 3 楼, 该房间主要用于放置 1 台芯片探针台, 进行相应的芯片测试; IVC 实验室位于河口楼的 4 楼与地理楼的 6 楼, 主要用于放置 IVC 主机与相应笼盒, 已标于图纸。

问题 4: 根据项目招标文件要求此项目需投标方做设计方案, 现提供的图纸只是建筑框架图无法进行设计, 即使设计也无法满足用户需求。应需提供和招标清单相对应的基础图纸。

答复: 本项目现补充 CAD 建筑图纸 (附件另附), 磋商文件中已明确采购需求, 各投标人在此基础上进行方案设计。

问题 5: 第 21 页 4) 盘管段要求▲(1) 盘管达到 AHRI 认证标准, 性能达到 EN13053 标准。该标准为国外标准, 并且用▲标记作为实质性相应评分要求, 而本项目未要求提供进口产品, 我司认为招标项目应符合中华人民共和国国家标准要求, 而不应该把国外标

准作为实质性相应条款。

答复：上述要求为“▲”重要指标并非实质性无效标条款，作为打分项允许投标人负偏离。且该测试标准为国际通用标准，报价产品性能达到该测试标准即可。

问题 6：第 25 页 5.3. 9 屋面设备基础平台(▲本次项目实施为改造项目,本次改造过程考虑建筑外立面美观要求,所涉及的相关暖通设备均置于屋面放置,需由成交单位根据现场实际情况设置屋面设备基础平台。同时考虑屋顶检修照明设置。)此项要求为投标时打分项，而要求又说成交单位根据现场实际情况设置也就是中标单位中标后提供，这项需明确一下。

答复：各响应单位在方案设计过程中需要考虑到上述内容并将屋面设备基础平台的相关费用含在本次总报价中，结合踏勘现场了解的情况成交后再进行具体实施。

问题 7：请提供报价清单相对应的图纸，否则存在设计好后无法满足用户需求。

答复：本项目现补充 CAD 建筑图纸（附件另附），各响应单位在此基础上进行方案设计。

问题 8：如果无图纸，实际则为设计施工一体化，后期验收存在招标工程量清单和实际工程量清单不吻合。如何结算？

答复：本项目现补充 CAD 建筑图纸（附件另附），且本项目总价包干，各响应单位须充分考虑各种因素进行报价。

问题 9：请提供最终版的 CAD 原文件，便于我方深化设计。

答复：本项目现补充 CAD 建筑图纸（附件另附）

二、其他事项

本项目原响应文件递交截止时间及磋商时间延期至“2022 年 11 月 17 日 下午 13:30”

以上内容为磋商文件的组成部分，并对各报价人均具有约束力。

除上述内容修改外，磋商公告、磋商文件的其他内容和要求不变。本澄清公告与原磋商公告、磋商文件不一致处，以本澄清公告为准。

上海中世建设咨询有限公司

2022年11月11日