

# 竞争性磋商公告

本采购项目四平市第一人民医院外科楼机房空调及门诊 UPS 电源设备采购项目（四次），采购人为四平市第一人民医院。该采购项目已具备采购条件，现就四平市第一人民医院外科楼机房空调及门诊 UPS 电源设备采购项目（四次）进行国内（指关境内）竞争性磋商采购，现邀请合格的供应商提交密封响应文件。

## 一、项目基本情况：

项目编号：ZJZC-ZB-2024-012

项目名称：四平市第一人民医院外科楼机房空调及门诊 UPS 电源设备采购项目（四次）

采购方式：☐竞争性谈判 ☒竞争性磋商 ☐询价

预算金额：11.000000 万元（人民币）

最高限价（如有）：11.000000 万元（人民币）

采购需求：购置精密空调一台，与原有精密空调，组成一主一备体系；壁挂式空调一台（1.5P）；UPS 电源设备（具体参数详见附件）。

供货期限：合同签订后 30 日内完成供货及安装。

交货地点：采购人指定地点。

本项目不接受联合体。

## 二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

3. 本项目的特定资格要求：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供合法有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证，或可以为三证合一的“统一社会信用代码”的营业执照）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供最近半年内任意 1 个月社保、税收缴纳证明文件）；

（5）参加采购活动前 3 年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供投标人 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；

(6) 落实医院采购需满足的资格要求:《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《小微企业、监狱企业、残疾人企业、节能、环保产品》及政府采购其它相关法规、政策。

(7) 一般须具备法人资格, 分公司或者分支机构须取得总公司授权。

### 三、获取采购文件

时间: 公告发布即日起至 2024 年 7 月 17 日

(现场获取时间: 每天上午 8:30 至 11:30, 下午 13:00 至 16:30 (北京时间, 法定节假日除外))

地点: 吉林省中基筑城项目管理有限公司(四平市铁东区长发路文府小区 10#108 商网)

方式: 现场领取或邮箱获取

现场领取: 将以下要求内容以清晰可辨的复印件加盖单位公章后送至报名地点。

邮箱获取: 将报名资料发送至邮箱 (103628189@qq.com), 发送后联系代理公司确认。

1、营业执照副本

2、授权委托书(法人参会可不提供)

3、法定代表人、委托代理人身份证(正反面)

售价: 每套 300 元, 售后不退。

### 四、响应文件提交

1、截止时间: 2024 年 7 月 22 日 13 时 30 分(北京时间)

2、地点: 吉林省中基筑城项目管理有限公司(四平市铁东区长发路文府小区 10#108 商网)

3、逾期送达的或者未送达指定地点的采购人不予受理。

### 五、开启

1、时间: 2024 年 7 月 22 日 13 时 30 分(北京时间)

2、地点: 吉林省中基筑城项目管理有限公司(四平市铁东区长发路文府小区 10#108 商网)

### 六、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

### 七、公告发布的媒介

本次磋商公告在中国政府采购网 (<http://www.ccgp.gov.cn/>)、中国招标投标公共服务平台 (<http://www.cebpubservice.com/>) 发布。

## 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

### 1. 采购人信息

名 称:四平市第一人民医院

地 址:吉林省四平市

联系人: 刘先生

联系方式: 0434-3519188

### 2. 采购代理机构信息

名 称: 吉林省中基筑城项目管理有限公司

地 址: 长春市朝阳区卫星路 7440 号远创国际 2、3 号楼 1909 室

联 系 人: 马宁

联系电话: 0431-80541923

## 九、代理机构账户信息：

帐户名称: 吉林省中基筑城项目管理有限公司

账 号: 07100001040009943

开户银行:中国农业银行股份有限公司长春北安路支行

## 附件

### I 外科楼机房新增精密空调技术参数

- 1、 机房面积 40 m<sup>2</sup>
- 2 、空调制冷量 $\geq 26.8\text{kw}$
- 3 、采用三相供电
- 4、 具有自动恒温功能
- 5、采用上送风，风机风量 $\geq 7300\text{m}^3/\text{小时}$  双进风离心 AC 风机
- 6、显冷量 $\geq 24.1\text{kw}$  制冷剂为 r410/r407
- 7、带智能监控功能，能并入机房动环系统（信锐）可以实时监控和调整温度、湿度等参数
- 8、带空气过滤系统，可以减少灰尘和污染物，保护机房设备。
- 9、有冗余设计。
- 10、节能认证：中国节能产品认证证书。
- 11、安装和维护可及时有效处理故障
- 12、品牌
- 13、新购精密空调与原有精密空调，组成一主一备体系。并将两个空调外机都放在外科楼楼顶。

### II 1.5 匹壁挂式空调技术参数

1.5 匹  $2000 \times 1.5 \times 1.162 = 3486\text{W}$  (制冷量)

空调类型： 壁挂式空调

冷暖类型： 冷暖型

变频/定频：变频

空调匹数：1.5P

适用面积：15-22 m<sup>2</sup>

能效比：4.7

能效等级：一级能效

控制方式：遥控/智能

## 技术参数

制冷量  $\geq 3500\text{W}$

制冷功率  $\geq 810\text{W}$

制热量  $\geq 4600\text{W}$

制热功率  $\geq 1260\text{W}$

循环风量  $\geq 680\text{m}^3/\text{h}$

室内机噪音  $\leq 37\text{--}42\text{dB}$

室外机噪音  $\leq 52\text{dB}$

静音 带自动清洁

电源性能 220V/50Hz

### III 门诊 UPS 技术参数

- 一、额定容量： $\geq 2\text{kw}$  主路输入电压：220v ，输入电压范围 115-295，输入功率因数 $\geq 0.98$
- 二、旁路输入电压：220v ，输入电压范围 186-252
- 三、单项三线
- 四、频率 1、输入频率在范围内，输出与输入一致
  - 2、当输入频率超出范围，转电池模式 输出频率 50（ $\pm 0.2$ ）
  - 3、50（ $\pm 0.2$ ）电池模式
- 五、波形： 正弦波 THDV $\leq 3\%$ （100%线性负载）
- 六、切换时间（ms）（市电 $\leftrightarrow$  电池）=0 （市电 $\leftrightarrow$  旁路）小于 4
- 七、续航时间 $\geq 20$  分钟 按照 1500W 计算