

华睿诚项目管理有限公司

公 开 招 标 文 件

项目名称：赣州蓉江新区惠民医院洁净区域暖通设备采购

项目编号：HRC-2022-CG007

二〇二二年九月

目录

第一章 招标文件	2
一、招标邀请	2
二、投标人须知	5
（一）总 则	5
（二）招标文件	7
（三）投标文件的编制	9
（四）投标文件的递交和投标人代表其本人身份证明原件的递交	11
（五）开标与评标	12
（六）授予合同	23
三、采购项目需求	24
四、拟签订的合同文本	39
第二章附件（投标文件格式）	44
1. 投标函（格式）	45
2. 投标文件资料清单（格式）	46
3. 投标报价一览表（格式）	47
4. 技术条款响应 / 偏离表	47
5. 商务条款响应 / 偏离表	49
6. 技术文件	50
7. 资格证明文件	56
8-1. 中小企业声明函	66
8-2. 残疾人福利性单位声明函	67
8-3. 由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文 件原件复印件	68
（注：不符合监狱企业条件的不需提供）	68
9. 投标人认为需提供的相关资料和招标文件要求提供的其他资料	69

第一章 招标文件

一、招标邀请

华睿诚项目管理有限公司受赣州蓉江新区基础设施投资管理有限公司的委托，对其赣州蓉江新区惠民医院洁净区域暖通设备采购进行公开招标，现欢迎国内符合资格条件的投标人前来参加投标。

(一) 项目编号：HRC-2022-CG007

(二) 招标方式：公开招标

(三) 招标内容：

品目	项目名称	数量	单位	简要技术需求	预算金额 (元)
一	赣州蓉江新区惠民医院 洁净区域暖通设备采购 (国内产品)	1	项	具体详见采购项目需求。	6291753.00

注：1. 本项目只接受国产产品参与响应。

2. 本项目为交钥匙工程，中标人必须完成设计、供货、施工及安装调试。若实际实施中使用数量超出清单数量或者出现清单中未包含项目，由中标人负责包干，所有开闸洞口、修复、垃圾清运均由中标人负责，采购人将不再另增加任何费用。

3. 投标人的投标报价须包含与本项目有关的一切费用，包含总承包服务费，总承包服务费为本项目中标金额的 3%，该费用是中标供应商使用总承包单位的脚手架、垂直运输工具、施工道路、设备材料临时堆放场地、临时水电接驳、临时施工便道、围墙、卫生设施或其它临时设施及协调管理的费用，但不包含施工、调试、验收阶段所需水电的费用。各投标供应商报价时应综合考虑。

4. 本项目不集中组织现场勘察，投标人可自行前往现场勘察。

（四）投标方式：本项目不接受联合体投标。投标报价为一次性不得更改的最终报价，每种货物只允许一个报价，任何有选择的报价都将被拒绝。

（五）投标人资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.1 具有独立承担民事责任的能力；

1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3. 本项目的特定资格要求：投标人须具备机电工程施工总承包三级（含）及以上资质或建筑机电安装工程专业承包三级（含）及以上资质；

（六）招标文件的获取：有意向的投标人可在 2022 年 9 月 7 日至 2022 年 9 月 13 日（工作日内）上午 09：00——12：00 时，下午 14：30——17：00 时，在华睿诚项目管理有限公司或者网上免费获取【网上获取方式：请各供应商将报名项目名称、项目编号、公司名称、联系人信息（姓名、电话、邮箱）发送至代理邮箱：475460448@qq.com，代理机构收到报名邮件后通过电子邮件发送采购文件】，本项目不收取工本费。

（七）公告期限：本项目招标文件公告期限为 2022 年 9 月 6 日至 2022 年 9 月 26 日。

（八）投标截止时间和开标时间、地点：

1. 投标截止时间和开标时间：2022 年 9 月 27 日 14 点 30 分。

2. 开标地点：华睿诚项目管理有限公司（赣州市蓉江新区茉莉路西侧启迪（赣州）科技城一期 B2 栋展厅 B 层会议室），届时请各投标人代表凭借本人身份证明原件出席开标会，签到时间以递交各投标人代表其本人身份证明原件及

投标文件时间为准。逾期递交各投标人代表其本人身份证明原件或投标文件的将不予受理，作无效投标处理。

（九）投标保证金：

1. **投标保证金：**投标保证金人民币**壹拾贰万元整（¥：120000.00 元）**，本项目保证金应当采用支票或汇票或本票或银行转账或金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式交纳。

1.1 投标人采用银行转账方式的，应从各自银行基本账户全额转入采购代理机构的指定帐户（开户行：平安银行西安分行营业部/平安银行西安分行；户名：华睿诚项目管理有限公司；账号：30205868004301；此账号只用作收取退还投标保证金），并于投标截止时间前到账，否则投标无效；

1.2 投标人采用支票或汇票或本票或保函方式的，须于投标截止时间前将支票或汇票或本票或保函原件递交给采购代理机构，否则投标无效。

1.3 未中标人采用银行转账方式的投标保证金,在中标通知书发出后 5 个工作日内无息退还。质疑或投诉时，在质疑或投诉处理完毕后五个工作日内无息退还。中标人采用银行转账方式的投标保证金在采购合同签订之日起 5 个工作日内无息退还；未中标人的支票或汇票或本票或保函在开启结束后当场退还，中标人的支票或汇票或本票或保函在在采购合同签订后五个工作日内退还。

（十）注意事项：

1. 为做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，减少人员流动和集聚，确保参与各方的人身安全有下列情形之一的人员，一律不得进入开标现场：一是最近 14 天接触过新冠肺炎疑似或确诊患者的；二是来自重疫区隔离期未满的；三是近期有发热、乏力、干咳、气促等可疑症状的；四是体（额）温超过 37.3 摄氏度的。

2. 为做好疫情防控工作，开标现场只允许授权委托人进入，其余无关人员不得进入开标现场。

3. 授权委托人须携带居民身份证及《开评标人员健康信息登记表》（详见附件 1）并加盖单位公章签到时交给代理机构。

（十一）联系方式：

采购人：赣州蓉江新区基础设施投资管理有限公司

地址：赣州蓉江新区创业路 6 号

电话：0797-8163172

联系人：甘女士

采购代理机构：华睿诚项目管理有限公司

地址：赣州市蓉江新区茉莉路西侧启迪（赣州）科技城一期 A06 栋 202

电话：15770846366

邮箱：475460448@qq.com

联系人：林欣格、俞振力

二、投标人须知

（一）总 则

1. 适用范围

本招标文件适用于本招标邀请中所述项目相关服务的采购。

2. 定义

2.1 “采购代理机构”系指华睿诚项目管理有限公司。

2.2 “投标人”，是指响应招标、参加投标竞争的法人。

2.3 “投标人代表”是指该投标人或经法定代表人正式授权的委托代理人。

2.4 “采购人”系指本次采购项目的采购单位，即赣州蓉江新区基础设施投资管理有限公司。

2.5 “公章”系指投标人的行政章，不接受加盖其他印鉴（如合同专用章、投标专用章、有序号的章等印鉴）的投标文件。

2.6 本招标文件所称的“以上”、“以下”、“内”、“以内”，包括本数；所称的“不足”，不包括本数。

2.7 本招标文件规定按照年、月、日计算期间的，开始的当日不计入，自下一日开始计算。

2.8 按照年、月计算期间的，到期月的对应日为期间的最后一日；没有对应日的，月末日为期间的最后一日。

2.9 期间的最后一日是法定节假日的，以法定节假日结束的次日为期间的最后一日。

2.10 本招标文件所引用的标准若有更新, 则以更新后的标准执行。

3. 投标费用

3.1 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关费用。不论投标结果如何，采购代理机构对上述费用不负任何责任。

3.2 本次招标采购人同意采购代理机构向中标人收取招标代理服务费，请各位投标人在投标报价时充分考虑这一因素。具体收费标准按中标金额采用差额定率累进法，即

服务类型 费率 中标金额（万元）		货物招标
100 以下		1.5%
100-500		1.1%
500-1000		0.8%

4. 合格的投标人

4.1 凡有能力提供本招标文件所述服务的，符合本招标文件规定资格要求的国内服务单位可能成为合格的投标人。法人投标人的分支机构不能以分支机构的身份参加该项目的采购活动，只能以法人身份参加，否则投标无效；但银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外。

4.2 投标人应遵守中国的有关法律、法规和规章的规定。

4.3 一个投标人只能提交一个投标文件。如果投标人之间存在下列互为关联关系的情形之一的，不得同时参加本项目投标；

4.3.1 法定代表人为同一人的两个及两个以上法人；

4.3.2 投标人相互之间存在直接控股、管理关系的。

4.4 为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人不得参加本项目。

4.5 投标代理人在同一个项目中只能接受一个投标人的委托参加投标。

4.6 投标人信用记录

4.6.1 根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）文件精神，本次采购将通过信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网对参加本项目的投标人进行信用记录查询。

4.6.2 查询的截止时间点为2022年9月27日，即投标截止时间。

4.6.3 投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人，将拒绝其参加本项目。

4.6.4 投标人不需要在投标文件中提供各自的信用信息查询记录，投标人的信用信息查询记录将由采购代理机构负责查询，并将信用信息查询结果提交给资格评审小组审核，同时报采购人存档。

4.6.5 采购人和采购代理机构将妥善保管投标人的信用信息，仅适用于本项目，不会用于本项目与投标无关的其他事项。

（二）招标文件

5. 招标事项说明

5.1 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条件、条款和规范等要求。如果没有按照招标文件的要求提交全部资料【当相关证件或材料可以

通过互联网或者相关信息系统查询的信息时，也可以仅提供查询网址，可不需提供证件或材料复印件，但查询网址必须书面体现在投标文件中，否则导致的不利后果由投标人自行承担；因新冠肺炎疫情影响而导致有效期到期而无法办理新证、年检（或因新冠肺炎疫情影响而导致无法提供招标文件规定期限内的相关材料）等，有效期自动顺延(恢复办理的除外)】，或没有对招标文件做出明确响应，其风险由投标人自行承担。根据有关条款规定，其投标有可能被拒绝或被认定为无效投标。

5.2 除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标服务所在地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

6. 澄清与答疑

6.1 本项目不进行集中答疑。下载了招标文件的投标人认为招标文件的内容有疑问的，应向采购代理机构提出询问，采购代理机构应当在 3 个工作日内对招标依法提出的询问作出答复。必要时，采购代理机构将组织专家进行论证。并将答疑结果公布在中国政府采购网，各投标人应注意浏览。

6.2 投标人在规定的时间内未对招标文件要求澄清或提出疑问的，采购代理机构将视其为同意。

6.3 投标人有义务在招标活动期间浏览中国政府采购网，采购代理机构在中国政府采购网上公布的与本次招标项目有关的信息视为已送达各投标人。

7. 招标文件的修改

7.1 在法律规定期限内，无论出于何种原因，采购代理机构均可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时，以补充（变更）公告的方式对招标文件进行修改。

7.2 补充（更正）公告将在中国政府采购网上公布。投标人有义务在招标活动期间浏览中国政府采购网，采购代理机构在中国政府采购网上公布的与本次招标项目有关的信息视为已送达各投标人。修改后的内容是招标文件的组成部分，将在中国政府采购网上公告所有报名和已下载招标文件的潜在投标人，

并对潜在投标人具有约束力。

（三）投标文件的编制

8. 投标语言及度量衡单位

8.1 投标人的投标文件以及投标人就投标的所有来往函中均应使用中文。

8.2 投标文件中所使用的计量单位，除投标文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

9. 投标文件的编制

9.1 投标人对投标文件的编制应按招标文件要求。

9.2 投标人应认真阅读并充分理解本文件的全部内容（包括所有的补充、变更内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

9.3 投标文件必须按本文件的全部内容，包括所有的补充（变更）公告及答疑进行编制。投标人提供的投标文件不完整，导致的结果和责任由投标人承担。

10. 投标文件构成

10.1 投标文件统一格式应包括但不限于：

10.1.1 投标函

10.1.2 投标文件资料清单

10.1.3 投标报价一览表（格式）

10.1.4 技术条款响应 / 偏离表

10.1.5 商务条款响应 / 偏离表

10.1.6 技术文件

10.1.7 资格证明文件

10.2 投标文件应使用招标文件提供的格式，且可以按同样格式扩展。

11. 报价

11.1 投标文件中的价格均以人民币报价。

11.2 投标人应按照“采购项目需求”规定的供货内容、责任范围以及拟签订的合同文本条款进行报价，并按《投标报价一览表》的内容报出分项价格和总价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标总价中也不得缺漏招标文件所要求的内容，否则其投标将被视为无效投标。

11.3 投标人的报价须包含货物采购、运输、安装调试、培训、技术服务、售后服务及与本项目有关的一切税费。投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

11.5 最低投标报价不能作为中标的保证。

12. 投标保证金

12.1 投标人有下列情形之一的，投标保证金不予退还：

12.1.1 投标人在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标的；

12.1.2 投标人未按照采购程序规定签字确认的；

12.1.3 中标人在公示期内无正当理由放弃中标的；

12.1.4 中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

12.1.5 中标人未按规定提交履约保证金的；

12.1.6 中标人提供虚假材料，被评标委员会查实的；

12.1.7 中标人拒不按照规定缴纳招标代理服务费的；

12.1.8 其他被认定不予退还情形的。

13. 投标有效期

13.1 投标有效期为采购代理机构规定的开标之日起 90 天。

13.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可以要求投标人延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可以拒绝采购代理机构的这种要求，其投标保证金将不会被没收，但其投标在原投标有效期期满后将不再有效。同意延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，有

关投标保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。

14. 投标文件份数和签署

14.1 投标人应按要求，提交一式伍份投标文件（1 份正本、4 份副本），投标文件的正本与副本如有不一致之处，以正本为准。

14.2 投标文件必须按统一格式编制并按顺序胶装成册。

14.3 投标文件必须用不褪色的蓝黑或黑色墨水填写或打印。

14.4 投标文件的正本要求由投标人代表签字或盖章并按招标文件的要求加盖投标人公章。法定代表人参加的，应提供法定代表人资格证明。正式授权代表参加的，须将以书面形式出具的“法定代表人授权书”原件附在投标文件正本中。副本可以采用复印件。

14.5 除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标人签字和盖章。

（四）投标文件的递交和投标人代表其本人身份证明原件的递交

15. 投标文件的密封和标记

15.1 投标人应将投标文件正本、副本分别密封，并在封装袋上注明“正本”“副本”字样。

15.2 封装袋应写明项目名称、项目编号、投标人名称并于封口处加盖骑缝章，并按注明的地址送达投标地点。

15.3 投标文件未按上述规定密封或加写标记，投标文件将被拒绝。

16. 投标截止期

16.1 在投标截止期后递交的投标文件，采购代理机构将拒绝接收。

16.2 在投标截止时间以后送达的投标人代表其本人身份证明原件的，采购代理机构将拒绝接收。

17. 投标文件的修改和撤回

17.1 在规定的投标截止期前，投标人可以书面形式提出修改或撤回其递交

的投标文件。

17.2 投标人的修改材料或撤回通知，应按规定进行编制、密封、标记和递交，且在密封袋上标明“投标文件修改”或“投标文件撤回通知”字样。

17.3 在投标截止期至招标文件规定的投标有效期终止日之间的这段时间内，投标人不能撤回投标文件，否则其投标保证金将不予退还。

（五）开标与评标

18. 评标委员会的组成

评标委员会由采购代理机构按有关规定依法组建。

19. 开标

19.1 采购代理机构将在规定的时间和地点组织公开开标。投标人代表须携带本人身份证明原件参加，并应签名和递交投标文件及投标人代表其本人身份证明原件以证明其出席。签到时间以递交投标文件及投标人代表其本人身份证明原件时间为准。

19.2 开标由采购代理机构主持。

19.3 开标时，采购代理机构工作人员当众宣读投标人名称、投标价格及采购代理机构认为合适的其它内容，并做好开标记录。

19.4 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

20. 投标的评价与比较

20.1 评标委员会将按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标。

20.2 评审专家独立进行评标，不得向任何人透露评标信息。

20.3 采购人授权评标委员会按评审得分高低，把满足招标文件全部实质性要求且排名第一的投标人确定为中标候选人，由采购人确定。

21. 投标文件的初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

21.1 资格性检查。开标结束后，评标委员会依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

21.2 符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度、有无计算错误进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

21.3 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

21.3.1 投标文件中投标报价一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标报价一览表为准；

21.3.2 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

21.3.3 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

21.4 在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标文件应该是与招标文件要求的关键条款、条件和规格没有偏离的投标文件。**评标委员会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据【当相关证件或材料可以通过互联网或者相关信息系统查询的信息时，也可以仅提供查询网址，可不需提供证件或材料复印件，但查询网址必须书面体现在投标文件中，否则导致的不利后果由投标人自行承担；因新冠肺炎疫情影响而导致有效期到期而无法办理新证、年检（或因新冠肺炎疫情影响而导致无法提供招标文件规定期限内的相关材料）等，有效期自动顺延（恢复办理的除外）】。**

21.5 实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标文件成为明确响应的投标。

21.6 在初审时投标人有下列情形之一的，属于没有明确响应招标文件要求的投标，其投标将被视为无效投标：

21.6.1 逾期或未递交投标人代表其本人身份证明原件的；

21.6.2 现场签到的投标人代表与投标文件中投标人代表不一致的；

21.6.3 投标文件出现多个投标方案的；

- 21.6.4 投标文件未按招标文件要求签署或盖章的；
- 21.6.5 投标人所投报价超过预算价的；
- 21.6.6 不具备招标文件中规定的资格要求的；
- 21.6.7 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- 21.6.8 经评标委员会确定技术参数不符合招标文件要求的；
- 21.6.9 质保期不能满足招标文件要求的，或交货时间不能满足招标文件要求的，或付款方式等商务条款不能满足招标文件要求的；
- 21.6.10 投标有效期不足的；
- 21.6.11 投标文件技术规格中的响应与事实不符或虚假投标的；
- 21.6.12 字迹模糊，辨认不清的；
- 21.6.13 未按照招标文件的规定提交投标保证金的；
- 21.6.14 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

22. 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

- 22.1 符合专业条件的投标人或对招标文件明确响应不足三家的；
- 22.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- 22.3 投标人的报价未响应采购人要求的；
- 22.4 因重大变故，采购任务取消的；
- 22.5 法律、法规规定其他满足废标情况的。

23. 投标文件的评审及澄清

23.1 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

23.2 在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购代理机构工作人员和评标委员会施加影响的任何行为，都将取消其投标资格。

23.3 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

23.4 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章（或者由投标人代表签字）。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

24. 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受评标委员会对其中任何资料进一步核实的要求。

25. 评标方法：

25.1 本次招标采用综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，采取随机抽取的方式确定。

25.2 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响货物、服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

25.3 中、小、微企业

25.3.1 中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

25.3.1.1 符合中小企业划分标准；

25.3.1.2 提供本企业的服务。

25.3.2 中、小、微型企业参加投标竞争时，必须提供《中小企业声明函》。

25.3.3 对小型和微型企业货物的投标报价给予 10%的扣除，用扣除后的投标报价参与评审。

25.3.4 投标人未提供以上证明材料或提供的证明材料不符合招标文件要求的，在评审时对其提供的服务的投标报价不予扣除。

25.4 监狱企业

25.4.1 根据财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库〔2014〕68号）文件规定，投标人如为监狱企业且在投标文件中提供

了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件的，则对其投标报价给予 10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

25.4.2 投标人未按以上规定提供相关证明文件，或提供的证明文件不符合以上规定的，则对其投标报价不予扣除。

25.5 残疾人福利性单位参加投标

25.5.1 根据财库〔2017〕141 号文件规定，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

25.5.1.1 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%(含 25%)，并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

25.5.1.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

25.5.1.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

25.5.1.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

25.5.1.4 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至 8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

25.5.2 符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》【详见第二章 附件（投标文件格式）】，并对声明的真实性负责。

25.5.3 投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政

府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

26. 评分标准:

序号	评标因素	分值	评标标准
1	价格总分	30分	价格分的计算 投标报价得分=(评标基准价 / 投标报价) × 0.30 × 100 满足招标文件要求, 且投标价格最低的投标报价为评标基准价, 其价格分为满分。(计算分值时, 百分比按四舍五入原则, 保留小数点后二位数。)
2、技术总分 (60 分)			
1	技术要 求	12分	1. 所有设备满足招标文件技术参数规格要求的得 12 分。一项不满足或出现负偏离的, 作无效响应处理。
2		2分	2. 所投循环空调机组、风机盘管、模块式风冷冷热水机组为同一制造商生产的同一品牌的得 2 分, 不同品牌的不得分。 评审依据: 提供承诺函并加盖投标人公章。
3		3分	3. 循环空调机组箱体采用铝质型材结构, 不得采用框架结构, 铝型材与面板通过高压聚氨酯发泡形成一个整体, 铝型材带凹凸槽, 通过螺栓螺母的连接方式, 不得采用自攻钉连接, 以上都满足的得 3 分, 有一项不满足的不得分。 评审依据: 提供箱体结构原理图并加盖制造商公章。
4		2分	4. 循环空调机组箱板由聚氨脂高压发泡而成, 发泡密度不得小于 50kg/m³。满足此要求得 2 分, 否则不得分。 评审依据: 提供制造商技术参数确认函并加盖制造商公章。

5		3 分	5. 循环空调机组必须有防冷桥措施，机组在运行时，不得出现冷桥和凝露现象，箱体结构为防冷桥结构。以上都满足的得 3 分，有一项不满足的不得分。 评审依据：提供防止结露及消除冷桥的技术措施说明加盖制造商公章。
6		3 分	6. 箱体应有良好的气密性，机组内正压为 700Pa 时，漏风率不得大于 0.02%；机组内正压为 1000Pa 时，漏风率不得大于 0.03%；机组内正压为 1500Pa 时，漏风率不得大于 0.05%。以上都满足的得 3 分，有一项不满足的不得分。 评审依据：提供具备 CNAS 或 CMA 资质的检测机构出具的检测报告复印件加盖制造商公章。
7		3 分	7. 机组聚氨酯保温材料导热系数不大于 0.020W/(m•K)，且达到 B1 级燃烧等级，氧指数大于 30%，属于难燃材料。满足的得 3 分，不满足的不得分。 评审依据：提供具备 CNAS 或 CMA 资质的检测机构出具的检验报告复印件加盖制造商公章。
8		3 分	8. 风机盘管电源进线侧配保险装置，有效保护电机的得 3 分。 评审依据：提供技术参数确认函并加盖制造商公章。
9		3 分	9. 风机盘管采用抗腐防锈材料，外框钣金及风机蜗壳采用优质镀铝锌板材质的得 3 分。 评审依据：提供具备 CNAS 或 CMA 资质的检测机构出具的检测报告复印件加盖制造商公章。
10		2 分	10. 所投模块式风冷冷热水机组型号具有二级或以上能效标识，且中国能效标识网备案可查的得 2 分，否则不

			得分。 评审依据：提供中国能效标识网备案截图并加盖制造商公章。
11		3 分	11. 所投模块式风冷冷热水机组型号的性能系数 $COP \geq 3.35$ 的得 3 分，否则不得分。 评审依据：提供中国能效标识网备案截图并加盖制造商公章。
12		3 分	12. 所投模块式风冷冷热水机组型号的综合部分负荷性能系数 $IPLV \geq 3.88$ 的得 3 分，否则不得分。 评审依据：提供中国能效标识网备案截图并加盖制造商公章。
13		3 分	13. 冷凝器采用先进的共用风系统的 V 型散热器，换热面积大，换热效果好。翅片冷凝器应采用亲水性铝鳍片，防腐性好，制热时冷凝水膜较薄，热阻小，且化霜时排水顺畅。得 3 分，其它不得分。 评审依据：提供制造商技术参数确认函并加盖制造商公章。
14		3 分	14. 蒸发器采用先进的高效壳管式换热器，换热器结构内部采用高传热效率涡旋状内螺纹 U 型换热铜管和双重均液装置, 具有不易脏堵、可靠性高、换热效果好、使用寿命长、维护保养简单等优点的得 3 分，其它不得分。 评审依据：提供制造商技术参数确认函并加盖制造商公章。
15		2 分	15. 机组采用电子膨胀阀作为节流元件，精确控制制冷剂供液量和蒸发器出口过热度的得 2 分，其它不得分。 评审依据：提供制造商技术参数确认函并加盖制造商公

			章。
16		5 分	16. 项目施工方案（5 分） 根据投标文件中提供的项目施工方案（包含但不限于总体安排、进度计划、人员配备、安全与应急预案等内容）的完整性、合理性、可操作性进行综合评比。 评审依据：投标文件中须提供项目施工方案并加盖投标人公章，优秀得 5 分，良好得 3 分，基本可行得 1 分，不可行或未提供得 0 分。
17		5 分	17. 售后及维保方案（5 分） 投标人针对本项目从基本保修及售后服务与保障内容、产品的保修、有完善的技术培训、维保方案等方面阐述售后日常维护方案，及从不同级别故障的解决方案、服务保障、服务响应时间等方面阐述故障出现解决方案。 评审依据：投标文件须提供售后及维保方案并加盖投标人公章，优秀得 5 分，良好得 3 分，基本可行得 1 分，不可行或未提供得 0 分。
3、商务总分（10 分）			
1	信誉	2 分	1. 空调设备制造商取得 ISO9001、ISO14001、ISO45001 认证的得 2 分, 缺任意一项不得分。 评审依据：提供认证证书复印件并加盖制造商公章。
2	人员配置	4 分	1. 拟投入本工程主要管理人员完全满足施工需要，项目负责人具有建设部门颁发的机电安装专业一级注册建造师得 2 分，机电安装专业二级注册建造师得 1 分。 评审依据：投标文件中提供证书复印件并加盖公章, 未提供不得分。 2. 本项目需具备有净化或空调设备运行操作专业人员

			且该人员具有安全生产监督管理部门颁发的相关特种作业操作证及投标人为其缴纳的近三个月社保（不含开标当月），提供 1 个得 1 分，最高 2 分。 评审依据：投标文件中提供证书扫描件及社保并加盖公章，未提供不得分。
3	业绩	4 分	投标人提供 2019 年 1 月 1 日至开标截止时间（以合同签订的时间为准）类似相关业绩的，同一个编号的项目有两个或两个以上标段中标的只算一次），每提供一个得 1 分，最多得 4 分。 评审依据：投标文件中提供合同扫描件并加盖投标人公章，未提供或者提供不符合不得分。

注：评分标准中评分因素所涉及的有关资料，投标人须在投标文件中提供【当相关证件或材料可以通过互联网或者相关信息系统查询的信息时，也可以仅提供查询网址，可不需提供证件或材料复印件，但查询网址必须书面体现在投标文件中，否则导致的不利后果由投标人自行承担；因新冠肺炎疫情影响而导致有效期到期而无法办理新证、年检（或因新冠肺炎疫情影响而导致无法提供招标文件规定期限内的相关材料）等，有效期自动顺延（恢复办理的除外）】，投标人必须在投标文件中提供清晰的作证材料，否则视为不具备该项得分的条件，否则视为不具备相应子项得分的条件。

27. 资格预审

本项目不进行资格预审。

28. 确定中标人

28.1 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。提出书面评标报告，确定中标人名单。

28.2 评标结束后，中标结果将在中国政府采购网公示 1 个工作日。

29. 投标人询问和质疑

29.1 投标人对招标文件有异议的，应当在招标文件公告期限届满之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出询问，逾期不再受理。

29.2 投标人对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出询问，逾期不再受理。

29.3 投标人对中标结果有异议的，应当在中标结果公告期限届满之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，逾期不再受理。

29.4 投标人必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

29.5 采购代理机构在收到询问函之日起三个工作日内进行回复，在收到质疑函之日起七个工作日内进行回复。

29.6 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

29.6.1 投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

29.6.2 质疑项目的名称、编号；

29.6.3 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

29.6.4 事实依据；

29.6.5 必要的法律依据；

29.6.6 提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

29.7 接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息：

29.7.1 接收质疑函的方式：

投标人对招标文件、采购过程、中标结果出质疑的，必须以书面形式（**送达或邮寄方式**）向采购代理机构提出，采购代理机构不接受电子邮件、传真等方式提出的质疑；

29.7.2 接收质疑函的联系部门：

华睿诚项目管理有限公司代理部；

29.7.3 接收质疑函的联系人联系电话：

联系人：许延金

电话：0797-8260699

29.7.4 接收质疑函的通讯地址：

赣州市蓉江新区茉莉路西侧启迪（赣州）科技城一期 A06 栋 202。

29.8 投标人的质疑将依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第 87 号）、《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第 94 号）及有关法律法规、部门规章进行答复。

（六）授予合同

30. 中标人授予标准

30.1 采购人授权评标委员会按评审得分高低，把满足招标文件全部实质性要求且排名第一的投标人确定为中标候选人，由采购人确定。

30.2 得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，采取随机抽取的方式确定。

31. 中标通知书

31.1 采购代理机构在中标人确定后 2 个工作日内向中标人发出《中标通知书》，同时在中国政府采购网上公告中标结果，中标人在接到采购代理机构领取中标通知书通知两天内向招标代理机构支付招标代理服务费，逾期缴纳视为放弃中标。

31.2 如出现在中标结果公示期内质疑的情形，则向中标人发出收回中标通知书的函收回中标通知书。

31.3 《中标通知书》是合同的一个组成部分。

31.4 在发布中标结果公告的当天，采购代理机构将采用电子邮件的方式单独告知未中标人本人的评审总得分及排序，请各投标人自行查看各自邮箱，否则由此引起的后果由各投标人自行承担，采购代理机构视为评审总得分及排序等相关信息已送达各投标人。对未通过资格审查的投标人，采购代理机构将采用电子邮件的方式单独告知未通过资格审查的原因，请各投标人自行查看各自邮箱，否则由此引起的后果由各投标人自行承担，采购代理机构视为未通过资格审查的原因等相关信息已送达各投标人。

31.5 各投标人的指定邮箱号码请在填写《赣州市采购活动投标人签到表》时明确注明，如因投标人填写错误而无法接收评审总得分及排序等相关信息，由此引起的后果由各投标人自行承担。

32. 签订合同

32.1 中标人应在自中标通知书发出之日起 30 日内，与采购人签订合同，否则按投标有效期内撤回其投标处理。

32.2 招标文件、中标人的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

33. 解释权

本招标文件是根据国家有关法律、法规以及政府采购管理有关规定编制，解释权属华睿诚项目管理有限公司。

34. 未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第 87 号）、《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第 94 号）及有关法律法规、部门规章的规定执行。

三、采购项目需求

技术部分：

（一）投标供应商须提供全新、原装国产产品，并符合量标准的货物。

（二）货物如为某单位的专利或特有产品，请投标供应商在答质疑期内告

知采购代理机构。所有货物的知识产权问题，由各投标供应商自行负责。

（三）本招标文件提出的是最低限度的要求，投标供应商的方案应达到或优于本招标文件要求，且符合国家有关标准和规范要求。

（四）根据国家《强制性产品认证管理规定》、《认证认可条例》的相关规定，投标人所投产品如需要强制认证的，应在投标文件中提供国家认可的认证机构颁发的在有效期内的《中国国家强制性产品认证证书》。否则，作无效标处理（对于采购人、采购代理机构可以通过互联网或者相关信息系统查询的信息资料除外）。

（五）根据财政部、国家发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》【财库〔2019〕19号】文件中的“制冷压缩机、空调机组、专用制冷、空调设备、其他制冷空调设备等品目为政府强制采购的节能产品”规定，请投标人对照本项目采购清单，如本项目采购清单中有政府强制采购的节能产品，需在投标文件中提供节能产品认证证书扫描件，否则，作无效标处理（对于采购人、采购代理机构可以通过互联网或者相关信息系统查询的信息资料除外）。

（六）中标人必须严格按照招标人提供的设备清单、图纸及要求对所投设备免费安装调试、系统集成。在项目实施过程中招标人对项目另有要求的，必须按照招标人的意见免费提供优化方案给招标人使用。

（七）主要技术规格及要求

惠民医院洁净区域暖通设备清单

序号	名称	规格型号	单位	数量	备注
1	高效排风机组	L=600m ³ /h P=450Pa	台	2	
2	高效排风机组	L=500m ³ /h P=450Pa	台	1	
3	高效排风机组	L=800m ³ /h P=450Pa	台	1	
4	高效排风机组	L=900m ³ /h P=450Pa	台	1	
5	组合式新风机组	L=1800m ³ /h Q _冷 =18Kw	台	1	
6	组合式新风机组	L=4500m ³ /h Q _冷 =38Kw	台	2	

7	组合式新风机组	L=2500m ³ /h Q 冷=23Kw	台	1	
8	组合式新风机组	L=3400m ³ /h Q 冷=30Kw	台	1	
9	新风机组	风量 8000m ³ /h 余压 450Pa 功率 5.5Kw 变频控制 380V/3 Φ /50Hz 冷量 70Kw 冬季预电加热功率 30Kw 制冷量 60Kw G4 板式初效+F8 中效袋式+H11 箱式高效过滤器	台	1	
10	新风机组	风量 2000m ³ /h 余压 450Pa 功率 3Kw 变频控制 380V/3 Φ /50Hz 冷量 20Kw 冬季预电加热功率 6Kw G4 板式初效+F8 中效袋式过滤器	台	1	
11	循环空调机组	送风量 12500m ³ /h 新风量 1000m ³ /h 余压 900Pa 功率 7.5Kw 变频控制 380V/3 Φ /50Hz 制冷量 50Kw 电加热功率 40Kw 电极加湿量 15Kg/h F8 中效袋式过滤器	台	1	内置管道式消毒机
12	循环空调机组	送风量 6000m ³ /h 新风量 1600m ³ /h 余压 750Pa 功率 5.5Kw 变频控制 380V/3 Φ /50Hz 制冷量 30Kw 电加热功率 15Kw 电极加湿量 25Kg/h F8 中效袋式过滤器	台	1	内置管道式消毒机
13	循环空调机组	送风量 3000m ³ /h 新风量 800m ³ /h 余压 750Pa 功率 3Kw 变频控制 380V/3 Φ /50Hz 制冷量 18Kw 电加热功率 10Kw 电极加湿量 8Kg/h F8 中效袋式过滤器	台	1	内置管道式消毒机

14	循环空调机组	送风量 12000m ³ /h 新风量 4500m ³ /h 余压 850Pa 功率 7.5Kw 变频控制 380V/3 Φ /50Hz 制冷量 110Kw 电加热功率 40Kw 电极加湿量 35Kg/h F8 中效袋式过滤器	台	1	内置管道式消毒机
15	循环空调机组	送风量 3000m ³ /h 新风量 800m ³ /h 余压 750Pa 功率 3Kw 变频控制 380V/3 Φ /50Hz 制冷量 18Kw 电加热功率 10Kw 电极加湿量 8Kg/h F8 中效袋式过滤器	台	1	内置管道式消毒机
16	洁净风机盘管	高档风量 850m ³ /h Q 冷 4.67Kw Q 热 8.03Kw	台	5	
17	洁净风机盘管	高档风量 340m ³ /h Q 冷 1.8Kw Q 热 2.5Kw	台	41	
18	洁净风机盘管	高档风量 510m ³ /h Q 冷 3.2Kw Q 热 5.2Kw	台	27	
19	洁净风机盘管	高档风量 680m ³ /h Q 冷 4.1Kw Q 热 6.2Kw	台	7	
20	洁净风机盘管	高档风量 1020m ³ /h Q 冷 5.4Kw Q 热 6.9Kw	台	7	
21	洁净风机盘管	高档风量 1360m ³ /h Q 冷 7.7Kw Q 热 10.1Kw	台	4	
22	洁净风机盘管	高档风量 2040m ³ /h Q 冷 10.8Kw Q 热 14.6Kw	台	29	
23	模块式风冷冷热水机组	Q 冷 130Kw R410A	台	8	
24	冷冻水泵	流量 100m ³ /h, 扬程 32m	台	4	
25	消声器	1000*500 L=2500	台	1	
26	消声器	1000*630 L=2400	台	4	
27	消声器	320*250 L=800	台	1	
28	消声器	400*250 L=1400	台	1	
29	消声器	400*320 L=1800	台	3	
30	消声器	400*320 L=800	台	1	
31	消声器	500*320 L=1800	台	2	
32	消声器	500*320 L=800	台	2	

33	消声器	630*500 L=2500	台	1	
34	消声器	800*500 L=2500	台	1	
35	电动对开多叶调节阀	200*200	个	1	
36	电动对开多叶调节阀	250*250	个	1	
37	电动对开多叶调节阀	400*250	个	1	
38	电动对开多叶调节阀	400*320	个	1	
39	电动对开多叶调节阀	500*320	个	2	
40	电动密闭保温风阀	1000*630	个	2	
41	电动密闭保温风阀	320*250	个	2	
42	电动密闭保温风阀	320*320	个	1	
43	电动密闭保温风阀	400*400	个	1	
44	电动密闭保温风阀	500*320	个	2	
45	电动密闭保温风阀	630*500	个	1	
46	电动密闭保温风阀	800*500	个	1	
47	对开多叶调节阀	1000*500	个	2	
48	对开多叶调节阀	1000*630	个	2	
49	对开多叶调节阀	250*250	个	1	
50	对开多叶调节阀	320*250	个	2	
51	对开多叶调节阀	400*250	个	1	
52	对开多叶调节阀	400*320	个	4	
53	对开多叶调节阀	500*320	个	4	
54	对开多叶调节阀	630*500	个	2	
55	对开多叶调节阀	800*500	个	1	
56	70℃防火阀	1000*500	个	1	
57	70℃防火阀	1000*630	个	3	
58	70℃防火阀	400*320	个	2	

59	70℃防火阀	500*320	个	2	
60	70℃防火阀	630*500	个	1	
61	70℃防火阀	800*500	个	1	
62	电动蝶阀	1000*500	个	1	
63	电动蝶阀	200*200	个	3	
64	电动蝶阀	320*250	个	1	
65	电动蝶阀	400*320	个	1	
66	蝶阀	120*120	个	51	
67	蝶阀	160*120	个	4	
68	蝶阀	160*160	个	14	
69	蝶阀	200*200	个	15	
70	蝶阀	250*200	个	9	
71	蝶阀	250*250	个	22	
72	蝶阀	320*200	个	10	
73	蝶阀	320*250	个	1	
74	蝶阀	320*320	个	1	
75	蝶阀	400*400	个	1	
76	蝶阀	500*300	个	8	
77	ABS 方形散流器	300*300	个	15	带调节阀
78	ABS 方形散流器	300*300	个	68	
79	ABS 方形散流器	400*400	个	62	
80	ABS 方形散流器	600*600	个	11	
81	ABS 双层百叶风口	300*300	个	6	带调节阀
82	ABS 双层百叶风口	400*400	个	7	带调节阀
83	F5 中效回风口	1200*400	个	8	
84	F5 中效回风口	600*300	个	16	
85	高效送风口	接管尺寸 200*200	个	11	
86	高效送风口	接管尺寸 320*200	个	10	
87	回风百叶风口	1000*300	个	7	单层
88	回风百叶风口	1100*300	个	4	单层
89	回风百叶风口	1200*400	个	29	单层
90	回风百叶风口	500*200	个	41	单层
91	回风百叶风口	600*200	个	27	单层
92	回风百叶风口	700*250	个	7	单层
93	回风百叶风口	700*250	个	5	单层

94	回风口	接管尺寸 250*200	个	9	
95	回风口	接管尺寸 250*250	个	8	
96	防雨百叶风口	1000*700	个	1	
97	防雨百叶风口	320*250	个	1	
98	防雨百叶风口	320*250	个	1	
99	防雨百叶风口	400*400	个	1	
100	防雨百叶风口	400*400	个	1	
101	防雨百叶风口	600*400	个	1	
102	防雨百叶风口	700*500	个	1	
103	防雨百叶风口	700*700	个	2	
104	风口软接	200*200	个	11	
105	风口软接	250*200	个	9	
106	风口软接	250*250	个	24	
107	风口软接	300*300	个	89	
108	风口软接	320*200	个	10	
109	风口软接	400*400	个	69	
110	风口软接	500*200	个	41	
111	风口软接	500*300	个	8	
112	风口软接	600*200	个	27	
113	风口软接	600*600	个	11	
114	风口软接	700*250	个	12	
115	风口软接	1000*300	个	7	
116	风口软接	1100*300	个	4	
117	风口软接	1200*400	个	29	
118	盘管软接	1000*160	个	11	
119	盘管软接	1250*160	个	29	
120	盘管软接	500*160	个	41	
121	盘管软接	630*160	个	27	
122	盘管软接	800*160	个	12	
123	软接	200*200	个	2	
124	软接	400*250	个	2	
125	软接	200*200	个	6	
126	软接	250*250	个	2	
127	软接	320*250	个	4	
128	软接	320*320	个	1	
129	软接	400*320	个	6	
130	软接	400*400	个	1	
131	软接	500*320	个	6	

132	软接	630*500	个	2	
133	软接	800*500	个	1	
134	软接	1000*500	个	3	
135	软接	1000*630	个	3	
136	减震器		个	68	
137	0.5mm 优质镀锌 钢板风管	120*120	m ²	58.66	空调 管
138	0.5mm 优质镀锌 钢板风管	160*120	m ²	32.11	空调 管
139	0.5mm 优质镀锌 钢板风管	160*160	m ²	39.99	空调 管
140	0.5mm 优质镀锌 钢板风管	200*160	m ²	55.56	空调 管
141	0.5mm 优质镀锌 钢板风管	200*200	m ²	140.47	空调 管
142	0.5mm 优质镀锌 钢板风管	250*200	m ²	72.51	空调 管
143	0.5mm 优质镀锌 钢板风管	250*250	m ²	172.07	空调 管
144	0.5mm 优质镀锌 钢板风管	320*200	m ²	82.73	空调 管
145	0.5mm 优质镀锌 钢板风管	320*250	m ²	55.92	空调 管
146	0.5mm 优质镀锌 钢板风管	320*320	m ²	38.45	空调 管
147	0.6mm 优质镀锌 钢板风管	400*200	m ²	3.55	空调 管
148	0.6mm 优质镀锌 钢板风管	400*250	m ²	84.47	空调 管
149	0.6mm 优质镀锌 钢板风管	400*320	m ²	225.81	空调 管
150	0.6mm 优质镀锌 钢板风管	400*400	m ²	26.95	空调 管
151	0.6mm 优质镀锌 钢板风管	500*160	m ²	82.62	空调 管
152	0.6mm 优质镀锌 钢板风管	500*250	m ²	16.39	空调 管
153	0.6mm 优质镀锌 钢板风管	500*300	m ²	43.7	空调 管

154	0.6mm 优质镀锌 钢板风管	500*320	m ²	174.51	空调 管
155	0.6mm 优质镀锌 钢板风管	500*400	m ²	54.28	空调 管
156	0.6mm 优质镀锌 钢板风管	500*500	m ²	28.91	空调 管
157	0.6mm 优质镀锌 钢板风管	630*160	m ²	101.41	空调 管
158	0.6mm 优质镀锌 钢板风管	630*320	m ²	5.84	空调 管
159	0.6mm 优质镀锌 钢板风管	630*400	m ²	42.66	空调 管
160	0.6mm 优质镀锌 钢板风管	630*500	m ²	78.7	空调 管
161	0.75mm 优质镀锌 钢板风管	800*160	m ²	62.06	空调 管
162	0.75mm 优质镀锌 钢板风管	800*500	m ²	168.95	空调 管
163	0.75mm 优质镀锌 钢板风管	1000*160	m ²	82.37	空调 管
164	0.75mm 优质镀锌 钢板风管	1000*500	m ²	155.68	空调 管
165	0.75mm 优质镀锌 钢板风管	1000*630	m ²	500.47	空调 管
166	1.0mm 优质镀锌 钢板风管	1250*160	m ²	395.05	空调 管
167	难燃 B1 级橡塑	25mm	m ³	77.07	
168	无缝钢管	DN150	m	226	
169	无缝钢管	DN125	m	268	
170	镀锌钢管	DN100	m	210	
171	镀锌钢管	DN80	m	182	
172	镀锌钢管	DN65	m	165	
173	镀锌钢管	DN50	m	192	
174	镀锌钢管	DN40	m	185	
175	镀锌钢管	DN32	m	234	
176	镀锌钢管	DN25	m	373	
177	镀锌钢管	DN20	m	921	
178	蝶阀	DN150	个	8	
179	蝶阀	DN100	个	4	

180	蝶阀	DN80	个	32	
181	蝶阀	DN65	个	32	
182	蝶阀	DN50	个	16	
183	蝶阀	DN40	个	12	
184	球阀	DN20	个	240	
185	电动二通阀	DN20	个	120	
186	Y 型过滤器	DN150	个	4	
187	Y 型过滤器	DN65	个	16	
188	Y 型过滤器	DN50	个	4	
189	Y 型过滤器	DN40	个	5	
190	Y 型过滤器	DN20	个	120	
191	橡胶软接头	DN150	个	8	
192	橡胶软接头	DN80	个	26	
193	橡胶软接头	DN65	个	32	
194	橡胶软接头	DN50	个	8	
195	橡胶软接头	DN40	个	10	
196	金属软接头	DN20	个	240	
197	止回阀	DN150	个	4	
198	压差旁通阀	DN150	个	2	
199	膨胀水箱	/	个	2	
200	压力表	/	个	72	
201	温度计	/	个	72	
202	自动排气阀	/	个	72	
203	排水管	/	项	1	
204	辅材(角钢、法兰、弯头、吊杆、支架、木垫等)		项	1	
205	镀锌配件(三通、弯头、直接、法兰片、大小头等)		项	1	

组合式空调机组基本技术要求：

需求编号	技术要求
1	机组应具有外观美观、耐气候变化、抗腐防锈功能强、强度高、保温性能佳、隔声隔振性能好等特点，外观颜色为象牙白。
2	材质与结构：箱体外板采用 0.5mm 厚彩钢板，箱体内板采用 0.5mm 厚镀锌钢板，箱体底板内侧采用 0.5mm 厚镀锌钢板，箱体底板外侧采用 0.5mm 厚镀锌钢板，所有壁板内充不小于 25mm 厚聚氨脂高压发泡保温层。

需求编号	技术要求
3	机组的功能段必须按要求排布，机组内配置的风机、冷却盘管、电机、过滤器、减振器以及其他零部件应符合国家有关标准的规定。
4	检修门：机组检修门边框要求采用防凝露性能好的塑钢材料，双层密封，且风机段检修门配有观察窗，所有检修门内均配有低压安全检修灯，控制开关设置在箱体外侧；检修门平整不变形，外形美观，密闭效果好，无漏风。
5	表冷段：表冷器采用铜管串亲水膜铝翅片，规格按照设计要求，铜管与翅片采用水压胀管，使之紧密接触，传热系数高，水压试验压力 12MPa。
6	表冷器整体穿片后，铜管经机械胀管后与铝片紧密结合，保持其良好的传热效果。
7	表冷器应具有专用回路设计，可有效解决盘管排水不尽的问题，避免冬天盘管冻裂现象的发生。
8	表冷器要求使用寿命长，换热效率高，压力降小。
9	接水盘采用冷板喷塑，外贴 PE 保温材料或聚氨酯发泡。接水盘为干式水盘，形状为斜坡状，保证冷凝水顺畅排出，使水盘始终处于“干式”状态。
10	电加热装置采用 PTC 加热元件，无明火，安全可靠。
11	加湿器采用电极加湿，外型美观，耐腐蚀，加湿效率高、使用寿命长。配手动阀或电动调节阀。
12	检查及保养方便，相应段箱体内配置检修门，箱体内有照明灯，检修或更换初、中效过滤器时可提供照明。
13	风机：风机选用优质品牌无蜗壳风机。风机电机固定在减震台座上，台座下是高性能弹簧减震器，以保证空调机组在运行中达到平稳低噪的状态。
14	风机轴承要求使用寿命在 100000 小时及以上。
15	风机电机选用优质品牌，电机绝缘等级不低于 F 级，防护等级不低于 IP55。
16	风机和电机底座及风机出口采取措施降低振动和噪音。
17	初、中效过滤介质选用国际标准合成化纤滤布，初效过滤器过滤级别为 G4 级（欧洲标准），采用国产优质板式过滤器；中效过滤器过滤级别为 F8 级（欧洲标准），采用国产优质袋式过滤器。亚高效过滤器过滤级别为 H11 级（欧洲标准），采用国产优质密褶式过滤器。
18	过滤器框架要求采用铝合金材质，安装过滤器的框架要求采用镀锌钢板，过滤器

需求编号	技术要求
	与安装框架间采用专用卡扣式连接，拆装方便。有合理的密封设计，保证边框处无漏风现象。
19	过滤器应安装指针微压差计，便于进行过滤器性能变化判断。为避免压差计连管发生漏风、断裂，禁止采用塑料连管，必须用不锈钢管。
20	设备电源系统、控制系统所选用的器件、电线等应为国家优级产品，可长期稳定工作。
21	设备的内部各零部件光洁、不得有任何油污、灰尘及其他物质存在。
22	设备的表面光滑、平整，不得有影响外观的缺陷。
23	设备各处保护、装饰涂层应均匀，不得存在起皮、剥落或其他缺陷。
24	各附属物的安装位置要求准确，各部分均不应存在妨碍安装、检修或清洁的缺陷。
25	设备不用时，表冷、加热及冷凝水可完全排净。

风机盘管基本技术要求：

需求编号	需求说明
26	风机盘管外框钣金采用优质镀铝锌板，铝锌层重量不低于 120g/m ² （双面）。
27	盘管须采用水压胀管工艺技术，不接受任何型式的机械胀管工艺，以避免胀管后油脂残留。
28	盘管铜管须采用优质紫铜管，铜管壁厚不小于 0.28mm，铜管管径不得小于 7mm。散热翅片采用亲水铝箔，铝箔厚度不得小于 0.095mm。
29	冷凝水盘须双面喷塑处理，并一次冲压成型，保证良好的无凝露无焊点的特点；若需加长水盘，水盘也需为整体式，不允许采用其他做法加长水盘；水盘必须有导水槽，彻底排去水盘里的凝水；水盘的钣金厚度需 $\geq 0.8\text{mm}$ ，水盘的内部净深度 $\geq 35\text{mm}$ ，以承接更多的凝结水，有效防止凝水溢出。
30	风轮须采用 ABS 材质，翼截式结构，风轮动平衡等级达到 5.6 级以上。风机涡壳材质须采用镀铝锌板提高防腐性能，铝锌层重量不低于 120g/m ² （双面），涡壳钣金厚度不小于 0.5mm。
31	独特设计的三速电机，轴承为滚珠轴承，使用寿命长，基座以橡胶防震垫隔绝震动，降低运转噪声。

投标文件中需提供针对本项目出具的满足以上要求的技术参数确认函加盖制造商公章。

商务内容

（一）工期：接到采购人通知供货之日起 60 日内完成，包括安装、调试并交付使用。

（二）如果中标人未采购人规定的时间提供服务，采购人可从合同款中扣除违约赔偿费，赔偿费应按每延迟一周，按合同总价的 1%计收。但违约赔偿费的最高限额为合同总价的 10%。一周按 7 天计算，不足 7 天按一周计算。如果中标人在达到最高限额后仍不能履行提供服务的义务，采购人可以终止合同。

（三）服务地点：采购人指定地点。

（四）履约保证金：履约保证金为合同价款 5%，履约保证金由采购人收取，履约保证金由投标人自主选择支票或汇票或本票或银行转账或金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。采购项目验收合格后且无违约时一次性无息退还。

（五）质保期

（1）中标人提供的所有产品及设备必须提供至少**贰年质保期**（中标人有优于文件承诺的以其承诺为准），自所有设备安装调试完毕，且经采购人验收合格之日起进入质保期，在质保期内，中标人需每年提供 2 次巡检服务。

（2）若在设备运行时出现故障等情况，中标人需在接到采购人通知后 8 小时内达到现场、排除故障并且在 1 个日历日内提供同类替代产品或配件，保证采购人正常使用；如因中标人原因导致延误，则采购人有权另行委托第三方维修，维修产生的全部费用由中标人承担。

（六）本项目为交钥匙项目，投标报价包含招标文件规定的完成本项目相关服务所需的材料、设备、人员、培训、技术支持、税费、验收等一切相关费用。投标人需结合图纸和项目实际情况进行深化设计，并根据相关规范、验收标准，充分考虑后报价。本项目中标价即合同价，合同价即结算价，若实际实施中使用数量超出清单数量或者出现清单中未包含项目，由中标供应商负责包干，所有开闸洞口、修复、垃圾清运等工作均由中标供应商负责，采购人将不

再另增加任何费用。

（七）付款方式：本合同签订后，设备全部进场后支付中标金额的 40%，设备全部安装调试完毕且验收合格后支付中标金额的 95%，剩余 5%在质保期满后且无违约时一次性付清。总承包服务费为中标金额的 3%，由中标人支付给总承包单位，中标人在收到采购人支付的第一次货款后，同时全额支付给总承包单位。如中标人未按要求向总承包单位支付总承包服务费，则由采购人直接从货款中扣除后支付至总承包单位。

（八）安装调试

①货物（服务）的拆箱、安装调试等工作由中标供应商负责，但必须在采购人或用户指定人员的参与下进行。中标供应商实施前必须先经采购人或用户同意方可进行。

②所有材料均须由中标供应商送货到现场并负责安装调试，必须出示产品合格证和原厂随货清单及有关技术文件、资料。

（九）验收

整个项目按规定的时间完成后，投标人可向采购人、用户单位提出验收申请，采购人、用户单位在接到验收申请后 30 个工作日内组织有关专家按招标文件、投标文件及合同要求进行验收，专家验收劳务费由中标人支付，验收合格后由采购人、用户单位出具验收报告。

（十）其他：

1. 中标人应无条件服从总承包单位、监理单位及采购人的管理。中标人需根据项目实际情况进行深化设计，并向采购人提供八套深化设计图纸，深化设计需建筑设计单位盖章且采购人确认后方可实施。

2. 采购人在合同签订前将对中标人所投货物所有证明材料（检测报告等）的真实性进行再次核实，一经发现核实信息与投标信息不一致，采购人将报送相关部门并有权取消其中标资格。

注：以上所有要求均必须完全响应，否则视为无效投标。

四、拟签订合同文本参考格式

甲方（采购单位）：_____

乙方（供货单位）：_____

签订时间：_____年____月____日签订地点：

根据《中华人民共和国合同法》及_____年____月____日（采购代理机构名称）关于____项目的中标结果和招标文件（项目编号：_____）的要求，经双方协商一致，签订本合同。详细价格、服务和技术说明、及其他有关合同标的的特定信息由合同附件予以说明，所有附件及本项目的招标及投标文件、会议纪要、协议等均为本合同不可分割之一部分。

1. 定义

本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”是指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议， 包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。

（2）“合同价”是指根据本合同规定供方在正确地完全履行合同义务后买方应支付给供方的价款。

（3）“买方”是指购买相关服务的采购人。

（4）“供方”是指根据合同规定提供相关服务的中标供应商。

（5）“现场”系指合同项下服务提供地点。

（6）“验收”系指合同双方依据规定的程序和条件确认合同项下的服务符合规范要求的活动。

2. 规范要求

2.1 提供相关服务的规范应与招标文件规定的规范和规范附件（如果有的话） 及其响应文件的服务要求偏离表（如果被买方接受的话）相一致。

2.2 若规范要求中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

3. 专利权

3.1 供方应保护买方在使用供方提供的服务时不受第三方提出侵犯专利权、商标权、著作权或其它知识产权起诉的指控。如果任何第三方提出侵权指控，供方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

4. 服务期限和服务地点

4.1 服务期限和服务地点详见采购需求一览表。

5. 付款方式

5.1 付款方式按招标文件第五章中“商务条款”中的规定。

6. 相关资料

6.1 合同项下提供服务的相关技术资料按采购人要求提供。

7. 质量保证期

7.1 服务成果的质量保证期按招标文件第五章中“商务条款”中的规定。如投标人承诺的质保期优于招标文件规定的，按优于的执行。

8. 延期提供服务

8.1 供方应按照“采购需求一览表”中买方规定的时间表提供服务。

8.2 在履行合同过程中，如果供方遇到不能按时提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时提供服务的理由、延误时间通知买方。买方在收到供方通知后， 应进行分析，如果同意，可通过修改合同，酌情延长时间。

8.3 如果供方毫无理由地拖延提供服务，将受到以下制裁：没收履约保证金， 加收违约损失赔偿和/或终止合同。

9. 违约赔偿

9.1 除合同第 10 条规定外，如果供方没有按照合同规定的时间提供服务，买方可从合同款中扣除违约赔偿费，赔偿费应按每延迟一周，按合同总价的 1%计收。但违约赔偿费的最高限额为合同总价的 10%。一周按 7 天计算，不足 7 天按一周计算。如果供方在达到最高限额后仍不能履行提供服务的义务，买方可考虑终止合同。

10. 不可抗力

10.1 如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

10.2 受事故影响的一方应在不可抗力事故发生后尽快以书面形式通知另一方，并在事故发生后 14 天内，将有关部门出具的有效证明文件寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间持续 120 天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

11. 税费

11.1 根据国家现行税法对买方征收的与本合同有关的一切税费均由买方负担。

11.2 根据国家现行税法对供方征收的与本合同有关的一切税费均由供方负担。

11.3 在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费均由供方负担。

12. 仲裁

12.1 买卖双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商仍得不到解决，任何一方均可按“中华人民共和国合同法”规定提交调解和仲裁。仲裁裁决应为终局裁决，对双方均具有约束力。

12.2 仲裁费除仲裁机构另有裁决外应由败诉方负担。

12.3 仲裁机构为合同履行地经济仲裁机构。

12.4 在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同其它部分应继续执行。

13. 违约终止合同

13.1 买方在供方违约的情况下，如果：

13.1.1 供方未能在合同规定的期限或买方同意延长的期限内提供全部服务；

13.1.2 如果供方未能履行合同规定的其它义务，供方在收到买方发出的违约通知后 30 天内，或经买方书面认可延长的时间内未能纠正其过失。买方可向

供方发出书面通知，终止部分或全部合同。在这种情况下，并不影响买方向供方提出的索赔。

13.2 在买方根据上述第 13.1 条规定，终止了全部或部分合同，买方可以依其认为适当的条件和方法购买未完成的类似服务，供方应对购买类似服务所超出的费用负责。而且供方还应继续执行合同中未终止的部分。

14. 破产终止合同

14.1 如果供方破产或无清偿能力时，买方可在任何时候以书面通知供方终止合同。该终止合同将不损害或影响买方已经采取或将要采取的补救措施的权利。

15. 合同修改

15.1 欲对合同条款进行任何改动，均须由买卖双方签署书面的合同修改书。

16. 通知

16.1 本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

17. 计量单位

17.1 除规范要求中另有规定外，计量单位均使用国家法定计量单位

18. 适用法律

18.1 本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

19. 合同生效及其他

19.1 合同应在双方签字盖章后开始生效。

19.2 本合同一式三份，以中文书写，双方各执一份，采购代理机构一份。

19.3 如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议，该协议将作为本合同的一个组成部分。

甲方（盖章）：_____ 地址：_____

签约代表（签字）：_____ 电话：_____

_____年____月____日

乙方（盖章）：_____

签约代表（签字）：_____

地址：_____

电话：_____

_____年____月____日

第二章附件（投标文件格式）

投标文件

项目名称：

项目编号：

投标人： （公章）

年 月 日

1. 投标函（格式）

致：华睿诚项目管理有限公司

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业（组织），注册地址：_____。我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

1. 我方已详细审查全部招标文件【包括答疑公告、更正公告(如果有的话)】，完全理解并接受该项目招标文件所有要求，完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

2. 我方提交的所有投标文件【含各种佐证资料（如果有的话）】都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

3. 如果我方中标，我方将履行招标文件中规定的各项要求以及我方投标文件的各项承诺，按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及合同约定条款承担我方责任。

4. 我方投标总价为(_____)在投标有效期和合同有效期内，该投标报价固定不变。

5. 本投标有效期为从投标文件提交截止之日起 90 天。

6. 我方未为该采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

7. 我方同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料，我方完全理解最低报价不是中标的唯一条件。

8. 我方同意按有关规定及招标文件要求，缴纳足额投标保证金；如果在规定的开标时间后且在投标有效期内撤回投标，我方同意投标保证金不予退还。

9. 若我方中标，愿意按有关规定及招标文件要求缴纳招标代理服务费。

10. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

传真：

电话：

电子邮件：

投标人代表（签字或盖章）：

投标人名称（公章）：

年 月 日

2. 投标文件资料清单（格式）

序号	资料名称	页码范围

3. 投标报价一览表（式）

项目编号：

序号	名称	数量	制造 商品 牌	产地	型号	总价(元)	是否属于小、微企业 监狱企业或残疾人福 利性单位产品	是否属于节能 环保产品	备注
合计：（大写）						合计（小写）：			

投标人名称（公章或自然人印鉴章）：_____

法定代表人（经营者或自然人）或授权代表（签字或印章）：_____

注：1、投标人的报价表必须根据本招标文件《第四节 采购货物的技术参数要求》中的主要服务内容及要求进行报价，不得缺项漏项，否则响应无效。因此造成的风险由投标人自行承担。

2、小、微企业产品、监狱或残疾人福利性单位产品须在明细表中注明，并在投标文件中提供相应证明材料，否则产生的一切后果由投标人承担。

3、属于品目清单的节能、环保产品需备注注明，同时需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书扫描件，否则产生的一切后果由供应商承担。（不属于节能、环保产品的不需提供）

4、招标文件对节能、环保产品另有规定的从其规定

4. 技术条款响应 / 偏离表

投标人名称：

项目编号：

我公司郑重承诺，完全响应采购文件规定的所有技术要求，并按规定的技术要求进行履约。

说明：若响应的部分技术要求与招标文件规定的技术要求有偏离，则按下表列出，并标明响应情况，**若完全响应，则无需填写下表。**只接受正偏离（优于采购文件要求），不接受负偏离（劣于采购文件要求），负偏离则无效响应。

序号	分项名称	招标要求	投标要求	正偏离/负偏离	说明
1					
2					

法定代表人（被授权人、经营者或负责人）（签字或章）：

联系人及电话：

年 月 日

5. 商务条款响应 / 偏离表

投标人名称：

项目编号：

我公司郑重承诺，完全响应采购文件规定的所有商务条款要求，并按规定的商务条款要求进行履约。

说明：若响应的部分商务条款要求与采购文件规定的商务条款要求有偏离，则按下表列出，并标明响应情况，**若完全响应，则无需填写下表。**只接受正偏离（优于采购文件要求），不接受负偏离（劣于采购文件要求），负偏离则无效响应。

序号	分项名称	招标要求	投标要求	正偏离/负偏离	说明
1					
2					

法定代表人（被授权人、经营者或负责人）（签字或章）：

联系人及电话：

年 月 日

6. 技术文件

技术文件包括下列内容：

1. 按招标文件评分标准中提供的方案等。
2. 其它评分标准所需的材料等。

投标人认为需要说明的其他内容（投标人视需要自行编写）

7. 资格证明文件

填写须知

(1) 投标人应填写和提交下述规定的 7-1、7-2、7-3、7-4、7-5、7-6、7-7、7-8、7-9、7-10、7-11 资格证明文件。

(2) 所附格式中要求填写的全部内容都必须如实填写。

(3) 本资格声明的签字人应保证全部声明和填写的内容是真实的和正确的。

(4) 评标委员会将应用投标人提交的资料，根据自己的判断和考虑决定投标人履行合同的合格性及能力。

7-1. 具有独立承担民事责任的能力的资格证明文件；

7-2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件；

7-3. 有依法缴纳税收的良好记录的证明文件；

7-4. 有依法缴纳社会保障资金的良好记录的证明文件；

7-5. 基本资格条件承诺函（格式）；

7-6. 投标人关于具备履行合同所必需的设备书面承诺函（格式附后）；

7-7. 投标人关于具备履行合同所必需的专业技术能力书面承诺函（格式附后）；

7-8. 法定代表人授权书（格式附后）；

7-9. 投标人关于资格的声明函（格式格式）；

7-10. 投标人关于无重大违法记录的声明函（格式附后）；

7-11. 招标代理服务费承诺书（格式附后）；

7-12. 交纳投标保证金的银行凭证（格式附后）。

注：（1）投标人的投标文件中必须提供与原件一致的资格证明文件的复印件或影印件，否则视为无效投标。

（2）当上述证件或材料可以通过互联网或者相关信息系统查询的信息时，也可以仅提供查询网址，可不需提供证件或材料复印件，但查询网址必须书面体现在投标文件中，否则导致的不利后果由投标人自行承担；因新冠肺炎疫情影响而导致有效期到期而无法办理新证、年检（或因新冠肺炎疫情影响而导致无法提供招标文件规定期限内的相关材料）等，有效期自动顺延（恢复办理的除外）。

（3）“投标人代表（签字或盖章）”处不得直接打印投标人代表姓名，否则将按招标文件之规定，作无效投标处理。

7-1. 具有独立承担民事责任的能力的资格证明文件

1. 如投标人是企业的（包括合伙企业）应提供有效的“营业执照”；
2. 如投标人是事业单位的应提供“事业单位法人证书”；
3. 如投标人是非企业专业服务机构的应提供执业许可证等证明文件；
4. 如投标人是个体工商户的应提供有效的“个体工商户营业执照”；
5. 如投标人是自然人的，应提供有效的自然人的身份证明(中国公民)。

7-2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件

投标人只需以书面形式提供规定格式的《基本资格条件承诺函》。

7-3. 有依法缴纳税收的良好记录的证明文件

投标人只需以书面形式提供规定格式的《基本资格条件承诺函》。

7-4. 有依法缴纳社会保障资金的良好记录的证明文件

投标人只需以书面形式提供规定格式的《基本资格条件承诺函》。

7-5. 基本资格条件承诺函（格式）

致：华睿诚项目管理有限公司：

_____（响应供应商名称）郑重承诺：

1. 我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2. 我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3. 我方在采购项目评审环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（响应供应商公章）

年 月 日

注：1. 以联合体形式参与投标的，联合体各成员应分别提供。

2. 供应商在参与政府采购项目投标时，可对《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第一款第（二）项、第（三）项、第（四）项所要求提供的相关材料进行简化。简化后，供应商只需以书面形式提供规定格式的《基本资格条件承诺函》，即可替代以下材料：

（1）财务状况报告（表）或其基本开户银行出具的资信证明

材料；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）缴纳社会保障金的证明材料；

（4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单及政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

3. 投标人应对其承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。经调查核实为虚假承诺的，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规追究相应责任。

7-6. 响应供应商关于具备履行采购合同所必需的设备书面承诺
函（格式）

致：华睿诚项目管理有限公司

响应供应商名称（或自然人姓名）在参加本次采购活动中，如获中标，保证具有履行本次采购合同所必需的设备。

特此承诺。

响应供应商名称或自然人姓名：（公章或自然人姓名）

响应供应商代表：（签字）

年 月 日

7-7. 投标人关于具备履行采购合同所必需的专业技术能力 书面承诺函（格式）

致：华睿诚项目管理有限公司

投标人名称在参加本次采购活动中，如获中标，保证具有履行本次采购所必需的专业技术能力。

特此承诺。

投标人代表（签字或盖章）：

投标人名称：（公章）

年 月 日

7-8. 法定代表人授权书（格式）

致：华睿诚项目管理有限公司

（投标人全称）法定代表人姓名授权（委托代理人姓名）为全权代表, 参加贵处组织的（项目编号）项目招标活动，全权代表我方处理招标活动中的一切事宜。

法定代表人：（签字或盖章）

投标人名称：（公章）

年 月 日

附：

委托代理人姓名：

职务：

电话：

详细通讯地址：

邮政编码：

粘贴法定代表人身份证明（原件复印件正、反两面）

粘贴委托代理人身份证明（原件复印件正、反两面）

备注：1. 若法定代表人亲自来参与投标则不需此件，仅须提供法定代表人证书或证明（格式附后）及本人身份证明（资格证明文件中法定代表人证书及本人身份证明均放原件复印件）。

2. 投标人代表在投标截止时间前须递交其本人身份证明原件，否则作无效投标处理。

法定代表人证明书

(适用于法定代表人亲自参与投标)

单位名称：

地址：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

身份证号码：

系(投标人全称)的法定代表人。为签署上述项目的投标相关文件和
处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人名称：(公章)

年 月 日

粘贴法定代表人身份证明（原件复印件正、反两面）

7-9. 投标人关于资格的声明函（格式）

致：华睿诚项目管理有限公司

投标人名称愿意针对（采购单位+项目名称）项目进行投标。投标文件中所有关于投标人资格的文件、证明和陈述均是真实和准确的。若有违背，我公司承担由此产生的一切后果。

特此声明！

投标人代表（签字或盖章）：

投标人名称：（公章）

年 月 日

7-10. 投标人关于无重大违法记录书面声明函（格式）

致：华睿诚项目管理有限公司

投标人名称在参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等重大违法记录。

特此声明。

投标人代表（签字或盖章）：

投标人名称：（公章）

年 月 日

7-11. 招标代理服务费承诺书（格式）

致：华睿诚项目管理有限公司

投标人名称在贵公司组织的_____项目招标中投标（项目编号： ），如获中标，我们保证按招标文件的规定，以现金或经贵公司认可的其他付款方式，向贵公司缴交招标代理服务费。

我方如违反上述承诺，所提交的上述项目的投标保证金将不予退还我方，我方对此无异议。

特此承诺！

投标人名称：（公章）

投标人代表（签字或盖章）：_____

邮编：_____

电话：_____

传真：_____

年 月 日

7-12. 交纳投标保证金的证明材料

1. 采取银行转账方式的保证金；投标文件中提供投标人盖章的保证金凭证复印件或影印件（格式附后）。

2. 采用银行保函的，须为投标人基本账户银行或其上级银行出具的“见索即付”保函（保函有效期须不少于投标有效期）；

投标文件中须提交保函复印件或影印件，且须将保函原件于投标截止时间前在开启现场递交给采购代理机构，逾时不予接受，视为未提供。

3. 采用专业担保机构出具保函的，该担保机构需为赣州市辖区内信用等级 AA 级以上的融资担保机构；

投标文件中提供担保机构营业执照复印件或影印件、专业评级机构认定的 AA 级以上证书复印件或影印件、该担保机构出具的“见索即付”保函复印件或影印件（保函有效期须不少于响应有效期）；且须将保函原件于投标截止时间前在开启现场递交给采购代理机构，逾时不予接受，视为未提供。

4. 采用支票或汇票或本票形式缴纳保证金的，须在投标文件中提供符合国家规定的相应凭证的复印件或影印件，且须于投标截止时间前在开启现场提交相应凭证原件。

未提供保证金凭证、或提供的保证金凭证及资料不满足上述要求的，视为未缴纳保证金。

交纳投标保证金的银行凭证（格式）
（适用于采取银行转账方式的格式）

华睿诚项目管理有限公司：

（投标人名称）参加贵方组织的，项目编号为_____的采购活动。按招标文件的规定，已递交人民币（_____）元的投标保证金。

投标人开户银行：_____

投标人银行帐号：_____

投标人代表（签字或盖章）：_____

投标人名称： （公章）

_____年__月__日

粘贴银行转账凭证（复印件）

注：请投标人认真填写银行信息，并要求与银行转账凭证的相关信息一致，采购代理机构将依据此凭证信息退还投标保证金。

8-1. 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。

2. 本公司参加_____单位的_____项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他_____（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业盖章：

日期：

（注：不符合小型、微型企业条件的不需提供）

8-2. 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

注：1. 不符合残疾人福利性单位条件的不需提供；

2. 中标人为残疾人福利性单位的，采购代理机构在公告中标结果的同时将同时公告《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督；

3. 投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

8-3. 由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件复印件

（注：不符合监狱企业条件的不需提供）

9. 投标人认为需提供的相关资料和招标文件要求提供的其他资料

附件 1:

开评标人员健康信息登记表

姓名		身份证号码	
现场测量体温			
单位名称			
单位地址			
个人住址			
单位电话		个人手机	
人员身份	☐ 采购人代表 ☐ 招标代理 ☐ 投标人代表 ☐ 评标专家 ☐ 监督人		
参加： ☐ 开标 ☐ 评标		开评标室号	
项目名称			
个人健康情况			
有无发热、乏力、干咳、气促情况 ☐ 有 ☐ 无			
最近 14 天是否来自（或途径）疫情重点地区？ ☐ 否 ☐ 是，到达时间为：			
最近 14 天是否离开过江西？ ☐ 否 ☐ 是			
最近 14 天是否有与来自疫情重点地区人员接触？ ☐ 否 ☐ 是，接触时间为：			
本人承诺以上信息真实准确。如有不实，愿承担由此引发的一切后果及法律责任。			
申报人（签名）：		日期：	
所在单位（公章）			