

中诚圣苑工程设计有限公司

设备表

第1页 共1页

工程号	ZCSY-2026(ZY)-01	工程名称	让胡路区银浪街道办公区安全隐患整治项目			子项名称	
专 业	电气	设计阶段	施工图	结构类别		完成日期	
序号	名称			单位	数量	备注	
-	北侧办公区						
1	非标配电箱400x500x140mm 总开125A			面	1	暗装	
2	PZ30—30 配电箱总开80A			面	1	暗装	
3	200M/3300 150A			个	1	21回路125A总开	
4	平板灯 LED 32W含光源			套	55		
5	集成吊顶灯 LED 24W含光源			套	4		
6	走廊灯 LED 24W含光源			套	20		
7	单联暗壁开关 10A			个	15		
8	双联暗壁开关 10A			个	9		
9	三联暗壁开关 10A			个	1		
10	单相五孔插座 (10A)			个	60		
11	防水防溅单相五孔插座 (16A)			个	2		
12	单相空调插座 (25A)			个	19		
-	南侧厨房						
1	非标配电箱450x550x140mm 带启停按钮总开125A			面	1		
2	200M/3300 150A			个	1		
3	防水防溅单相五孔插座 (16A)			个	2		
4	平板灯 LED 32W含光源			套	6		
5	双联暗壁开关 10A			个	2		
6	单相五孔插座 (10A)			个	4		
7	单相空调插座 (25A)			个	1		
8	热水器插座 (25A)			个	1		
9	单相五孔插座 (10A)			个	48	原位置拆除更换	
10	单相空调插座 (25A)			个	24	原位置拆除更换	
11	双联暗壁开关 10A			个	32	原位置拆除更换	
12	面板灯600x600mmLED36W 嵌入式			套	62	原位置拆除更换	
13	面板灯600x600mmLED36W 吸顶式			套	25	原位置拆除更换	
14	LED吸顶灯 24W			套	1	原位置拆除更换	
项目负责人		李雪妮	专业负责人		梁国宏	审 核	张利
校 对		张通	制 表 人		陈多	归档日期	