

分项报价表

项目编号: GDBC-202503S105  
项目名称: 龙尾镇污水处理厂运营服务项目  
包号: 1  
投标人名称: 广东德森环保科技有限公司  
价款形式: 总价



货币及单位: 人民币/元

品目号	序号	服务名称	服务范围	服务要求	服务时间	服务标准	单价	数量	总价
1-1	1	龙尾镇污水处理厂运营服务项目	服务范围为龙尾镇镇区, 运行维护管理内容包括但不限于: 污水处理系统、污泥系统、消毒系统、水质水样监测仪表系统、闸门、电气控制系统、自动控制系统、设备间、污水处理站运营相关的其他相关附属设施及水质达标等, 维护工作分为日常维护和应急维护, 确保污水处理站每天正常运转, 龙尾镇污水处理配套管网总长度3.883km, 管道DN300-DN600, 检查井139座。	运行维护管理内容包括但不限于: 污水处理系统、污泥系统、消毒系统、水质水样监测仪表系统、闸门、电气控制系统、自动控制系统、设备间、污水处理站运营相关的其他相关附属设施及水质达标等, 维护工作分为日常维护和应急维护, 确保污水处理站每天正常运转。(1)污水管道养护巡视检查, 检查内容包括管道及检查井疏通、管道堵塞、污水冒溢、井盖缺损及沉降, 检查周期不超过10天; 对违规占压、接管、施工等行为及时制止并报告建设单位; 发现管道存在错接、漏接等问题及时报告建设单位并有义务提出解决方案;(2)管道养护: 定期疏通管道, 清理管道沉积物和杂物, 对存在沉降超过标准、出现跳动和声响、破损、高差过大等问题的井盖进行修理。	3年	①出水指标符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准及《广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)》第二时段一级标准的较严值, 排入重要水体和供水通道的污水处理设施出水水质基本达到地表水环境质量III类标准。 ②中标人每个月2日前以月报的形式向采购人负责部门提供完整的上一个月的《设备日常维护登记表》。定期检查污水收集管道(一体化设施进水口前10米)和污水排放管道(设施末端10米)清理淤积物, 保持管道和沟渠的畅通无阻。	3,812,820	1 (项)	3,812,820.00



				对管道进行有害气体检测、通风、保证管道安全使用； (3) 管道维修：对管道的局部结构性病害及时进行修理； (4) 积极配合主管部门，对影响污水收集问题管网的进行排查。 (5) 及时响应主管部门及各行政单位对突发事件的要求，响应时间接到通知2小时内。					
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

广东政府采购智慧云平台 GDBC-202503S105 第(1) 采购包 2025-04-21 14:47:41

投标人盖章:

日期: 2025 年 04 月 21 日



广东德森环保科技有限公司 2025-04-21 14:47:41