

一、项目基本情况:

层流系统过滤器按规定需每年进行更换,以保证手术室和实验室感控要求,此次共需申请更换亚高效过滤器 10 个,高效过滤器 490 个,包含 15 间百级手术间、19 间万级手术间,以及辅房和走廊。

采购清单如下:

麻醉科层流净化系统过滤器规格数量明细表							
序号	过滤器名称	规格	单位	过滤器数量	最高限价单价(元)	最高限价总价(元)	备注
1	亚高效过滤器	H10:W592*H592*D292	个	8	824	6592	麻醉科 机组
2	亚高效过滤器	H10:W287*H592*D292	个	2	617	1234	
3	高效过滤器	H13:W610*H305*D292	个	88	752	66176	麻醉科 室内
4	高效过滤器	H13:W610*H305*D292	个	8	752	6016	
5	高效过滤器	H13:W610*H305*D292	个	80	752	60160	
6	高效过滤器	H13:W915*H410*D69	个	6	805	4830	
7	高效过滤器	H13:W915*H610*D69	个	11	638	7018	
8	高效过滤器	H13:W915*H762*D96	个	6	695	4170	
9	高效过滤器	H13:W385*H265*D69	个	13	360	4680	
10	高效过滤器	H13:W475*H475*D69	个	179	445	79655	
11	高效过滤器	H13:W475*H475*D117	个	99	567	56133	

二、服务要求 (★服务要求不允许负偏离):

1. 投标供应商配合采购单位手术情况合理安排时间进行过滤器安装;
2. 投标供应商向采购单位提供免费更换过滤器服务;
3. 对所有到货的过滤器进行清点,清单交由采购单位相关部门签字确认;

4. 对所有到货的过滤器进行整理，按指定位置分类摆放；
5. 投标供应商需提供发货清单（含过滤器型号、尺寸、数量等材料），投标供应商提供的过滤器需为全新配件，并附有合格证，以及出厂检测报告；
6. 投标供应商在安装完过滤器的一周内提供基本的净化环境参数检测服务（包含风速，风压，静压差等参数检测，检测结果满足 GB50333-2013 标准）。

三、商务要求（★商务要求不允许负偏离）

（一）服务期限：合同签订之日起 15 天内完成所有产品的安装及检测服务。

（二）服务地点与方式

1. 服务地点：福建省福州市采购单位指定地点。

2. 服务方式：中标供应商免费送货上门至采购单位指定地点，负责所有产品的安装调试，并按采购单位要求提供基本的净化环境参数检测服务（包含风速，风压，静压差等参数检测，检测结果满足 GB50333-2013 标准），所有费用均由中标供应商承担。

（三）质量保证期：自采购单位验收合格之日起 1 个月。

（四）付款方式：本项目不预付货款，物资运达指定地点，安装调试检测完毕并经采购单位验收合格后，中标供应商收集发运接收单、发票、验收报告等材料，提交采购单位办理结算手续，采购单位在 3 个月内向中标供应商支付货款。