



211108343007



中国认可
检测
TESTING
CNAS L0483

报告编号: 6W240108

Reference No.:

检测报告

Test Report

产品名称 Name of products	水驱动排烟机
型号规格 Type & specification	YYS1. 6/5. 6-75
委托单位 Inspected consigner	台州市莱恩克警报器有限公司
检测类别 Kind of test	委托检测




浙江省机电产品质量检测所有限公司
Zhejiang Testing & Inspection Institute
for Mechanical and Electrical Products Quality Co.,Ltd.



检测报告

产品名称	水驱动排烟机				
型号规格	YYS1.6/5.6-75				
技术参数	供水流量: 16L/s; 工作压力: 1.6MPa; 风扇直径: ϕ 560mm; 排烟量: 75000 m ³ /h; 重量: 54kg				
委托单位	台州市莱恩克警报器有限公司	地址	台州市椒江区章安杨司公路 688 号		
生产单位	台州市莱恩克警报器有限公司	地址	台州市椒江区章安杨司公路 688 号		
抽样人	/	抽样基数	/	抽样日期	/
抽样地点	/	出厂编号	/	生产日期	2024 年 3 月 11 日
来样方式	送样	来样数量	1 台	来样日期	2024 年 3 月 21 日
样品状态	完好, 适于检验				
样品编号	No. 6W240108 #01				
检测地址	浙江省杭州市临安区青山湖街道创业街 28 号				
检测依据	GB/T 1236-2017 《工业通风机 用标准化风道性能试验》 GB/T 2888-2008 《风机和罗茨鼓风机噪声测量方法》 GB 27901-2011 《移动式消防排烟机》 JB/T 10562-2006 《一般用途轴流通风机 技术条件》				
判定依据	GB 27901-2011 《移动式消防排烟机》 JB/T 10562-2006 《一般用途轴流通风机 技术条件》 JB/T 8690-2014 《通风机 噪声限值》				
检测日期	2024 年 4 月 11 日				
检测结论	所检项目符合要求。  签 期: 2024-04-15 检验检测专用章				
备 注	/				

批准: 蔡海兵 审核: 裘俊 主检: 盛钧凯

签名:   

报 告 内 容

序号	检测项目	标准要求 (明示值)	实测结果	单项判定	
1	技术要求	整机质量 kg	≤54.0	54.0	符合
		叶轮直径 mm	Φ560±10	560.0	符合
		风量 m ³ /h	≥75000.0	75570.5	符合
		供水流量 L/s	16.0	16.0	符合
		工作压力 MPa	1.60	1.60	符合
		噪音 dB (A)	≤100.0	92.8	符合
2	连续运转平稳性	排烟机进行连续平稳性试验, 其最大自行移动距离不应超过 200mm。	符合要求	符合	
3	水压密封性能	水轮机受水压部分按制造商公布的最大工作压力的 1.1 倍进行密封试验, 各部件不应有渗漏、冒汗等缺陷。	符合要求	符合	
4	标志	a) 在通风机的明显位置应设有铭牌, 其内容包括: 1. 型号和名称 2. 主要技术参数 3. 产品编号 4. 制造日期 5. 制造厂名称 b) 在通风机(或零部件)上, 应有叶轮(或转子)旋转方向和介质流动方向(或调节位置)的标志 c) 产品标牌尺寸与技术要求应符合规定	符合要求	符合	
5	外观与清洁度	a) 铸件的内、外表面应光滑, 不得有气泡、裂缝及厚度显著不均的缺陷 b) 机壳外表面应清洁、匀称、平整, 焊接处应修理平整 c) 机壳内表面应涂防锈涂料, 外表面应涂防锈涂料和装饰性涂料 d) 通风机涂漆应符合规定 e) 轴承部位不得漏油 f) 主轴、联轴器及皮带轮的加工表面应涂以油脂或用其他方法进行防锈 g) 通风机内外必须清洁	符合要求	符合	
6	安全要求	排烟机的进出风口应安装安全网, 安全网的最小间隙应不大于 8mm	符合要求	符合	

品质
★
缝

报 告 内 容

序号	检测项目	标准要求 (明示值)	实测结果	单项判定
7	水压强度	水轮机受水压部分按制造商公布的最大工作压力的 1.5 倍进行水压强度试验, 试验过程中不应有影响性能的变形和裂纹等缺陷。	符合要求	符合
8	水流方向标识	水轮机进、出水口上应有表示水流方向的永久性标识。	符合要求	符合
9	排烟机叶轮	叶轮应进行超速性能试验, 其超速性能应符合相关标准的规定。	符合要求	符合
10	基本要求	排烟机应按经规定程序批准的产品图样和技术文件制造。排烟机所选用的内燃机必须通过定型检验并符合相关标准的规定。排烟机选用的主要零部件应符合相关标准要求, 并符合本标准的规定。	符合要求	符合
11	包装	排烟机出厂应配齐下列技术文件并妥善包装: a) 产品合格证; b) 工具、附件清单; c) 质量保修卡。	符合要求	符合

照片

二、产品照片



以下空白

湖南新日电气有限公司
7

注意事项

1. 报告无检测单位检验检测专用章无效;
2. 除完整复制外, 未经本检测单位书面批准不得部分复制报告;
3. 报告无批准、审核、主检人签章无效;
4. 报告涂改无效;
5. 对检测报告若有异议, 请于收到报告之日起十五天内向本检测单位提出;
6. 检测结果仅与被测样品有关。

检测单位: 浙江省机电产品质量检测所有限公司

注册地址: 浙江省杭州市滨江区庙后王路 125 号 1 幢 1-4 层

邮政编码: 310051

电 话: 0571-88010732

传 真: 0571-88281776

官网: www.ztme.com.cn

E-mail: marketingztme@ztme.com.cn

