

第三章 技术、服务及其他要求

（注：本章的技术、服务及其他要求中，带“★”的要求为实质性要求。采购人、代理机构应当根据项目实际要求合理设定，并在第五章符合性审查中明确响应要求。）

3.1.采购内容

采购包1：
采购包预算金额（元）：770,000.00
采购包最高限价（元）：762,500.00

序号	采购品目名称	标的名称	数量 (计量单位)	标的金额 (元)	所属行业	是否涉及 核心产品	是否涉及 采购进口 产品	是否涉及 强制采购 节能产品	是否涉 及优先 采购节 能产品	是否涉 及优先 采购环 境标志 产品
1	A01021 800 水利 管道	dn63PE 管（PE1 00级，P N=1.6M pa）	10,000.0 0（米）	142,100. 00	工业	是	否	否	否	是
2	A01021 800 水利 管道	dn50PE 管（PE1 00级，P N=1.6M pa）	10,000.0 0（米）	124,000. 00	工业	是	否	否	否	是
3	A01021 800 水利 管道	dn40PE 管（PE1 00级，P N=1.6M pa）	10,000.0 0（米）	71,000.0 0	工业	是	否	否	否	是
4	A01021 800 水利 管道	dn32PE 管（PE1 00级，P N=1.6M pa）	45,000.0 0（米）	239,400. 00	工业	是	否	否	否	是
5	A01021 800 水利 管道	dn25PE 管（PE1 00级，P N=1.6M pa）	30,000.0 0（米）	105,000. 00	工业	是	否	否	否	是

6	A01021 800 水利 管道	dn20PE 管（PE1 00级，P N=1.6M pa）	30,000.0 0（米）	81,000.0 0	工业	是	否	否	否	是
---	------------------------	---	------------------	---------------	----	---	---	---	---	---

报价要求

采购包1：

序号	报价内容	数量（计量单位）	最高限价	价款形式	报价说明
1	dn63PE管（PE100级，PN=1.6Mpa）	10,000.00（米）	142,100.00	总价	无
2	dn50PE管（PE100级，PN=1.6Mpa）	10,000.00（米）	124,000.00	总价	无
3	dn40PE管（PE100级，PN=1.6Mpa）	10,000.00（米）	71,000.00	总价	无
4	dn32PE管（PE100级，PN=1.6Mpa）	45,000.00（米）	239,400.00	总价	无
5	dn25PE管（PE100级，PN=1.6Mpa）	30,000.00（米）	105,000.00	总价	无
6	dn20PE管（PE100级，PN=1.6Mpa）	30,000.00（米）	81,000.00	总价	无

★注：供应商响应产品应当明确品牌和规格型号并指向唯一产品，不能指向唯一产品的，应通过报价表唯一产品说明栏补充说明。

本项目涉及核心产品：

采购包1：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
1	A01021800 水利管道	dn63PE管（PE100级，PN=1.6Mpa）	dn63PE管（PE100级，PN=1.6Mpa）
2	A01021800 水利管道	dn50PE管（PE100级，PN=1.6Mpa）	dn50PE管（PE100级，PN=1.6Mpa）
3	A01021800 水利管道	dn40PE管（PE100级，PN=1.6Mpa）	dn40PE管（PE100级，PN=1.6Mpa）
4	A01021800 水利管道	dn32PE管（PE100级，PN=1.6Mpa）	dn32PE管（PE100级，PN=1.6Mpa）
5	A01021800 水利管道	dn25PE管（PE100级，PN=1.6Mpa）	dn25PE管（PE100级，PN=1.6Mpa）
6	A01021800 水利管道	dn20PE管（PE100级，PN=1.6Mpa）	dn20PE管（PE100级，PN=1.6Mpa）

注：涉及核心产品的，具体评审规定见第五章

本项目涉及采购进口产品：

采购包1：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

★注：不涉及采购进口产品时，供应商不得提供进口产品进行响应；涉及采购进口产品时，如国产产品满足采购需求，也可提供国产产品进行响应。

本项目涉及强制采购节能产品：

采购包1：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

★注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的产品，供应商应当提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（<http://cx.cnca.cn>）的认证信息截图，否则作无效响应处理。具体要求详见第五章符合性审查表。

本项目涉及优先采购节能产品：

采购包1：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购的产品，供应商提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（<http://cx.cnca.cn>）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

本项目涉及优先采购环境标志产品：

采购包1：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
1	A01021800 水利管道	dn63PE管（PE100级，PN=1.6 Mpa）	dn63PE管（PE100级，PN=1.6 Mpa）
2	A01021800 水利管道	dn50PE管（PE100级，PN=1.6 Mpa）	dn50PE管（PE100级，PN=1.6 Mpa）
3	A01021800 水利管道	dn40PE管（PE100级，PN=1.6 Mpa）	dn40PE管（PE100级，PN=1.6 Mpa）
4	A01021800 水利管道	dn32PE管（PE100级，PN=1.6 Mpa）	dn32PE管（PE100级，PN=1.6 Mpa）
5	A01021800 水利管道	dn25PE管（PE100级，PN=1.6 Mpa）	dn25PE管（PE100级，PN=1.6 Mpa）
6	A01021800 水利管道	dn20PE管（PE100级，PN=1.6 Mpa）	dn20PE管（PE100级，PN=1.6 Mpa）

注：响应产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，供应商提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（<http://cx.cnca.cn>）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

3.2.技术要求

采购包1:

标的名称: dn63PE管（PE100级，PN=1.6Mpa）

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1	★	dn63PE管（PE100级，PN=1.6Mpa）	1.材质：PE100级，管径：dn63,压力等级：1.6Mpa；壁厚：符合SDR11。 2.管材须符合GB/T13663.2-2018《给水用聚乙烯（PE）管道系统第2部分：管材》规定。 3.管材内外表面应清洁、光滑，无气泡、明显的划伤、凹陷、杂质、颜色不均等缺陷。管材两端切割平整，并与管材轴线垂直。 4.用于输送饮用水的聚乙烯管材的卫生应符合GB/T17219-1998的规定。（响应文件中须单独提供承诺函，格式自拟）

标的名称: dn50PE管（PE100级，PN=1.6Mpa）

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1	★	dn50PE管（PE100级，PN=1.6Mpa）	1.材质：PE100级，管径：dn50,压力等级：1.6Mpa；壁厚：符合SDR11。 2.管材须符合GB/T13663.2-2018《给水用聚乙烯（PE）管道系统第2部分：管材》规定。 3.管材内外表面应清洁、光滑，无气泡、明显的划伤、凹陷、杂质、颜色不均等缺陷。管材两端切割平整，并与管材轴线垂直。 4.用于输送饮用水的聚乙烯管材的卫生应符合GB/T17219-1998的规定。（响应文件中须单独提供承诺函，格式自拟）

标的名称: dn40PE管（PE100级，PN=1.6Mpa）

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1	★	dn40PE管（PE100级，PN=1.6Mpa）	1.材质：PE100级，管径：dn40,压力等级：1.6Mpa；壁厚：符合SDR11。 2.管材须符合GB/T13663.2-2018《给水用聚乙烯（PE）管道系统第2部分：管材》规定。 3.管材内外表面应清洁、光滑，无气泡、明显的划伤、凹陷、杂质、颜色不均等缺陷。管材两端切割平整，并与管材轴线垂直。 3.用于输送饮用水的聚乙烯管材的卫生应符合GB/T17219-1998的规定。（响应文件中须单独提供承诺函，格式自拟）

标的名称: dn32PE管（PE100级，PN=1.6Mpa）

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
----	------	--------	-----------

1	★	dn32PE管（PE100级，PN=1.6Mpa）	<p>1.材质：PE100级，管径：dn32,压力等级：1.6Mpa；壁厚：符合SDR11。</p> <p>2.管材须符合GB/T13663.2-2018《给水用聚乙烯（PE）管道系统第2部分：管材》规定。</p> <p>3.管材内外表面应清洁、光滑，无气泡、明显的划伤、凹陷、杂质、颜色不均等缺陷。管材两端切割平整，并与管材轴线垂直。</p> <p>4.用于输送饮用水的聚乙烯管材的卫生应符合GB/T17219-1998的规定。（响应文件中须单独提供承诺函，格式自拟）</p>
---	---	---------------------------	---

标的名称：dn25PE管（PE100级，PN=1.6Mpa）

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1	★	dn25PE管（PE100级，PN=1.6Mpa）	<p>1.材质：PE100级，管径：dn25,压力等级：1.6Mpa；壁厚：符合SDR11。</p> <p>2.管材须符合GB/T13663.2-2018《给水用聚乙烯（PE）管道系统第2部分：管材》规定。</p> <p>4.管材内外表面应清洁、光滑，无气泡、明显的划伤、凹陷、杂质、颜色不均等缺陷。管材两端切割平整，并与管材轴线垂直。</p> <p>4.用于输送饮用水的聚乙烯管材的卫生应符合GB/T17219-1998的规定。（响应文件中须单独提供承诺函，格式自拟）</p>

标的名称：dn20PE管（PE100级，PN=1.6Mpa）

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1	★	dn20PE管（PE100级，PN=1.6Mpa）	<p>1.材质：PE100级，管径：dn20,压力等级：1.6Mpa；壁厚：符合SDR11。</p> <p>2.管材须符合GB/T13663.2-2018《给水用聚乙烯（PE）管道系统第2部分：管材》规定。</p> <p>3.管材内外表面应清洁、光滑，无气泡、明显的划伤、凹陷、杂质、颜色不均等缺陷。管材两端切割平整，并与管材轴线垂直。</p> <p>4.用于输送饮用水的聚乙烯管材的卫生应符合GB/T17219-1998的规定。（响应文件中须单独提供承诺函，格式自拟）</p>

3.3.服务要求

3.3.1.服务内容要求

采购包1：

序号	符号标识	服务要求名称	服务要求内容
1	★	售后服务要求	<p>（1）供应商所提供的物品不符合要求的需立即进行免费更换并承担更换的所有费用；其他售后服务要求以合同约定为准。（2）如货物经供货商3次更换仍不能达到本合同约定的质量标准，视作供货商未能按时交货，采购人有权退货并追究供货商的违约责任。</p>

3.3.2.商务要求

采购包1：

序号	符号标识	商务要求名称	商务要求内容
1		交货时间	自合同签订之日起30日
2		交货地点	采购人指定地点
3		支付方式	分期付款
4		付款进度安排	1、签订合同生效后，达到付款条件起7日内，支付合同总金额的40.00% 2、采购人验收合格后，达到付款条件起7日内，支付合同总金额的60.00%
5		验收、交付标准和方法	成交单位与采购单位严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求进行验收；政府采购项目履约验收工作由采购单位负责。
6		质量保修范围和保修期	（1）质保期：采购货物供货完成并验收合格后1年。（2）质保期内出现质量问题，成交供应商在接到通知后2小时内响应，24小时内到场完成维修或更换，并承担修理调换的一切费用；如货物经成交供应商3次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，采购人有权退货并追究成交供应商的违约责任。（3）供应商提供固定售后服务网点及联系人员及电话。（提供售后服务地址、负责人及专职技术人员姓名和24小时在线移动联系电话并加盖供应商公章）
7		违约责任与解决争议的方法	违约责任：（1）采购人及供应商双方必须遵守采购合同并执行合同中的各项规定，保证采购合同的正常履行。任何一方违约给对方造成的直接损失均负有赔偿责任，对方均有权视情况要求对方继续履行合同或提出解除合同。（2）如因供应商在履行过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给采购人造成损失或侵害，包括但不限于采购人本身的财产损失、由此而导致的采购人对任何第三方的法律责任等，供应商对此均应承担所有的赔偿责任。（3）如供应商提交的成果达不到相关质量要求或未按采购人时间进度安排完成成果，采购人有权扣除合同支付金额和提出解除合同。争议解决办法：（1）采购人及供应商双方就采购合同所产生的任何争议都应该进行友好协商，协商解决不成的，任何一方均可向青川县人民法院诉讼。（2）诉讼费应由败诉方承担。（3）在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，合同其他部分继续执行。
8		包装方式及运输	涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

3.4.其他要求

采购包1:

★（1）响应文件及供应商所响应货物的质量、技术和其他要求货物制造标准及技术规范等，若有最新标准，须符合最新国家标准。各项技术标准应当符合国家强制性标准符合国家相关的质量标准和出厂标准。★（2）本项目上涉及的相关标准，如国家或行业有更新要求，按最新要求执行。★（3）供应商必须保证所投产品为全新、未使用过的产品，提供的货物，收货验收前密封包装不得拆开。若开箱检验中发现有诸如数量、型号和外观尺寸与合同不符，或密封包装物本身的短少和损坏，如产生更换或补货等情形并导致工期延误，采购人有权根据合同有关条款的规定对因此造成的直接经济损失向供应商索赔（响应文件中须单独提供承诺函，格式自拟）。成交供应商负责项目全过程（包含项目前期、运输、验收）的安全作业保障措施，承担因安全保障措施不到位引起的一切安全事故责任（响应文件中须单独提供承诺函，格式自拟）。★（4）所有报价均用人民币表示，所报价格是交货地的验收价格，其总价即为履行合同的固定价格；包含：运输、包装、保险、税费、人工、搬运、

卸货、安全等全部费用，采购人不再支付其他费用。 供应商针对所有产品进行详细报价。 ★（5）如本项目有涉及CCC认证产品参与投标的，供应商应承诺在签订合同前将在有效期内的CCC认证证书（复印件）提供至采购人,未提供或不能提供的视为虚假响应（响应文件中须单独提供承诺函，格式自拟）。