

室内					
类别	编号	名称	构造做法	燃烧性能等级	备注
顶棚	顶1	石膏板顶棚	1、白色无机涂料	A	三层库房 (吊顶高度2.8m)
			2、2厚耐水腻子找平		
			3、12厚耐水石膏板自攻螺栓与龙骨固定,中距200,螺钉距板边长边10mm,短边15mm		
			4、C型钢横撑龙骨,中距1200,用挂插件与次龙骨连接		
			5、C型钢横撑龙骨,中距1200,用挂插件与次龙骨连接		
			6、C型次龙骨,中距400,用吊件与钢筋吊杆连接		
			7、6钢筋吊杆,间距1200,吊杆上部与预留钢筋吊环固定		
			8、结构板预留Φ8钢筋吊环,间距1200		
	顶2	原混凝土顶棚	1、结构板表面清理。	A	一层库房、一层收发室
踢脚	顶3	普通铝扣板吊顶	1、300x300普通铝扣板	A	二层、三层办公区、卫生间设置(吊顶三层高度2.8m,二层高度3m)
			2、次龙骨(专用),中距<300-600mm		
			3、Φ8mm钢筋吊杆或M8全牙吊杆与结构中的预埋件焊接或后置紧固件连接,双向中距≤1200mm		
			3、1.5厚聚氨酯防水涂料		
	顶4	无机涂料顶棚	4、钢筋混凝土楼板清理、找补		楼梯间、二层大厅、办公区、二层走道、独立办公室、库房、储藏间
			1、刷白色无机涂料(一底两面)		
			2、满刮耐水腻子2遍		
			3、15厚1:3水泥砂浆打底分两次抹平压光		
			4、钢筋混凝土楼板清理、找补		
			1、8厚面砖,美缝剂勾缝	A	库房、收发室、大厅、走道、楼梯间、独立办公室
	踢1	面砖踢脚高100	2、5厚1:2水泥砂浆粘贴		
			3、10厚1:3水泥砂浆打底		
			4、墙体基层		

室外工程做法表		
名称	构 造 做 法	适用部位
屋1 (一级) 保温不上人屋面	1、40厚C20细石混凝土, 内配冷拔 $\phi 14$ 双向@15, 纵横间距6m 设分格缝	
	2、200g/m ² 聚氨酯无纺布	
	3、75厚难燃型挤塑聚苯板	
	4、1.5+1.5厚高聚物改性沥青自粘防水卷材	
	5、1.5厚聚合物水泥防水涂料	
	6、20厚1:3水泥砂浆找平层	
	7、最薄处30厚发泡混凝土, 密度小于500kg/m ³ , 找坡2%	
外1 真石漆	8、钢筋混凝土结构层	
	1、基层墙体(混凝土基层须先刷界面处理剂)砌体填充墙与混凝土梁、墙、柱等交界处铺钉(直径0.8mm, 9X9钢丝网)300mm宽镀锌钢丝网;	
	2、18厚聚合物水泥防水砂浆找平层;	
	3、1.5厚聚合物水泥防水涂料一道	
	4、10厚1:2.5水泥砂浆保护层,	
	5、弹性耐水腻子二道磨光;	
	6、底漆两遍, 面漆一遍	
女儿墙抹灰	7、喷甲基硅醇钠憎水剂一遍	详外立面
	1、8mm厚M15砂浆抹灰	