




四层改造平面图 1:100

年雷击计算表(矩形建筑物)		
建筑物数据	建筑物的长 (m)	27.2
	建筑物的宽 $W(m)$	16.6
	建筑物的高 $h(m)$	13.5
	等效面积 $A_e(km^2)$	0.0046
建筑物属性		住宅、办公楼等一般性民用建筑物或一般性工业建筑物
气象参数	地区	四川省雅安市
	年平均雷暴日 $T_d(d/a)$	35.7
	年平均雷暴日 $q_c/(km^2 \cdot a)$	5.5700
计算结果	预计雷击次数 $N/(次/a)$	0.0164
	防雷类别	达不到第三类防雷