

消防设备材料表

序号	图例	名 称	规格及型号	单位	数量	安装方式及备注
1		火灾报警控制器		台	按实计	
2		消防联动控制柜		台	按实计	
3		消防电话主机		台	按实计	
4		消防广播主机		台	按实计	
5		其他消防主机柜		台	按实计	
6		接线端子箱		台	按实计	底边距地1.5m明装。
7		火灾显示盘		台	按实计	底边距地1.5m明装。
8		总线隔离器		台	按实计	底边距地2.2m或吸顶安装。
9		广播控制模块		台	按实计	底边距地2.2m明装。
10		模块箱		台	按实计	底边距地2.2m明装。
11		防火门监控分机		台	按实计	底边距地1.5m明装。
12		气体灭火控制盘	含配套声光报、放气指示灯、紧急按钮	台	按实计	底边距地1.5m明装。
13		一氧化碳报警控制器		台	按实计	底边距地2.0m明装。
14		双输入双输出模块		个	按实计	底边距地2.2m明装或模块箱内安装。
15		输入输出模块		个	按实计	底边距地2.2m明装或模块箱内安装。
16		单输入模块		个	按实计	底边距地2.2m明装或模块箱内安装。
17		单输出模块		个	按实计	底边距地2.2m明装或模块箱内安装。
18		编码感烟探测器		个	按实计	吸顶安装。
19		编码感温探测器		个	按实计	吸顶安装。
20		手动火灾报警按钮		个	按实计	底边距地1.3m明装。
21		消防电话分机		个	按实计	底边距地1.5m明装。
22		消火栓按钮		个	按实计	底边距地1.3m消火栓箱内安装。
23		火灾声光报警器		个	按实计	底边距地2.4m明装。
24		扬声器	前室3W，车库5W	个	按实计	吸顶或嵌入式安装。
25		扬声器（壁挂）	前室3W，车库5W	个	按实计	壁挂，底边距地2.4m明装。
26		常闭防火门监控器（单门）		个	按实计	门框上方0.1m安装。
27		常闭防火门监控器（双门）		个	按实计	门框上方0.1m安装。
28		常开防火门监控器（单门）		个	按实计	门框上方0.1m安装。
29		常开防火门监控器（双门）		个	按实计	门框上方0.1m安装。
30		感温探测器（防爆型）		个	按实计	吸顶安装。
31		防爆型智能型天然气气体探测器		个	按实计	吸顶安装。
32		压力开关	详水施	个	按实计	管线引至设备出线口。
33		流量开关	详水施	个	按实计	管线引至设备出线口。
34		水流指示器	详水施	个	按实计	在设备上方面板上设接线盒，再用金属软管引至设备出线口。
35		水流信号阀	详水施	个	按实计	在设备上方面板上设接线盒，再用金属软管引至设备出线口。
36		湿式报警阀	详水施	个	按实计	在设备上方面板上设接线盒，再用金属软管引至设备出线口。
37		液位仪	详水施	个	按实计	位置详水施。
38		电动对开多叶调节阀（常闭）	详暖通施	个	按实计	在设备上方面板上设接线盒，再用金属软管引至设备出线口。
39		排烟口	详暖通施	个	按实计	在设备上方面板上设接线盒，再用金属软管引至设备出线口。
40		70°防火阀	详暖通施	个	按实计	在设备上方面板上设接线盒，再用金属软管引至设备出线口。
41		280°常开防火阀	详暖通施	个	按实计	在设备上方面板上设接线盒，再用金属软管引至设备出线口。
42		280°常闭防火阀	详暖通施	个	按实计	在设备上方面板上设接线盒，再用金属软管引至设备出线口。
43		紧急启停按钮		个	按实计	底边距地1.3m明装。
44		气体释放灯		个	按实计	底边距门框上方0.2m壁挂（门外侧）。
45		警铃		个	按实计	底边距地2.4m明装。
46		柜式七氟丙烷自动灭火装置		个	按实计	位置详水施。
47		一氧化碳浓度探测器		个	按实计	底边距地1.8米安装（详暖通）。
48		火警电话插孔		个	按实计	底边距地1.3m明装。
49						
50						

备注：1：材料具体数量以预算和平面图为准。
2：设备接口及协议需整体匹配。
3：内置模块不再表示，平面图中设备若未表示该模块，表示自带模块或配置对应模块。
4：根据国家相关法律法规，本设计不指定品牌，如有相关品牌出现，只能作为参考和

名称、用处	图例	线规选用种类 (单位mm ²) 主干线	线规选用种类 (单位mm ²) 支线	平面代号、标注及管径大小	备注
消防广播		WDZB1N-RYJSP-2x1.5	WDZB1N-RYJSP-2x1.5	SC20	
消防专用电话		WDZB1N-RYJSP-2x1.5	WDZB1N-RYJSP-2x1.0	SC20	
火警总线		WDZB1N-RYJS-2X2.5	WDZB1N-RYJS-2X1.0	SC20	
火警电源线		WDZB1N-BYJ-2X4	WDZB1N-BYJ-2X2.5	SC20	
火警总线+火警电源线				SC20	
常闭防火门监控信号线		WDZB1N-RYJS-2X1.0	WDZB1N-RYJS-2X1.0	SC20	
常开防火门监控信号线		WDZB1N-RYJS-4X1.0	WDZB1N-RYJS-4X1.0	SC20	
风机多线联动		WDZB1N-KYJY-7X1.5	WDZB1N-KYJY-7X1.5	SC20	
气体灭火多线联动		WDZB1N-KYJY-14X1.5	WDZB1N-KYJY-14X1.5	SC32	
喷淋泵多线联动控制		WDZB1N-KYJY-16X1.5	WDZB1N-KYJY-16X1.5	SC32	
消火栓泵多线联动控制		WDZB1N-KYJY-16X1.5	WDZB1N-KYJY-16X1.5	SC32	
湿式报警阀压力开关		WDZB1N-KYJY-4X1.5	WDZB1N-KYJY-4X1.5	SC20	
消防水池水箱液位信号线		WDZB1N-KYJY-5X1.5	WDZB1N-KYJY-5X1.5	SC20	
		进消防端子箱前	出消防端子箱以后		

图例	名 称	型号及规格	安装方式	备 注
—	通信设备			
1	 综合布线机柜	42U,19寸标准机柜	落地安装	
2				
3				
4	 单端口数据插座	86 标准型	嵌墙安装 底边距地0.3米	加口表示地插，精装图纸应配合家具上家具安装，土建施工预留出现管 图中特殊标注安装高度或者方式以图中为准
5	 单端口电话插座	86 标准型	嵌墙安装 底边距地0.3米	
6				
7				
8	 无线AP	无线速率900M,POE 供电,5GHz,2.4GHz		
9				
10				
11				
12				
13	 无线摄像头	500W像素,无线联网Wi-Fi,内置天线,内存卡256G,支持连接录像机,用录像机硬盘; 有数据保护,支持监控分享,含安装辅料,带低照度及红外功能;带云台。	壁挂H=3.25M	

[illegible]