预留区域 51㎡

网格阴影区域非本次招标涉及范围

综合办公区
15.5㎡

茶水柜

成品办公桌

M1523

文件柜

文件柜

保全井

FM1521乙

FM1820丙

FM0620丙

FM0620丙

FM0920丙

70°C

1300

进风机房

DB(T) 1000.600

强、弱电

前室

FM1521乙(常开)

FM1521乙

FM1521乙

FM1821乙

FM甲1821

C1815

D1323

D1423

D1423

D1423

电梯厅
兼前室

上

下

楼梯

1#电梯
患者电梯

2#电梯
病床梯

3#电梯
病床梯

4#电梯
病床梯

5#电梯
消防电梯

烟道

煤风

FM甲1821

FM1221甲

高压灭菌器(甲供)

洗消间
11㎡

拖把池

排风机房

热水
管井

其他设备房
7㎡

M0921

(预留)超净工作台

(预留)超净工作台

气瓶柜

培养箱

培养箱

细胞培养室(1)
13.2㎡

细胞培养室(2)
14.4㎡

样本接收室
5.2㎡

60设备/实验台

C1215

M1523

更衣室
5.3㎡

缓冲间

细胞培养更衣室
5.4㎡

下传递窗

75设备/实验台

75设备/实验台

C2015

C2015

C2015

走廊

储物间
3.5㎡

M1021

M1021

M1021

M1021

M1021

M1021

M1021

M1021

M1523

M1523

FC1228

FC2728

超低温冰箱区（1）
44㎡ 15台

超低温冰箱区（2）
55㎡ 16台

C1015

C1020

C2020

C1020

C2015

缓冲间

内走廊

缓冲间

缓冲间

缓冲间

M1521

M1521

PCR(4)
15㎡

设备/实验台

PCR(3)
13㎡

设备/实验台

设备/实验台

1.3Ⅱ生物安全柜

设备/实验台

PCR(2)
16㎡

1.2Ⅱ生物安全柜

设备/实验台

1.2超净工作台

PCR(1)
11㎡

160KVA-UPS主机，蓄电池用384节-12V120AH（12组）备用6H

UPS
12㎡

M1221

液氮罐区
10㎡

网格阴影区域非本次招标涉及范围

C262'18

FJM4042特级

FJM4042特级