

招标文件编号：TGZC2022-052

天水市妇幼保健院中央空调、净化空调、氧气站、消毒供应室、压力容器等设施运行维保项目

招标文件

项目名称：天水市妇幼保健院中央空调、净化空调、氧气站、消毒供应室、压力容器等设施运行维保项目

招 标 人：天水市妇幼保健院

招标代理机构：甘肃知行招标代理有限公司



2022年4月

目 录

第一章 招标公告（投标邀请）	2
第二章 投标须知.....	7
第一节 投标人须知前附表.....	7
第二节 投标文件否决性条款.....	9
第三节 投标须知.....	12
第四节 评标方法及评审细则.....	24
第三章 项目需求.....	30
第四章 合同文件.....	44
第一节、合同协议书（格式）	44
第二节、合同条件.....	45
第五章 投标文件格式.....	49
附件1、投标函.....	50
附件2、投标保证金交纳凭证.....	51
附件3、投标人基本情况表.....	52
附件4、法定代表人证明书.....	53
附件5 、法定代表人身份证明.....	54
附件6、 法人授权书.....	55
附件7、业绩（如果有）	56
附件8、拟投入本项目人员情况表.....	57
附件9、 服务需求响应表.....	58
附件10、政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明.....	59
附件11、投标报价一览表.....	60
附件12 分项报价表.....	61
第六章 政府采购政策附件.....	62



第一章 招标公告（投标邀请）

天水市妇幼保健院中央空调、净化空调、氧气站、消毒供应室、压力容器等设施运行维保项目

甘肃知行招标代理有限公司受天水市妇幼保健院的委托，对其委托的天水市妇幼保健院中央空调、净化空调、氧气站、消毒供应室、压力容器等设施运行维保项目以公开招标形式进行招标，欢迎符合条件的投标人前来参加。

一、招标文件编号：TGZC2022-052

二、采购需求：

1、采购内容：中央空调、净化空调、氧气站、消毒供应室、压力容器等设施运行维保项目，35万元/年。（具体服务内容详见招标文件）

2、项目实施地点：天水市妇幼保健院指定地点

3、服务期：3年。

三、项目预算金额：105.00万元。

四、投标人资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》二十二条规定的条件；

2、投标人具备独立法人资格、具有独立签订合同的能力；具备保证项目顺利实施完成的技术人员。

3、具有合法有效的工商营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本，前述法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证已三证合一的，则需提供具有统一社会信用代码的营业执照副本、开户许可证；

4、投标人须具有建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质、电子与智能化工程专业承包二级及以上资质；

5、投标人须具有中华人民共和国特种设备 GC2 级及以上等级压力管道安装许可证（压力管道）；

6、提供2020年经第三方机构审计的财务审计报告（成立不满一年的企业则提供基本开户银行出具的资信证明）；



- 7、提供在本项目开标前6个月内任意一个月依法缴纳税收的证明文件（缴纳税收的证明文件是指：税后回单或税收电子转账专用完税证或纳税证明；如供应商在规定的时间内没有发生业务的，则提供税务部门出具的纳税证明，或加盖税务部门公章的纳税申报表）；
- 8、提供在本项目开标前6个月内任意连续一月依法缴纳社保的相关证明文件（缴纳社保的相关证明文件是指：社保部门出具的单位参加社会保险的证明文件或社保缴费单或单位参加社会保险参保证明等）；
- 9、投标人必须提供中国裁判文书网（<http://www.court.court.gov.cn/wenshu.html>）查询的无行贿犯罪档案查询结果告知截图；
- 10、投标供应商须为未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为信息记录中的禁止参加政府采购活动期间；未被列入“信用中国（甘肃天水）”网站（<http://credit.tianshui.gov.cn/>）记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单；未被列入“信用甘肃”网站（www.gscredit.gov.cn）记录失信被执行人或财政性资金管理使用领域相关失信责任主体、统计领域严重失信企业及其有关人员等的方可参加本项目的投标。（以公告发布之日起至投标截止日前在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“信用中国（甘肃天水）”网站（<http://credit.tianshui.gov.cn/>）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）及“信用甘肃”网站（www.gscredit.gov.cn）查询结果为准，如相关失信记录失效，供应商需提供相关证明资料）。
- 11、本项目实行资格后审，不接受联合体投标。

五、评标方法：综合评分法。

六、信息注册须知：

为了规范交易平台的业务流程，给用户提供更便捷的服务，进一步落实“放管服”改革要求，凡是拟参与天水市公共资源交易活动的投标人需先在水市公共资源交易网上注册、报名，投标人可自行选择以下任意一种方式进行注册、登录、报名：



方式一：拟参与天水市公共资源交易活动的供应商在天水市公共资源交易网上注册填写相关内容，获取登录权限。登录权限获取成功后使用“用户名+密码+验证码”的方式登录，登记拟参与项目进行投标报名，报名成功后免费下载招标文件。

方式二：拟参与天水市公共资源交易活动的供应商在天水市公共资源交易网上注册，并办理获取CA数字证书。用已办理获取的CA数字证书登录，登记拟参与项目进行投标报名，报名成功后免费下载招标文件。

“用户名+密码+验证码”的登录方式和CA数字证书登录方式并行，由供应商自行选择登录方式。CA数字证书由符合有关规定的市场运营主体办理。已办理CA数字证书的供应商，仍可在天水市公共资源交易网上正常使用。

注：填写信息必须真实有效。若有问题，咨询电话：0931-2909277、377

七、公告期限：5个工作日

八、获取招标文件的时间、地点、方式：

（一）时间：自2022年04月20日00:00:00起至2022年04月25日23:59:59止均可免费获取。

（二）方式：登录天水市公共资源交易中心网站免费下载。投标人可访问“天水市公共资源交易中心”网站（<http://ggzyjy.tianshui.gov.cn>）点击对应的招标项目公告，免费获取招标文件，也可通过登录天水公共资源交易电子服务系统，在“投标管理”栏目“招标文件获取”子栏目下在线免费获取。

注：凡是拟参与天水市公共资源交易活动的招标人、招标代理机构、投标单位需先在天水市公共资源交易网上免费注册或获取数字证书方可办理业务。投标人免费注册或办理数字证书后，登录电子服务系统在“投标管理”栏目下“招标文件获取”子栏目下获取投标保证金缴款子账号，缴款账号应以收到短信或天水市公共资源交易电子服务系统获取情况中显示的为准。

九、投标文件递交截止时间、开标时间及地点

（一）投标文件递交截止时间：2022年05月12日15时00分（北京时间），逾期概不受理。

（二）开标时间及地点：2022年05月12日15时00分（北京时间）在天水市公共资源交易中心第二开标厅（天水市秦州区建设路185号二楼）。



(三) 供应商在投标文件递交截止时间前应主动登录甘肃政府采购网，以便及时了解相关招标信息和补充信息。如因未主动登录网站而未获取相关信息，对其产生的不利因素由供应商自行承担。

十、其他补充事宜

现因天水市公共资源交易系统优化升级，系统升级为：<http://114.55.226.66:8083>)

受疫情影响，天水市妇幼保健院中央空调、净化空调、氧气站、消毒供应室、压力容器等设施运行维保项目的开评标活动改变为通过“公共资源交易网上不见面开评标系统”

(<http://47.111.138.62/>) 进行，请投标人在开标前登录系统，根据登录页面的操作手册，安装好投标文件离线加密工具对投标文件进行加密（投标人自行下载最新投标文件离线加密工具），需将加密好的投标文件在不见面开评标系统中上传，并录入（法人或授权人）信息，以上工作必须在开标前完成。开标前半小时以内投标人须登录不见面开评标系统进行签到。若在开标截止时间前没有签到则视为放弃投标。

网上开标时间：同递交投标文件截止时间一致。

开标系统网址：<http://47.111.138.62/>）。

开标时，投标人采用网上远程异地解密时，请用 CA 证书或用户名登录天水市公共资源交易中心不见面开评标系统，进入本项目开标大厅点击解密来完成投标文件的解密工作，每位投标人的解密时间从开标时间起 60 分钟内完成，超过规定时间解密的投标文件不予接受。

十一、采购项目需要落实的政府采购政策：

《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号文）、《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购清单》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）。

十二、投标保证金账户内容及递交须知：

（一）投标保证金缴纳方式：

方式一：投标保证金接受非现金电子转账（电汇、网银转账）；

投标保证金专用账户信息：

投标保证金账户内容



户 名：天水市公共资源交易中心

账 号：以获取招标文件时收到的短信内容为准

开户银行：中国建设银行股份有限公司天水分行营业室

行 号：105825030011

银行查询电话：0938-8280261

投标保证金到账截止时间：以招标文件要求的投标截止时间为准。

为保证开标现场对投标保证金到账情况进行核对，提醒投标人要充分考虑汇款及到账所需时间以及发现问题后采取补救措施所需时间，以确保投标保证金在规定时间内到账。因不能在投标截止时间前到达指定账户的，导致投标无效的后果由投标人自行承担。

方式二：投标保证金接受电子保函（银行电子保函、保险电子保单）。

投标人可任意选择以上其中一种方式缴纳保证金（具体流程详见招标文件），未按照招标文件要求缴纳保证金造成不良后果的，由投标人自行负责。

投标保证金提交递交截止时间：

投标保证金提交截止时间与投标文件提交截止时间一致（采用非现金电子转账、网银转账缴纳方式的以实际到达指定账户时间为准；采用电子保函保险电子保单方式的以推送至天水市公共资源交易电子服务系统的结果为准。）

十二、采购项目联系人及联系电话：

采购人：天水市妇幼保健院

联系人：李祎文 联系电话：0938-8885064

地址：天水市秦州区岷山路559号

招标代理机构：甘肃知行招标代理有限公司

联系人：于鲲鹏 联系电话：0938-299675

地址：天水市秦州区皇城路皇城名苑1号楼1单元302室



2022年04月19日

第二章 投标须知

第一节 投标人须知前附表

序号	内 容
1	1、招标项目名称：天水市妇幼保健院中央空调、净化空调、氧气站、消毒供应室、压力容器等设施运行维保项目 2、采购内容：中央空调、净化空调、氧气站、消毒供应室、压力容器等设施运行维保项目，35万元/年，服务期3年 (具体服务内容详见招标文件) 3、采购预算：105.00万元 4、招标方式：公开招标 5、评标方法：综合评分法 6、投标人资格要求：详见第三节投标须知1.3款
2	投标有效期：90天
3	1、投标人必须向天水市公共资源交易中心递交保证金，并作为其投标的一部分。凡没有按照规定缴纳保证金的，将被视为非响应性投标予以拒绝。 2、保证金金额、保证金账户内容及须知如下： 投标保证金：¥21000.00元整（人民币贰万壹仟元整） （一） 投标保证金缴纳方式： 方式一：投标保证金接受非现金电子转账（电汇、网银转账）； 投标保证金专用账户信息： 投标保证金账户内容 户 名：天水市公共资源交易中心 账 号：以获取招标文件时收到的短信内容为准 开户银行：中国建设银行股份有限公司天水分行营业室 行 号：105825030011 银行查询电话：0938-8280261 投标保证金到账截止时间：以招标文件要求的投标截止时间为准。 为保证开标现场对投标保证金到账情况进行核对，提醒投标人要充分考虑汇款及到账所需时间以及发现问题后采取补救措施所需时间，以确保投标保证金在规定时间内到账。因不能在投标截止时间前到达指定账户的，导致投标无效的后果由投标人自行承担。 投标保证金递交须知： （1）、投标人拟参加的投标成功后，系统会将投标保证金收款信息发送至投标人获取招标文件时预留的手机；投标人也可登录天水市公共资源交易中心网自行查询。 （2）、投标人必须从基本账户以电汇或网银方式提交保证金，且投标保证金单位名称必须与

	投标人登记的单位名称一致，不得以分公司、办事处 或其他机构名义递交。 (3)、投标人在办理投标人保证金电汇或网银转账手续时，应按标段(包) 所对应子账号逐笔递交保证金，且每个标段 (包)必须一次性足额缴纳， 不允许多次缴纳。 方式二：投标保证金接受电子保函（银行电子保函、保险电子保单）。 采用电子保函（保险电子保单）方式的，需在投标保证金缴纳截止时间前登录天水市公共资源交易电子服务系统（http://114.55.226.66:8083/UserLogin.aspx）办理电子保函（保险电子保单），并满足以下条件： (1) 电子保函（保险电子保单）的金额须符合投标须知规定，否则应当否决其投标。投保成功后下载打印加密纸质保单放入投标文件中； (2) 开标时电子保函（保险电子保单）自动解密进行现场公示并接受监督。 (3) 天水市电子保函（保险电子保单）须知及电子保函（保险电子保单）操作指南请登录天水市公共资源交易中心网站首页-办事服务栏目电子保函（保险电子保单）须知查看。投标人免费注册或办理数字证书后，登录天水市公共资源电子服务系统选择拟投标项目（标段）在线申请电子保函（保险电子保单）。 注：操作方法详见招标文件或天水市公共资源交易中心网(ggzyjy.tianshui.gov.cn)办事 服务栏目查看投标保证金操作指南及电子保函办理须知（内含电子保函保险电子保单投标人操作指南）。（若投标人采取电子保函（保险电子保单）方式，电子保函（保险电子保单）编号必须与天水市公共资源交易中心网站电子服务系统中获取电子保函编号一致，因未填写或填写错误产生的后果投标人自行承担。） 投标人可任意选择以上其中一种方式缴纳保证金，未按照招标文件要求缴纳保证金造成不良后果的，由投标人自行负责。 (二) 投标保证金提交递交截止时间： 投标保证金提交截止时间与投标文件提交截止时间一致（采用非现金电子转账、网银转账缴纳方式的 以实际到达指定账户时间为准；采用电子保函保险电子保单方式的以推送至天水市公共资源交易电子服务系统的结果为准。）
4	纸质版投标文件份数及递交时间、地点：疫情期间不提供纸质版投标文件。 开标结束后，各投标人须将纸质版投标文件正本一份邮寄至代理公司，以便采购人审计存档。 (纸质投标文件必须和上传系统的投标文件一致，直接提交代理公司)。 收件人：胡晓瑜 15809389150 地 址：天水市秦州区皇城路皇城名 号楼1单元102室
5	投标文件的递交 地点：同公告一致 截止时间：同公告一致

6	开标时间: 22022年05月12日15时00分 开标地点: 天水市公共资源交易中心第二标厅（天水市秦州区建设路185号二楼）
7	招标预备会: 不组织
8	现场考察: 不组织 投标费用: 投标人自行承担
9	答疑会: 不组织
10	是否退还投标文件: 不退还
11	履约保证金: （签订合同时与招标人商定）
12	投标限价: 105.00万元（35万元/年，服务期3年）
13	注：1、招标文件描述的投标人须知内容与投标人须知前附表相关内容不一致时，以投标人须知前附表为准。 2、本项目开标会议通过钉钉会议视频形式进行，请各投标单位授权代表在投标时间前半小时登录公共资源交易远程在线不见面开标系统获取钉钉群二维码加入会议群，并将昵称改为单位名称（可以为公司简称）。 2、受疫情影响，本项目开评标活动改变为通过“公共资源交易网上不见面开评标系统”（http://47.111.138.62/）进行，请投标人在开标前登录系统，根据登录页面的操作手册，安装好投标文件离线加密工具对投标文件进行加密（投标人自行下载最新投标文件离线加密工具），需将加密好的投标文件在不见面开评标系统中上传，并录入（法人或授权人）信息，以上工作必须在开标前完成。 4、开标前半小时以内投标人须登录不见面开评标系统进行签到。若在开标截止时间前没有签到则视为放弃投标。开标时，投标人采用网上远程异地解密时，请用CA证书或用户名登录天水市公共资源交易中心不见面开评标系统，进入本项目开标大厅点击解密来完成投标文件的解密工作，每位投标人的解密时间从开标时间起60分钟内完成，超过规定时间解密的投标文件不予受理。

第二节 投标文件否决性条款

本章节是本次招标文件(含招标文件的澄清、答疑、补充文件等)中涉及的所有无效条款的摘要。除出现以下情形和招标文件规定的其他无效情况外，投标文件的其他任何情形均不得作无效处理。招标文件中有关无效条款的阐述与本章节不一致的，以本章节内容为准。

一、开标会上，投标文件不予受理的情形（由招标人或招标代理机构负责判定）

1、投标文件未按招标文件规定的时间及方式上传的；

- 2、投标文件未按招标文件规定标记和加盖投标人公章的；
- 3、未参加投标报名或报名审核未通过的；
- 4、未按招标文件规定的形式、时间和金额提交投标保证金的；
- 5、投标人名称与投标报名时的名称不一致者且未提供有效证明的；

二、投标文件审核中有关无效标的情形（由评标委员会负责判定）

- 1、投标文件的有关内容未按招标文件规定加盖投标人公章的，或未经法定代表人或其委托代理人签字的；
- 2、投标文件未按招标文件要求的规定格式和内容填写的；
- 3、投标文件内容不齐全的；
- 4、投标文件未按招标文件要求签字、签署、盖章的；
- 5、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- 6、评审专家中有2/3认定投标人投标价格有恶意报价行为，投标人不能提供有效证明材料的；
- 7、投标人投标报价超出招标人预算或最高限价的；
- 8、投标人的投标报价是可变动价格的，或包含了价格调整要求的，或投标报价中提供两个（含两个）以上的报价且未声明哪个有效的（招标文件规定提交备选投标方案的除外）；
- 9、投标有效期小于招标文件要求的；
- 10、投标人不符合招标公告供应商资格要求的；
- 11、投标人资格证明文件不全或是虚假的；
- 12、法律、法规和招标文件规定的其他无效情形的。

三、详细评审中有关无效的情形（由评标委员会负责判定）

- 1、投标人以他人的名义投标或出现下列串通投标、弄虚作假投标嫌疑的：
 - 1.1 不同投标人的投标文件内容存在非正常一致的；
 - 1.2 不同投标人的投标文件错漏之处一致的；

- 1.3 不同投标人的投标报价或者报价组成异常一致或者呈规律性变化的;
 - 1.4 不同投标人的投标文件由同一单位或者同一个人编制的;
 - 1.5 不同投标人的投标文件载明的项目负责人与主要技术人员出现同一人的;
 - 1.6 不同投标人的投标文件相互混装的;
 - 1.7 不同投标人委托同一人投标的;
 - 1.8 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的帐户转出的;
 - 1.9 不同投标人聘请同一人为其投标提供技术或者经济咨询服务的,但招标工程本身要求采用专有技术的除外;
 - 1.10 有关法律、法规或规章规定的其他串通投标情形。
- 2、投标文件不满足招标文件规定的任何一项实质性要求的;投标文件对招标文件规定的非实质性要求的偏离,超出允许偏离的最大范围或最高项数的(如果有);
- 3、评标委员会根据招标文件的规定对投标文件的投标子项存在缺漏项、少报、错报进行调整,投标人不接受调整方式的,或不接受调整后的价格的(如果有);

四、本次采购项目废标界定:

- 1、有效投标人不足三家;
- 2、出现影响采购公正的违法、违规行为的;
- 3、投标人的报价均超过了采购预算,采购人不能支付的;
- 4、因重大变故,采购任务取消的。



第三节 投标须知

1. 总则

1.1 定义

本招标文件使用的下列词语具有如下规定的意义：

- (1) “招标人、买方”指天水市妇幼保健院；
- (2) “投标人”指向招标人或其招标代理机构提交投标文件的当事人；
- (3) “卖方”指其投标被天水市妇幼保健院接受并与其签订服务合同的当事人；
- (4) “招标文件”指由招标人或其招标代理机构发出的本文件，包括全部章节、附件及澄清补充文件；
- (5) “投标文件”指投标人根据本招标文件向招标人或招标代理机构提交的全部文件；
- (6) “书面函件”指打字或印刷的函件，包括电传、电报和传真。

(7) “服务”是指投标人中标后根据招标文件和合同的规定对天水市妇幼保健院中央空调、净化空调、氧气站、消毒供应室、压力容器等设施运行维保项目服务和应承担的其它义务。

1.2 招标说明

1.2.1 招标人就本投标人须知前附表（以下简称“前附表”）所述招标项目进行公开招标。本招标项目名称请参见前附表。招标人将通过采取公开招标方式选择有资质、有经验、有实力和诚信守法、社会信誉好的投标人。

1.2.2 投标人须认真阅读理解招标文件，特别是有关责任权利规定，按照招标文件的要求填报投标文件。

1.2.3 招标代理机构特别要求在投标人投标递交印刷的投标文件时，并同时通过“公共资源交易网上不见面开评标系统”（<http://47.111.138.62/>）进行。

1.3 对投标人的要求

1.3.1 符合招标公告所述的资质要求。即企业资质，同时符合下列要求：

- (一) 符合《中华人民共和国政府采购法》二十二条规定的条件；
- (二) 投标人具备独立法人资格、具有独立签订合同的能力；具备保证项目顺利实施完成的技术人员。
- (三) 具有合法有效的营业执照、开户许可证或基本存款账户信息；
- (四) 投标人须具有建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质、电子与智能化工程专业承包二级及以上资质；
- (五) 投标人须具有中华人民共和国特种设备 GC2 级及以上等级压力管道安装许可证（压力管道）；
- (六) 提供2020年经第三方机构审计的财务审计报告（成立不满一年的企业则提供基本开户银行出具的资信证明）；

(七) 提供在本项目开标前6个月内任意一个月依法缴纳税收的证明文件（缴纳税收的证明文件是指：税后回单或税收电子转账专用完税证或纳税证明，如供应商在规定的时间内没有发生业务的，则提供税务部门出具的纳税证明，或加盖税务部门公章的纳税申报）；

(八) 提供在本项目开标前6个月内任意一个月依法缴纳社保的相关证明文件（缴纳社保的相关证明文件是指：社保部门出具的单位参加社会保险的证明文件或社保缴费单或单位参加社会保险参保证明等）；

(九) 投标人必须提供中国裁判文书网 (<http://www.court.court.gov.cn/wenshu.html>) 查询的无行贿犯罪档案查询结果告知截图;

(十) 投标供应商须为未被列入“信用中国”网站 (www.creditchina.gov.cn) 记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单;不处于中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn) 政府采购严重违法失信行为信息记录中的禁止参加政府采购活动期间;未被列入“信用中国(甘肃天水)”网站 (<http://credit.tianshui.gov.cn/>) 记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单;未被列入“信用甘肃”网站 (www.gscredit.gov.cn) 记录失信被执行人或财政性资金管理使用领域相关失信责任主体、统计领域严重失信企业及其有关人员等的方可参加本项目的投标。(以公告发布之日起至投标截止日前在“信用中国”网站 (www.creditchina.gov.cn)、“信用中国(甘肃天水)”网站 (<http://credit.tianshui.gov.cn/>)、中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn) 及“信用甘肃”网站 (www.gscredit.gov.cn) 查询结果为准,如相关失信记录失效,供应商需提供相关证明资料);

(十一) 本项目投标保证金未按规定缴纳的证明材料;

(十二) 本项目实行资格后审,不接受联合体投标。

1.3.2 投标人必须是在中华人民共和国境内依法注册的具备独立法人资格的企业;不接受联合体投标,母、子公司(集团)、分公司(所)只接受一家投标,同一法人代表,只接受一家投标;

1.3.3 在招投标活动中有串通投标不良行为记录或涉嫌串通投标并正在接受主管部门调查的,其投标文件将不被接受;

1.3.4 投标人彼此之间存在法律法规规章及规范性文件禁止同时投标的情形的,不得同时投标。

1.3.5 投标文件中的各类证书或证件等必须在有效期内,否则视为无效投标。

1.3.6 投标文件中的内容必须清晰可辨,如内容模糊不清,评标委员会无法辨认,则一切均以评标委员会审核的结果为准,不再接受投标人的澄清。

1.4 现场考察及投标费用

1.4.1 本项目不组织进行现场考察。投标人若认为必要时,也可以独自进行现场考察活动,考察现场的费用由投标人自己承担。

1.4.2 投标人及其代表必须承担那些进入现场后,由于他们的行为所造成的人身伤害(不管是否致命)、财产损失或损坏,以及其它任何原因造成的损失、损坏或费用。招标人在投标人及其代表考察过程中不负任何责任。

1.4.3 在现场考察中由招标人提供的资料和数据,只是为了使投标人能够利用招标人现有的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、解释和结论概不负责。

1.4.4 不论投标结果如何,投标人应承担其投标文件编制与递交所涉及的一切费用,招标人对上述费用不负任何责任。因招标失败给投标人造成的损失,招标人概不负责。

2. 招标会和招标文件

2.1 招标

2.1.1 投标人应按照前附表规定或招标代理机构另行书面通知的时间、地点,派代表出席招标代理机构主持的招标会。

2.2 招标文件的内容

2.2.1 本招标文件及基础资料

第一章 招标公告

第二章 投标须知

第三章 项目需求

第四章 服务协议

第五章 投标文件相关格式

第六章 政府采购政策附件

2.2.2 投标人应认真检阅招标文件中所有的须知、条件、规范、服务要求及参考资料。如投标人的投标文件不能满足本招标文件的要求，责任由投标人自负。根据本投标须知的规定，招标人有权拒绝没有实质上响应招标文件要求的投标文件。

2.3 招标文件的澄清

2.3.1 投标人如果对招标文件以及其它事项有疑问，应在投标截止时间15个日历天之前，向招标代理机构书面函件询问。

2.3.2 关于上述2.3.1条款询问的答疑，不能用来解释合同。除非招标人对招标文件作了修改，并以补遗书的形式发给每个投标人。

2.4 招标文件的修改

2.4.1 在投标截止时间3个日历天之前，如发现修改招标文件非常必要，招标代理机构则以补遗书形式将修改颁发给每个投标人，并对他们起约束作用。投标人收到补遗书后应以书面的形式告知招标代理机构加以确认。

2.4.2 为了给投标人合理的时间，使在编制投标文件时能把补遗书的内容考虑进去，招标代理机构可以按照本须知相关条款的规定，以书面的形式通知所有投标人延长投标文件的截止时间，投标人应确认收到通知，并将回执返回招标代理机构。

3. 投标文件的编制

3.1 组成投标文件的文件

3.1.1 投标人应按照招标文件的规定格式（见第五章投标文件格式）和要求编制投标文件。投标人编写的投标文件包括但不限于下列内容：

（一）商务部分：

1、投标函（见第五章附件1）；

2、投标人资格证明文件；

①具有合法有效的营业执照（复印件或原件扫描件）

②开户许可证或基本存款账户信息（复印件或原件扫描件）

③投标人须具有建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质、电子与智能化工程专业承包二级及以上资质（复印件或原件扫描件）；



④投标人须具有中华人民共和国特种设备 GC2 级及以上等级压力管道安装许可证（压力管道）（复印件或原件扫描件）；

⑤提供2020年经第三方机构审计的财务审计报告（成立不满一年的企业则提供基本开户银行出具的资信证明）（复印件或扫描件）；

⑥提供在本项目开标前6个月内任意一个月依法缴纳税收的证明文件（缴纳税收的证明文件是指：税后回单或税收电子转账专用完税证或纳税证明；如供应商在规定的时间内没有发生业务的，则提供税务部门出具的纳税证明，或加盖税务部门公章的纳税申报表）（复印件或扫描件）；

⑦提供在本项目开标前6个月内任意一个月依法缴纳社保的相关证明文件（缴纳社保的相关证明文件是指：社保部门出具的单位参加社会保险的证明文件或社保缴费单或单位参加社会保险参保证明等）（复印件或扫描件）；

⑧投标人必须提供中国裁判文书网（<http://www.court.court.gov.cn/wenshu.html>）查询的无行贿犯罪档案查询结果告知截图；

⑨ 投标供应商须为未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为信息记录中的禁止参加政府采购活动期间；未被列入“信用中国（甘肃天水）”网站（<http://credit.tianshui.gov.cn/>）记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单；未被列入“信用甘肃”网站（www.gscredit.gov.cn）记录失信被执行人或财政性资金管理使用领域相关失信责任主体、统计领域严重失信企业及其有关人员等的方可参加本项目的投标。（以公告发布之日起至投标截止日前在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“信用中国（甘肃天水）”网站（<http://credit.tianshui.gov.cn/>）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）及“信用甘肃”网站（www.gscredit.gov.cn）查询结果为准，如相关失信记录失效，供应商需提供相关证明材料）；

⑩ 投标保证金交纳凭证（复印件或扫描件）（见第五章附件2）

4、投标人基本情况（见第五章附件3）

5、法定代表人证明书（见第五章附件4）

6、法定代表人身份证明（见第五章附件5）

7、法人授权函（见第五章附件6）

8、历史业绩（见第五章附件7）

9、拟投入本项目人员情况表（见第五章附件8）

10、政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（见第五章附件10）

11、中小企业声明函（见第六章）

12、招标文件规定提交的其它所有资料或投标人认为有必要提供的其它资料。

（二）技术部分：

1、服务方案

2、培训方案

3、招标文件规定提交的其它所有资料或投标人认为有必要提供的其它资料。

（三）价格部分：



1、投标报价一览表（见第五章附件11）

2、分项报价一览表（见第五章附件12）

3.2 投标有效期

3.2.1 投标有效期为90天，在此期限内，所有投标文件均保持有效。

3.3 投标保证金

3.3.1 投标保证金详见投标人须知前附表

3.3.2 有以下情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤回或修改投标文件；

（2）有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第七十五条情形之一的。

（3）投标人在开标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）投标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）投标人将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（6）供应商拒绝履行合同义务的。

3.4 投标文件的样式和签署

3.4.1 投标人按本须知 3.1 款的规定，编制投标文件。在格式不变的情况下，投标人可根据投标文件的实际编制情况调整顺序。

3.4.2 投标文件须由法定代表人或经正式授权的投标人代表签字。

3.4.2.1 如果投标文件由委托代理人签署，则投标人需按照“法定代表人授权函”规定的格式填写，并由法定代表人和委托代理人亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。

3.4.2.2 如果由投标人的法定代表人亲自签署投标文件，则不需提交“法定代表人授权函”

3.4.3 除投标人对错处作必要修改外，投标文件中不许有加行、涂抹或改写。若有修改须由投标文件签署人进行签字并加盖公章。

3.4.4 电报、电话、传真、电子邮件形式的投标概不接受。

注：投标文件逐页加盖投标人的单位公章（本页正文内容已加盖单位公章的除外）。

3.5 投标文件装订要求

3.5.1 上传的电子版的投标文件应按商务部分、技术部分、价格部分整体编制。纸质版的投标文件须合订胶装装订成册。

3.5.2 投标文件应编制目录且逐页标注连续页码。

4. 投标文件的递交

受疫情影响，天水市妇幼保健院中央空调、净化空调、氧气站、消毒供应室、压力容器等设施运行维保项目的开评标活动改变为通过“公共资源交易网上不见面开评标系统”（<http://47.111.138.62/>）进行，

请投标人在开标前登录系统，根据登录页面的操作手册，安装好投标文件离线加密工具对投标文件进行加密（投标人自行下载最新投标文件离线加密工具），需将加密好的投标文件在不见面开评标系统中上传，并录入（法人或授权人）信息，以上工作必须在开标前完成。开标前半小时以内投标人须登录不见面开评标系统进行签到。若在开标截止时间前没有签到则视为放弃投标。

网上开标时间：同递交投标文件截止时间一致。

开标系统网址：（<http://114.55.228.94:8094/UserLogin.aspx>）。

开标时，投标人采用网上远程异地解密时，请用CA证书或用户名登录天水市公共资源交易中心不见面开评标系统，进入本项目开标大厅点击解密来完成投标文件的解密工作，每位投标人的解密时间从开标时间起60分钟内完成，超过规定时间解密的投标文件不予接受。

4.1 纸质版投标文件的密封与标记（不适用）

4.1.1 投标人应必须将投标文件正本、副本整体密封。

4.1.2 投标文件外层包装须按以下要求标记：

- （1）投标单位（盖公章）的全称；
- （2）投标项目名称、招标文件编号、包号；
- （3）“请勿在_____（开标时间）之前启封”字样。

4.2 投标截止时间

开标时间即为接收递交文件的截止时间。

4.3 迟到的投标文件

在投标截止时间以后送达的投标文件，招标代理机构将不予接收。

4.4 投标文件的修改与撤回

4.4.1 投标人可以在投标截止时间前撤回已固化的投标文件生成的哈希值对投标文件进行修改。

4.4.2 在投标截止期后，不能更改投标文件。

5. 开标

5.1 招标代理机构在“投标人须知前附表”中规定的时间、地点组织公开开标。

5.2 开标会由招标代理机构主持。

5.2.1 招标代理机构规定的投标截止时间（开标时间）和地点组织公开开标，并邀请所有投标人法定代表人或其授权的代理人参加视频会议。

5.2.2 招标代理机构规定的投标截止时间（开标时间）和地点组织公开开标，并邀请所有投标人法定代表人或其授权的代理人参加。参加开标的投标人代表应在钉钉视频会议中签到以证明其出席。

5.2.3 开标时，应当由投标人或其推选的代表在监督部门监督下共同检查投标保证金，经确认无误后，由招标工作人员当众宣读投标人名称、投标价格及招标文件允许提供的备选投标方案和投标文件的其他主要内容。

5.2.4未宣读的投标价格和招标文件允许提供的备选投标方案等实质内容，评标时不予承认。

5.2.5投标人代表、监督人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认。

5.2.6开标评标时，对开标、评标现场活动进行全程录音录像，音像资料作为采购文件一并存档。

5.2.7 开标时，评标委员会成员不得参加开标活动。

5.2.8 开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。

5.2.9 合格投标人不足3家的，不得评标。

5.2.10开标时，投标文件中开标报价一览表内容与系统上上传的“开标报价一览表”内容不一致的，以系统上上传的“开标报价一览表”为准。

5.2.11投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

5.4 投标文件的受理

5.4.1 当投标文件有招标文件投标须知第二节“一、开标会上，投标文件不予受理的情形”的相关规定情形之一的，招标代理机构将不予受理。

5.4.2 招标代理机构对投标文件进行审核后，未出现本节第5.4.1条情形之一的，其投标文件将视为有效投标，交评标委员会进行评审。

6. 评标、定标

6.1 评标委员会和评标

6.1.1 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为五人及以上单数。其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。采购预算金额在1000万元以上、技术复杂的、社会影响较大的采购项目，评标委员会成员人数应当为7人及以上单数。

6.1.2 评标委员会的组建：依法组建评标委员会，负责该招标项目的评标活动。与本招标项目投标人有利害关系的人不得进入评标委员会；已经进入的应当更换。

6.1.3 评标委员会的职责：评标委员会应根据招标文件规定的评标方法和标准，对投标文件进行系统地评审。

6.1.4 评标委员会的原则：评标活动应遵循公开、公正、公平、科学、择优的原则。评标委员会的评审应实行少数服从多数的原则，经评标委员会成员记名表决半数以上通过的评标结果有效。

6.1.5 招标代理机构应向评标委员会提供以下资料，供评标使用：

- (1) 经备案的招标文件，包括招标文件的补充、修改或澄清文件；
- (2) 评标委员会需要的所有评分表格及其电子文档；
- (3) 其他评标必须的资料。

6.2 投标文件的初步评审

6.2.1 由评标委员会进行投标文件的初步评审。

6.2.2 投标文件有投标须知第二节中相关的情形之一的，初步评审不通过，应作无效标处理。

6.3 投标文件的详细评审

6.3.1 评标委员会应当根据招标文件，审查并逐项列出投标文件的全部投标偏离。投标偏离分为重大偏离和细微偏离。



6.3.2 评标委员会应当对投标人的投标文件进行分析和比较。

6.3.3 评标委员会应当根据招标文件规定，对投标文件中的每项评审内容进行评审。

6.4 无效标和废标的处理

见第二章第二节。

6.5 投标文件的澄清和对答辩人的要求

6.5.1 评标委员会可以要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清、说明。澄清、说明应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。

6.5.2 投标人委派的答辩人应符合以下条件：

6.5.2.1 拟进行投标答辩的，答辩人必须是投标人法定代表人或者委托代理人。

6.5.2.2 答辩人须经代理机构工作人员核验其身份。答辩人务必携带有效的身份证明材料。投标人拟委派答辩人非本节6.5.2.1条规定的人员不得进入答辩室。

6.5.2.3 评标委员会要求投标人进行答辩，但投标人在规定时间内未派出答辩人的，评标委员会将根据招标文件规定做出不利于投标人的判定，且投标人不得因此提出任何异议。

6.6 中标候选人的推荐标准和确定原则

6.6.1 评标委员会完成评标后，应向招标人提出书面评标报告。评标报告由评标委员会全体成员签字。评标委员会实行少数服从多数的原则，评标结果经评标委员会全体成员过半数通过有效。

6.6.2 评标委员会在评标报告中推荐中标或者成交候选人，按照顺序确定中标或成交投标人。

6.6.3 招标单位应当确定评标报告推荐的中标候选人为中标人或成交投标人；也可以授权评标委员会直接确定中标人或成交投标人。

6.6.4 评标委员会根据本招标文件中“投标文件否决性条款摘要”的规定否决无效投标后，有效投标不足三家的，招标人应当宣布本次招标失败，重新组织招标。

6.7 招标过程的保密性

6.7.1 招标人或招标代理机构和有关工作人员不得向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量。否则，对招标人或招标代理机构给予不良行为纪录；构成犯罪的，依法追究刑事责任；影响中标结果的，中标无效。

6.7.2 评标委员会成员和参与评标的有关工作人员不得透露对投标文件的评审、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他任何情况。否则，给予违反规定的评标委员会成员取消其评标专家的资格；构成犯罪的，依法追究刑事责任；影响中标结果的，中标无效。

6.7.3 中标人确定后，招标人或招标代理机构无需向未中标人就评标过程及其未能中标做出任何解释。评标委员会成员或其相关人员不得向未中标人透露评标过程的情况和材料。

6.8 评标方法

6.8.1 本项目招标采用综合评分法确定中标人，具体评标方法见：本章第四节评标方法及评审细则。

6.9 投标报价的调整方法

6.9.1 投标人的投标报价中如出现错误，将按以下方法进行调整，得出评标价：

①以价格卷中总报价大写文字表述部分为准；

②单价与数量之积与合价不一致时以大者为准；

③其他情况均按照价格审核计算后，以不利于投标人的原则予以调整。

6.9.2 如果出现多报或超出本招标项目“开标一览表”中列明项目的数量情况的，评标委员会应根据具体评标方法和评审标准，按照不利于该投标人的原则进行调整，且投标人不得因此提出任何异议。

6.9.3 按照本节第6.9.1条、第6.9.2条规定的调整方法确定的调整后报价，须取得投标人同意并书面签字确认。如果投标人拒不接受调整方法以及调整后的报价的，其投标将被拒绝。

6.9.4 中标人的投标报价如按照本节第6.9.1条、第6.9.2条规定的进行了调整的，中标价按就低不就高的原则确定。如果投标人拒不接受的，其投标将被拒绝。

6.9.5 投标人的投标报价的总价小于调整后的总价，中标价即为投标人的投标报价的总价；投标报价的总价大于调整后的总价，中标价即为调整后的报价。

6.10 投标报价

6.10.1 投标人应按“投标报价一览表”中列出的填报单价和合价。每一包只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

6.10.2 投标报价中未填单价或合价的部分，将被视为该费用已包括在其他有价款的单价或合价内，投标人将不另行支付。

6.10.3 投标人必须100%响应招标文件第五章要求“投标报价一览表”中全部项目，如出现缺项、漏项、少报、错报时，相应的费用视为包含在投标的其他项目价格中，合同总价不予增加。

6.10.4 中标服务费由投标人支付，不在投标报价中单列。

6.10.5 除非在合同条款中另有规定，投标人所报的单价和合价包干项目的合价在合同实施期间不因价格变动而调整。

6.10.6 投标文件的单价和合价全部用人民币表示。

7. 授予资格

7.1 投标文件的审核

7.1.1 招标人将根据本招标文件列出的规定和要求审查中标候选人是否有能力履行服务承诺。如果审查通过，招标人将确定该投标人为中标投标人。

7.1.2 审查投标人按照本须知规定提交的投标文件和招标人认为必要的、合适的资料。

7.1.3 审核和审查的原则：应遵循招标文件的要求进行审查。依据的文件有：

- 1) 经备案的招标文件，包括招标文件的补充、修改或澄清文件；
- 2) 记录开标过程的招标开标记录表；
- 3) 其他必须的资料。

7.1.4 投标文件的审核：

7.1.4.1 中标候选人的投标文件及其澄清在投标文件第二卷“投标文件否决性条款摘要”的相关规定情形之一的，属于重大偏离；

7.1.4.2 重大偏离的处理



7.1.4.2.1 招标人有权依据成交候选人的投标文件及其澄清,判定投标文件有无重大偏离,并以书面形式提请本级财政监督管理部门依法对判定结果进行监督检查。除第二章第二节“投标文件否决性条款摘要”中规定的情形外,财政监督管理部门对投标文件应**坚持谨慎确定**的原则。

7.1.4.2.2 在做出任何一项无效标的决定之前,都应严格遵循以下程序:

1) 财政监督管理部门应要求当事投标人作相应的书面澄清。

2) 书面澄清应由当事投标人法定代表人或授权代表签字确认。如果投标人拒绝书面澄清或不签字确认的,视为同意财政监督管理部门的要求。

3) 做出无效标的决定,应详细记录做出无效标的理由、依据。

8. 招标代理服务费:

8.1 如果投标人通过评审而被确定为中标人,采购代理机构参考中华人民共和国国家发展计划委员会“计价格[2002]1980号文”批准的收费标准向中标人收取招标代理服务费。

9. 中标通知书

9.1 招标人应在确定中标投标人后,将中标结果在甘肃政府采购网和天水市公共资源交易中心网公示,中标公告期限为1个工作日。

9.2 公示期内对评标结果若无质疑,公示期结束后该评标结果自动生效。招标代理机构将发出中标通知书。中标通知书是本招标项目的组成部分。如接到有关投诉的,招标人将可能暂停发出中标通知书。

9.3 招标人发出中标通知书。

9.4 未按规定缴纳相关费用的中标投标人,则视为自动放弃中标资格。

10. 合同的签署

10.1 招标人和中标人应当自在收到中标通知书 30天内,按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

10.2 招标人与中标人一次性签订总包合同。

10.3 中标人拒绝与招标人签订合同的,招标人可以按照评标报告推荐的中标候选人顺序,确定排名下一位的候选人为中标人,也可以重新开展政府采购活动。

11. 履约保证金(签订合同时商定)

11.1 在接到中标通知书30个日历天内,中标的投标人应按合同规定向招标人提交履约保证金。

11.2 如果中标人的履约保证金是以银行保函的形式提供,则该银行保函应由在中国注册的银行开具。

11.3 如果中标人不遵守本须知 11.1、11.2款的规定,不与招标人签订合同并提交履约保证金,或者在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的,招标人则有权没收该投标人的投标保证金,并视为其放弃中标资格;给招标人的损失超过投标保证金数额的,中标人应对超过部分予以赔偿。

12. 合同生效

招标人收到中标人按本须知11款提交履约保证金,经合同各方授权代表在合同协议书上签字,并加盖各
方单位公章后,合同正式生效。

13. 招标人的权利

13.1 招标人在授予合同时,有权对投标文件提供的货物数量或服务予以增加或减少。但不得对单价或其他条款和条件做任何改变。



13.2 招标人追加的货物或者服务的，在不改变合同其他条件的前提下，应与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的累计金额不得超过原合同总价的百分之十。

13.3 招标人在和中标候选人签订合同之前，有权组织对该中标候选人投标文件进行复核，并作为招标人决定是否与中标候选人签订合同的依据。在招标通知书发出之前，对存在造假的或存在重大偏离的中标候选人，招标人有权暂停确认招标结果，并以书面形式提请本级财政监督管理部门依法进行复核，并追究当事人的缔约过失责任。在中标通知书发出之后合同签订之前，对存在造假的中标候选人，招标人有权暂停与中标候选人签订书面合同，并以书面形式提请本级财政监督管理部门依法进行复核，对存在造假的中标人，由财政部门依法审查，并追究当事人的法律责任。

14. 腐败和欺诈行为

14.1 在招标、采购、或合同执行期间，通过提供、给予、接受或索要好处，影响与招标、评标和合同执行事务有关人员的行为均属“腐败行为”。

14.2 通过提供伪证，影响招标工作或合同执行，或投标人之间串通，影响公平竞标，均属“欺诈行为”。

14.3 腐败或欺诈行为均会导致其投标文件被拒绝，并没收其投标保证金。而且，将进一步取消该有腐败或欺诈行为的投标人参与招标人所有其它工程投标竞争的资格。

15. 其他

15.1 本招标文件的解释权归招标人所有，招标人有权在法律允许范围内调整本次招标活动的细节及保留最终解释权。

15.2 如果投标人实质上不符合投标资格，即使已购买招标文件、参加投标并缴纳各种费用，招标人可以随时取消其投标或中标资格，招标人对该投标人的一切损失概不负责。

15.3 本招标文件中所述时间均为北京时间。

15.4 本招标文件所有的附件与本招标文件具有同等效力。

15.5 本招标文件如与网上发布的招标公告、更正公告等有差异的部分，以网上最终发布的为准。

16. 招标投标分段限时质疑的规定

16.1 投标人质疑

16.2 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。采购人或采购代理机构将在7个工作日内作出答复。

16.3 投标人若认为招标文件、采购过程和中标或成交结果使自己的权益受到损害，应当在下列时间内以书面形式向采购人、采购代理机构提出。投标人在下列规定的质疑期内须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，采购人、采购代理机构不接收同一采购程序环节的二次质疑：

- (1) 关于招标文件的质疑，应从招标文件发出之日起七个工作日内提出。
- (2) 关于采购过程的质疑，应在采购程序环节结束之日起七个工作日内提出。
- (3) 关于中标结果的质疑，应在中标结果信息发布后七个工作日内提出。

16.4 投标人提出质疑的，应提供质疑书和必要的证明材料原件。

16.5 质疑书应当包括下列内容：

- (1) 质疑供应商的姓名或名称、地址、邮编、联系人及有效联系电话；

- (2) 质疑项目的名称、编号;
- (3) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求;
- (4) 事实依据;
- (5) 必要的法律依据;
- (6) 提出质疑的日期。

16.6. 质疑供应商可以委托进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项,并提交供应商签署的授权委托书。供应商为自然人的,应当由本人签字;供应商为法人或其他组织的,应当由法定代表人、主要负责人签字或盖章,并加盖公章。

16.7. 采购人或采购代理机构将在收到质疑函后七个工作日内作出答复,并以书面形式通知质疑供应商和其他有关的供应商。

16.8 采购人、采购代理机构接收质疑函的联系人、联系电话及地址等信息同招标公告信息一致。

16.9. 投标人对采购人或采购代理机构的答复不满意,或采购人或采购代理机构未在规定的期限作出答复的,可在答复期满后十五个工作日内,按政府采购相关法律法规规章的规定及程序,向同级财政部门提出投诉。

《政府采购质疑和投诉办法》规定的其它内容。



第四节 评标方法及评审细则

本项目采用综合评分法。

一、评标方法

评标方法：综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

（一）开标程序

1. 投标文件初审

1.1. 初步评审分为资格性检查和符合性检查。

(1) 资格性检查。采购人或者采购代理机构根据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

(2) 符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

(3) 投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

2. 澄清有关问题

1.1. 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式通知投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。

1.2. 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

1.3. 评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。

1.4. 计算错误将按以下方法修正：如果投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；若文字大写表示的数据与数字表示的有差别，则以文字大写表示的数据为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照中华人民共和国财政部令第87号第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，若投标人拒绝接受上述修正或投标人不确认的，其投标无效。

1.5. 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

1.6. 有效的书面澄清材料，是投标文件的补充材料，成为投标文件的组成部分。

2. 比较与评价

- 2.1. 评标委员会按照招标文件中规定的评标方法、标准和评标因素，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行评估，综合比较与评价。
- 2.2. 评标时，评标委员会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价、评分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分。
- 2.3. **综合比较和评价，最低报价不做为中标的唯一条件。**

3. 需要落实的政府采购政策

3.1、中小企业落实政府采购政策

(1) 中小企业应符合工信部联企业〔2011〕300号文件规定，采购活动执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）文件。

(2) 供应商须提供《中小企业声明函》（格式详见第六章附件），以此为依据享受政府采购政策。

(3) 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业

(4) 以上要求由评标委员会审定，符合条件的供应商享受政府采购政策。

3.2、监狱和戒毒企业应符合《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》一财库〔2014〕68号文件规定，并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明。

3.3、残疾人福利性单位应符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件规定，并提供《残疾人福利性单位声明函》。

3.4、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

3.5、 投标产品政府采购政策

(1) 节能产品根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）的规定，以中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）公布的最新一期节能产品政府采购清单为准。

(2) 环境标志产品根据《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）的规定，以中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）公布的最新一期环境标志产品政府采购清单为准。

(3) 供应商在投标文件中对所投标产品为节能、环保、环境标志产品清单中的产品，在投标报价时必须对此类产品单独分项报价，并提供属于清单内产品的证明资料（从中国政府采购网下载的网页公告等），未提供节能、环保、环境标志产品计分明细表及属于清单内产品的证明资料的不给予计分。

(4) 若节能、环保、环境标志清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。

(5) 同一包的节能、环保、环境标志产品部分计分只对属于清单内的非强制类产品进行计分，强制类产品不给予计分。

(6) 节能、环保、环境标志产品不重复计分；同时列入国家级清单和省级清单的产品不重复计分。

(7) 投标人为非联合体投标的，对小型企业给予 6% 的扣除，微型企业给予 8% 的扣除，以扣除后的报价参与评审。

(8) 供应商应如实提供以上证明文件，如存在虚假投标，将取消其投标资格。

4. 中标人数量

4.1. 每包中标人数量为 1 名。

5. 推荐中标候选人名单

5.1. 通过资格性和符合性审查的投标人的报价为有效报价。对通过资格性和符合性审查的投标人进行综合打分评定，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。推荐前三名中标候选人，排名第一的为第一中标候选人，排名第二的为第二中标候选人……以此类推。

6. 编写评标报告

6.1. 评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

- (1) 招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；
- (2) 购买招标文件的投标人名单和评标委员会成员名单；
- (3) 评标方法和标准；
- (4) 开标记录和评标情况及说明，包括投标无效投标人名单及原因；
- (5) 评标结果和中标候选投标人排序表；
- (6) 评标委员会的授标建议。

二、评分标准

本次评标采用综合评分法，总分为 100 分（具体见表 2 评分细则）。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。排名第一的的投标人为中标候选人，排名第二的投标人为候补



中标候选人……其他投标人中标候选人资格依此类推。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数 2 位。

表 1：评分细则

评分项目	评分项目	分值	评分标准
投标报价 (15)	投标报价	15	满足招标文件要求且投标报价最低的为评标基准价，其它投标人的价格得分统一按照下列公式计算：投标人价格得分 = (评标基准价/投标报价) × 15% × 100
商务部分 (25分)	业绩	6	投标人提供2019年至今同类项目业绩，每提供一份业绩的中标（成交）通知书或服务合同得2分，此项累计最高得6分。 注：提供中标（成交）通知书或服务合同的彩色扫描件并加盖投标单位公章，否则不得分。
	资质证书	6	投标人具有“质量管理体系认证证书”、“企业信用等级证书”，有一项得 3 分，满分 6 分。 注：提供以上证书彩色扫描件并加盖投标单位公章，否则不得分。
	服务配置	13	1、投标人针对本项目提供项目负责人一名，项目负责人具备中级工程师职称证书的，得 3 分。 2、除项目负责人之外，投标人派遣有熟练处理各种故障的能力维修人员提供驻场服务，驻场服务人员在 4 人（含4人）以上的得 3 分，每增加 1 人加 1 分，此项累计最高得 5 分。（驻场服务人员不可随意更换，如需更换须提前与采购人沟通，经采购人同意后才可更换） 注：提供以上人员证书彩色扫描件和投标人为其缴纳的2021年任意连续3个月社保缴纳证明并加盖投标单位公章，否则不得分。 3、投标人针对采购人有重大活动时，应根据采购方要求加大现场的监护力度：需具备清洗机、尘埃粒子计数仪、温湿度仪、风速仪、压差仪等专业设备，以上设备每提供一种得 1 分，此项累计最高得 5 ，未提供不得分。 注：提供设备配置清单及设备照片扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。
技术部分 (60分)	服务内容 响应情况	15	完全满足招标文件服务需求得 15 分。投标人服务需求低于招标文件规定的服务需求的，每有一项扣 1 分，扣完为止。
	服务方案	30	投标人需结合项目的实际特点来制定符合本项目的维保服务方案，评委根据各投标人提供的维保服务方案进行评审： 1. 方案内容完整性（6 分）

		维保服务方案内容具体、完备、详细，完全满足采购人服务要求的，得 6 分；维保服务方案内容完善，满足采购人服务要求的，得 4 分；维保服务方案整体完整，符合采购方服务要求的，得 2 分；未提供维保服务方案或方案不完整的不得分； 2. 方案可行性（6 分） 维保服务方案详细可行，具有可操作性，完全满足采购人服务要求的，得 6 分；维保服务方案方案具体可行，可操作性满足采购人服务要求的，得 4 分；维保服务方案可行性符合采购人服务要求的，得 2 分。未提供方案或方案不可行的不得分。 3. 紧急情况应对措施合理性（6 分） 紧急情况应对措施及方案详细完善、合理可行，完全满足用户需求的，得 6 分；紧急情况应对措施及方案具体完整，满足采购人使用需求的，得 4 分；紧急情况应对措施及方案符合采购人要求的，得 2 分；未提供紧急情况应对措施或紧急情况应对措施不合理的不得分。 4. 方案针对性（6 分） 维保服务方案针对性强，符合项目特点，完全满足采购人服务要求的，得 6 分；维保服务方案具有针对性，满足采购人服务要求的，得 4 分；维保服务方案针对性符合采购人服务要求的，得 2 分。未提供方案或方案无针对性的不得分。 5. 维保时效性（6 分） 投标人须在维保服务方案中明确提出执行24小时值班制度，遇到问题及时响应解决，得6分。未提供的此项不得分。
	培训方案	5 1、投标人针对本项目制定的培训方案目标明确，内容针对性强，培训计划安排合理，针对培训人员有分类、分岗的课程，能够保证后期的正确使用、跟踪指导的，得 3 分；投标人针对本项目制定的培训方案目标明确，培训计划安排合理，能够保证后期的正确使用、跟踪指导的，得 1 分；投标人针对本项目制定的培训方案的，得 0.5分；未提供培训方案或培训方案不合理的不得分。 2、培训方案中对项目后期维护培训，安排项目组负责培训过程中的实施管理、课程配置、教学支持、技术支持、考核评价等工作，形成严谨的培训服务管理体系和制度的，得 2 分。

	维修备品 备件耗材	10	1、投标人承诺满足采购人所需更换的备品备件及耗材的更换要求，并且使用原厂生产的备品备件和耗材（若无原厂生产的，则应使用经权威机构检验合格并与现有设备仪器匹配的备品备件和耗材）得 4 分，否则不得分。 注：投标文件中须提供承诺书扫描件并加盖投标单位公章，否则不得分。 2、投标人提供备品备件及耗材供应方案： 供应方案描述清晰、准确，科学、合理、内容详细全面，可行性强，能完全满足项目需求的得 6 分；方案描述清晰，科学、内容全面，具有可行性，满足项目需求的得 4 分；方案内容全面，具有可行性的得 2 分；未提供备品备件及耗材供应方案或方案不合理的不得分。
--	--------------	----	---



第三章 项目需求

一、维护内容

1、中央空调

(1)、按照双方约定内容对合同范围内的工作按照每日、每周、每月巡视要求执行，并有书面记录备查。

(2)、按照国家和地方规范对医院空调使用及应急防疫要求设备使用规范管理和维护，保证设备正常运行；有故障及时处理，保证科室能够正常运作。

(3)、中央空调设备的强电部分及其负载设备性能按操作手册进行全面的检查调整、维修保养。

(4)、中央空调设备控制部分的弱电控制、设备检查、调整维修服务。

(5)、中央空调主机自动控制系统的传感器、执行器、电脑中央处理器（DDC）、仪器仪表进行检查调整、维修服务。

(6)、中央空调系统区域中的设备和配件，如：风机、风管、连接器、过滤器、水管、水阀、表冷器、风机盘管等调整、维修服务。

(7)、以上日常维护内容须有书面记录，随时待查。

2、净化空调

(1)、按照双方约定内容对合同范围内的工作按照每日、每周、每月巡视要求执行，并有书面记录备查。

(2)、按照国家和地方规范对手术室、重症监护室、供应室、检验科的无菌区域进行规范管理和维护，保证设备正常运行；有故障及时处理，保证科室能够正常运作。

(3)、净化空调的强电部分及其负载设备性能按操作手册进行全面的检查调整、维修保养。

(4)、净化空调控制部分的弱电、计算机网络、情报面板上呼叫电话、背景音乐、广播设备检查、调整维修服务。

(5)、净化空调的自动控制系统的传感器、执行器、电脑中央处理器（DDC）、仪器仪表进行检查调整、维修服务。

(6)、净化系统区域中的设备和配件，如：风机、风管、风阀、防火阀、连接器、过滤器、水管、水阀、初、中效过滤器、表冷器、加热器、减震器、加湿器、高效过滤器、中效过滤器、高效过滤器、静压箱等进行检查、调整、维修服务。

(7)、净化空调的维护，须有专业检测设备，保证日常对空气的净化检测。

(8)、以上日常维护内容须有书面记录，随时待查。

3、供应室设备

(1)、按照双方约定内容对合同范围内的工作按照每日、每周、每月巡视要求执行，并有书面记录备查。

(2)、按照国家和地方规范对供应室设备使用规范管理和维护，保证设备正常运行；有故障及时处理，保证科室能够正常运作。

(3)、供应室设备的强电部分及其负载设备性能按操作手册进行全面的检查调整、维修保养。

(4)、供应室设备控制部分的弱电控制、设备检查、调整维修服务。

(5)、以上日常维护内容须有书面记录，随时待查。

4、医用中心供氧设备

(1)、按照双方约定内容对合同范围内的工作按照每日、每周、每月巡视要求执行，并有书面记录备查，对供应室设备日常运行，按照日常上班时间同步跟踪。

(2)、按照国家和地方规范对供应室设备使用规范管理和维护，保证设备正常运行；有故障及时处理，保证科室能够正常运作。

(3)、能够中心供氧设备的强电部分及其负载设备性能按操作手册进行全面的检查调整、维修保养。

(4)、对中心供氧设备控制部分的弱电控制、设备检查、调整维修服务。

(5)对医用中心制氧部分实现24不间断值班服务，确保机组正常运行。

(6)、氧气站人员须持有相应的特种作业操作证，并保证证件有效。

(7)、以上日常维护内容须有书面记录，随时待查。

二、维修维护内容明细

一、 空气处理机组（新风机组、循环机组、风机盘管）系统		
序号	服务内容	服务考核标准
1	检查新风机组内部卫生情况并清洁维护。	1月1次
2	检查和处理新风口 的卫生情况并对过滤网进行清洁。	1周一次
3	检查循环机组内部清洁情况并清洁维护。	1月1次
4	空气处理机组箱门、 壁板密封性检查。	1月1次
5	灭菌灯表面卫生、 故障情况检查以及维护。	1月1次
6	冷、热水盘管检查保养：净化空调表冷器翅片清洁，定期检查翅片的结垢情况， 换冷换热情况， 及时清洗翅片灰垢。	3月1次
7	轴承有无磨损及润滑油泄露的检查及维护。	1月1次
8	轴承锁定螺栓及其他螺栓的松紧度的检查及维护。	1月1次
9	机组皮带松动情况及张力的检查及维护。	1月1次
10	检查风机各连接螺栓的紧固情况，风叶内焊接情况， 调节三角皮带， 必要时更换。	1月1次
11	空气处理机组压差感应计的检测以及维护。	1月1次
12	空气处理机组温湿度传感计检测以及维护。	1月1次

13	冷凝水系统处理： 净化空调内接水盘及冷凝水路清洁， 及时维修更换老化或受损配件， 净化机组不得有水渗漏, 净化空调进出口与风管间软接头检查， 清洗冷凝水排水口， 保证不得有污物， 死水。	1月1次
二、水系统		
序号	服务内容	服务考核标准
1	电动三通阀外观及运行状况检查。	1月1次
2	供水管水过滤器检查、 清洗。	1月1次
3	电磁阀检查、清洗。	1月1次
4	温度计的检测以及维护。	1月1次
5	水管道进出阀门目前使用情况检查。	1月1次
6	对水系统管网以及闸阀锈蚀情况检查， 做相应防锈预防（除锈、上黄油）处理。	半年1次
7	水管保温材料的维修更换： 水管的绝热层如有超温、 老化、破损须即时的修补或更换。	1月1次
8	水系统的管道内的水进行更换, 避免水中杂质沉积。	过渡季节更换
9	水循环泵的检查与维修： 运行检查声音有无异常, 水泵电机的温度是否正常， 检测电机运行电流是否超过额定电流、检查水泵的动静密封是否泄漏、 检查水泵的出口压力是否在规定的范围内， 必要时予以清洗泵进口过滤器或调叶轮间隙、 更换叶轮等。	1月1次
三、 净化系统风冷热泵的维护		
序号	服务内容	服务考核标准
1	根据机组进出口压差， 检查清洗进口过滤器。	1月1次
2	清洁排风机的灰垢， 清洗换热器的翅片上的异物和灰垢。	1月1次
3	检查模块机的接线端有无松动， 必要时紧固。 检查机内有无泄漏、各控制（含安全保护装置）是否灵敏好用、机组运行有无不正常的响声。 必要时予以调整修理。 检测压缩机运转电流是否正常	1月1次
4	检查主机空气开关是否正常， 交流接触器、热保护器是否良好。	1月1次
5	检查感温探头的阻值是否正常。	1月1次
6	检查空调主机制冷系统制冷剂的高压、低压是否正常。	1月1次

7	检查压缩机油位、颜色是否正常。	1月1次
8	检查水流压差开关工作是否正常。	1月1次
四、电气系统		
序号	服务内容	服务考核标准
1	强弱电系统运行情况检查	1月1次
2	动力电箱分电箱螺丝松紧检查	1月1次
3	动力电箱分电箱开关闭合、漏电按钮试验	1月1次
4	控制系统空气开关检查及调试	1月1次
5	控制系统交流接触器检查及调试	1月1次
6	控制模式转换及调试	过渡季节
7	检查各机组和配套设备的高温保护控制开关或超负荷保护器	1月1次
8	控制柜全面清洁及维护	1月1次
五、装饰系统		
序号	服务内容	服务考核标准
1	气密灯罩气密性检查。	1月1次
2	透光板使用情况检查。	1月1次
3	T8或 T5灯管照明检查。	1月1次
4	开关插座检查。	1月1次
5	地面装饰面层完好性检查（地面定期清洁及维护，比如地面打蜡不在维保范围之内）	1月1次
6	墙体装饰面层完好性检查（墙面定期清洁不在维保范围之内）	1月1次
7	吊顶装饰面层完好性检查（吊顶定期清洁不在维保范围之内）	1月1次
8	对每个洁净手术室进行压差监测。	一年检测一次
9	对洁净手术部各个区域进行温湿度校正及监测。	一年检测一次
10	对净化区域进行一次尘埃粒子的测试，并监控高效过滤器的使用情况	半年检测一次

六、 洁净区内嵌设备和门体系统		
序号	服务内容	服务考核标准
1	电动感应门控制器、 电机检查及调试。	1月1次
2	电动感应门皮带、 脚轮运行检查及调试。	1月1次
3	电动感应门密封条检查及调试。	1月1次
4	电动感应门门体及门把手检查及调试。	1月1次
5	单开或双开气密门密封条检查及调试。	1月1次
6	单开或双开气密门门体及门把手检查及调试。	1月1次
7	单开或双开气密门五金件检查及调试。	1月1次
8	洗手池感应器和龙头检查及调试	1月1次
9	洗手池角阀检查及调试	1月1次
10	洗手池龙头清洗	1月1次
11	内嵌设备的五金件及门把手使用情况检查及调试。	1月1次
12	内嵌观片灯使用照度检查及调试。	1月1次
13	手术室情报面板、照明系统、空调控制系统、手术灯、时钟、手术和麻醉计时钟、温湿度显示，系统运行性能指标检查， 检查监控器与设定值的符合性。	半年一次
14	控制面板开关灵活，接触器无打火现象，接线端子牢固，电路板无尘，观片箱、书写台照明度正常，活动部件灵敏好用。	1月1次
15	背景音乐系统工作时无噪音， 满足使用要求。	1月1次
七、 洁净区送风、回风以及排风系统		
序号	服务内容	服务考核标准
1	洁净区内送风天花的层流效果测试以及更换告之。	半年一次
2	洁净区内回风口过滤网的检测	1月1次
3	洁净区内排风口的检测。	1月1次
4	洁净区内排风系统联动性检测	3月1次
5	洁净区内各级用房的净化状态， 配合医院做细菌数测试。	一年一次

6	洁净区内净化手术室和洁净辅助用房的回风口洁净度检查。（清洁由物管公司负责， 中标维保公司负责监督检查清洁质量）	一周一次
7	洁净区内净化手术室和洁净辅助用房的送风口以及排风口清洁维护要求以及维护注意事项告之。	1月1次
8	空气处理机组（净化空调）系统亚高效、高效过滤器检漏测试。	一年一次
八、弱电系统		
序号	服务内容	服务考核标准
1	呼叫系统检查及调试。	1月1次
2	电话、 网络、手术示教系统布线检查及调试。	1月1次
3	控制系统程序检查及调试。	1月1次
4	电控柜散热风扇运行状态检查， 清洁风叶结灰垢， 确保配电柜通风正常。	1月1次
九、电极加湿器系统		
序号	服务内容	服务考核标准
1	排除加湿罐中所有水垢和淤泥。（使用季节）	1月1次
2	敲打加热电极， 去除电极上的水垢。（使用季节）	1月1次
3	检查加湿桶的水位探测器， 并维护。（使用季节）	1月1次
4	冲洗蒸汽桶中的过滤器。（使用季节）	1月1次
5	对加湿系统的导电率进行调试。（使用季节）	1月1次
十、医用气体系统、消毒供应室设备		
序号	服务内容	服务考核标准
1	医用中心供氧系统。	1月1次
1.1	管道、阀门定期的巡检、维护。	1月1次
1.2	氧气压力表箱、二级稳压箱、氧气流量计定期维护。	1月1次
1.3	氧气终端定期巡检。	1月1次
2	医用中心吸引、 压缩空气系统。	1月1次
2.1	管道、阀门、压力表箱定期的巡检、维护。	1月1次

2.2	吸引及压缩空气终端定期巡检。	1月1次
3	设备带的维护： 包括设备带上的开关、 插座、 灯以及设备带的安装情况定期检测。	1月1次
4	输液天轨： 包括输液轨道及输液小车的调试维护。	1月1次
5	二氧化碳气体包括气体站房、 配套的管道以及终端的检查及调试。	1月1次
6	手术室 NICU区域内的吊塔或桥架的日常巡检、维修维护。	1月1次
7	消毒供应室设备	1月1次

十一、 质量标准须符合下列行业规范要求

序号	服务内容
1	《综合医院建筑设计规范》 GB51039-2014
2	《医院空气净化管理规范》 WS/T368-2012
3	《医院洁净手术部建筑技术规范》 GB50333-2013
4	《医用中心供氧系统通用技术条件》 YYT01 87
5	《医院医用气体系统运行管理》 WS435-2013
6	《医用气体工程技术规范》 GB50751-2012
7	《中华人民共和国卫生行业标准》 WS507-2016

十二、 维保其他要求

1	维保范围内单独购置的医用设备， 比如麻醉机、呼吸机、无影灯、手术床等非净化系统内的医疗设备不在此维护保养范围之内。
2	净化系统配套的设备设施内外清洁由维保单位负责。
3	每月要提供书面检查及维护保养报告， 由科室人员和工程师签字备案， 各留一份。
4	维保期间， 所有维护所需定期或不定期更换的耗品耗材， 维修所需的配件， 单价在壹百元（含）以下的， 由维保单位承担， 单价在壹佰元以上， 由医院承担。

三、 维修维护设备明细

一、 中央空调
（一） 住院楼

序号	名称	单位	数量	备注
1	吊顶式风机盘管	台	416	盘管、电机维护、更换
2	电动二通阀 DN20	个	832	阀门维护保养、更换
3	电动二通阀 DN80	个	18	阀门维护保养、更换
4	电动二通阀 DN65	个	6	阀门维护保养、更换
5	膨胀水箱	套	1	水箱体阀门和定期排污
6	空调给水泵 3KW	台	2	泵体维护保养，每年一次
7	空调给水泵 15KW	台	3	泵体维护保养，每年一次
8	风冷热泵机组	套	1	风冷热泵机组维护保养，每半年一次
9	方型散流器 400*400	个	217	风口定期清理，季度一次
10	方型散流器 350*350	个	12	风口定期清理，每季一次
11	方型散流器 300*300	个	110	风口定期清理，每季一次
12	单层百叶回风口 350*350	个	416	回风过滤网定期清洗，每季一次
13	双层百叶回风口 800*130	个	144	回风过滤网定期清洗，每季一次
(二) 门诊楼				
1	吊顶式风机盘管	台	231	盘管、电机维护、更换
2	电动二通阀 DN20	个	462	阀门维护保养、更换
3	电动二通阀 DN80	个	12	阀门维护保养、更换
4	电动二通阀 DN65	个	10	阀门维护保养、更换
5	电动二通阀 DN50	个	14	阀门维护保养、更换
6	膨胀水箱	套	1	水箱体阀门和定期排污
7	空调给水泵 3KW	台	2	泵体维护保养，每年一次
8	空调给水泵 15KW	台	2	泵体维护保养，每年一次
9	风冷热泵机组	套	2	风冷热泵机组维护保养，每半年一次

10	方型散流器 400*400	个	96	风口定期清理，季度一次
11	方型散流器 350*350	个	63	风口定期清理，每季一次
12	方型散流器 300*300	个	199	风口定期清理，每季一次
13	单层百叶回风口 500*350	个	231	回风过滤网定期清洗，每季一次
二、净化空调				
(一) 手术室(含产房手术室)、NICU净化空调				
1	净化空调	台	8	初效定期清洗；中、高效更换，机组内部清洗消毒，风压、风量调节，高效更换次/3年
2	新风机组	台	2	初效定期清洗；初中效更换，机组内部清洗消毒，风压、风量调节，亚高效更换次/1年
3	排风机	台	16	风机除尘、调节维护
7	定风量阀	只	11	新风量调节和测试维护
8	电动密闭阀	只	2	新风量调节系统维护
9	新风机组自动控制	套	2	温湿度、压力报警处理及维护
10	循环机组水系统	套	9	每月清洗或温度异常清洗
11	新风机组水系统	套	2	每月清洗或温度异常清洗
12	新风预热系统	套	2	电气机械部分除尘、维护
13	风冷热泵机组	套	5	压缩机冷媒压力检测、补充；电气控制部分检修，水系统维护等
14	机组加湿	套	9	加湿桶每月清理一次
15	室内初效	项	2	每月清洗一次或压力报警
16	C02管道运行维护	项	1	每周检查一次C02减压箱压力
(二) 供应室净化空调				
1	净化空调	台	2	中、高效更换，机组内部清洗消毒，风压、风量调节，高效更换次/3年
2	排风机	台	2	风机除尘、调节维护
3	电动密闭阀	只	2	新风量调节系统维护

4	PCL程序控制	套	2	温湿度、压力报警处理及维护
5	新风预热系统	套	2	电气机械部分除尘、维护
6	室内净化屏	套	5	根据压力报警参数或过滤器时效
7	空调机初效	项	2	每月清洗一次或压力报警
(三) 检验科净化空调 (含PCR实验室)				
1	净化空调	台	2	中、高效更换, 机组内部清洗消毒, 风压、风量调节, 高效更换次/3年
2	排风机	台	2	风机除尘、调节维护
4	电动密闭阀	只	2	新风量调节系统维护
5	PCL程序控制	套	2	温湿度、压力报警处理及维护
6	新风预热系统	套	2	电气机械部分除尘、维护
7	室内净化屏	套	5	根据压力报警参数或过滤器时效
8	室内压差调整	套	2	调整房间压力表数值在合理范围内
9	空调机初效	项	2	每月清洗一次或压力报警
三、中心供氧设备				
1	压力表	只	12	检查
2	减压阀	只	6	检查
3	压力报警器	台	6	检查
4	房间设备带	床位	216	检查
5	护士长总呼叫器	台	4	检查
6	房间分呼叫器	个	72	检查
7	控制电路	个	8	检查
8	中间继电器	个	26	检查
9	产氧量及纯度	个	6	检查
10	排水阀	个	4	检查

11	PLC程序控制	个	2	检查
12	氧控仪	个	2	检查
13	流量计校对	个	4	检查
14	气密性检测	套	8	检查
15	阀门	个	8	检查
16	分子筛	套	2	检查
17	空压机机头	个	4	检查
18	排污阀	个	4	检查
19	油镜	个	4	检查
20	油罐	个	2	检查
21	减荷阀	个	4	检查
22	回油管	个	4	检查清洁
23	螺杆保护液	套	2	检查加油
24	空滤	个	2	检查更换
25	油精分离器	个	2	检查更换
26	油滤	个	2	检查更换
27	空气/油冷却器	个	2	检查
28	电器柜	个	12	检查
29	温度安全检测	个	2	检查
30	皮带	个	4	检查
31	空气进出口压差	个	2	检查
32	浮球排水器	个	2	检查
33	风冷凝器	个	2	检查
34	氟利昂	个	2	检查



35	压缩机	只	4	检查
36	5级精密过滤器滤芯	套	2	检查更换
37	压力表	套	12	检查
38	安全阀	套	4	检查
39	电机、阀门	套	2	检查
40	整机性能	项	2	检查
四、供应室设备				
1	PCL控制面板	套	1	全自动手术室器械清洗机
2	PCL控制面板	套	4	超声波清洗机
3	PCL控制面板	套	1	低温等离子灭菌器
4	PCL控制面板	套	1	脉动真空灭菌器
5	PCL控制面板	套	1	蒸汽发生器
6	PCL控制面板	套	1	医用纯水机
7	PCL控制面板	套	2	医用封口机
8	PCL控制面板	套	1	医用干燥箱
9	强电控制部分	套	1	全自动手术室器械清洗机
10	强电控制部分	套	4	超声波清洗机
11	强电控制部分	套	1	低温等离子灭菌器
12	强电控制部分	套	1	脉动真空灭菌器
13	强电控制部分	套	1	蒸汽发生器
14	强电控制部分	套	1	医用纯水机
15	强电控制部分	套	1	医用封口机
16	强电控制部分	套	1	医用干燥箱
17	温度控制部分	套	1	全自动手术室器械清洗机

18	温度控制部分	只	4	超声波清洗机
19	温度控制部分	只	1	低温等离子灭菌器
20	温度控制部分	只	1	脉动真空灭菌器
21	温度控制部分	只	1	蒸汽发生器
22	温度控制部分	只	1	医用纯水机
23	温度控制部分	只	2	医用封口机
24	温度控制部分	只	1	医用干燥箱
25	压力控制部分	套	1	全自动手术室器械清洗机
26	压力控制部分	套	4	超声波清洗机
27	压力控制部分	套	1	低温等离子灭菌器
28	压力控制部分	套	1	脉动真空灭菌器
29	压力控制部分	套	1	蒸汽发生器
30	压力控制部分	套	6	医用纯水机
31	压力控制部分	套	2	医用封口机
32	压力控制部分	套	1	医用干燥箱
33	过滤器	套	1	医用纯水机
34	R膜	套	1	医用纯水机
35	机械连接及启动	套	1	全自动手术室器械清洗机
36	机械连接及启动	套	4	超声波清洗机
37	机械连接及启动	套	1	低温等离子灭菌器
38	机械连接及启动	套	1	脉动真空灭菌器
39	机械连接及启动	套	1	蒸汽发生器
40	高温高压安全	套	1	脉动真空灭菌器
41	高温高压安全	套	1	蒸汽发生器

五、压力容器（含压力表、管道、安全阀等）、天然气管道带压医疗设备日常维护、年检、校验等。

四、维保相关要求：

- 1、中标人必须提供24小时值班值守驻场服务，发现发生故障立即到达现场解决。
- 2、中标人驻场维保维修人员不少于5人（含负责人1名）。
- 3、中标人维保维修过程中发生的所有事故事件及人身伤害等，自行承担全部责任。
- 4、中标人维保维修过程中违规操作、发生事故事件等，给招标人造成损害损失的，承担相应赔偿责任。

五、验收：

由采购人依据与本项目相关的国家或行业标准执行验收，对于验收不合格或考核不通过的，责令整改，在此期间，采购人有权终止合同。

六、服务期限及地点：

- 1、服务期限：3年（35万元/年）

服务合同服务期限暂定一年，根据采购人考核结果，每年具体签订，如年合同期内2月及以上考核不合格，招标人有权单方面终止合同且中标人不得有异议。

- 2、服务地点：采购人指定地点。

七、付款方式：中标后甲乙双方按合同约定执行。



第四章 合同文件

第一节、合同协议书（格式）

本协议由_____（以下简称“买方”）与_____（以下简称“卖方”）共同签署。

本项目以公开招标方式采购。鉴于买方为采购_____项目，已接受了卖方提供上述服务的投标，买卖双方根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国政府采购法》等相关法律、法规以及本项目招标文件的规定经平等商定，达成如下协议：

1. 本协议书中所用术语的含义与下文提到合同条款中相应术语的含义相同。

2. 下述文件是构成合同不可分割的部分，应一并阅读和理解。

(1) 补充协议；

(2) 本合同协议书；

(3) 中标通知书；

(4) 合同条款；

(5) 服务要求；

(6) 价格清单；

(7) 投标文件、投标澄清文件及其它补充资料(如果有)；

(8) 招标文件；

(9) 合同其它附件；

3. 上述文件应认为是互为补充和解释的，若有不明确及不一致之处，以上面所列顺序在前者为准。

4. 本合同为培训、服务合同，合同总价不超过人民币(大写)_____元（RMB:_____元）。

5. 由于买方将按本协议第6条所述向卖方支付合同价款，卖方在此立约，保证全部按照本合同规定向买方提供货物和服务，并修补缺陷。

6. 作为对所提供货物和服务以及修补缺陷的报酬，卖方积极按合同规定的方式向卖方支付合同价款。

7. 本合同项目不实施监理制度。

8. 本合同一式柒份，其中，买方贰份，卖方贰份，监督方壹份，招标代理机构贰份。正本和副本如有互相矛盾之处，以正本为准。



9. 本协议书在卖方提供履约担保后，由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖公章后正式生效。

买方： 盖章： 地址： 电话： 传真：	卖方： 盖章： 地址： 电话： 传真：
法定代表人： 日 期：	法定代表人： 日 期：
委托代理人： 日 期：	委托代理人： 日 期：
经办人： 日 期：	经办人： 日 期：
账 号： 开户行：	账 号： 开户行：

第二节、合同条件

1. 定义

1.1 买方：指购买货物和服务的_____；

1.2 卖方：指提供货物和服务的_____；

1.3 合同价格：指根据合同规定卖方在正确履行合同义务后，买方应支付给卖方的价格；

1.4 货物：指卖方根据本合同规定需向买方提供的设备和材料，除非合同另有规定；

1.5 服务：系指根据本合同规定卖方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险、培训以及其它的伴随服务，例如提供技术援助；

1.6 合同的书写、解释和说明均用中文；

1.7 项目现场：_____；

1.8 天：指日历天数；

1.9 合同签订地点：_____。

2. 合同标的

包括但不限于下列内容：



- a) _____;
- b) _____;
- c) _____;

“服务要求”中所述全部规定和要求。

3. 服务要求

4. 合同价格

4.1 合同价格是基于合同货物在合同规定的地点交货，并且卖方已正确完全履行其合同义务的价格。

4.2 本合同总价为人民币_____ (大写) (¥ _____ 元)。

4.3 除双方同意根据合同规定对合同进行变更（或修改）外，在合同执行期间合同单价固定不变。

5. 付款

本合同价格支付应通过买方在中国指定的银行支付给卖方在中国指定的银行帐户，按照招标文件规定的付款方式支付。

6. 知识产权

卖方应保证买方在使用该货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其任何专利、注册的设计、版权、商标等知识产权或商品名称及其他权利的起诉及索赔。若买方受到此类索赔或起诉，其责任及给买方造成的一切损失由卖方承担，买方有权解除合同，同时卖方应向买方支付合同总额的10%的违约金。

7. 交货时间、地点、装运、保险、施工

按照招标文件规定，自行约定。

8. 质量保证

按照国家标准或行业标准及招标文件规定，自行约定。

9. 质保期

甲乙双方按照招标文件规定自行约定。

10. 履约保证金

甲乙双方按照招标文件规定自行约定。

11. 检验与验收

按照国家标准或行业标准及招标文件规定，招标人组织验收。

12. 索赔

依据国家法律法规、规范性文件双方约定索赔。

13. 不可抗力

13.1 如果卖方因不可抗力而导致合同实施延误或不履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或终止合同的责任。但卖方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

13.2 本条所述的“不可抗力”系指签约双方在缔结合同时不能预见的、并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件，诸如洪水、泥石流、地震等。

13.3 在不可抗力事件发生后，卖方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知买方，并在事故发生后10天内将有关当局出具的证明文件递交给买方审阅确认。除买方书面另行要求外，卖方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响持续超过一百八十（180）天，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的合同。

14. 税费

政府根据中国税法对买方征收的与执行本合同有关的一切费用，均由货物供应商负担。

15. 争议的解决

15.1 买卖双方应首先通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端。如经协商二十八（28）天后仍不能解决，合同双方的任一方可依法向买方所在地仲裁委员会提起仲裁。

15.2 在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同的其他部分应继续执行。

16. 合同解除和终止

16.1 合同自然终止

买卖双方各自完成合同规定的责任和义务，合同自然终止。

16.2 违约违规终止合同

在买方对卖方违约违规而采取的任何补救措施不受影响的情况下，买方可向卖方发出书面的违约通知书，提出终止部份或全部合同：

- 1) 如果卖方未能在合同规定的期限内提供货物，或
- 2) 如果卖方未能履行合同规定的其它任何义务，或
- 3) 如果卖方未能在合同规定的限期或买方同意延长的限期内提供部分或全部货物，或
- 4) 没有买方的书面同意转让合同或将部分或整个合同项目分包出去，或
- 5) 如果卖方破产或无清偿能力，买方可在任何时候以书面形式通知卖方，提出终止合同而不给卖方补偿。该合同的终止将不损害或影响买方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

16.3 如果卖方未按合同执行或因疏忽而未能履行本合同项下义务以致严重影响项目进行或误期违约金达到合同总价的百分之十（10%），买方有权终止合同。

16.4 根据16.2、16.3条规定合同终止后，买方可自己或由任何其他投标人（承包商）完成本合同项目，买方有权要求卖方支付完成本合同项目所招致的所有增加的费用。

16.5 如果买方根据16.2、16.3条的规定，终止了部分合同，买方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物或服务，卖方应承担买方因此类似货物或服务而增加的支出。但是，卖方须继续执行合同中未终止的部分。

17. 转让和分包

没有另一方当事人的事先同意，任何一方当事人不得将本合同项下的任何权利和义务转让给第三方。

18. 适用法律

本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

19. 合同生效

19.1 合同生效的条件

- 1) 合同双方法定代表人或双方授权代表签字并加盖公章，合同签订日期以最后一个签字日为准；
- 2) 买方收到卖方提供的履约保函（或保证金）。

19.2 本条款第19.1条所述的两个条件较迟成立的日期视为合同生效日。

20. 合同修改

20.1 除了双方签署书面补充合同，并成为本合同不可分割的一部分的情况之外，本合同的条件不得有任何变化或修改。

20.2 合同印刷费由卖方支付。

注：本合同条款仅作为双方签订合同的参考，为阐明各方的权利和义务，经协商可增加新的条款。但不得与招标文件、投标文件的实质性内容相背离。



第五章 投标文件格式

XXX项目

招标文件编号：

投标文件

投标人：（公章） _____

法定代表人或其授权代表签字： _____

日 期： _____ 年 _____ 月 _____ 日

投标人郑重承诺：

对本卷所提供资料的真实性、准确性、有效性负全部责任。

（本页为签字盖章页，须独立成页，附在各卷封面之后）



附件1、投标函

投标函

致: XXXXXXXXXX (采购人)

根据贵方的招标文件编号为 XXXXXX 的 XXXXXXXX 项目的招标文件及补遗文件,我方已详细审核了全部招标文件及有关附件。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。我方 (授权代表全名) 代表 (投标人名称) 在此提交下列文件:

- (1) 商务部分书;
- (2) 技术部分书;
- (3) 价格部分书。

签字人以此书申明并同意:

1. 我方保证遵守中华人民共和国有关招标投标的法律、法规和与招标投标有关的规定；自觉维护代理机构正常秩序；保证服从招标有关议程事项安排，服从招标有关会议现场纪律。若有违反，同意被废除投标资料并接受处罚。

2. 我方在规定的开标时间后，保证遵守招标文件中有关规定。

3. 我方同意本投标有效期为自开标日后___天。在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。如果在此期间内撤回投标或放弃中标资格，给贵方造成的损失我方进行赔偿。

4、我方承诺我司投标文件的要求完全与本《投标函》中的承诺一致，若有不一致，我方自动放弃中标资格。

5. 如果我方中标，我方保证按招标文件的规定履行合同责任和义务。

6. 我方保证在收到中标通知书后 10 日内, 足额提交招标人规定的履约担保金作为履约担保。否则, 贵方可取消我方中标资格。

7. 一旦我方中标, 自收到招标方中标资格通知后, 在贵方规定的时限内完成相关履约手续。

8. 我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受收到的任何投标，并不作赔偿。

9. 我方保证我方的投标满足招标文件全部实质性要求，投标文件内容无任何虚假。

10. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄:

投标人全称（盖法人公章）：_____

地 址: _____ 邮政编码: _____

法定代表人（或授权代表）签字：_____ 职 务：_____

电 话: _____ 传 真: _____

日期:



附件2、投标保证金交纳凭证

投标保证金交纳凭证

（招标人名称）：

我单位已按招标文件的规定，向天水市公共资源交易中心交纳了投标保证金共计人民币（大写）__

（¥_____），以汇款票据为证。

请投标人将清晰可见的投标保证金缴纳凭证复印件张贴于此

供应商名称：（公章）

法定代表人或授权代表人（签字）：

日期：__年__月__日



附件3、投标人基本情况表

投标人基本情况表

1. 基本情况		备注
企业名称		
法定代表人		
工商注册号		
企业成立时间		
注册地址		
联系地址、电话/传真		
企业性质		
企业经营范围		
开户银行及账号		
企业规模 (员工人数及其分布情况)		
2、其它情况		

投标人名称（盖公章）：_____

法定代表人或其授权的代理人(签字)_____

日期_____年____月____日



附件4、法定代表人证明书

法定代表人证明书

致：_____

姓名：_____, 性别：_____, 年龄：_____, 职务：_____, 身份证号码：_____, 系_____（供应商名称）的法定代表人/负责人。为招标编号为_____的_____项目投标活动签署投标文件、进行合同谈判、签署合同和全权处理与之有关的一切事务。

特此证明。

供应商名称：（公章）_____

供应商地址：_____

日期：_____年____月____日



附件5、法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

供应商名称：_____

单位性质：_____

地址：_____

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：_____

姓名：_____性别：_____年龄：_____职务：_____

身份证号码：_____


系_____（供应商名称）的法定代表人。特此证明。

供应商：_____（加盖公章）

_____年_____月_____日

特此证明。

法定代表人身份证复印件：



法人授权函

致：_____

本授权函声明：(供应商全称) 任命 (被授权人姓名、职务) 为我公司的授权代表人，参与招标编号为_____的_____项目投标活动，以投标人的名义签署投标文件、进行合同谈判、签署合同和全权处理与之有关的一切事务。

特签字如下，以资证明。

供应商名称：_____（公章）

供应商地址：_____

法定代表人：_____（签字）

被授权人：_____（签字）

授权日期：____年__月__日

法定代表人身份复印件：



授权人身份证复印件：



附件7、业绩（如果有）

签订同类项目业绩一览表

序号	项目名称	项目地点	签约及完成时间	单位联系人及电话	备注
1					
2					
3					
...					

注：①投标人应选择有效的项目以证明投标人同类项目经验，必须提供相关业绩证明材料；

②要求业绩证明材料限于如中标（成交）通知书或服务合同等。

投标人（盖公章）：_____

法定代表人或其授权代表(签字)：_____

日 期：_____



附件8、拟投入本项目人员情况表

项目主要人员情况表

名称	姓名	职务	职称（专业）	主要简历、经验及承担过的项目
项目负责人				
.....				

注：1、此表后按序号须附身份证、学历证书、职称证书等材料复印件加盖公章。
2、投标人应提供如果中标拟参与本项目的人员
3、本表可扩展。

投标人（盖公章）： _____

法定代表人或其授权代表(签字)： _____

日 期： _____



附件9、 服务需求响应表

项目名称：

招标文件编号：

序号	招标文件要求	供应商服务响应	响应/偏离	备注
1				
2				
3				
4				
5				
...				

注： 1、招标文件中的第三章项目需求中所包含的内容，供应商应按照招标文件中的内容对应填写。

2、供应商拟提供的投标文件的服务内容，供应商应逐条如实填写。

3、若供应商的服务优于招标文件中的要求，需在“响应/偏离”栏中特别标明“优于”。

提供的服务只能等于或优于磋商文件要求，出现负偏离的视为服务达不到投标文件要求。

投标人名称（盖公章）：_____

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）_____

日期： 年 月 日



附件10、政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致：甘肃知行招标代理有限公司

我公司在参加本次政府采购活动前，做出以下郑重声明：

一、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

二、在本次政府采购活动前三年内，我公司在甘肃政府采购网等政府采购信息发布平台及当地工商局企业信用查询系统中，无任何重大违法记录。

若发现我方上述声明与事实不符，愿按照政府采购相关规定接受相关处罚。

特此声明。

投标人名称（盖公章）：_____

法定代表人或其授权的代理人(签字)：_____

日期：_____年_____月_____日



附件11、投标报价一览表

投标报价一览表

项目名称：

招标文件编号：

金额单位：人民币 元

供应商名称	投标报价（元）	服务期（年）
	¥	
(大写) 人民币_____		

注：1、所有价格均以人民币作为货币单位填写及计算（保留至两位小数点），单位为元。

2、投标报价应包含完成本次采购项目的所有费用。费用包含：工人工资、福利、社会保险费、工作所需的劳保用品、工具费、易耗品、设备费、企业管理费、营业利润、应缴税费、图件等所有费用。

投标人名称（盖公章）：_____

法定代表人或其授权的代理人(签字)：_____

日期：_____年_____月_____日



附件12 分项报价表

分项报价表

项目名称：

招标文件编号：

单位：元

序号	服务内容	服务时间	单价	总价	备注
1					
2					
3					
4					
...					
	合计				

投标人名称（盖公章）：_____

法定代表人或其授权的代理人(签字)：_____

日期：_____年_____月_____日



第六章 政府采购政策附件

1、中小企业声明函（非中小企业则不填）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报



2、监狱企业证明文件（非监狱企业则不填）

（以省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准。）

3、残疾人福利性单位声明函（非残疾人福利性单位则不填）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日 期：

