

采购需求:

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:董家口消防救援站新风系统工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
		董家口消防救援站新风系统工程			
		通风空调工程			
		送排风系统			
1	030402011001	成套配电箱	1.名称:风机电源箱 2.型号: 3.安装方式:吊顶内安装	台	8.00
2	030412001001	配管	1.名称:电气配管 2.材质:JDG 3.规格:20 4.配置形式:吊顶内敷设	m	190.00
3	030412001002	配管	1.名称:电气配管 2.材质:JDG 3.规格:20 4.配置形式:沿墙暗敷	m	18.00
4	030412004001	配线	1.名称:设备电源线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZ-BVJ2.5	m	606.00
5	030412004002	配线	1.名称:设备控制线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:RVVP3*0.75	m	23.00
6	030108001001	风机	1.名称:全热交换器 2.型号:风量 1500m ³ /h, 静压 120Pa, 功率 800W; 3.安装形式:天花板内吊顶安装 4.其他功能:需配置初效过滤器(G4)+高效过滤器(H11), 设备需配带异味吸附功能, 设备的热回收率满足制冷 56%、制热 61%, 运行时噪音低于 56dB(A)。	台	8.00
7	030702001001	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤320mm 5.板材厚度:0.5mm 6.接口形式:共板法兰连接	m ²	447.57
8	030702001002	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:圆形 4.规格:φ150 5.板材厚度:0.5mm 6.接口形式:共板法兰连接	m ²	44.25
9	030703001001	碳钢阀门	1.名称:70° 防火阀 2.规格型号:320*200	个	16.00
10	030703001002	碳钢阀门	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格型号:160*120	个	21.00
11	030703001003	碳钢阀门	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格型号:φ150	个	51.00
12	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:双层百叶出风口 2.类型:矩形 3.规格型号:300*300	个	14.00
13	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口 2.类型:矩形 3.规格型号:160*120	个	21.00
14	030703007003	碳钢风口、散流器、百	1.名称:单层百叶风口	个	3.00

		叶窗	2. 类型: 矩形 3. 规格型号: 600*300		
15	030703007004	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称: 单层百叶风口 2. 类型: 圆形 3. 规格型号: $\phi 150$	个	52.00
16	030703007005	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称: 室外防雨百叶 2. 类型: 矩形 3. 规格型号: 320*200	个	13.00
17	031208003001	通风管道绝热	1. 绝热材料品种: 橡塑保温板加铝箔层(一体板) 2. 绝热厚度: 20mm	m ³	10.76
18	031301005001	支/吊架、基础型钢	1. 名称: 风管支吊架 2. 材质: 型钢(综合)	kg	960.98
19	031301002001	开孔打洞	1. 名称: 墙体开洞及修补 2. 规格: 风口尺寸 160*120 3. 部位: 走廊及办公室墙 4. 结构类型: 砖墙	个	21.00
20	031301002002	开孔打洞	1. 名称: 墙体开洞及修补 2. 规格: 风口尺寸 $\phi 150$ 3. 部位: 走廊及办公室墙 4. 结构类型: 砖墙	个	52.00
21	03B001	拆除吊顶(仅面层, 保留原有龙骨)	1. 材质: 矿棉板 2. 规格: 600*600 3. 材料利旧	m ²	220.00
22	03B002	拆除吊顶	1. 材质: 矿棉板 2. 规格: 600*600 3. 材料利旧	m ²	100.00
23	03B003	吊顶恢复	1. 材质: 矿棉板 2. 规格: 600*600 3. 材料利旧	m ²	320.00
24	03B004	龙骨恢复	1. 材质: U型轻钢天棚龙骨 2. 规格: 网格尺寸 600mm $\times$ 600mm 3. 材料利旧	m ²	100.00
25	03B005	垃圾外运	1. 人工装车, 运距按 10km 综合考虑	m ³	1.00
26	031301001001	凿(压、切割)槽	1. 名称: 墙体剔槽 2. 规格: JDG20 3. 结构类型: 砖墙	m	18.00
27	030704001001	通风工程检测、调试	系统名称: 通风系统	系统	1.00