

分项报价表

项目编号：ZHYHY202503G003

项目名称：连平县城生活垃圾无害化填埋场400吨/天垃圾渗滤液应急处理项目

包号：1

投标人名称：深圳市益嘉昇科技有限公司

价款形式：单价



货币及单位：人民币/元

品目号	序号	服务名称	服务范围	服务要求	服务时间	服务标准	单价	计量单位
1-1	1	连平县城生活垃圾无害化填埋场400吨/天垃圾渗滤液应急处理	乙方负责从渗滤液调节池取水口至清水排放口之间工艺所需的设备管道、电缆及设备运营管理服务。 服务要求：1、处理工艺要求 在选择处理工艺时需要兼顾当地的经济条件和环保要求，处理工艺选取应遵循以下原则：（1）认真贯彻国家关于环境保护的方针和政策，使设计符合国家的有关法规及规范。经处理后排放的水质符合国家和地方的有关排放标准和规定，符合环境保护的要求，有效保护当地水环境的质量；（2）处理工艺要投资少，实施容易，见效快，充分发挥项目的社会效益、环境效益和经济效益；（3）采用处理效果稳定、工艺流程简单可靠、运行管理方便、并适当留有改造扩建弹性的处理工艺；（4）采用先进的节能技术，降低垃圾渗滤液处理系统的能耗及运行成本；（5）充分利用现有地形，对处理系统各部分合理布局，尽量减少垃圾渗滤液提升次数和减少占地；（6）发生事故时有一定缓冲机能，以保证安全运行；（7）采用适合项目建设地的地形特征、气候特征及水质特征的处理工艺。 2、处理后水质要求：渗滤液原水经处理后，排水水质达到《生活垃圾填埋场污染物控制标准》（GB16889）和广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26）一级标准要求较严者，按国家、省最新标准执行。 服务标准：处理后水质要求：渗滤液原水经处理后，排水水质达到《生活垃圾填埋场污染物控制标准》（GB16889）和广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26）一级标准要求较严者，按国家、省最新标准执行。	本次招标所要求的服务	11个月	符合《生活垃圾渗滤液处理技术规范》（CJJ150-2010）和《生活垃圾填埋场渗滤液处理工程技术规范》（HJ564-2010），以及合同附件《技术规范与要求》	79	吨

投标人盖章：

日期：2025 年 04 月 21 日