

工程做法表

外 墙	名称	外墙1（GRC线脚）
	类别	真石漆（燃烧性能等级A）
	构造做法	1、外墙涂料，23J909/6-23/外涂1
		2、柔性耐水腻子
		3、5~10厚一布二浆抹面胶浆（复合耐碱玻纤网格布二层），GRC线脚三面喷真石漆，与原立面装饰柱或墙体交接处向下延伸300mm
		4、刷素水泥浆一道（内掺水重5%的建胶）
		5、原有抹灰层扫毛或划出纹道
	名称	外墙2
	类别	真石漆外墙
	图集	23J909/6-12/外墙9C
	构造做法	1、外墙涂料，23J909/6-23/外涂3
		2、5厚聚合物水泥防水砂浆（干粉型）
		3、界面剂一道
		4、铲除面层至墙抹灰层
	名称	外墙3
	类别	真石漆外墙
	构造做法	1、面层涂料1道（砂壁状建筑涂料）
		2、主层涂料1道
		3、按照原有分格线分格（黑色分格线）
		4、底层涂料1道（抗碱封闭底漆）
5、刮涂耐水腻子，干燥后打磨		
6、打磨后清理面层，刷界面剂一道		
名称	外墙4	
类别	真石漆外墙	
构造做法	1、面层涂料1道（砂壁状建筑涂料）	
	2、主层涂料1道	
	3、按照原有分格线分格（黑色分格线）	
	4、底层涂料1道（抗碱封闭底漆）	
	5、清理面层，刷界面剂一道	

楼 / 地 面	名称	楼1
	类别	SPC石晶地板面层（燃烧性能等级A）
	厚度	7
	构造做法	1、板缝、地漏、墙地交接处全部打防霉密封胶，做到全封闭隔水 2、板材背面满刮双组份水性防水地板胶（不可用普通结构胶），整片贴合 地砖，重物压 24 小时固化 3、原有防滑地砖面层清油污，瓷砖缝隙用环氧彩砂填平， 高低差>2mm 处用自流平找平

内 墙	名称	内墙1
	类别	无机涂料内墙粉刷（燃烧性能等级A）
	构造做法	(1) 刷内墙涂料2遍。
		(2) 涂饰底部涂料；
		(3) 彩色界面剂一道；满刮2mm厚耐水腻子分遍抹平；
		(4) 20厚1:2.5水泥砂浆找平；
		(5) 封堵后原墙面
	名称	内墙2
	类别	SPC 石晶墙板（燃烧性能等级A）
	厚度	9
构造做法	1、板材锁扣拼接，阴阳角、底部、开孔处打防霉耐候密封胶全密封	
	2、墙板背面条状打中性防霉结构胶（不可用普通玻璃胶），对准标线按压在瓷砖墙面，临时用美纹纸、支撑物固定 24 小时待胶固化	
	3、弹水平垂直线，裁切板材，预留 5mm 伸缩缝防热胀冷缩	
	4、原墙面瓷砖缝隙、表面油污彻底清洁，砂纸轻微打磨瓷砖釉面，增加粘接力；松动空鼓瓷砖提前敲实加固	

顶 棚	名称	棚1, 吊顶底标高为3.0m, 含灯具、排风扇(接原灯具电源)
	类别	成品集成吊顶(不上人)(燃烧性能等级A)
	图集	23J909/8-15/棚88
	构造做法	1、铝合金方板(600×600)与配套专用龙骨固定
		2、与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结, 间距≤600
		3、与安装型式配套的专用上层主龙骨, 间距≤1200用吊件与钢筋吊杆联结后找平
		4、φ6钢筋吊杆双向中距≤1200, 吊杆上部与板底预留吊环固定
5、现浇钢筋混凝土板底预留φ8钢筋吊环, 双向中距≤1200		
6、刷防潮底漆一道		



DRIPA
大庆市规划建筑研究院
DAQING RESEARCH INSTITUTE OF PLANNING AND ARCHITECTURE

甲级工程设计证书编号：A123002440

乙级工程设计证书编号：A223002447

版本说明:

专业会签

总图		建筑	
结构		电气	
给排水		道路	
暖通		园林	

注册建筑师章 (签字)

注册工程师章（签字）

项目负责人	胡建国	
设计总负责	张 鹏	
技术负责	李 静	
审 定	李 静	
审 核	张 鹏	
专业负责	韩崧友	
校 对	吴晓红	
设 计	胡建国	

建设单位

让胡路区人民法院安全隐患整治工程

子项名称

图纸名称	工程做法表
------	-------

设计阶段	建 施	图号	建-14
工程编号	JZ-26-65	日期	2026.07

本图不加盖出图专用章无效