

投标（响应）报价明细表

项目名称：天涯区西岛污水处理站设备采购项目

项目编号：HNCS-2025-010

包号：采购包1包

单位：元

序号	货物名称	生产厂商名称	数量/单位	单价	单项总价	备注
一	设备采购部分					
1 ▲	钢丝绳粗格栅 1、型号规格：ZGC-800； 2、主要参数：沟宽B=2000mm，安装高度H=7380mm，安装角度=90°，栅条40*8*2300，栅隙15mm，排渣高度1m,设备材质304不锈钢； 2、电机功率：1.1KW+0.55KW	江苏普蓝维亚环境工程有限公司	1台	256682	256682	新增格栅配带 PLC 电控箱，预留远控接口；配套导轨等固定件，含输送机控制
2 ▲	螺旋输送机 1、型号规格：ZLS-300； 2、主要参数：B=320mm，螺旋直径300，推送型式，输送长度3.5m，材质304不锈钢，螺旋体16Mn，排渣口高度1m； 2、电机功率：2.2KW	江苏普蓝维亚环境工程有限公司	1台	49378	49378	新增螺旋输送机由粗格栅控制柜联动控制
3 ▲	螺旋输送机 1、型号规格：ZLS-300； 2、主要参数：B=320mm，螺旋直径300，推送型式，输送长度4.5m，材质304不锈钢，螺旋体16Mn，排渣口高度1m； 2、功率：2.2KW	江苏普蓝维亚环境工程有限公司	1台	52841	52841	新增螺旋输送机由细格栅控制柜联动控制
4 ▲	集水池提升潜水泵 1、型号规格：100WQ80-14-5.5 2、主要参数：Q=80m³/h，H=14m，N=5.5Kw， 3、绝缘等级F级，防护等级IP68,额定电压380V，口径DN100	蓝深集团股份有限公司	2台	8894	17788	旧水泵换新
5	膜组件	浙江洁弗环保科	4096m²	186	761856	更换膜组

序号	货物名称	生产厂商名称	数量/单位	单价	单项总价	备注
▲	1、型号规格：MW16b， 2、形式：中空纤维膜， 3、主要参数：1) 膜面积=16m²/片 PVDF材质 产水量400L/m²·日，2) 膜元件材料：PVDF内衬，3) 膜丝内外径：1.0/2.2mm，4) 膜公称孔径：0.03-0.05 μm，5) 有效膜丝长度：1480mm，6) 单套滤元有效面积：16m²，7) 设计膜通量：15LMH，8) 最大膜通量：20LMH，9) 总膜面积：4092m²，10) 使用年限>4年	技有限公司 				件
6 ▲	曝气器 1、规格：Φ260 EPDM 2、主要参数：1) 通气量：1~5m³/h.只2) 阻力损失：≤3000pa3) 氧的利用率：≥38%(6m水深)4) 服务面积：0.25~1m²5) 理论动力效率：≥8kgO₂/Kw.h	宜兴市永诚环保设备有限公司	256个	282	72192	曝气器换新
7 ▲	内回流泵 1、型号规格：50WQ40-10-2.2， 2、主要参数：Q=40m³/h，H=10m，N=2.2Kw， 3、绝缘等级F级，防护等级IP68,额定电压380V，口径DN50	蓝深集团股份有限公司	4台	5788	23152	旧水泵换新
8 ▲	剩余污泥泵 1、型号规格：50WQ10-4-0.75， 2、主要参数：Q=10m³/h，H=4m，N=0.75Kw， 3、绝缘等级F级，防护等级IP68,额定电压380V，口径DN50	蓝深集团股份有限公司	4个	3595	14380	旧水泵换新
9 ▲	生物除臭装置 1、处理规模：Q=1500m³/h	广东省南方环保生物科技有限公司	1套	518421	518421	除臭设备换新

序号	货物名称	生产厂商名称	数量/ 单位	单价	单项总价	备注
	2、预洗池：1.0m×2.0m×2.6m（H） 3、生物滤池：3.0m×2 4、排放标准：1）硫化氢——最高允许排放浓度1.000（mg/m ³ ），最高允许排放速率0.060（kg/h）；2）氨——最高允许排放浓度5.000（mg/m ³ ），最高允许排放速率0.600（kg/h）；3）臭气浓度——最高允许排放浓度300（mg/m ³ ）	司				含生物填料、离心风机、控制系统、循环泵、风管等
10 ▲	潜污泵 1、型号规格：50WQ10-10-0.75 2、主要参数：Q=10m ³ /h，H=10m，n=0.75Kw 3、绝缘等级F级，防护等级IP68,额定电压380V，口径DN50	蓝深集团股份有限公司	2台	3811	7622	旧水泵换新
11 ▲	加药计量泵 1、规格：Q=120L/h,H=3bar,N=90w； 2、材质：泵头PVC材质	浙江爱力浦科技股份有限公司	3台	9911	29733	旧加药泵换新
12 ▲	加药泵控制箱 1、规格：300*400*220，一控一， 2、材质：SUS304	海南澄控自动化设备安装有限公司	3台	2404	7212	新增控制箱
13 ▲	就地按钮箱 1、规格：300*400*220，一控一， 2、材质：SUS304	海南澄控自动化设备安装有限公司	20台	2035	40700	新增就地控制箱
14 ▲	液位计 1、型号规格：FMU30-AAHEABGHF，一体式； 2、主要参数：量程0-8米，	恩德斯豪斯(中国)自动化有限公司	1台	7196	7196	旧液位计换新
15 ▲	电磁流量计 1、规格：DN200 PN10 分体式， 2、主要参数：传感器IP68	上海肯特仪表股份有限公司	1台	19428	19428	旧电磁流量计换新

序号	货物名称	生产厂商名称	数量/ 单位	单价	单项总价	备注
	, 4~20mA+RS-485, 10m 分体线					
16 ▲	电磁流量计 1、规格: DN300 PN10 分 体式, 2、主要参数: 传感器 IP68 , 4~20mA+RS-485, 10m 分体线	上海肯特仪表股份有限公 司	1台	26512	26512	新增电磁 流量计
17 ▲	仪表箱 1、规格: (H500*D300*W5 00) 2、材质: SS304, 3、主要参数: 浪涌防雷, 信号隔离	海南澄控自动化 设备安装有限公 司	2台	3491	6982	新增仪表 箱
18	控制电缆 1、型号: KW控制电缆, 2、规格: KW10*1.5	广东汉天源电缆 实业有限公司	1000米	31	31000	旧电缆换 新
19 ▲	污水提升泵站潜污泵 1、型号规格: 80WQ50-12 -4, 2、主要参数: Q=50m³/h, H=12m, 3Kw, 3、绝缘等级F级, 防护等 级 IP68, 额定电压 380V, 口 径 DN50	蓝深集团股份有 限公司	2台	7419	14838	旧水泵换 新
二	设备检修部分					
1	旋流沉砂器 1、设备型号规格: QLSQ- 180, ϕ 1830*H2800, P=0.75kW; 2、检修内容: 1)更换配套 电磁阀DN50,2)更换设备配 套电气原件等配件, 3)罐 体防腐处理。	/	2台	10000	20000	更换配套 电磁阀 DN50,更换 设备配套 电气原件 等配件, 罐体防腐 处理
2	全自动加药装置 1、型号规格: JTZZ-500, 2、主要参数: 500L/h, 2.38Kw	/	1台	5585	5585	检修加药 泵, 检修 控制系 统, 设备 单机调试
3	叠螺污泥脱水机 1、设备型号规格: DL-	/	1台	9187	9187	检修电 机, 增设

序号	货物名称	生产厂商名称	数量/单位	单价	单项总价	备注
	131, 2、主要参数：1) 装机功率：1.5Kw, 2) 搅拌转速：24r/min, 3) 驱动转速：2-3r/min 3、检修内容：1) 检修电机1.5Kw, 2) 检修控制箱1.5KW, 3) 检修配套螺旋片, 4) 设备单机调试					控制系统, 检修螺旋片, 设备单机调试
4	一体化MBR设备 1、设备规格： BxWxH=3.5mx3.5mx19.0m; 2、主要参数：处理量Q=400m³/d; 停留时间不小于8小时; 3、检修内容：1) 箱体内部防腐新作2) 内部管道检修防腐新作3) 支架防腐新作4) 内部支架加固	/	4台	40000	160000	1) 箱体内部防腐新作 2) 内部管道检修防腐新作 3) 支架防腐新作 4) 内部支架加固
5	电气线路整理 1、检修电气、仪表等, 2、检修内容：进行所有电气线路进行检查调整布置	/	1项	59549	59549	进行所有电气线路进行整改布置。
6	自动控制系统 1、自控格式化升级优化系统程序, 2、自控系统联动调试。	/	1项	82272	82272	对现场的自控格式化、升级优化系统程序。
总价		人民币贰佰贰拾玖万肆仟伍佰零陆元整 (¥ 2294506.00)				

投标单位：海南和成环境工程有限公司（公章）

日期：2025年12月05日

注：①投标人必须按本表的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价。

②“本表各分项报价合计应当与“开标（报价）一览表”响应报价相等。

③本表行数可自行添加，但表式不变。