

## 2024年UPS主机设备及蓄电池采购项目(二次)

### 评审情况表

项目编号：N5101142024000513

2025年02月12日

序号	供应商名称	是否通过资格性审查	是否通过符合性审查	未通过原因	是否根据政府扶持政策在评审时进行价格扣除	评审结果
1	成都惠通达科技有限公司	是	否	评审条款"加★号的技术、服务、商务及其他要求"不通过，专家组长评审意见：响应文件未提供产品官网截图(电池)、未提供以YD/T1360-2005为执行标准的全国认证认可信息公共服务平台产品认证查询截图。	否	第一成交候选人： 成都英迈尔科技有限公司； 报价金额：合计： <b>189640</b> 元。  第二成交候选人： 成都捷亿通科技有限公司； 报价金额：合计： <b>197200</b> 元。  第三成交候选人： 成都迪易威科技有限公司； 报价金额：合计： <b>208760</b> 元。
2	成都迪易威科技有限公司	是	是	/	否	
3	四川新邮科技有限公司	是	是	/	否	
4	成都英迈尔科技有限公司	是	是	/	否	
5	成都捷亿通科技有限公司	是	是	/	否	
6	四川吉额萌科技有限公司	是	否	评审条款"加★号的技术、服务、商务及其他要求"不通过，专家组长评审意见：响应文件未提供询价文件要求的产品官网截图，未提供以YD/T1360-2005为执行标准的具有CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的产品认证、全国认证认可信息公共服务平台产品认证查询截图和检测报告。	否	
7	四川浩创特信息科技有限公司	是	否	评审条款"加★号的技术、服务、商务及其他要求"不通过，专家组长评审意见： <b>UPS</b> 电源技术参数及性能指标中第12条约定：过载能力：产品应具有较强的过载能力，当输出功率为额定值的 <b>125%</b> 时，机器正常工作时间应 <b>&gt;10</b> 分钟；响应文件中提供的检测报告为 <b>10</b> 分钟，不满足询价文件要求。	否	

