

平凉市崆峒区上杨回族乡下杨中学清洁能源供暖项目成交结果公告



一、项目编号：GSZC-PL-24138

二、项目名称：平凉市崆峒区上杨回族乡下杨中学清洁能源供暖项目

三、成交信息

供应商名称	供应商地址	成交金额 (万元)
甘肃亿隆建业建设工程有限公司	甘肃省平凉市崆峒区临泾路世纪花园 B2 区 3 号商业裙楼 2 段 15 号	126.67823

四、主要标的信息

货物类						
序号	名称	规格型号	品牌	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	空气能 冷暖机 组	BH550-32F	佛山市 邦顿节 能设备 有限公 司	4 台	139700.0	558800.0
2	数字化 补水定 压装置	/	国标	1 套	25300.0	25300.0
3	水处理 设备	软化水处理设备	国标	1 台	58820.0	58820.0
4	水箱	内 304 不锈钢/内 胆 d=2mm；中间 10cm 聚氨酯发泡 保温层；容积：2m ³	国标	2 台	11800.0	23600.0
5	主机循	采暖主机循环泵额	国标	2 台	14600.0	29200.0

	环（热水泵）	定流 Q=120m ³ /h, 扬程 H≥30m					
6	采暖循环泵 （热水泵）	末端采暖循环泵额 定流 Q=200m ³ /h, 扬程 H≥50m		国标	2 台	19500.0	39000.0
7	设备热泵自动化系统控制柜	智能自动控制，变频器，电器元件 CCC 认证		国标	1 台	18600.0	18600.0
8	系统热泵自动化系统控制柜	系统总电源控制， 电器元件 CCC 认证		国标	1 台	16200.0	16200.0
9	水箱基础加强	国标 10# 工字钢		国标	2 项	3600.0	7200.0
10	主机基础支座	国标 10# 槽钢		国标	4 项	3000.0	12000.0
11	橡胶可挠性接头	国标 DN200		国标	6 项	95.0	570.0
12	橡胶可挠性接头	国标 DN100		国标	4 项	82.0	328.0
13	橡胶可挠性接头	国标 DN65		国标	4 项	65.0	260.0
14	法兰止回阀	国标 DN100	壳体试验 —承受 2.	国标	8 台	360.0	2880.0
15	法兰止	国标	4MP 水压，	国标	10 台	420.0	4200.0

	回阀	DN65	保压 60s, 应无可见液滴或表面潮湿。密封试验一承受 1.76MPa 水压, 保压 60s, 不允许有可见泄漏				
16	Y 型过滤器	国标 DN100		国标	4 台	860.0	2640.0
17	Y 型过滤器	国标 DN65		国标	8 台	360.0	2880.0
18	三通温控阀	国标 DN20		国标	35 台	88.0	3080.0
19	手动排气阀	国标 DN20		国标	68 台	68.0	4624.0
20	止回阀	国标 DN25		国标	9 台	112.0	1008.0
21	止回阀	国标 DN20		国标	22 台	95.0	2090.0
22	温度计	100℃		国标	2 个	185.0	370.0
23	压力表	国标 1.6MPa		国标	2 个	157.0	314.0
24	热镀锌管	国标 DN100		国标	58.1m	52.0	3021.20
25	热镀锌管	国标 DN65		国标	49.1m	47.0	2307.70
26	热镀锌管	国标 DN50		国标	152.8m	45.0	6876.0
27	热镀锌管	国标 DN32		国标	40.1m	40.0	1604.0
28	热镀锌管	国标 DN25		国标	111m	35.0	3885.0
29	热镀锌管	国标 DN20		国标	278m	22.0	6116.0
30	管道保温	DN100 橡塑板	表观密度 $\geq 42.8\text{kg/m}^3$ 导热系	国标	58.1m	25.0	1452.50

		d=50 mm	数: 平均温 度(-20±				
31	管道保 温	DN65 橡塑 板 d=50 mm	2) °C≤0.0 32, 平均温 度(0± 2) °C≤0.0 33, 平均温	国标	49.1m	23.0	1129.30
32	管道保 温	DN50 橡塑 板 d=50 mm	度(25± 2) °C≤0.0 3 真空体 积吸水率 ≤0.20%透	国标	152.8m	21.0	3208.80
33	管道保 温	DN32 橡塑 板 d=50 mm	湿性能: 透 湿系数≤ 1.3×10 ⁻¹ 0, 湿阻因 子≥1500	国标	40.1m	18.0	721.80
34	管道保 温	DN25 橡塑 板 d=50 mm	压缩回弹 率≥20%尺 寸变化率: 长≤7.0% 宽≤7.0%, 厚(壁厚)	国标	111m	16.0	1776.0
35	管道保 温	DN20 橡塑 板 d=50 mm	≤15.0% 烟密度等 级≤75%	国标	278m	13.0	3614.0
36	套管及 设备连 接线	按设备系统安装及 自动控制需要自定		国标	1 批	360.00	360.0

37	铸铁散热器	内腔无砂型灰铸铁 辐射对流散热器 FD2-6-8(双柱 700 型)140W/片, 0.41 m ² /片	国标	1332 片	33.00	43956.0
38	干式变 压器 (箱 式)	箱式变压器容量 (kV·A):630KVA	国标	1 台	326800. 0	326800.0
39	电杆组 立	混凝土电杆 9m	国标	2 根	3750.0	7500.0
40	电力电 缆	YJV22-8.7/15KV-3 *120+1*70	国标	150m	121.0	18150.0
41	电力电 缆	WDZ-YJY-4*95+1*5 0	国标	25m	650.0	16250.0
42	电力电 缆头	电力电缆头 120mm ² 以下	国标	2 个	220.0	440.0
43	配管	钢管 DN100	国标	50m	73.0	3650.0

五、评审专家名单：朱建纲、朱国栋、刘有军

六、代理服务收费标准及金额：参照国家发展和改革委员会【发改价格(2015)299号文件】以及招标人与招标代理机构达成的书面协议，按照成交金额的2.0%收取，中标人在领取项目成交通知书前一次性向招标代理机构支付。
收费金额为：2.53 万元。

七、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。

八、其他补充事宜

无

九、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：平凉市崆峒区上杨乡学区

地址：平凉市崆峒区上杨乡街道

联系方式：15379206833

2. 采购代理机构信息

名称：甘肃中程招标有限公司

地址：甘肃省平凉市崆峒中路 132 号（嘉宸大厦 12 楼）

联系电话：13519333510/0933-8231365

3. 项目联系方式

项目联系人：王广燕

电话：13519333510

