

平凉市崆峒区白庙回族乡白庙中心小学清洁能源供暖项目中标结果公告



- 一、项目编号：GSQSD-2024-025
- 二、项目名称：平凉市崆峒区白庙回族乡白庙中心小学清洁能源供暖项目
- 三、中标信息

供应商名称	供应商地址	中标金额 (万元)
甘肃西部畅远建设工程有限公司	甘肃省白银市白银区兰州路 16 号 (12)35 幢 13-17	99.794372

四、主要标的信息

货物类						
名称	规格型号	品牌	单位	数量	单价 (元)	总价(元)
空气能冷暖机组	OJ-DKCR-160AIIDPA	浙江欧伦	台	3	145410	436230
水箱	1、★内 304 不锈钢/内胆 d=2mm； 中间 10cm 聚氨酯发泡 保温层； 容积： 5 吨	国标	台	1	12000	12000
机组循环泵	★额定流量： =90m3/h 绝缘等级： B 额定扬程： =14m 额定电压： 380V 额定频率：50Hz 电机接法： Y / 额定功率： 11kW 同步转速： 2900 r/min 泵规定点效率： 标准值： =52.5% 容差值： -26% ★电泵轴功率 1、 额定点轴功率的 1.3 倍应 ≤ 电泵的额定功率。 2、 电泵在 0.7~1.2 倍规定流 量范围内， 轴功率=电泵的额 定功率。电动机定子的温升限 值=80K	波奇泵业 有限公司	台	3	3260	9780



供暖循环 泵	★额定流量：=70m ³ /h 额定扬程：=35m 绝缘等级：B 额定电压：380 V 额定频率：50Hz 电机接法：Y / 额定功率：15kW 同步转速：2900 r/min 泵规定点效率：标准值：=52.5% 容差值：-26% ★电泵轴功率： 1、额定点轴功率的 1.3 倍应 ≤ 电泵的额定功率。 2、电泵在 0.7~1.2 倍规定流量范围内，轴功率 = 电泵的额定功率。电动机定子的温升限值=80K		波奇泵业 有限公司	台	3	3500	10500
法兰闸阀	国标 DN200	★壳体试验—承受 2.4MPa 水压，保压 60s，应无可见液滴或表面潮湿。 ★密封试验—承受 1.76MPa 水压，保压 60s，不允许有可见泄漏	国标	台	11	950	10450
法兰闸阀	国标 DN100		国标	台	2	540	1080
法兰闸阀	国标 DN80		国标	台	2	460	920
法兰闸阀	国标 DN65		国标	台	24	440	10560
法兰闸阀	国标 DN50		国标	台	4	300	1200
法兰闸阀	国标 DN40		国标	台	3	120	360
电磁阀	国标 DN50		国标	台	2	300	600
法兰消声 止回阀	国标 DN200		国标	台	2	4500	9000
法兰过滤 器	国标 DN200		国标	个	4	1950	7800
法兰橡胶 软接头	国标 DN200		国标	个	8	1900	15200

法兰橡胶软接头	国标 DN65		国标	个	6	600	3600
热镀锌管	国标 DN100		国标	m	50	150	7500
热镀锌管	国标 DN80		国标	m	45	130	5850
热镀锌管	国标 DN65		国标	m	40	120	4800
热镀锌管	国标 DN50		国标	m	36	110	3960
管道保温	DN100 橡塑板 d=50 mm	★表观密度=42.8kg/m³ ★导热系数：平均温度(-20±2)℃=0.032，平均温度(0±2)℃=0.033，平均温度(25±2)℃=0.03 ★真空体积吸水率=0.20% ★透湿性能：透湿系数=1.3×10-10，湿阻因子=1500 压缩回弹率=20% ★尺寸变化率：长=7.0% 宽=7.0%，厚(壁厚)=15.0% 烟密度等级=75%	国标	m	50	43	2150
管道保温	DN80 橡塑板 d=50 mm		国标	m	45	40	1800
管道保温	DN65 橡塑板 d=50 mm		国标	m	40	32	1280
管道保温	DN50 橡塑板 d=50 mm		国标	m	36	28	1008
直埋式预制保温管	高密度聚乙烯保温管 DN100		国标	m	20	60	1200
直埋式预制保温管	高密度聚乙烯保温管 DN80		国标	m	70	57	3990
管道支架	一般钢结构，保温管架，除锈及刷漆		国标	kg	45.23	50	2261.5
设备自控配电柜	智能自动控制，变频器，电器元件 CCC 认证		国标	台	1	5800	5800
系统配电柜	系统总电源控制，电器元件 CCC 认证		国标	台	1	7500	7500

净水设备	★产水量 1 吨/h、电器元件 CCC 认证	国标	台	1	8200	8200
水箱基础 加强	国标 10# 工字钢	国标	m	18	40	720
主机基础 支座	国标 10# 槽钢	国标	m	60	40	2400
主要设备 电缆线	YJV-3*25+2*16mm2	国标	m	60	117	7020
油浸电力 变压器	变压器 容量 (kV · A):500 KVA	上海华通	台	1	96066	96066
电杆组立	混凝土电杆 8m	国标	根	3	3100	9300
电力电缆	WDZ-YJLV22-10KV-3X70	昆明明超电 缆有限公司	m	75	1000	75000
电力电缆	WDZ-YJY22-4X150+1X70	昆明明超电 缆有限公司	m	24.6	600	14760
电力电缆	WDZ-YJY22-5X10	昆明明超电 缆有限公司	m	100.9	70	7063
电力电缆	WDZ-YJY22-4X25+1X16	昆明明超电 缆有限公司	m	135.5	90	12195
电力电缆	WDZ-YJY22-4X95+1X50	昆明明超电 缆有限公司	m	13.8	350	4830
电力电缆 头	电力电缆头 120mm2 以下	昆明明超电 缆有限公司	个	2	200	400
电力电缆 头	电力电缆头 35mm2 以下	昆明明超电 缆有限公司	个	2	150	300
电力电缆 头	电力电缆头 10mm2 以下	昆明明超电 缆有限公司	个	6	120	720
配管	钢管 DN32	国标	m	52	30	1560
配管	钢管 DN50	国标	m	4	52	208
配管	钢管 DN100	国标	m	4.8	94	451.2
配线	WDZ-BYJ-4mm2	国标	m	963.37	15	14450.55
插座	安全型三孔插座	国标	个	18	35	630



接线盒	118 型接线盒	国标	个	18		54
低压开关柜(屏)	配电柜 800mm*2200mm*600mm	国标	台	1	18500	18500
配电箱	配电箱：500*600*180，外壳防护等级 IP45 级，电器元件 CCC 认证	国标	台	3	12000	36000
配电箱	配电箱：700*800*180，外壳防护等级 IP46 级，电器元件 CCC 认证	国标	台	1	18000	18000
桥架	钢制桥架 100*50	国标	m	19.94	21	418.74
桥架	钢制桥架 100*50	国标	m	6.88	21	144.48
桥架	钢制桥架 80*60	国标	m	53.5	18	963
桥架支架	一般钢结构	国标	kg	28.41	25	710.25
电暖气(内置温控器)	电暖气(内置温控器) 2600W	沧州嘉盈电器设备有限公司	台	15	5500	82500
电缆线管、线槽	按设备系统安装及自动控制需要自定	昆明明超电缆有限公司	批	1	6000	6000

五、评审专家名单：李超、朱国栋、苏建斌、魏青平、魏红

六、代理服务收费标准及金额：本项目招标代理服务费由中标人向招标代理机构支付，本项目招标代理服务费按照总中标金额的 2.0%收取，中标人在通知领取项目中标通知书前一次性向招标代理机构支付。

金额为：19959.00 元

七、公告期限

自本公告发布之日起 1 个工作日。

八、其他补充事宜

无

九、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：平凉市崆峒区白庙乡学区

地址：平凉市崆峒区白庙乡街道

联系方式：18709333897

2. 采购代理机构信息

名称：甘肃启盛达项目管理咨询有限公司

地址：甘肃省平凉市崆峒区仁爱路恒和大厦 1102 室

联系方式：13993375147

3. 项目联系方式

项目联系人：黄倩

电话：13993375147





中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加平凉市崆峒区白庙乡学区（单位名称）的平凉市崆峒区白庙回族乡白庙中心小学清洁能源供暖项目（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 空气能冷暖机组（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为浙江欧伦电气股份有限公司（企业名称），从业人员152人，营业收入为1751.484361万元，资产总额为1694.452417万元，属于小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. 机组循环泵、供暖循环泵（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为波奇泵业有限公司（企业名称），从业人员108人，营业收入为751万元，资产总额为794万元，属于小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

3. 电力电缆（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为昆明明超电缆有限公司（企业名称），从业人员136人，营业收入为851万元，资产总额为960万元，属于小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

4. 油浸电力变压器（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为上海华通企业集团有限公司（企业名称），从业人员145人，营业收入为484.361万元，资产总额为694万元，属于小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

5. 电暖气（内置温控器）（内置温控器）（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为沧州嘉盈电器设备有限公司（企业名称），从业人员145人，营业收入为484.361万元，资产总额为752.325万元，属于小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

张荣杰

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章): 甘肃西部畅远建设工程有限公司

日期: 2024年09月11日

注: 填写前请认真阅读《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)和《财政部工业和信息化部关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》(财库[2020]46号)相关规定。

张荣杰