

大连理工大学未来学习中心周边环境改造项目（第二次）更正文件（1）

（项目编号：DUTBXC-2026200（第二次））

各供应商：

青岛习远咨询有限公司会同大连理工大学，就有关问题进行澄清说明，内容如下：

一、回答供应商问题：

1、招标文件第 117 页“（2）类似项目业绩：市政工程（须包含市政铺装）施工项目业绩。”与 134 页“（1）类似项目业绩：2023 年 1 月 1 日至磋商日，市政工程施工业绩。”两者业绩要求描述不一致，请明确以哪个为准？

回复：类似项目业绩：2023 年 1 月 1 日至磋商日，市政工程施工业绩。

2、“市政工程施工业绩”，是指业绩类别为市政工程，还是指工程内容中包含“市政工程相关内容”即可？

回复：工程内容中包含“市政工程”即可。

3、招标文件 87 页-88 页，第十一条项目管理班组及生产操作人员要求中，项目其他管理人员需“提供劳动合同并提供截止磋商前 3 个月内任 1 个月的社保缴费证明”，项目其他管理人员可否使用已退休人员？若可以，是否仅提供退休返聘合同和退休证即可？无需提供社保缴费证明。

回复：可以使用退休人员，退休人员需提供退休证及退休返聘合同。

4、招标文件 124 页，10.1 主材设备品质偏离表中的第 4-9 项招标清单中没有项，无法填写请明确。

回复：磋商文件中工程采购技术需求 10.3 主要材料设备品质表及磋商响应文件技术部分格式 10.1、主材设备品质偏离表均删除 4-9 项、11 项。

5、招标文件 106 页，二十、政府优先采购产品认证证书复印件或法定信息发布平台信息截图，此部分清单中没有可填写的项，是否取消此部分评分？

二十、政府优先采购产品认证证书复印件或法定信息发布平台信息截图

格式 2.10：

序号	响应产品名称	产品属性	产品品目	认证证明编号	工程量清单对应项
1		环保			
2		环保			

19.1 证明材料是指由国家有关部门确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书或法定信息发布平台公布的认证信息截图。

19.2 已列明的产品填报认证证明编号并后附证明材料即可，未列明产品的由供应商自行填报，但不得与已列明的品目重复。清单对应位置如填写不全，则本项目中同类产品均按响应产品执行。

19.3 强制采购和优先采购产品认证证明与所响应产品均保持一致，否则按无效响应处理。

回复：有，不取消。

二、磋商文件中工程采购技术需求 10.3 主要材料设备品质表及磋商响应文件技术部分格式 10.1、主材设备品质偏离表 更正为：

编号	材料设备名称	要求主要技术性能参数	响应品牌	响应规格型号	响应技术性能参数偏离程度	偏离说明及证明材料
1	K11 通用型防水涂料	无毒无害，无刺鼻气味，满足 JC/T2090-2011《聚合物水泥防水浆料》、JC 1066-2008《建筑防水涂料中有害物质限量》的相关限值要求。				
2	钢管	室外电力电缆采用 YJV-0.6/1kV 型电缆穿热镀锌厚壁钢管 SC（壁厚 2.0mm），覆土层直埋敷设。				
3	电线电缆	其中卤素指针为：所有卤素的值$\leq 50\text{PPM}$（根据法规 PREN 14582）； 燃烧后产生卤化氢气体的含量$<100\text{PPM}$（根据法规 EN5067-2-1）； 燃烧后产生的卤化氢气体溶于水后的 pH 值≥ 4.3（弱酸性）（根据法 EN-50267-2-2）； 产品在密闭容器中燃烧后透过一束光线其透光率$\geq 60\%$（根据法 EN-50268-2）； Pb$<90\text{PPM}$，Cd、Cr6+、Hg、PBBs、PBDEs 均小于 5PPM； 电缆应经受环境温度下成品电压试验 3kV，5min 不击穿； 电缆的透光率应符合下表电缆外径 D(mm) 透光率 (%) $\geq D > 40705 < D \leq 105010 < D \leq 4060D \geq 540$； 电缆的不延燃性（阻燃特性）：单根电线电缆垂直燃烧试验应通过 GB/T 12666. 1-08 卤酸气体释放量，符合 IEC754-1； 燃烧气体的 pH 值和导电率，符合 IEC754-2 PH ≥ 4.3 电导率$\leq 10 \mu\text{S/mm}$； 弯曲半径：无铠装电缆应不小于电缆外径的 6 倍，有铠装或铜带屏蔽结构的电缆应不小于电缆外径的 12 倍； 线径要求大于国家标准所要求的数值（超国标）。				
4	LED 灯带（台阶）	12W/24V, LED, 色温 4000K, 防水等级 IP66。				

1、供应商在磋商响应环节需提供按《主材设备品质偏离表》中所列产品的唯一品牌、规格型号、偏离程度，且应属于市场信誉度高的正规品牌和优质产品，在履约过程中，采购人有权在供应商提供的品牌中根据相同档次任意选择产品，如供应商描述不清晰，采购人有权指定能够满足工程建设需要的任意产品和档次，供应商如提供的品牌、规格型号、偏离程度不符，采购人有权按三者之中最高者选择产品。（竞争性磋商第二轮报价不得以降低材料档次为代价，材料品质不得降低。）

2、“偏离程度”一栏根据“响应文件响应内容”与采购文件逐项对照的结果填写。偏离必须用“正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。“偏离说明”一栏由供应商对偏离的情况做详细说明，提供证明材料的应注明页码。

- 3、工程施工过程中，用于本工程所有材料、产品、设备必须经采购人确认认可后，成交人方可采购和安装。否则，成交人承担全部责任和费用。
- 4、有系列或型号的成型产品必须填写完整的品牌系列或型号；无系列或型号的半成品主材需要填写规格等其他参数，有多个规格的材料请选具有代表性的一种填入表格。
- 5、此表中响应品牌、响应规格型号、响应技术性能参数偏离程度需由供应商填写，填写不全按响应无效处理。偏离程度标注为正偏离或无偏离的，偏离说明及证明材料空白即可。
- 6、此表中响应品牌、响应规格型号、响应技术性能参数偏离程度须与评分标准中主材设备品质相适应，否则采购人有权按二者之中主材设备品质最高者选择产品。

磋商文件其他内容不变

采购人：大连理工大学

联系人：张老师、丛老师 联系电话：0411-84706816/6319

采购代理人：青岛习远咨询有限公司

联系人：孙福贵 联系电话：0411-39557296、15140690765

邮箱：1261361028@qq.com

日期：2026 年 8 月 5 日

大连理工大学未来学习中心周边环境改造项目（第二次）

（项目编号： DUTBXC-2026200（第二次））

更正文件（1）确认函

大连理工大学、青岛习远咨询有限公司：

关于你方 2026 年 8 月 5 日发出的“大连理工大学未来学习中心周边环境改造项目（第二次）更正文件一”共 3 页，我方已收到并无任何异议，现回执予以确认！

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）：