

广东省政府采购

公开招标文件

采购计划编号：**441801-2026-02026**

采购项目编号：**ZD26-ZC022AG**

项目名称：广州医科大学附属清远医院（清远市人民医院）重点科室净化层流系统维修保养采购项目

采购人：广州医科大学附属清远医院（清远市人民医院）

采购代理机构：清远市中德招标有限公司

第一章 投标邀请

清远市中德招标有限公司受广州医科大学附属清远医院（清远市人民医院）的委托，采用公开招标方式组织采购广州医科大学附属清远医院（清远市人民医院）重点科室净化层流系统维修保养采购项目。欢迎符合资格条件的国内供应商参加投标。

一.项目概述

1.名称与编号

项目名称：广州医科大学附属清远医院（清远市人民医院）重点科室净化层流系统维修保养采购项目
采购计划编号：441801-2026-02026
采购项目编号：ZD26-ZC022AG
采购方式：公开招标
预算金额：1,280,000.00元

2.项目内容及需求情况（采购项目技术规格、参数及要求）

采购包1(重点科室净化层流系统维修保养服务):
采购包预算金额：1,280,000.00元

品目号	品目名称	采购标的	数量（单位）	技术规格、参数及要求	品目预算(元)	是否允许进口产品
1-1	空调维修和保养服务	重点科室净化层流系统维修保养服务	1(项)	详见第二章	1,280,000.00	否

本采购包不接受联合体投标
合同分包：不允许合同分包
合同履行期限：服务期1年，具体时间以合同实际签订期限为准。

二.投标人的资格要求

1.投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

- 1）具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本扫描件。
- 2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供以下2种证明材料扫描件之一：①提供《资格承诺函》（格式详见招标文件附件）；②提供投标截止日前6个月内其中1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的须提供相应证明材料。
- 3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供以下3种证明材料扫描件之一：①提供《资格承诺函》（格式详见招标文件附件）；②2025年度的财务状况报告；③银行基本开户行出具的资信证明和《基本存款账号信息》。
- 4）履行合同所必需的设备和专业技术能力：按投标（响应）文件格式填报设备及专业技术能力情况。
- 5）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供《资格承诺函》（格式详见招标文件附件）。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚【根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定】。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

采购包1（重点科室净化层流系统维修保养服务）：本采购包专门面向中小企业采购。投标供应商须符合本项目采购标的对应行业（本项目行业为：工业）的政策划分标准。监狱企业、残疾人福利单位视同小型、微型企业。【注：中小企业以供应商填写的《中小企业声明函》（见投标格式）为判定标准，残疾人福利性单位以供应商填写的《残疾人福利性单位声明函》（见投标格式）为判定标准，监狱企业须供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。】

3.本项目特定的资格要求：

采购包1（重点科室净化层流系统维修保养服务）：

1)供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。投标函相关承诺要求内容。

三.获取招标文件

时间：详见招标公告及其变更公告（如有）

地点：详见招标公告及其变更公告（如有）

获取方式：在线获取。供应商应从广东省政府采购网（<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/>）上广东政府采购智慧云平台（以下简称“云平台”）的政府采购供应商入口进行免费注册后，登录进入项目采购系统完成项目投标登记并在线获取招标文件（未按上述方式获取招标文件的供应商，其投标资格将被视为无效）。

售价：免费

四.提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

提交投标文件截止时间和开标时间：详见招标公告及其变更公告（如有）

（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日）

地点：详见招标公告及其变更公告（如有）

五.公告期限、发布公告的媒介：

1、公告期限：自本公告发布之日起不得少于5个工作日。

2、发布公告的媒介：中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/>)；

六.本项目联系方式：

1.采购人信息

名称：广州医科大学附属清远医院（清远市人民医院）

地址：广东省清远市清城区银泉北路35号

联系方式：0763-3113977

2.采购代理机构信息

名称：清远市中德招标有限公司

地址：清远市新城北江二路物资大厦第九层

联系方式：0763-3378455

3.项目联系方式

项目联系人： 清远市中德招标有限公司

电话： 0763-3378455

4.技术支持联系方式

云平台联系方式： 020-88696588

开标评标服务专线： 020-88696599

采购代理机构： 清远市中德招标有限公司

第二章 采购需求

一、项目概况：

为有效维护医院重点科室（手术室、ICU、病房、中心实验室等）的净化层流设备，确保设备系统运行良好、各项环境指标达标，保障临床业务正常开展，特制定本维保服务条款。

采购包1（重点科室净化层流系统维修保养服务）

1.主要商务要求

标的提供的时间	★维保期为合同生效之日起一年。
标的提供的地点	广州医科大学附属清远医院（清远市人民医院）（广东省清远市清城区银泉北路35号）
付款方式	1期：支付比例100%,按季度支付，每季度结算一次。采购人在收到中标人在维保期内发生的所有维修单（需使用科室签名和盖章）和保养单（需使用科室签名和盖章）及正式发票后30个日历日内，等额支付当季维保服务费。 如项目发生合同融资，采购人需将合同款项支付到合同约定收款账户
验收要求	1期：【1】若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准则按行业标准或地方标准验收。【2】采购人组成验收小组按国家或行业或地方的有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。【3】因货物或服务质量问题发生争议时，由项目所在地市场监督或行业主管等政府部门鉴定。
履约保证金	不收取
其他	

其他商务需求

参数性质	编号	内容明细	内容说明
	1	投标范围	投标人必须对本项目整体进行投标，不得分拆，且需提供完整的商务和技术资料。中标后不得将本次采购的合同产品转包或分包给其他供应商。
★	2	报价和结算要求	【1】投标报价应当包括本项目投标和履约过程中可预见和不可预见的一切费用，投标人应按照招标文件采购需求的内容、责任范围以及合同条款进行报价，包括但不限于：工程师差旅费、快递运费、所有零配件费用、维修费、保养费、技术检测费，采购人不再支付除此之外的其它任何费用。【2】投标人必须根据自身的成本核算情况，充分考虑服务期内物价水平及服务人员薪金的波动风险。一经响应，即认为投标人已充分考虑有关风险，愿意承担因这些风险所造成的一切经济损失，并放弃因此造成的损失求偿权。
	3	维护、售后服务	【1★】服务期内，所有为完成本项目所需的必要服务全部免费，若供应商提供更优质的服务，则按供应商的标准执行。供应商须承诺服务质量和期限不低于采购文件的要求。
	4	付款方式补充说明	【1】项目完成合同备案且满足合同约定支付条件的，采购人在收到有效的正式发票后，按照合同约定程序进行支付。【2】采购人在合同约定的付款时间（不含财政部门审核的时间）向财政部门提交支付申请手续后，即视为采购人已经按期支付。
	5	其他要求	【1】采购人只提供材料仓库，中标人自行解决驻点人员食宿。【2】供应商在投标文件中提供洁净空调系统维护保养实施方案，包括但不限于：①工作内容；②服务流程；③维护规范；④日常保养计划；⑤检测方案等。【3】供应商在投标文件中提供设备巡检方案，包括但不限于：①预防性巡检保养；②巡检计划；③巡检组织；④巡检内容；⑤巡检保障等。【4】供应商在投标文件中提供应急服务预案，包括但不限于：①应急服务内容；②应急服务保障措施；③应急响应的时间；④应急人员的配备等。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标（响应）无效。 打“▲”号条款为重要参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标（响应）条款。		

2.技术标准与要求

序号	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价 (元)	分项预算总价 (元)	所属行业	技术要求
1	空调维修和保养服务	重点科室净化层流系统维修保养服务	项	1.00	1,280,000.00	1,280,000.00	工业	详见附表一

附表一：重点科室净化层流系统维修保养服务

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	一、维护保养相关标准与要求 投标人必须按照以下管理规范对采购人的设备进行维保、清洗等： 1、国标GB 19210-2003《空调通风系统清洗规范》； 2、卫生部2012年发布的《公共场所集中空调通风系统卫生规范》； 3、国标GB 50333-2013《医院洁净手术部建筑技术规范》； 4、国标《一般通风用空气过滤器检测标准》ISO16890标准； 5、《医用气体工程技术规范》GB50751-2012标准； 6、《医院空气净化管理标准》WS/T 368—2025； 7、在合同期间如有新标准发布，则按新标准执行。
	2	二、服务范围 1号住院楼：手术室、ICU三区、新生儿科、儿科PICU、产房、消毒供应中心、内镜中心； 2号住院楼：介入手术室洁净区域、手术室、ICU一区、ICU二区、CCU、神经重症监护室、静脉配置中心； 门诊楼：急诊手术室、日间手术室、检验科、儿科静脉配置中心； 医技楼：生殖中心、产前诊断中心、分子诊断中心、核酸实验室； 应急大楼：特殊门诊、发热门诊、感染科、6楼7楼呼吸科； 其他区域：实验动物中心、生物标本库、中心实验室一区（病理实验室）、中心实验室二区。
	3	三、服务内容 服务内容包括但不限于全院净化层流系统（空调主机、洁净空调机组、新风机组、排风机组、吊顶盘管机、自控系统、水泵、水管等所有构成），净化层流所在科室的弱电、音视频、背景音乐、门铃对讲系统、医用气体终端、吊塔、时钟、照明系统、供配电系统（包括IT电源、小型发电机维护）、自动门控制系统、配套给排水设施等所有相关维保。

	4	四、洁净空调系统维护保养工作内容																																		
		<table><tr><th>序号</th><th>设备/服务项目名称</th><th>要求保养周期</th><th>作业内容</th></tr><tr><td rowspan="5">1</td><td rowspan="5">洁净空调机组</td><td>每天</td><td>上班前对各洁净区域及设备执行巡检工作，记录温度、湿度、压差及相关洁净参数；洁净区域手术室正常上班时现场派驻保障服务。</td></tr><tr><td>每周</td><td>清洗回风滤网1次；清洗初效过滤器1次；检测出风口风量、温度，检查电磁阀工作状态；检查噪声、振动，观察是否有漏水现象。</td></tr><tr><td>每月</td><td>洁净机组月度检测保养，检查皮带、电机、温湿度传感器、加湿器、电气线路维护保养。</td></tr><tr><td>每季</td><td>清洁出风散流器；检查风机电气部分，调整皮带松紧度，疏通凝水管。</td></tr><tr><td>每年</td><td>清洁风柜，拆洗冷冻水过滤器、电磁阀体等；检查冷水流量，欠流量时疏通管道；全面检查工况（电压、电流、对地电阻、风量、压力等）；定期更换初、中、高效过滤器。</td></tr><tr><td rowspan="4">2</td><td rowspan="4">新风机组</td><td>每周</td><td>清洗新风滤网1次；清洗初效过滤器1次；检查噪声、振动，观察是否有漏水现象；检测出风口风量、温度。</td></tr><tr><td>每月</td><td>新风机组月度检测保养，检查皮带、电机、温湿度传感器、加湿器、电气线路维护保养。</td></tr><tr><td>每季</td><td>清洗出风散流器；检查风机电气部分，调整皮带松紧度，疏通凝水管。</td></tr><tr><td>每年</td><td>清洗风柜，拆洗冷冻水过滤器、电磁阀体等；检查冷水流量，欠流量时疏通管道；全面检查工况（电压、电流、对地电阻、风量、压力等）；定期更换初、中、亚高效过滤器。）</td></tr><tr><td rowspan="3">3</td><td rowspan="3">排风机</td><td>每周</td><td>检查机组运行情况。</td></tr><tr><td>每季</td><td>检查电气部分，检查更换皮带。</td></tr><tr><td>每年</td><td>更换排风过滤网，整机检测保养。</td></tr></table>	序号	设备/服务项目名称	要求保养周期	作业内容	1	洁净空调机组	每天	上班前对各洁净区域及设备执行巡检工作，记录温度、湿度、压差及相关洁净参数；洁净区域手术室正常上班时现场派驻保障服务。	每周	清洗回风滤网1次；清洗初效过滤器1次；检测出风口风量、温度，检查电磁阀工作状态；检查噪声、振动，观察是否有漏水现象。	每月	洁净机组月度检测保养，检查皮带、电机、温湿度传感器、加湿器、电气线路维护保养。	每季	清洁出风散流器；检查风机电气部分，调整皮带松紧度，疏通凝水管。	每年	清洁风柜，拆洗冷冻水过滤器、电磁阀体等；检查冷水流量，欠流量时疏通管道；全面检查工况（电压、电流、对地电阻、风量、压力等）；定期更换初、中、高效过滤器。	2	新风机组	每周	清洗新风滤网1次；清洗初效过滤器1次；检查噪声、振动，观察是否有漏水现象；检测出风口风量、温度。	每月	新风机组月度检测保养，检查皮带、电机、温湿度传感器、加湿器、电气线路维护保养。	每季	清洗出风散流器；检查风机电气部分，调整皮带松紧度，疏通凝水管。	每年	清洗风柜，拆洗冷冻水过滤器、电磁阀体等；检查冷水流量，欠流量时疏通管道；全面检查工况（电压、电流、对地电阻、风量、压力等）；定期更换初、中、亚高效过滤器。）	3	排风机	每周	检查机组运行情况。	每季	检查电气部分，检查更换皮带。	每年	更换排风过滤网，整机检测保养。
		序号	设备/服务项目名称	要求保养周期	作业内容																															
		1	洁净空调机组	每天	上班前对各洁净区域及设备执行巡检工作，记录温度、湿度、压差及相关洁净参数；洁净区域手术室正常上班时现场派驻保障服务。																															
				每周	清洗回风滤网1次；清洗初效过滤器1次；检测出风口风量、温度，检查电磁阀工作状态；检查噪声、振动，观察是否有漏水现象。																															
				每月	洁净机组月度检测保养，检查皮带、电机、温湿度传感器、加湿器、电气线路维护保养。																															
				每季	清洁出风散流器；检查风机电气部分，调整皮带松紧度，疏通凝水管。																															
				每年	清洁风柜，拆洗冷冻水过滤器、电磁阀体等；检查冷水流量，欠流量时疏通管道；全面检查工况（电压、电流、对地电阻、风量、压力等）；定期更换初、中、高效过滤器。																															
		2	新风机组	每周	清洗新风滤网1次；清洗初效过滤器1次；检查噪声、振动，观察是否有漏水现象；检测出风口风量、温度。																															
				每月	新风机组月度检测保养，检查皮带、电机、温湿度传感器、加湿器、电气线路维护保养。																															
				每季	清洗出风散流器；检查风机电气部分，调整皮带松紧度，疏通凝水管。																															
				每年	清洗风柜，拆洗冷冻水过滤器、电磁阀体等；检查冷水流量，欠流量时疏通管道；全面检查工况（电压、电流、对地电阻、风量、压力等）；定期更换初、中、亚高效过滤器。）																															
		3	排风机	每周	检查机组运行情况。																															
				每季	检查电气部分，检查更换皮带。																															
				每年	更换排风过滤网，整机检测保养。																															
		五、洁净空调系统维护保养内容及要求																																		
		(一) 净化空调系统																																		
		1、按要求定期保养净化系统及其设备，使净化系统各项性能符合以下规范中规定或建议达到的相关技术要求																																		

- ① 《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2013；
- ② 《医院空气净化管理标准》WS/T 368-2025；
- ③ 《医疗机构消毒技术规范》WS/T 367-2012。

2、具体工作内容如下：

名称	内容及要求
医用净化空 调机组	1）医用净化空调机组电极加湿器的维护保养工作 ①要求每个月对电极加湿器进水阀保养至少一次； ②要求每个月对电极加湿器排水阀保养至少一次； ③要求每个月对电极加湿器加湿桶（每半年更换滤芯至少一次）保养至少一次。
	2）医用净化空调机组电加热的维护保养工作 ①要求每个月对PTC电加热管保养至少一次； ②要求每个月对PTC电加热的接线柱保养至少一次； ③要求每个月对PTC电加热的接线保养至少一次。
	3）医用净化空调机组过滤器的维护保养工作。 ①要求每个月对个月对空调机组的过滤器的阻力检测。
	4）医用净化空调机组风机、电机的维护保养工作 ①要求每个月对空调机组风机、电机轴承检查至少一次； ②要求每个月对空调机组风机、电机的接线柱检查至少一次； ③要求每个月对空调机组风机、电机的接线检查至少一次。
	5）高温报警器的维护保养工作 ①要求每个月对高温报警器的接线柱检查至少一次； ②要求每个月对高温报警器的接线检查至少一次； ③要求每个月对高温报警器的报警情况检查至少一次。
	6）比例积分阀的维护保养工作 ①要求每个月对比例积分阀的接线柱检查至少一次； ②要求每个月对比例积分阀的接线检查至少一次； ③要求每个月对比例积分阀的执行情况检查至少一次。
	7）要求每个月对压差计维护保养至少一次。
	8）空调机组的初效过滤器、中效过滤器、亚高效过滤器和高效过滤器，新风机组的初效过滤器、中效过滤器、亚高效过滤器和高效过滤器的维护保养 ①视安装环境、季节、使用、作业条件及类似疫情等特况，新风机组初效过滤器宜每2-4周清洁至少一次；板式初效过滤器宜2个月更换至少一次；袋式中效过滤器宜每月检查，3个月更换至少一次；亚高效过滤器宜每年更换至少一次。发现污染和堵塞及时更换； ②末端高效过滤器宜每年检查至少一次，当阻力超过设计初阻力160Pa或已经使用3年以上时宜更换； ③排风机组中的中效过滤器宜每年更换至少一次，发现污染和堵塞及时更换； ④定期检查室内回风口过滤网，每月清洁至少一次，每年更换至少一次。如遇特殊污染，及时更换，并用消毒剂擦拭回风口内表面。
a、设专门维护管理人员，遵循设备的制造商说明进行保养与维护，并制定运行手册	

		2) 以专门维护 至少一次，遵循设备的使用说明进行维护保养；并制定适用于 ，有检查和记录。
风口、阀门 、消声器（ 每月至少一 次）	1) 送风天花的维护保养工作。 2) 高效送风口的维护保养工作。 3) 回风口的维护保养工作。 4) 防火阀、手动对开多叶调节阀、定风量阀的维护保养工作。 5) 消声器的维护保养工作。	
排风机组（ 每月至少一 次）	1) 排风机组的维护保养工作。 2) 排风口的维护保养工作。 3) 止回阀的维护保养工作。 ①要求每个月对排风机组的接线柱检查至少一次； ②要求每个月对排风机组的接线检查至少一次； ③要求每个月对排风机组止回阀的开关情况检查至少一次。	
其他	1) 软水系统定期补充工业盐，保养与维护。 2) 净化机组风柜里面紫外线消毒灯更换与维修。 3) 应急大楼自动门维修与保养。 4) 新静配风机盘管维修与保养。 5) 户外风冷热泵补水、水箱维修与保养。 6) 户外风冷热泵空调机组每年二次清洗蒸发器。水泵，自动水阀等整套系统保养与维修。 7) 净化层流科室传递窗维修更换：1.船型开关2.开门按钮3.指示灯4.电源线插头 5微动开关6.紫外线消毒灯7.支架8.专用整流器9.门把手等。	
	（二）自动控制系统维护保养每月至少一次 1、自动控制柜的维护保养工作； 2、自动控制系统温湿度传感器的维护保养工作； 3、PLC湿度控制程序的维护保养工作； 4、PLC温度控制程序的维护保养工作； 5、PLC电加热控制程序的维护保养工作； 6、PLC电极加湿器控制程序的维护保养工作； 7、PLC比例积分阀控制程序的维护保养工作； 8、PLC压力监测控制程序的维护保养工作。 （三）配电系统：每月保养至少一次 1、洁净区域配电柜开关的维护保养工作； 2、洁净区域配电箱开关的维护保养工作； 3、洁净区域配电柜内接线端子的维护保养工作； 4、洁净区域配电箱内接线端子的维护保养工作； 5、照明灯管、镇流器的维护保养工作； 6、照明开关、插座及接线端头的维护保养工作； 7、夹层桥架、盖板、接口的维护保养工作； 8、夹层电线管、电线的维护保养工作。	

	6	六、服务保障及响应时间要求 （一）维护保养服务承包方式 服务方承担需求书第三点“服务内容”包含的全部维修项目所需单价500元以下（含500元）的零部件及滤网耗材的费用。单价500元以上的其他零配件，由采购人核准后按实结算。 按照服务规范提供巡查，清洗以及维保维修服务，遇普通故障30分钟内抵达现场处理，2小时内修复，主部件等重大故障10分钟内抵达现场处理，8小时内修复。常用部件需常备院内。 （二）服务保障及响应时间要求 （1）在正常上班时间内（正常工作日：7:00-18:00），24小时值班，遇普通故障30分钟内抵达现场处理，2小时内修复，主部件等重大故障10分钟内抵达现场处理，8小时内修复。常用部件需常备院内。 （2）在非正常上班时间内，一般情况要求在30分钟内到达现场排除故障，重要或紧急情况下应在5分钟内到达现场。
--	---	--

7	七、维护保养以及技术人员要求 1、服务单位必须根据维护保养内容的要求，制定年度的具体、量化维护保养及清洗计划，做好日常维护保养记录，以备检查。 2、服务单位每季度须向采购人提交书面工作总结。 3、服务单位必须接受采购人不定期检查，并根据采购人的意见及时整改。 4、服务（技术）人员要求：本项目涉及洁净空调机组、新风机组等维保，为保障项目的顺利交付及售后服务质量，投标人拟派遣的项目服务（技术）人员需具备制冷设备等方面的知识。 5、驻场专业技术人员要求： ★（1）人员配置至少有6名具有专业技术相关资质的维保人员驻场（其中包含1名项目负责人），提供24小时的维保响应服务，负责对本项目各楼宇洁净层恒温恒湿空调及与各空调系统相关联的设备进行全系统的维修保养工作。 ★（2）驻场专业技术人员团队须完整具备制冷与空调作业（或涉氨制冷作业）、电工作业（高压电工作业或低压电工作业）、焊接与热切割作业、压力容器作业能力，其中须持有政府部门颁发的特种作业操作证【作业类别为：制冷与空调作业（或涉氨制冷作业）】不少于2人；持有政府部门颁发的特种作业操作证【作业类别为：电工作业（高压电工作业或低压电工作业）】不少于2人。【在投标文件中提供拟派遣人员清单一览表(格式自拟)和有效证书。】 人员资质和驻场人员数纳入每月服务考核，若人员资质不符合或驻场人员不足均视为配置人员不达标，则每考核发现一次扣3000元维保费用，考核发现3次不达标则甲方进行约谈并有权解除合同。 ★（3）为维保区域内的设备提供日常的维护保养，各系统如有故障，立即响应（如遇工作人员休假等情况，服务单位必须另派同等技术工程人员进驻，做好交接班才能离开）。依据相关标准，保证以上服务区域的净化系统达到使用标准，净化指标符合国家的规范要求。 6、服务单位拟投入本项目的主要负责人，维保作业人员应经过专门的安全培训、考核，持证上岗。掌握防火、灭火的基本技能；还应掌握手术室洁净空调的管理知识和技能；应接受医院感染控制、消毒知识的培训，掌握防止空气生物污染物传播和空调系统二次污染的基本知识与技能；维保作业人员应熟悉洁净空调系统和中央空调系统及供电供水供气系统的工作原理和运行特点，具有安全意识、节能意识和应急指挥能力。 7、服务单位应定期检查员工的工作情况和系统的工作状态，对检查结果应进行统计和分析，发现问题应及时处理，还应对系统运行和管理提出意见和建议 8、服务单位每季度需至少至少一次组织员工培训，培训内容包括但不限于服务手册、作业指导书与各项应急预案、运行管理理论及方法、工作原理解读等，并进行培训后考核。 9、服务单位日常的维修工作需建立详细的登记、汇总、统计制度。为医院维修的所有项目，需要以安全、实用、美观为大前提，在维修作业过程中，需要做好标示、指引、围栏等施工安全措施，确保施工安全；对部分维修后影响外观的维修事项，需要事先与采购人交待清楚维修后的情况，待医院确认后才施工。 10、服务单位必须储有相关的配套设备设施、系统的主要备件和易损件的备件。 11、服务单位必须做好每项维修及清洗的登记工作，并将每月工作量提交至采购人主管部门。 12、服务单位必须保证在合同服务期符合用户的消防、治安、院感、管理等安全要求，通过采购方的相关培训、考核，签订安全协议责任书。服务单位如有违法违规行为，除赔偿由此造成的用户经济损失外，必要时采购人有权追究其相关法律责任。 13、服务单位用工规范、劳动风险保障及福利完善，依法为服务团队人员社会劳动保险。
---	---

	8	八、维护内容维护规范及要求 1、投标人具有完善的维护维修相关设备。 2、空气处理设备、风机盘管的检查保养、加油；清理管路、除污；空气处理机的清扫、除尘。 3、自动门滑轮的日常检查及更换（包含：主动轮、从动轮、防脱轨轮、导向轮）；自动门开门方式（包含：点控开关、门洞感应器、脚踏感应器、挂式门把手）、自动门门头上指示灯的维护保养；自动门导轨清洁、检查自动门皮带的检查及维护。 4、弱电系统：医疗电话系统、医疗呼叫系统、视监控系统与存储管理、医用智能网络系统、背景音乐系统、有线电视系统、可视门禁系统、护士站中央控制系统、电话弱电面板的维护保养。不包括医院信息系统设备。 5、配电系统：以双电源转换总开关下端为起点、配电箱开关、配电柜内接线端子、配电箱内接线端子的维护保养。 6、刷手池自动感应式水龙头的检查维护保养。 7、医气系统：医用气体终端维护保养。																																				
		九、维保服务范围 1、维保区域 1）设备巡检工作要求 ①对合同范围内的设备进行日常的巡检与记录工作。 ②洁净空调新风机组和循环机组每日巡检至少一次。 ③洁净科室区域每日巡检至少一次。 2、层流洁净系统设备清单（包括但不限于） <table><tr><th>位置</th><th>名称</th><th>数量</th><th>单位</th><th>服务内容</th></tr><tr><td rowspan="5">1号住院楼 手术室</td><td>新风机组</td><td>3</td><td>台</td><td>每天巡查至少一次、检查电机运转情况、温湿度传感器、电动水阀、水阀、温度计、压力表、过滤器、压差开关、空调水管、给排水管、电流、电压、自控程序等</td></tr><tr><td>净化空调 循环机组</td><td>17</td><td>台</td><td>每天巡查至少一次、检查电机运转情况、温湿度传感器、电动水阀、水阀、温度计、压力表、过滤器、压差开关、空调水管、给排水管、电流、电压、自控程序等</td></tr><tr><td>加湿器</td><td>17</td><td>台</td><td>每天巡查至少一次、加湿桶是否漏水、电流、电压、自控程序等</td></tr><tr><td>彩色可视 对讲门禁 系统</td><td>3</td><td>套</td><td>每天巡查至少一次、检查双向呼叫对讲情况、图像显示状况</td></tr><tr><td>电动门</td><td>36</td><td>樘</td><td>每天巡查至少一次、检查开启关闭状况、红外线感应灵敏度、自控程序等</td></tr><tr><td></td><td>新风机组</td><td>1</td><td>台</td><td>每天巡查至少一次、检查电机运转情况、温湿度传感器、电动水阀、水阀、温度计、压力表、过滤器、压差开关、空调水管、给排水管、电流、电压、自控程序等</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>每天巡查至少一次、检查电机运转情况、温湿</td></tr></table>	位置	名称	数量	单位	服务内容	1号住院楼 手术室	新风机组	3	台	每天巡查至少一次、检查电机运转情况、温湿度传感器、电动水阀、水阀、温度计、压力表、过滤器、压差开关、空调水管、给排水管、电流、电压、自控程序等	净化空调 循环机组	17	台	每天巡查至少一次、检查电机运转情况、温湿度传感器、电动水阀、水阀、温度计、压力表、过滤器、压差开关、空调水管、给排水管、电流、电压、自控程序等	加湿器	17	台	每天巡查至少一次、加湿桶是否漏水、电流、电压、自控程序等	彩色可视 对讲门禁 系统	3	套	每天巡查至少一次、检查双向呼叫对讲情况、图像显示状况	电动门	36	樘	每天巡查至少一次、检查开启关闭状况、红外线感应灵敏度、自控程序等		新风机组	1	台	每天巡查至少一次、检查电机运转情况、温湿度传感器、电动水阀、水阀、温度计、压力表、过滤器、压差开关、空调水管、给排水管、电流、电压、自控程序等					每天巡查至少一次、检查电机运转情况、温湿
位置	名称	数量	单位	服务内容																																		
1号住院楼 手术室	新风机组	3	台	每天巡查至少一次、检查电机运转情况、温湿度传感器、电动水阀、水阀、温度计、压力表、过滤器、压差开关、空调水管、给排水管、电流、电压、自控程序等																																		
	净化空调 循环机组	17	台	每天巡查至少一次、检查电机运转情况、温湿度传感器、电动水阀、水阀、温度计、压力表、过滤器、压差开关、空调水管、给排水管、电流、电压、自控程序等																																		
	加湿器	17	台	每天巡查至少一次、加湿桶是否漏水、电流、电压、自控程序等																																		
	彩色可视 对讲门禁 系统	3	套	每天巡查至少一次、检查双向呼叫对讲情况、图像显示状况																																		
	电动门	36	樘	每天巡查至少一次、检查开启关闭状况、红外线感应灵敏度、自控程序等																																		
	新风机组	1	台	每天巡查至少一次、检查电机运转情况、温湿度传感器、电动水阀、水阀、温度计、压力表、过滤器、压差开关、空调水管、给排水管、电流、电压、自控程序等																																		
				每天巡查至少一次、检查电机运转情况、温湿																																		

				1号住院楼 ICU三区	净化空调 循环机组	1	台	度传感器、电动水阀、水阀、温度计、压力表、过滤器、压差开关、空调水管、给排水管、电流、电压、自控程序等
					加湿器	1	台	每天巡查至少一次、加湿桶是否漏水、电流、电压、自控程序等
					彩色可视 对讲门禁 系统	1	套	每天巡查至少一次、检查双向呼叫对讲情况、图像显示状况
					电动门	2	樘	每天巡查至少一次、检查开启关闭状况、红外线感应灵敏、自控程序等
				1号住院楼 新生儿科	新风机组	2	台	每天巡查至少一次、检查电机运转情况、温湿度传感器、电动水阀、水阀、温度计、压力表、过滤器、压差开关、空调水管、给排水管、电流、电压、自控程序等
					净化空调 循环机组	1	台	每天巡查至少一次、检查电机运转情况、温湿度传感器、电动水阀、水阀、温度计、压力表、过滤器、压差开关、空调水管、给排水管、电流、电压、自控程序等
					加湿器	1	台	每天巡查至少一次、加湿桶是否漏水、电流、电压、自控程序等
					彩色可视 对讲门禁 系统	1	套	每天巡查至少一次、检查双向呼叫对讲情况、图像显示状况
					电动门	4	樘	每天巡查至少一次、检查开启关闭状况、红外线感应灵敏、自控程序等
				1号住院楼 儿科PICU	净化空调 循环机组 带新风	1	台	每天巡查至少一次、检查风柜机组电机运转情况、温湿度传感器、电动水阀、闸阀、加湿器、水处理器、电源开关箱、温度计、压力表、过滤器、压差开关、空调水管、给排水管、电流、电压、自控程序、检查室间是否有漏气（氧气、负压、空气）情况，双向呼叫对讲，负责电动门的日常维护
				1号住院楼 产房	净化全新 风机组	1	台	每天巡查至少一次、检查电机运转情况、温湿度传感器、电动水阀、水阀、温度计、压力表、过滤器、压差开关、空调水管、给排水管、电流、电压、自控程序等
					净化空调 循环机组	1	台	每天巡查至少一次、检查电机运转情况、温湿度传感器、电动水阀、水阀、温度计、压力表、过滤器、压差开关、空调水管、给排水管、电流、电压、自控程序等
								每天巡查至少一次、加湿桶是否漏水、电流、

				加湿器	1	台	电压、自控程序等
				彩色可视 对讲门禁 系统	1	套	每天巡查至少一次、检查双向呼叫对讲情况、 图像显示状况
				电动门	8	樘	每天巡查至少一次、检查开启关闭状况、红外 线感应灵敏、自控程序等
			1号住院楼 内镜中心	净化空调 循环机组	4	台	每天巡查至少一次、检查电机运转情况、温湿 度传感器、电动水阀、水阀、温度计、压力表 、过滤器、压差开关、空调水管、给排水管、 电流、电压、自控程序等
				电动门	8	樘	每天巡查至少一次、检查开启关闭状况、红外 线感应灵敏、自控程序等
				新风机组	1	台	每天巡查至少一次、检查电机运转情况、温湿 度传感器、电动水阀、水阀、温度计、压力表 、过滤器、压差开关、空调水管、给排水管、 电流、电压、自控程序等
			1号住院楼 消毒供应 中心	净化空调 循环机组	2	台	每天巡查至少一次、检查电机运转情况、温湿 度传感器、电动水阀、水阀、温度计、压力表 、过滤器、压差开关、空调水管、给排水管、 电流、电压、自控程序等
				彩色可视 对讲门禁 系统	1	套	每天巡查至少一次、检查双向呼叫对讲情况、 图像显示状况
				净化空调 循环机组 +新风机 组	2	台	每天巡查至少一次、检查电机运转情况、温湿 度传感器、电动水阀、水阀、温度计、压力表 、过滤器、压差开关、空调水管、给排水管、 电流、电压、自控程序等
			2号住院楼 介入手术 室	加湿器	2	套	每天巡查至少一次、加湿桶是否漏水、电流、 电压、自控程序等
				可视自动 门	3	樘	每天巡查一次，检查双向呼叫对讲情况 、图像显示状况。
				自动门	3	樘	每天巡查至少一次、检查开启关闭状况、红外 线感应灵敏、自控程序等
				排风机	4	台	按相关标准日常维护
			2号住院楼 手术室	净化空调 循环机组 +新风机 组	17+2	台	每天巡查至少一次、检查风柜机组电机运转情 况、温湿度传感器、电动水阀、闸阀、加湿器 、水处理器、电源开关箱、温度计、压力表、 过滤器、压差开关、空调水管、给排水管、电 流、电压、自控程序、检查室间是否有漏气（ 氧气、负压、空气）情况，双向呼叫对讲，负

						责电动门的日常维护
			彩色可视 对讲门禁 系统	7	套	每天巡查至少一次、检查双向呼叫对讲情况、 图像显示状况
		2号住院楼 ICU一区	净化空调 循环机组 +新风机 组	3	台	每天巡查至少一次、检查风柜机组电机运转情 况、温湿度传感器、电动水阀、闸阀、加湿器 、电源开关箱、温度计、压力表、过滤器、压 差开关、空调水管、给排水管、电流、电压、 自控程序、检查室间是否有漏气（氧气、负压 、空气）情况，双向呼叫对讲，负责电动门的 日常维护
			彩色可视 对讲门禁 系统	3	套	每天巡查至少一次、检查双向呼叫对讲情况、 图像显示状况
		2号住院楼 ICU二区	净化空调 循环机组 +新风机 组	2	台	每天巡查至少一次、检查风柜机组电机运转情 况、温湿度传感器、电动水阀、闸阀、加湿器 、电源开关箱、温度计、压力表、过滤器、压 差开关、空调水管、给排水管、电流、电压、 自控程序、检查室间是否有漏气（氧气、负压 、空气）情况，双向呼叫对讲，负责电动门的 日常维护
			彩色可视 对讲门禁 系统	3	套	每天巡查至少一次、检查双向呼叫对讲情况、 图像显示状况
		2号住院楼	净化机组	3	台	每天巡查至少一次、检查风柜机组电机运转、 皮带紧松、轴承、温湿度传感器、电动水阀、 闸阀、电源开关箱、温度计、压力表、过滤器 、压差开关、空调水管、给排水管、电流、电 压、自控程序。
		静脉配置 中心	新风机组	2	台	每天巡查至少一次、检查电机运转情况、温湿 度传感器、电动水阀、水阀、温度计、压力表 、过滤器、空调水管、给排水管、电流、电压 、自控程序等
			加湿器	3	套	每天巡查至少一次、加湿桶是否漏水、电流、 电压、自控程序等。
		2号住院楼 CCU	净化空调 循环机组 +新风机 组	3	台	每天巡查至少一次、检查风柜机组电机运转情 况、、温湿度传感器、电动水阀、闸阀、加湿 器、水处理器、电源开关箱、温度计、压力表 、过滤器、压差开关、空调水管、给排水管、 电流、电压、自控程序、检查室间是否有漏气 （氧气、负压、空气）情况，双向呼叫对讲，

2号住院楼 神经重症 监护室				负责电动门的日常维护
	彩色可视 对讲门禁 系统	3	套	每天巡查至少一次、检查双向呼叫对讲情况、 图像显示状况
	净化空调 循环机组 +新风机 组	3	台	每天巡查至少一次、检查风柜机组电机运转情 况、温湿度传感器、电动水阀、闸阀、加湿器 、水处理器、电源开关箱、温度计、压力表、 过滤器、压差开关、空调水管、给排水管、电 流、电压、自控程序、检查室间是否有漏气（ 氧气、负压、空气）情况，双向呼叫对讲，负 责电动门的日常维护
	彩色可视 对讲门禁 系统	3	套	每天巡查至少一次、检查双向呼叫对讲情况、 图像显示状况
	2号住院楼 介入手术 室、ccu、 神经重症 监护室	新风机组	3	台
2号新住院 楼净化区 域（手术 室、ICU1 区、ICU2 区、介入 手术室、c cu、神经 重症监护 室）	设备带、 吊塔、吊 桥终端	手术吊塔3 4个、终端 316个，IC U1、2区吊 塔40+42 个，终端1 56+164个 、介入手术 室35套，C CU52套， 神经重症监 护室52套	套	每周巡查至少一次、检查终端是否漏气，插拔 是否灵活，有质量问题及时维修（更换）
2号住院楼 ICU1区、I CU2区、C CU、神经 重症监护 室	风机盘管 FP—04	45	台	按相关标准日常维护
	风机盘管 FP—06	27	台	按相关标准日常维护
2号住院楼 ICU1区、I CU2区、	气体报警 箱	6	台	每天巡查至少一次、检查压力是否正常
	手术室配 气箱	17	台	每周巡查至少一次、检查终端是否漏气、插拔 是否灵活

				手术室、C CU、神经 重症监护 室	气相			灭火剂
					电动门	60	樘	每天巡查至少一次、检查开启关闭状况、红外线感应灵敏、自控程序等
					加湿器	25	套	每天巡查至少一次、加湿桶是否漏水、电流、电压、自控程序等
				门诊楼急 诊手术室	净化空调 循环机组 +新风机 组	15	台	每天巡查至少一次、检查风柜机组电机运转情况、温湿度传感器、电动水阀、闸阀、加湿器、电源开关箱、温度计、压力表、过滤器、压差开关、空调水管、给排水管、电流、电压、自控程序、检查室间是否有漏气（氧气、负压、空气）情况，双向呼叫对讲，负责电动门的日常维护
					风机盘管 FPK-08	47	台	按相关标准日常维护
					风机盘管 FP-03	23	台	按相关标准日常维护
					风机盘管 FP-04	16	台	按相关标准日常维护
					风机盘管 FP-05	8	台	按相关标准日常维护
					风机盘管 FP-06	6	台	按相关标准日常维护
					风机盘管 FP-08	3	台	按相关标准日常维护
					风机盘管 FP-02	1	台	按相关标准日常维护
				门诊楼日 间手术室	新风机组	1	台	每天巡查至少一次、检查电机运转情况、温湿度传感器、电动水阀、水阀、温度计、压力表、过滤器、压差开关、空调水管、给排水管、电流、电压、自控程序等
					净化空调 循环机组	4	台	每天巡查至少一次、检查电机运转情况、温湿度传感器、电动水阀、水阀、温度计、压力表、过滤器、压差开关、空调水管、给排水管、电流、电压、自控程序等
					加湿器	4	套	每天巡查至少一次、检查加湿桶是否漏水、电流、电压、自控程序等
					彩色可视 对讲门禁 系统	1	套	每天巡查至少一次、检查双向呼叫对讲情况、图像显示状况
					电动门	8	樘	每天巡查至少一次、检查开启关闭状况、红外线感应灵敏、自控程序等

				门诊楼检验科	净化空调 循环机组 带新风	1	台	每天巡查至少一次、检查电机运转情况、温湿度传感器、电动水阀、水阀、温度计、压力表、过滤器、压差开关、空调水管、给排水管、电流、电压、自控程序等
				门诊楼儿科静脉配置中心	洁净空调 机组	1	台	每天巡查至少一次、检查电机运转情况、温湿度传感器、电动水阀、水阀、温度计、压力表、过滤器、压差开关、空调水管、给排水管、电流、电压、自控程序等
				医技楼生殖中心	新风机组	1	台	每天巡查至少一次、检查电机运转情况、温湿度传感器、电动水阀、水阀、温度计、压力表、过滤器、空调水管、给排水管、电流、电压、自控程序等
					净化空调 循环机组	2	台	每天巡查至少一次、检查电机运转情况、温湿度传感器、电动水阀、水阀、温度计、压力表、过滤器、空调水管、给排水管、电流、电压、自控程序等
					加湿器	2	套	每天巡查至少一次、检查加湿桶是否漏水、电流、电压、自控程序等
					彩色可视 对讲门禁 系统	1	套	每天巡查至少一次、检查双向呼叫对讲情况、图像显示状况
					电动门	3	樘	每天巡查至少一次、检查开启关闭状况、红外线感应灵敏、自控程序等
					新风机组	1	台	每天巡查至少一次、检查电机运转情况、温湿度传感器、电动水阀、水阀、温度计、压力表、过滤器、压差开关、空调水管、给排水管、电流、电压、自控程序等
				医技楼分子诊断中心	净化空调 循环机组	3	台	每天巡查至少一次、检查电机运转情况、温湿度传感器、电动水阀、水阀、温度计、压力表、过滤器、压差开关、空调水管、给排水管、电流、电压、自控程序等
					加湿器	1	套	每天巡查至少一次、检查加湿桶是否漏水、电流、电压、自控程序等
					彩色可视 对讲门禁 系统	1	套	每天巡查至少一次、检查双向呼叫对讲情况、图像显示状况
				医技楼核酸实验室	洁净空调 机组	3	台	每天巡查至少一次、检查风柜机组电机运转情况、温湿度传感器、电动水阀、闸阀、加湿器、水处理器、电源开关箱、温度计、压力表、过滤器、压差开关、空调水管、给排水管、电

					流、电压、自控程序、检查室间是否有漏气（氧气、负压、空气）情况，双向呼叫对讲，负责电动门的日常维护
	医技楼产 前诊断中 心	净化空调 循环机组 +新风机 组	1	台	每天巡查至少一次、检查电机运转情况、温湿度传感器、电动水阀、水阀、温度计、压力表、过滤器、压差开关、空调水管、给排水管、电流、电压、自控程序等
	应急大楼1 楼特殊门 诊	彩色可视 对讲门禁 系统	1	套	每天巡查至少一次、检查双向呼叫对讲情况、图像显示状况
		净化空调 循环机组 +新风机 组	2	台	每天巡查至少一次、检查电机运转情况、温湿度传感器、电动水阀、水阀、温度计、压力表、过滤器、压差开关、空调水管、给排水管、电流、电压、自控程序等
		风机盘管	19	台	按相关标准日常维护
		彩色可视 对讲门禁 系统	1	套	每天巡查至少一次、检查双向呼叫对讲情况、图像显示状况
	应急大楼1 楼发热门诊	净化空调 循环机组 +新风机 组	5	台	每天巡查至少一次、检查电机运转情况、温湿度传感器、电动水阀、水阀、温度计、压力表、过滤器、压差开关、空调水管、给排水管、电流、电压、自控程序等
		风机盘管	20	台	按相关标准日常维护
		彩色可视 对讲门禁 系统	1	套	每天巡查至少一次、检查双向呼叫对讲情况、图像显示状况
		净化空调 循环机组 +新风机 组	5	台	每天巡查至少一次、检查电机运转情况、温湿度传感器、电动水阀、水阀、温度计、压力表、过滤器、压差开关、空调水管、给排水管、电流、电压、自控程序等
	应急大楼2 楼感染科	风机盘管	59	台	按相关标准日常维护
		彩色可视 对讲门禁 系统	1	套	每天巡查至少一次、检查双向呼叫对讲情况、图像显示状况
		净化空调 循环新风 机组	6	台	每天巡查至少一次、检查风柜机组电机运转、皮带紧松、轴承、温湿度传感器、电动水阀、闸阀、电源开关箱、温度计、压力表、过滤器、压差开关、空调水管、给排水管、电流、电压、自控程序。
		彩色可视 对讲门禁	2	个	每天巡查至少一次、检查双向呼叫对讲情况、
	应急大楼6 楼呼吸科				

				系统			图像显示状况
				排风机组	6	台	按相关标准日常维护
				净化空调 循环新风 机组	6	台	每天巡查至少一次、检查风柜机组电机运转、 皮带紧松、轴承、温湿度传感器、电动水阀、 闸阀、电源开关箱、温度计、压力表、过滤器 、压差开关、空调水管、给排水管、电流、电 压、自控程序。
				彩色可视 对讲门禁 系统	2	个	每天巡查至少一次、检查双向呼叫对讲情况、 图像显示状况
				排风机组	5	台	按相关标准日常维护
				排风机	40	台	按相关标准日常维护
				净化空调 循环机组 +新风机 组	4	台	每天巡查至少一次、检查电机运转情况、温湿 度传感器、电动水阀、水阀、温度计、压力表 、过滤器、压差开关、空调水管、给排水管、 电流、电压、自控程序等
				万向罩	26	个	按相关标准日常维护
				通风橱	5	个	按相关标准日常维护
				加湿器	1	套	每天巡查至少一次、加湿桶是否漏水、电流、 电压、自控程序等
				自动门	7	樘	每天巡查至少一次、检查开启关闭状况、红外 线感应灵敏、自控程序等
				排风机	5	台	按相关标准日常维护
				净化空调 循环机组	4	台	每天巡查至少一次、检查电机运转情况、温湿 度传感器、电动水阀、水阀、温度计、压力表 、过滤器、压差开关、空调水管、给排水管、 电流、电压、自控程序等
				加湿器	4	套	每天巡查至少一次、加湿桶是否漏水、电流、 电压、自控程序等
				净化空调 机组	1	台	每天巡查至少一次、检查电机运转情况、温湿 度传感器、电动水阀、水阀、温度计、压力表 、过滤器、压差开关、空调水管、给排水管、 电流、电压、自控程序等
				净化空调 循环机组 +新风机 组	4	台	每天巡查至少一次、检查电机运转情况、温湿 度传感器、电动水阀、水阀、温度计、压力表 、过滤器、压差开关、空调水管、给排水管、 电流、电压、自控程序等
				万向罩	18	个	按相关标准日常维护

室二区(消 化病研究 所)	万向罩风 机	2	台	按相关标准日常维护
	通风橱	6	个	按相关标准日常维护
	加湿器	1	套	每天巡查至少一次、检查加湿桶是否漏水、电 流、电压、自控程序等
	自动门	9	樘	每天巡查至少一次、检查开启关闭状况、红外 线感应灵敏、自控程序等
	排风机	6	台	按相关标准日常维护
	风冷、热 泵机组	负责冷、 热切换	1 套	每天巡查至少一次、检查压缩机的运行情况、 温度传感器探头、各系统动行显示记录，水泵 自动切换状况
检测	各个净化 区域每年 不少于检 测1次（ 包括住院 楼2）	1	次	洁净度、新风量、排风量、压差、送风量、照 度、噪声

十、洁净空调更换过滤器清单 服务单位需按照以下清单提供对应过滤器并按要求更换处理，相关费用已包含在项目金额内。如有超出部分则双方再另行商议。 机组过滤器清单：							
科室名称	机组	货物名称	规格/型号	数量	更换	全年 更换 次数	更换 数量
					周期		
1号住院楼 手术室 一区	循环+新 风机组	中效过滤器	F7-592*592*38 1	28	3个月更换 1次	4	112
		中效过滤器	F7-287*592*38 1	40	3个月更换 1次	4	160
		中效过滤器	F7-490*592*38 1	7	3个月更换 1次	4	28
		中效过滤器	F7-287*592*38 2	4	3个月更换 1次	4	16
		粗效过滤器	G4-595*595*4 6	6	2个月更换 1次	6	36
		粗效过滤器	G4-290*595*4 6	8	2个月更换 1次	6	48
		粗效过滤器	G4-493*595*4 6	2	2个月更换 1次	6	12
		亚高效过滤器	MZ/P66-F7-592 *592*292	6	1年更换1 次	1	6

	新风机组	亚高效过滤器	MZ/P36-F7-287 *592*292	8	1年更换1次	1	8
		亚高效过滤器	MZ/P36-F7-492 *592*292	2	1年更换1次	1	2
		新风尼龙滤网	590×490*20	15	1年更换1次	1	15
			1200*950	1	1年更换1次	1	1
1号住院楼ICU三区	新风机组	粗效过滤器	G4-290*595*4 6	4	2个月更换1次	6	24
		中效过滤器	F7-287*592*38 1	4	3个月更换1次	4	16
		亚高效过滤器	MZ/P36-H10-2 87*592*292	4	1年更换1次	1	4
		新风尼龙滤网	940*530*20	1	1年更换1次	1	1
	循环机组	中效过滤器	F7-592*592*38 1	6	3个月更换1次	4	24
1号住院楼新生儿科	新风机组	板式中效过滤器	F5-290*595*46	3	2个月更换1次	6	18
		袋式中效过滤器	F7-287*592*38 1	3	3个月更换1次	4	12
	循环机组	板式中效过滤器	G5-595*595*4 6	6	2个月更换1次	6	36
		袋式中效过滤器	F7-592*592*38 1	6	3个月更换1次	4	24
	新风机组	新风尼龙滤网	630*380*20	1	1年更换1次	1	1
1号住院楼四楼儿科PICU	循环机组	板式初效过滤器	388*490*46	2	每2个月更换至少一次	6	12
		袋式中效过滤器	387*492*381	2	每3个月更换至少一次	4	8
	AHU-4	板式中效过滤器	F5-290*595*46	4	2个月更换1次	6	24
		袋式中效过滤器	F7-287*592*38 1	4	3个月更换1次	4	16
	AHU-5	板式中效过滤器	F5-290*595*46	3	2个月更换1次	6	18

1号住院楼内 镜中心	AHU-6	袋式中效过滤器	F7-287*592*38 1	3	3个月更换 1次	4	12
		板式中效过滤器	F5-290*595*46	3	2个月更换 1次	6	18
		袋式中效过滤器	F7-287*592*38 1	3	3个月更换 1次	4	12
		板式中效过滤器	F5-290*595*46	3	2个月更换 1次	6	18
	AHU-7	袋式中效过滤器	F7-287*592*38 1	3	3个月更换 1次	4	12
		板式中效过滤器	F5-290*595*46	3	2个月更换 1次	6	18
	1号住院楼产房	板式中效过滤器	F5-290*595*46	4	2个月更换 1次	6	24
		袋式中效过滤器	F7-287*592*38 1	4	3个月更换 1次	4	16
		亚高效过滤器	MZ/P36-H10-2 87*592*292	4	1年更换1 次	1	4
		新风尼龙滤网	670*530*6	3	1年更换1 次	1	3
		板式中效过滤器	F5-290*595*46	4	2个月更换 1次	6	24
		袋式中效过滤器	F7-287*592*38 1	4	3个月更换 1次	4	16
		亚高效过滤器	MZ/P36-H10-2 87*592*292	4	1年更换1 次	1	4
		板式中效过滤器	F5-290*595*46	2	3个月更换 1次	4	8
	AHU-01	板式中效过滤器	F5-290*495*46	1	3个月更换 1次	4	4
		板式中效过滤器	F5-595*495*46	1	3个月更换 1次	4	4
		板式中效过滤器	F5-595*595*46	2	3个月更换 1次	4	8
		袋式中效过滤器	F7-290*595*30 0	2	3个月更换 1次	4	8
		袋式中效过滤器	F7-290*492*30 0	1	3个月更换 1次	4	4
		袋式中效过滤器	F7-595*492*30 0	1	3个月更换 1次	4	4
		袋式中效过滤器	F7-595*595*30 0	2	3个月更换 1次	4	8
		板式中效过滤器			3个月更换		

1号住院楼供应室	AHU-02	器	F5-290*595*46	1	1次	4	4
		板式中效过滤器	F5-492*595*46	1	3个月更换1次	4	4
		袋式中效过滤器	F7-290*595*300	1	3个月更换1次	4	4
		袋式中效过滤器	F7-492*595*300	1	3个月更换1次	4	4
	AHU-03	板式中效过滤器	F5-595*595*46	2	3个月更换1次	4	8
		板式中效过滤器	F5-290*595*46	3	3个月更换1次	4	12
		板式中效过滤器	F5-290*290*46	1	3个月更换1次	4	4
		袋式中效过滤器	F7-595*595*300	2	3个月更换1次	4	8
		袋式中效过滤器	F7-290*595*300	3	3个月更换1次	4	12
		袋式中效过滤器	F7-290*290*300	1	3个月更换1次	4	4
	新风机组	板式中效过滤器	F5-290*595*46	4	2个月更换1次	6	24
		袋式中效过滤器	F7-287*592*381	4	3个月更换1次	4	16
		亚高效过滤器	MZ/P36-H10-287*592*292	4	1年更换1次	1	4
		新风尼龙滤网	670*530	3	1年更换1次	1	3
	循环机组	板式中效过滤器	F5-290*595*46	4	2个月更换1次	6	24
		袋式中效过滤器	F7-287*592*381	4	3个月更换1次	4	16
		亚高效过滤器	MZ/P36-H10-287*592*292	4	1年更换1次	1	4
		板式中效过滤器	390*595*46	3	每2个月更换至少一次	6	18
		板式中效过滤器	595*595*46	2	每2个月更换至少一次	6	12
		袋式中效过滤器			每3个月换		
2号住院楼介入室	循环机组	板式中效过滤器			每3个月换		
		板式中效过滤器			每3个月换		
		板式中效过滤器			每3个月换		
		板式中效过滤器			每3个月换		
		板式中效过滤器			每3个月换		
		板式中效过滤器			每3个月换		

					器	387*592*550	3	至少一次	4	12		
					袋式中效过滤器	592*592*550	2	每3个月换至少一次	4	8		
					2号住院楼手术室	循环+新风机组	板式中效过滤器	390*595*46	4	每2个月更换至少一次	6	24
							板式中效过滤器	390*493*46	12	每2个月更换至少一次	6	72
							板式中效过滤器	290*595*46	34	每2个月更换至少一次	6	204
							板式中效过滤器	595*595*46	10	每2个月更换至少一次	6	60
							袋式中效过滤器	387*592*550	4	每3个月换至少一次	4	16
							袋式中效过滤器	387*490*550	12	每3个月换至少一次	4	48
							袋式中效过滤器	287*592*550	32	每3个月换至少一次	4	128
							袋式中效过滤器	592*592*550	8	每3个月换至少一次	4	32
							袋式中效过滤器	595*595*550	2	每3个月换至少一次	4	8
							袋式中效过滤器	284*592*550	2	每3个月换至少一次	4	8
					新风机组	亚高效过滤器	287*592*292	4	每1年更换至少一次	1	2	
						亚高效过滤器	592*592*292	4		1	2	
							板式中效过滤器	390*595*46	3	每2个月更换至少一次	6	18
							板式中效过滤器	595*595*46	6	每2个月更换至少一次	6	36

2号住院楼ICU一区	循环+新风机组	板式中效过滤器	290*595*46	2	每2个月更换至少一次	6	12
		袋式中效过滤器	387*592*550	3	每3个月更换至少一次	4	12
		袋式中效过滤器	592*592*550	6	每3个月更换至少一次	4	24
		袋式中效过滤器	287*592*550	6	每3个月更换至少一次	4	24
	循环+新风机组	板式中效过滤器	595*595*46	6	每2个月更换至少一次	6	36
		板式中效过滤器	290*595*46	4	每2个月更换至少一次	6	24
		板式中效过滤器	270*493*46	2	每2个月更换至少一次	6	12
		袋式中效过滤器	592*592*550	6	每3个月更换至少一次	4	24
		袋式中效过滤器	287*592*550	4	每3个月更换至少一次	4	16
		袋式中效过滤器	287*490*550	2	每3个月更换至少一次	4	8
	净化机组1 AHU-501	初效过滤器	595*595*46	2	2个月更换至少一次	6	12
		初效过滤器	290*595*46	2	2个月更换至少一次	6	12
		中效过滤器	592*592*381	2	3个月更换至少一次	4	8
		中效过滤器	287*592*381	2	3个月更换至少一次	4	8
		初效过滤器	595*595*46	2	2个月更换至少一次	6	12

2号住院楼5楼静配中心	净化机组2 PAU-501	初效过滤器	290*595*46	1	2个月更换 至少一次	6	6
		初效过滤器	290*493*46	1	2个月更换 至少一次	6	6
		初效过滤器	493*595*46	2	2个月更换 至少一次	6	12
		中效过滤器	592*592*381	2	3个月更换 至少一次	4	8
		中效过滤器	287*592*381	1	3个月更换 至少一次	4	4
		中效过滤器	287*490*381	1	3个月更换 至少一次	4	4
		中效过滤器	592*490*381	2	3个月更换 至少一次	4	8
	净化机组3 PAU-502	初效过滤器	290*595*46	2	2个月更换 至少一次	6	12
		中效过滤器	287*592*21*3 81	2	3个月更换 至少一次	4	8
	新风机1 XF-501	初效过滤器	450*493*46	2	2个月更换 至少一次	6	12
	新风机2 XF-502	初效过滤器	450*493*46	2	2个月更换 至少一次	6	12
2号住院楼C CU	新风循环机组	板式中效过滤器	595*595*46	2	每2个月更 换至少一 次	6	12
		板式中效过滤器	390*595*46	3	每2个月更 换至少一 次	6	18
		袋式中效过滤器	592*592*550	2	每3个月更 换至少一 次	4	8
		袋式中效过滤器	387*592*550	3	每3个月更 换至少一 次	4	12
2号住院楼神	新风循	板式中效过滤器	595*595*46	2	每2个月更 换至少一 次	6	12
		板式中效过滤器	390*595*46	3	每2个月更 换至少一 次	6	18

经重症 监护室	环机组	袋式中效过滤器	592*592*550	2	每3个月更换至少一次	4	8
		袋式中效过滤器	387*592*550	3	每3个月更换至少一次	4	12
日间手术室	1.2.3室	板式中效过滤器	F5-595*290*46	3	2个月更换1次	6	18
		袋式中效过滤器	F7-292*595*38 1	3	3个月更换1次	4	12
	5室	板式中效过滤器	F5-595*290*46	1	2个月更换1次	6	6
		板式中效过滤器	F5-595*595*46	1	2个月更换1次	6	6
		袋式中效过滤器	F7-292*595*38 1	1	3个月更换1次	4	4
		袋式中效过滤器	F7-595*595*38 1	1	3个月更换1次	4	4
	6.7室	板式中效过滤器	F5-595*290*46	4	2个月更换1次	6	24
		袋式中效过滤器	F7-292*595*38 1	4	3个月更换1次	4	16
	走廊	板式中效过滤器	F5-595*290*46	1	2个月更换1次	6	6
		板式中效过滤器	F5-595*595*46	1	2个月更换1次	6	6
		袋式中效过滤器	F7-292*595*38 1	1	3个月更换1次	4	4
		袋式中效过滤器	F7-595*595*38 1	1	3个月更换1次	4	4
	人流室	板式中效过滤器	F5-493*594*46	1	2个月更换1次	6	6
		板式中效过滤器	F5-595*290*46	2	2个月更换1次	6	12
		袋式中效过滤器	F7-493*595*38 1	1	3个月更换1次	4	4
		袋式中效过滤器	F7-292*595*38 1	2	3个月更换1次	4	8
	办公区	板式中效过滤器	F5-595*290*46	3	2个月更换1次	6	18

急诊手
术室

		袋式中效过滤 器	F7-292*595*38 1	3	3个月更换 1次	4	12
PAU-10 1		板式中效过滤 器	595*595*46	1	每2个月更 换至少一 次	6	6
		板式中效过滤 器	595*290*46	1	每2个月更 换至少一 次	6	6
		袋式中效过滤 器	592*592*381	1	每3个月更 换至少一 次	4	4
		袋式中效过滤 器	592*287*381	1	每3个月更 换至少一 次	4	4
		亚高效过滤器	592*592*292	1	每1年更换 至少一次	1	1
		亚高效过滤器	292*287*292	1	每1年更换 至少一次	1	1
	PAU-10 2	板式中效过滤 器	595*595*46	2	每2个月更 换至少一 次	6	12
		板式中效过滤 器	595*490*46	2	每2个月更 换至少一 次	6	12
		袋式中效过滤 器	592*592*381	2	每3个月更 换至少一 次	6	12
		袋式中效过滤 器	592*490*381	2	每3个月更 换至少一 次	4	8
		亚高效过滤器	592*592*292	2	每1年更换 至少一次	1	2
		亚高效过滤器	592*490*292	2	每1年更换 至少一次	1	2
AHU-10 1		板式中效过滤 器	594*594*46	1	每2个月更 换至少一 次	6	6
		板式中效过滤 器	594*289*46	1	每2个月更 换至少一 次	6	6
					每3个月更		

		袋式中效过滤器	592*592*381	1	换至少一次	4	4	
		袋式中效过滤器	592*287*381	1	每3个月更换至少一次	4	4	
	AHU-10 2	板式中效过滤器	594*594*46	1	每2个月更换至少一次	6	6	
		袋式中效过滤器	592*592*381	1	每3个月更换至少一次	2	2	
	AHU-10 3	板式中效过滤器	490*594*46	6	每2个月更换至少一次	6	36	
		袋式中效过滤器	490*592*381	6	每3个月更换至少一次	4	24	
	AHU-10 4	板式中效过滤器	594*594*46	4	每2个月更换至少一次	6	24	
		袋式中效过滤器	592*592*381	4	每3个月更换至少一次	2	8	
	门诊一楼 儿科静配	新风循环机组	初效过滤器	525*465*46	3	2个月更换1次	6	18
			中效过滤器	345*345*300	3	3个月更换1次	4	12
生殖中	新风机组	板式中效过滤器	F5-290*595*46	3	2个月更换1次	6	18	
		袋式中效过滤器	F7-287*592*381	3	3个月更换1次	4	12	
	循环机组1	板式中效过滤器	F5-290*595*46	2	2个月更换1次	6	12	
		袋式中效过滤器	F7-287*592*381	2	3个月更换1次	4	8	
		板式中效过滤器	F5-595*595*46	2	2个月更换1次	6	12	
		袋式中效过滤器	F7-592*592*381	2	3个月更换1次	4	8	
		板式中效过滤器	F5-290*595*46	3	2个月更换	6	18	

心	循环机 组2	器			1次			
		袋式中效过滤器	F7-287*592*38 1	3	3个月更换 1次	4	12	
		板式中效过滤器	F5-595*595*46	3	2个月更换 1次	6	18	
		袋式中效过滤器	F7-592*592*38 1	3	3个月更换 1次	4	12	
	新风机 组	新风滤网	1000*800*20	1	1年更换1 次	1	1	
		排风滤网	400*320*20	2	1年更换1 次	1	2	
	循环+新 风机组	活性炭过滤器	TANT/T-3-N4G 1-φ145*330	48	1年更换1 次	1	48	
	分子诊 断	AHU-1	板式粗效过滤器	F5-287*592*46	4	2个月更换 1次	6	24
			袋式中效过滤器	F7-287*592*38 1	4	3个月更换 1次	4	16
		AHU-2	板式粗效过滤器	F5-287*592*46	2	2个月更换 1次	6	12
			板式粗效过滤器	F5-490*592*46	2	2个月更换 1次	6	12
			板式粗效过滤器	G5-520*980*4 6	1	2个月更换 1次	6	6
			袋式中效过滤器	F7-287*592*38 1	2	3个月更换 1次	4	8
			袋式中效过滤器	F7-490*592*38 1	2	3个月更换 1次	4	8
		AHU-3	板式粗效过滤器	F5-287*592*46	4	2个月更换 1次	6	24
			袋式中效过滤器	F7-287*592*38 1	4	3个月更换 1次	4	16
			亚高效过滤器	MZ/P36-H10-2 87*592*292	8	1年更换1 次	1	8
		PHU-4	袋式中效过滤器	F7-490*592*38 1	1	3个月更换 1次	4	4
		PF-1	袋式中效过滤器	F7-490*592*38 1	1	3个月更换 1次	4	4
		PF-2	袋式中效过滤器	F7-490*592*38 1	1	3个月更换 1次	4	4
			板式初效过滤			每2个月更		

核酸实验室	09	器	595*290*46	2	换至少一次	6	12
		板式初效过滤器	595*595*46	2	每2个月更换至少一次	6	12
		袋式中效过滤器	595*290*381	2	每3个月更换至少一次	4	8
		袋式中效过滤器	595*595*381	2	每3个月更换至少一次	4	8
	11	板式初效过滤器	595*490*46	2	每2个月更换至少一次	6	12
		板式初效过滤器	595*595*46	2	每2个月更换至少一次	6	12
		袋式中效过滤器	595*490*381	2	每3个月更换至少一次	4	8
		袋式中效过滤器	595*595*381	2	每3个月更换至少一次	4	8
	KZW14 12DH	板式初效过滤器	490*595*46	4	每2个月更换至少一次	6	24
		板式初效过滤器	290*595*46	2	每2个月更换至少一次	6	12
		袋式中效过滤器	490*595*381	4	每3个月更换至少一次	4	16
		袋式中效过滤器	290*595*381	2	每3个月更换至少一次	4	8
产前诊断中心 楼顶机组	新风机组	初效过滤器	595*595*25	2	6个月更换1次	2	4
		中效过滤器	595*595*500* 6P	2	6个月更换1次	2	4
		初效过滤器	595*295*25	2	6个月更换1次	2	4

		中效过滤器	595*295*500* 3P	2	6个月更换 1次	2	4
应急楼 1楼发热门诊	吊顶新 风机组	初效过滤器	287*592*292* 46	7	3个月更换 1次	4	36
		中效过滤器	287*592*292* 8P	7	6个月更换 1次	2	18
		亚高效过滤器	MZ/P36-H10-2 87*592*292	7	1年更换至 少一次	1	12
应急楼 2楼3 楼 感染科	吊顶新 风机组	初效过滤器	592*380*46	8	3个月更换 1次	4	32
		初效过滤器	592*287*46	12	3个月更换 1次	4	48
		初效过滤器	287*592*46	12	3个月更换 1次	4	48
		中效过滤器	592*388*380* 8P	8	6个月更换 1次	2	16
		中效过滤器	287*592*300* 5P	12	6个月更换 1次	2	24
		中效过滤器	592*287*300* 8P	12	6个月更换 1次	2	24
		亚高效过滤器	MZ/P36-H10-2 87*592*292	12	1年更换至 少一次	1	12
		亚高效过滤器	MZ/P36-H10-5 92*287*292	12	1年更换至 少一次	1	12
		亚高效过滤器	MZ/P36-H10-5 92*388*292	8	1年更换至 少一次	1	8
		初效过滤器	592*287*46	2	3个月更换 1次	4	8
		中效过滤器	592*287*300	2	6个月更换 1次	2	4
		初效过滤器	592*388*46	16	3个月更换 1次	4	64
		中效过滤器	592*388*300	16	6个月更换 1次	2	32
		初效过滤器	287*592*46	3	3个月更换 1次	4	12
		中效过滤器	287*592*300	3	6个月更换 1次	2	6
		初效过滤器	287*592*46	24	3个月更换 1次	4	96

应急楼 楼顶排 风系统 机组	1-7楼排 风机组	中效过滤器	287*598*300	24	6个月更换 1次	2	48
		初效过滤器	487*770*46	2	3个月更换 1次	4	8
		中效过滤器	405*715*380	2	6个月更换 1次	2	4
		初效过滤器	592*388*46	2	3个月更换 1次	4	8
		中效过滤器	582*388*300	2	6个月更换 1次	2	4
		初效过滤器	287*592*46	4	3个月更换 1次	4	16
		中效过滤器	287*592*300	4	6个月更换 1次	2	8
		初效过滤器	575*470*46	1	3个月更换 1次	4	4
		板式初效过滤 器	287*592*46	37	3个月更换 1次	4	148
		袋式中效过滤 器	592*287*300	37	6个月更换 1次	2	74
		中效过滤器	485*435*380* 21P	1	6个月更换 1次	2	2
应急楼 6楼呼 吸科	吊顶新 风机组	初效过滤器	287*592*46	4	2个月更换 至少一次	6	24
		初效过滤器	287*592*46*8	1	2个月更换 至少一次	6	6
		初效过滤器	490*592*46*1 3	1	2个月更换 至少一次	6	6
		初效过滤器	592*388*46*1 6	1	2个月更换 至少一次	6	6
		中效过滤器	592*287*300* 21*8P	4	3个月更换 至少一次	4	16
		中效过滤器	287*592*300* 21*4P	1	3个月更换 至少一次	4	4
		中效过滤器	409*592*300* 21*7P	1	3个月更换 至少一次	4	4
		中效过滤器	592*388*300* 21*8P	1	3个月更换 至少一次	4	4
		亚高效过滤器	MZ/P36-H10-2 87*592*292	5	1年更换至 少一次	1	5

				亚高效过滤器	MZ/P36-H10-4 09*592*292	1	1年更换至 少一次	1	1
				亚高效过滤器	MZ/P36-H10-5 92*388*292	1	1年更换至 少一次	1	1
应急楼 7楼呼 吸科	吊顶新 风机组			初效过滤器	287*592*46	4	2个月更换 至少一次	6	24
				初效过滤器	287*592*46*8	1	2个月更换 至少一次	6	6
				初效过滤器	490*592*46*1 3	1	2个月更换 至少一次	6	6
				初效过滤器	592*388*46*1 6	1	2个月更换 至少一次	6	6
				中效过滤器	592*287*300* 21*8P	4	3个月更换 至少一次	4	16
				中效过滤器	287*592*300* 21*4P	1	3个月更换 至少一次	4	4
				中效过滤器	409*592*300* 21*7P	1	3个月更换 至少一次	4	4
				中效过滤器	592*388*300* 21*8P	1	3个月更换 至少一次	4	4
				亚高效过滤器	MZ/P36-H10-2 87*592*292	5	1年更换至 少一次	1	5
				亚高效过滤器	MZ/P36-H10-4 09*592*292	1	1年更换至 少一次	1	1
				亚高效过滤器	MZ/P36-H10-5 92*388*292	1	1年更换至 少一次	1	1
	AHU-1			板式粗效过滤 器	G4-492*594*4 6	1	1个月更换 1次	12	12
				板式粗效过滤 器	G4-594*594*4 6	1	1个月更换 1次	12	12
				袋式中效过滤 器	F7-287*492*38 1	2	3个月更换 1次	4	8
				袋式中效过滤 器	F7-365*492*38 1	2	3个月更换 1次	4	8
	AHU-2			板式粗效过滤 器	G4-390*594*4 6	4	1个月更换 1次	12	48
				袋式中效过滤 器	F7-390*594*38 1	4	3个月更换 1次	4	16
				板式粗效过滤 器	G4-594*594*4 6	2	1个月更换 1次	12	24
				袋式中效过滤 器	F7-365*504*38		3个月更换		

实验动物中心	AHU-3	袋式中效过滤器	F7-287*394*38	2	3个月更换1次	4	8
		袋式中效过滤器	F7-287*394*38	2	3个月更换1次	4	8
	AHU-4	板式粗效过滤器	G4-390*492*4	2	1个月更换1次	12	24
		袋式中效过滤器	F7-287*390*38	4	3个月更换1次	4	16
	PF-1	板式活性炭过滤器	F5-595*595*25	1	1个月更换1次	12	12
		板式活性炭过滤器	F5-295*595*25	1	1个月更换1次	12	12
		袋式中效过滤器	F8-595*595*38	1	3个月更换1次	4	4
		袋式中效过滤器	F8-295*595*38	1	3个月更换1次	4	4
	PF-2	板式活性炭过滤器	F5-595*595*25	2	1个月更换1次	12	24
		袋式中效过滤器	F8-595*595*38	2	3个月更换1次	4	8
	PF-3	板式活性炭过滤器	F5-595*595*25	2	1个月更换1次	12	24
		袋式中效过滤器	F8-595*595*38	2	3个月更换1次	4	8
	PF-4	板式活性炭过滤器	F5-295*595*25	1	1个月更换1次	12	12
		袋式中效过滤器	F7-295*595*38	1	3个月更换1次	4	4
	PF-5	板式活性炭过滤器	F5-295*595*25	1	1个月更换1次	12	12
		袋式中效过滤器	F7-295*595*38	1	3个月更换1次	4	4
	PF-6	板式活性炭过滤器	F5-295*595*25	1	1个月更换1次	12	12
		袋式中效过滤器	F7-295*595*38	1	3个月更换1次	4	4
生物样本库	AHU-01	板式中效过滤器	F5-490*592*46	1	2个月更换1次	6	6
		袋式中效过滤器	F7-490*592*38	1	3个月更换1次	4	4
		板式初效过滤			2个月更换		

		中心实 验室一 区	循环+新 风机组	器	445*530*46	4	1次	6	24
				板式初效过滤 器	290*595*46	3	2个月更换 1次	6	18
				袋式中效过滤 器	445*527*381	4	3个月更换 1次	4	16
				袋式中效过滤 器	287*592*381	3	3个月更换 1次	4	12
		中心实 验室二 区	PAU-2	板式初效过滤 器	G4-290*595*4 6	2	2个月更换 1次	6	12
				袋式中效过滤 器	287*592*381	2	3个月更换 1次	4	8
			PAU-3	板式初效过滤 器	450*493*46	2	2个月更换 1次	6	12
				袋式中效过滤 器	447*490*381	2	3个月更换 1次	4	8
			AHU-1	板式初效过滤 器	290*595*46	2	2个月更换 1次	6	12
				袋式中效过滤 器	287*592*381	2	3个月更换 1次	4	8
			AHU-2	板式初效过滤 器	290*595*46	2	2个月更换 1次	6	12
				板式初效过滤 器	490*595*46	1	2个月更换 1次	6	6
				袋式中效过滤 器	287*592*381	2	3个月更换 1次	4	8
				袋式中效过滤 器	487*592*381	1	3个月更换 1次	4	4

		十一、室间过滤器清单						
		服务单位需按照以下清单提供对应过滤器并按要求更换处理，相关费用已包含在项目金额内。如有超出部分则双方再另行商议。						
		科室名称	货物名称	规格/型号	数量	更换周期	全年更 换次数	更换 数量
		1号住院楼2 楼 手术室一区	侧墙中效过滤 器	F7-595*290*46	100	1年更换 1次	1	100
				F7-585*265*69	24		1	24
				F7-785*265*69	30		1	30
				F7-385*265*69	36		1	36
			吊顶中效过滤 器	F8-290*290*96	18		1	18
				F8-585*285*69	1		1	1
				F7-484*484*46	41		1	41
				F7-595*290*46	100		1	100

		F7-594*594*46	4		1	4
		F7-320*320*46	17		1	17
1号住院楼2楼 ICU三区	吊顶排风口	F6-484*484*96	2	1年更换 1次	1	2
	侧墙回风口	F7-592*290*46	34		1	34
	吊顶回风口	F7-594*594*46	1		1	1
	吊顶回风口	F7-484*484*46	1		1	1
	吊顶回风口	F7-320*320*46	3		1	3
	排风滤网	595*300*6	34		1	34
	排风滤网	484*484*6	2		1	2
	排风滤网	590*590*6	1		1	1
1号住院楼 2楼新生儿	吊顶排风口	F6-290*290*96	2	1年更换 1次	1	2
	侧墙回风口	F7-595*290*46	12		1	12
	侧墙回风口	F7-380*187*46	39		1	39
	吊顶回风口	F7-594*594*46	6		1	6
	吊顶回风口	F7-484*484*46	10		1	10
1号住院楼 产房	吊顶排风口	F6-290*290*96	6	1年更换 1次	1	6
	侧墙回风口	F7-594*290*46	28		1	28
	吊顶回风口	F7-320*320*46	11		1	11
1号住院楼4楼 儿科PICU	中效过滤器	388*490*46	2	1年更换 1次	1	2
	中效过滤器	490*490*90	1		1	1
	中效过滤器	388*490*300	1		1	1
	中效过滤器	490*490*300	1		1	1
	中效过滤器	1240*240*25	2		1	2
	中效过滤器	840*240*25	5		1	5
	中效过滤器	980*240*25	1		1	1
2号住院楼介 入室	吊顶排风口	F6-290*290*96	6	1年更换 1次	1	6
	侧墙回风口	F7-594*290*46	28		1	28
	吊顶回风口	F7-320*320*46	11		1	11
	侧墙回风过滤器	750*270*96	12		1	12
	吊顶排风过滤器	680*380*66	1		1	1
2号住院楼手 术室二区	侧墙回风过滤器	350*270*96	28	1年更换 1次	1	28
		350*270*90	4		1	4
		550*270*96	12		1	12
		750*270*96	10		1	10
		270*550*96	30		1	30
		290*540*96	6		1	6
		335*285*21	22		1	22
		445*245*96	1		1	1

	吊顶排风过滤器	345*345*96	15		1	15
		385*675*96	1		1	1
		350*350*96	5		1	5
2号住院楼ICU一区	侧墙回风过滤器	335*285*21	23	1年更换	1	23
	吊顶排风过滤器	350*350*96	4	1次	1	4
2号住院楼ICU二区	侧墙回风过滤器	335*285*21	32	1年更换	1	32
	吊顶排风过滤器	350*350*96	3	1次	1	3
2号住院楼5楼静配中心	排风中效过滤网	600*400	6	半年更换 1次	2	12
	排风中效过滤网	900*400	2		2	4
	排风中效过滤网	450*600	1		2	2
	排风中效过滤网	400*900	2		2	4
	排风中效过滤网	300*600	10		2	20
	回风中效过滤网	450*600	3		2	6
2号住院楼CUCU	侧墙回风过滤器	335*285*21	8	1年更换	1	8
	吊顶排风过滤器	350*350*96	11	1次	1	11
2号住院楼神经重症监护室	侧墙回风过滤器	335*285*21	8	1年更换	1	8
	吊顶排风过滤器	350*350*96	11	1次	1	11
	中效过滤器	610*610*96	3		1	3
	中效过滤器	484*484*96	6		1	6
	中效过滤器	460*360*96	3		1	3
	中效过滤器	320*320*96	4		1	4
	中效过滤器（手术室排风）	320*320*46	8		1	8
	中效过滤器（手术室排风）	860*310*46	10		1	10
	中效过滤器（	484*484*46	7		1	7

			急诊手术室	手术部排风)			1年更换		
				中效过滤器 (手术部排风)	660*360*46	1	1次	1	1
				中效过滤器 (手术部排风)	560*360*46	3		1	3
				中效过滤器 (手术部排风)	630*310*46	1		1	1
				中效过滤器 (2#手术室)	860*310*46	8		1	4
				中效过滤器 (3#手术室)	860*310*46	4		1	4
			检验科	高效过滤器	484*484*220	5	1年更换	1	5
				高效过滤器	320*320*220	8	1次	1	8
			生殖中心	高效过滤器	GG/ZA-320*320*220	7	1年更换 1次	1	7
				高效过滤器	GG/ZA-484*484*220	29		1	29
				排风滤网	300*200*6	35		1	35
			核酸实验室 (新冠)	高效过滤器 (其他区域)	630*630*90	2	1年更换	1	2
					484*484*90	16	1次	1	16
			应急大楼6楼	回风滤网	65*65*45	34	1年更换 1次	1	34
			应急大楼7楼	回风滤网	65*65*45	34	1年更换 1次	1	34
			动物实验中心	高效过滤器	GG/ZA-320*320*220*16	17	1年更换 至少一次	1	17
					GG/ZA-484*484*220*26	28		1	28
					GG/ZA-630*630*220	2		1	2
				海绵过滤网	LL-390*190*5	70	1个月更换至少一次	12	840
					LL-285*285*6	12		12	120
			生物标本库	高效过滤器	484*484*220	2	1年更换	1	2
				高效过滤器	320*320*220	1	1次	1	1
			核医学科	板式活性炭过滤器	620*420*46	1	1年更换	1	1
				板式活性炭过滤器	320*220*46	1	1次	1	1

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。
----	---

第三章 投标人须知

投标人必须认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和采购需求等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应的可能导致其投标无效或被拒绝。

请注意：供应商需在投标文件截止时间前，将加密投标文件上传至云平台项目采购系统中并取得回执，逾期上传或错误方式投递送达将导致投标无效。

一、名词解释

1.采购代理机构：本项目是指清远市中德招标有限公司，负责整个采购活动的组织，依法负责编制和发布招标文件，对招标文件拥有最终的解释权，不以任何身份出任评标委员会成员。

2.采购人：本项目是指广州医科大学附属清远医院（清远市人民医院），是采购活动当事人之一，负责项目的整体规划、技术方案可行性设计论证与实施，作为合同采购方（用户）的主体承担质疑回复、履行合同、验收与评价等义务。

3.投标人：是指在云平台项目采购系统完成本项目投标登记并提交电子投标文件的供应商。

4.“评标委员会”是指根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，由采购人代表和有关专家组成以确定中标供应商或者推荐中标候选人的临时组织。

5.“中标供应商”是指经评标委员会评审确定的对招标文件做出实质性响应，经采购人按照规定在评标委员会推荐的中标候选人中确定的或评标委员会受采购人委托直接确认的投标人。

6.招标文件：是指包括招标公告和招标文件及其补充、变更和澄清等一系列文件。

7.电子投标文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作加密并上传到系统的投标文件。（投标客户端制作投标文件时，生成的后缀为“.标书”的文件）

8.备用电子投标文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作电子投标文件时，同时生成的同一版本的备用投标文件。（投标客户端制作投标文件时，生成的后缀为“.备用标书”的文件）

9.电子签名和电子印章：是指获得中华人民共和国工业和信息化部颁发的《电子认证服务许可证》、国家密码管理局颁发的《电子认证服务使用密码许可证》的资质，具备承担因数字证书原因产生纠纷的相关责任的能力，且在广东省内具有数量基础和服务能力的依法设立电子认证服务机构签发的电子签名和电子签章认证证书（即CA数字证书）。供应商应当到相关服务机构办理并取得数字证书介质和应用。电子签名包括单位法定代表人、被委托人及其他个人的电子形式签名；电子印章包括机构法人电子形式印章。电子签名及电子印章与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。签名（含电子签名）和盖章（含电子印章）是不同使用场景，应按招标文件要求在投标（响应）文件指定位置进行签名（含电子签名）和盖章（含电子印章），对允许采用手写签名的文件，应在纸质文件手写签名后，提供文件的彩色扫描电子文档进行后续操作。

10.“全称”、“公司全称”、“加盖单位公章”及“公章”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“全称”或“公司全称”的应在对应文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子印章完成；涉及“加盖单位公章”和“公章”应使用投标人单位的数字证书并通过投标客户端使用电子印章完成。

11.“投标人代表签字”及“授权代表”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“投标人代表签字”或“授权代表”应在投标（响应）文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

12.“法定代表人”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“法定代表人”应在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

13.日期、天数、时间：未有特别说明时，均为公历日（天）及北京时间。

二、须知前附表

本表与招标文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。

序号	条款名称	内容及要求
1	采购包情况	本项目共1个采购包
2	开标方式	远程电子开标
3	评标方式	现场电子评标（供应商应当审慎标记各评审项的应答部分，标记内容清晰且完整，否则将自行承担不利后果）
4	评标办法	采购包1：综合评分法
5	报价形式	采购包1：总价
6	报价要求	各采购包报价不超过预算总价
7	现场踏勘	否
8	投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
9	投标保证金	不收取投标（响应）保证金 投标保证金有效期:与投标有效期一致。 投标保函提交方式：供应商可通过"广东政府采购智慧云平台金融服务中心" (https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/)，申请办理投标（响应）担保函、保险（保证）凭证，成功出函的等效于现金缴纳投标保证金。
10	投标文件要求	一、电子投标文件（必须提供）： （1）加密的电子投标文件 1 份（需在递交投标文件截止时间前成功上传至云平台项目采购系统）。 （2）非加密电子版文件 U 盘(或光盘) 份，加密的电子投标文件与非加密的电子投标文件必须完全一致。 非加密电子版投标文件使用情形：当无法使用 CA 证书在云平台项目采购系统进行电子投标文件开标解密时，供应商须在代理机构指引下启用非加密电子版投标文件。
11	中标候选人推荐家数	采购包1： 3家
12	中标供应商数量	采购包1： 1家
13	有效供应商家数	采购包1： 3家 此人数约定了开标与评标过程中的最低有效供应商家数，当家数不足时项目将不得开标、不得评标或直接废标。
14	项目兼投兼中（兼投不兼中）规则	无： -
15	中标供应商确定方式	采购人按照评审报告中推荐的成交候选人确定中标（成交）人。
16	代理服务费	收取。 采购机构代理服务收费标准：本项目的代理服务费具体金额参照原国家计委“计价格（2002）1980号文”和国家发改委“发改价格（2011）534号文”规定的费率标准，根据本项目的采购对象类别，按差额定率累进法计算收取。如项目出现废标后重新采购的，代理服务费按上述计费标准上浮30%收取。

17	代理服务费收取方式	向中标/成交供应商收取
18	其他	其他，根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%。（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×50%。（3）投标（响应）报价低于最高限价45%的，即投标（响应）报价<最高限价×45%。（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）价格作出解释。采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于上述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
19	开标解密时长	默认时长30分钟。如遇特殊情况（网络不畅、平台故障等），则按开标时现场工作人员通知为准。 说明：具体情况根据开标时现场代理机构人员设置为准
20	专门面向中小企业采购	采购包1：面向中小企业，采购包专门预留

三、说明

1.总则

采购人、采购代理机构及投标人进行的本次采购活动适用《中华人民共和国政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。

投标人应仔细阅读本项目招标公告及招标文件的所有内容（包括变更、补充、澄清以及修改等，且均为招标文件的组成部分），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

3.进口产品

若本项目允许采购进口产品，供应商应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若本项目不允许采购进口产品，如供应商所投产品为进口产品，其响应将被认定为响应无效。

4.投标的费用

不论投标结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。采购代理机构和采购人均无义务和责任承担相关费用。

5.以联合体形式投标的，应符合以下规定：

5.1联合体各方均应当满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相

关证明材料。

5.2 联合体各方之间应签订共同投标协议书并在投标文件中提交，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议书后，不得再以自己名义单独在同一项目（采购包）中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目（采购包）投标，若违反规定则其参与的所有投标将视为无效投标。

5.3 联合体应以联合协议中确定的牵头方名义登录云平台项目采购系统进行项目投标，录入联合体所有成员单位的全称并使用成员单位的电子印章进行联投确认，联合体名称需与共同投标协议书签署方一致。对于需交投标保证金的，以牵头方名义缴纳。

5.4 联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

5.5 联合体各方均应满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十二条，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

5.6 联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.关联企业投标说明

6.1 对于不接受联合体投标的采购项目（采购包）：法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则其投标将被拒绝。

6.2 对于接受联合体投标的采购项目（采购包）：除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

7.关于中小微企业投标

中小微企业响应是指在政府采购活动中，供应商提供的货物均由中小微企业制造、工程均由中小微企业承建或者服务均由中小微企业承接，并在响应文件中提供《中小企业声明函》。本条款所称中小微企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。中小企业划分见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

根据财库〔2017〕141号《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》所列条件。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

8.纪律与保密事项

8.1 投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

8.2 在确定中标供应商之前，投标人不得与采购人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评标委员会成员。

8.3 在确定中标供应商之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评标委员会、采购人和采购代理机构施加任何影响都可能导致其投标无效。

8.4获得本招标文件者，须履行本项目下保密义务，不得将因本次项目获得的信息向第三人外传，不得将招标文件用作本次投标以外的任何用途。

8.5由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，均为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

8.6采购人或采购代理机构有权将供应商提供的所有资料向有关政府部门或评审小组披露。

8.7在采购人或采购代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购人或采购代理机构无须事先征求供应商同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、供应商的名称及地址、响应文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及供应商已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

9.语言文字以及度量衡单位

9.1除招标文件另有规定外，投标文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。投标文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会会员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

9.2除非招标文件的技术规格中另有规定，投标人在投标文件中及其与采购人和采购代理机构的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3投标人所提供的货物和服务均应以人民币报价，货币单位：元。

10. 现场踏勘（如有）

10.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人按招标文件规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

10.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

10.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，只是为了使投标人能够利用招标人现有的资料。招标人对投标人由此而作出的推论、解释和结论概不负责。

四、招标文件的澄清和修改

1.采购代理机构对招标文件进行必要的澄清或者修改的，在指定媒体上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，代理机构顺延提交投标文件截止时间。

2.更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：招标文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为招标文件的组成部分，对投标人具有约束力。一经在指定媒体上发布后，更正公告将作为通知所有招标文件收受人的书面形式。

3.如更正公告有重新发布电子招标文件的，供应商应登录云平台项目采购系统下载最新发布的电子招标文件制作投标文件。

4.投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

五、投标要求

1.投标登记

投标人应从广东省政府采购网（<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/>）上广东政府采购智慧云平台（以下简称“云平台”）的政府采购供应商入口进行免费注册后，登录进入项目采购系统完成项目投标登记并在线获取招标文件（未按上述方式获取招标文件的供应商，其投标资格将被视为无效）。

2.投标文件的制作

2.1投标文件中，所有内容均以电子文件编制，其格式要求详见第六章说明。如因不按要求编制导致系统无法检索、读取

相关信息时，其后果由投标人承担。由于本项目采用电子化投标，请充分考虑设备、网络环境、人员对系统熟悉度等因素，合理安排投标文件制作、提交时间，建议至少提前一天完成制作、提交工作。

2.2 投标人应使用云平台提供的投标客户端编制、标记、加密投标文件，成功加密后将生成指定格式的电子投标文件和电子备用投标文件。所有投标文件不能进行压缩处理。关于电子投标报价（如有报价）说明如下：

(1) 投标人应按照“第二章采购需求”的需求内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按“开标一览表”和“分项报价表”规定的格式报出总价和分项价格。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

(2) 投标报价包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，包括但不限于主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3 如有对多个采购包投标的，要对每个采购包独立制作电子投标文件。

2.4 投标人不得将同一个项目或同一个采购包的内容拆开投标，否则其报价将被视为非实质性响应。

2.5 投标人须对招标文件的对应要求给予唯一的实质性响应，否则将视为不响应。

2.6 招标文件中，凡标有“★”的地方均为实质性响应条款，投标人若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效投标处理。

2.7 投标人必须按招标文件指定的格式填写各种报价，各报价应计算正确。除在招标文件另有规定外（如：报折扣、报优惠率等），计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，以人民币填报所有报价。

2.8 投标文件以及投标人与采购人、代理机构就有关投标的往来函电均应使用中文。投标人提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释投标文件时以中文文本为准。

2.9 投标人应按招标文件的规定及附件要求的内容和格式完整地填写和提供资料。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人和政府采购监督管理部门对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，应当书面知会代理机构，并书面报告本级人民政府财政部门。

3. 投标文件的提交

3.1 在投标文件提交截止时间前，投标人须将电子投标文件成功完整上传到云平台项目采购系统，且取得投标回执。时间以云平台项目采购系统服务器从中国科学院国家授时中心取得的北京时间为准，投标截止时间结束后，系统将不允许投标人上传投标文件，已上传投标文件但未完成传输的文件系统将拒绝接收。

3.2 代理机构对因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，不承担责任。

3.3 出现下述情形之一，属于未成功提交投标文件，按无效投标处理：

（1）至提交投标文件截止时，投标文件未完整上传的。

（2）投标文件未按投标格式中注明需签字盖章的要求进行签名（含电子签名）和加盖电子印章，或签名（含电子签名）或电子印章不完整的。

（3）投标文件损坏或格式不正确的。

4. 投标文件的修改、撤回与撤销

4.1 在提交投标文件截止时间前，投标人可以修改或撤回未解密电子投标文件，并于提交投标文件截止时间前将修改后重新生成的电子投标文件上传至系统，到达投标文件提交截止时间后，将不允许修改或撤回。

4.2 在提交投标文件截止时间后，投标人不得补充、修改和更换投标文件。

5. 投标文件的解密

到达开标时间后，投标人需携带并使用制作该投标文件的同一数字证书参加开标解密，投标人须在采购代理机构规定的时间内完成投标文件解密，投标人未携带数字证书或其他非系统原因导致的逾期未解密投标文件，将作无效投标处理。

6. 投标保证金

6.1 投标保证金的缴纳

投标人在提交投标文件时，应按投标人须知前附表规定的金额和缴纳要求缴纳投标保证金，并作为其投标文件的组成部

分。

如采用转账、支票、本票、汇票形式提交的，投标保证金从投标人基本账户递交，由清远市中德招标有限公司代收。具体操作要求详见清远市中德招标有限公司有关指引，递交事宜请自行咨询清远市中德招标有限公司；请各投标人在投标文件递交截止时间前按须知前附表规定的金额递交至清远市中德招标有限公司，到账情况以开标时清远市中德招标有限公司查询的信息为准。

如采用金融机构、专业担保机构开具的投标担保函、投标保证保险函等形式提交投标保证金的，投标担保函或投标保证保险函须开具给采购人（保险受益人须为采购人），并与投标文件一同递交。

投标人可通过"广东政府采购智慧云平台金融服务中心"
(<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/>)，申请办理电子保函，电子保函与纸质保函具有同样效力。

注意事项：供应商通过线下方式缴纳保证金（转账、支票、汇票、本票、纸质保函）的，需准备缴纳凭证的扫描件作为核验凭证；通过电子保函形式缴纳保证金的，如遇开标或评标现场无法拉取电子保函信息时，可提供电子保函打印件或购买凭证作为核验凭证。相关凭证应上传至系统归档保存。

6.2 投标保证金的退还：

- （1）投标人在投标截止时间前放弃投标的，自所投采购包结果公告发出后5个工作日内退还。
- （2）未中标的投标人投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还。
- （3）中标供应商的投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

备注：但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

6.3 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- （1）提供虚假材料谋取中标、成交的；
- （2）投标人在招标文件规定的投标有效期内撤销其投标；
- （3）中标后，无正当理由放弃中标资格；
- （4）中标后，无正当理由不与采购人签订合同；
- （5）法律法规和招标文件规定的其他情形。

7. 投标有效期

7.1 投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金（如有）。采用投标保函方式替代保证金的，采购人或者采购代理机构可以向担保机构索赔保证金。

7.2 出现特殊情况需延长投标有效期的，采购人或采购代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均以书面形式通知所有投标人。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金（如有）的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人可以拒绝延长有效期，但其投标将会被视为无效，拒绝延长有效期的投标人有权收回其投标保证金（如有）。采用投标保函方式替代保证金的，投标有效期超出保函有效期的，采购人或者采购代理机构应提示投标人重新开函，未获得有效保函的投标人其投标将会被视为无效。

8. 样品（演示）

8.1 招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

8.2 投标截止时间前，投标人应将样品送达至指定地点。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

8.3 采购结果公告发布后，中标供应商的样品由采购人封存，作为履约验收的依据之一。未中标供应商在接到采购代理机构通知后，应按规定时间尽快自行取回样品，否则视同供应商不再认领，代理机构有权进行处理。

9. 除招标文件另有规定外，有下列情形之一的，投标无效：

- 9.1 投标文件未按照招标文件要求签署、盖章；

- 9.2不符合招标文件中规定的资格要求;
- 9.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价;
- 9.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件;
- 9.5有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他无效情形。

六、开标、评标和定标

1.开标

1.1 开标程序

招标工作人员按招标公告规定的时间进行开标,由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、解密情况,投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容(以开标一览表要求为准)。开标分为现场电子开标和远程电子开标两种。

采用现场电子开标的:投标人的法定代表人或其委托代理人应当按照本招标公告载明的时间和地点前往参加开标,并携带编制本项目(采购包)电子投标文件时加密所用的数字证书、存储有备用电子投标文件的U盘前往开标现场。

采用远程电子开标的:投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本招标公告载明的时间和模式等要求参加开标。在投标截止时间前30分钟,应当登录云平台开标大厅进行签到,并且填写授权代表的姓名与手机号码。若因签到时填写的授权代表信息有误而导致的不良后果,由供应商自行承担。

开标时,投标人应当使用编制本项目(采购包)电子投标文件时加密所用数字证书在开始解密后按照代理机构规定的时间内完成电子投标文件的解密,如遇不可抗力等其他特殊情况,采购代理机构可视情况延长解密时间。投标人未携带数字证书或其他非系统原因导致的在规定时间内未解密投标文件,将作无效投标处理。(采用远程电子开标的,各投标人在参加开标以前须自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及数字证书的有效性等进行检测,确保可以正常使用)。

如在电子开标过程中出现无法正常解密的,代理机构可根据实际情况开启上传备用电子投标文件通道。系统将对上传的备用电子投标文件的合法性进行验证,若发现提交的备用电子投标文件与加密的电子投标文件版本不一致(即两份文件不是通过投标客户端同时加密生成的),系统将拒绝接收,视为无效投标。如供应商无法在代理规定的时间内完成备用电子投标文件的上传,投标将被拒绝,作无效投标处理。

1.2 开标异议

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义,以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的,应当场提出询问或者回避申请。投标人未参加开标的,视同认可开标结果。

1.3 投标截止时间后,投标人不足须知前附表中约定的有效供应商家数的,不得开标。同时,本次采购活动结束。

1.4 开标时出现下列情况的,视为投标无效处理:

- (1) 经检查数字证书无效的;
- (2) 因投标人自身原因,未在规定时间内完成电子投标文件解密的;
- (3) 如需使用备用电子投标文件解密时,在规定的解密时间内无法提供备用电子投标文件或提供的备用电子投标文件与加密的电子投标文件版本不一致(即两份文件不是通过投标客户端同时加密生成的)。

2.评审(详见第四章)

3.定标

3.1 中标公告:

中标供应商确定之日起2个工作日内,采购人或采购代理机构将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/>)上以公告的形式发布中标结果,中标公告的公告期限为1个工作日。中标公告同时作为采购代理机构通知除中标供应商外的其他投标人没有中标的书面形式,采购代理机构不再以其它方式另行通知。

3.2 中标通知书:

中标通知书在发布中标公告时,在云平台同步发送至中标供应商。中标供应商可在云平台自行下载打印《中标通知书》,

《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标供应商不得放弃中标。中标供应商放弃中标的，应当依法承担相应的法律责任。

3.3终止公告：

项目废标后，采购人或采购代理机构将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/>)、上发布终止公告，终止公告的公告期限为1个工作日。

七、询问、质疑与投诉

1.询问

投标人对政府采购活动事项（招标文件、采购过程和中标结果）有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出，书面方式包括但不限于传真、信函、电子邮件。联系方式见《投标邀请函》中“采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式”。

2.质疑

2.1供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式向采购人或采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，逾期质疑无效。供应商应知其权益受到损害之日是指：

- (1)对招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；
- (2)对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
- (3)对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

2.2质疑函应当包括下列主要内容：

- (1)质疑供应商和相关供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；
- (2)质疑项目名称及编号、具体明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- (3)认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源；
- (4)提出质疑的日期。

2.3 质疑函应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.4以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由联合体成员委托主体提出。

2.5供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报政府采购监督管理部门依法处理。

2.6质疑联系方式如下：

质疑联系人：黄小姐

电话：0763-3367466

传真：0763-3378200

邮箱：qyzdorg@163.com

地址：清远市新城北江二路物资大厦第九层

邮编：511518

3.投诉

质疑人对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后15个工作日内，按如下联系方式向本项目监督管理部门提起投诉。

政府采购监督管理机构名称：广东省清远市财政局

地 址：清远市北江二路财政大楼

电 话：0763-3877328

邮 编：511500

传 真：3385561

八、合同签订和履行

1.合同签订

1.1采购人应当自《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。超过30天尚未完成政府采购合同签订的政府采购项目，采购人应当登录广东省政府采购网，填报未能依法签订政府采购合同的具体原因、整改措施和预计签订合同时间等信息。

1.2采购人不得提出试用合格等任何不合理的要求作为签订合同的条件，且不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

1.3合同条款中应规定，乙方完全遵守《中华人民共和国民法典》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，登录广东省政府采购网上传政府采购合同扫描版，如实填报政府采购合同的签订时间。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内公开并备案采购合同。

2.合同的履行

2.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。

2.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内登录广东省政府采购网上传备案。

第四章 评标

一、评标要求

1.评标方法

采购包1(重点科室净化层流系统维修保养服务): 综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。(最低报价不是中标的唯一依据。)

2.评标原则

2.1评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则,以招标文件和投标文件为评标的基本依据,并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2具体评标事项由评标委员会负责,并按招标文件的规定办法进行评审。

2.3合格投标人不足须知前附表中约定的有效供应商家数的,不得评标。

3.评标委员会

3.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成,成员人数应当为5人及以上单数,其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评标应遵守下列评标纪律:

(1) 评标情况不得私自外泄,有关信息由清远市中德招标有限公司统一对外发布。

(2) 对清远市中德招标有限公司或投标人提供的要求保密的资料,不得摘记翻印和外传。

(3) 不得收受投标供应商或有关人员的任何礼物,不得串联鼓动其他人袒护某投标人。若与投标人存在利害关系,则应主动声明并回避。

(4) 全体评委应按照招标文件规定进行评标,一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

(5) 评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价,并对评价意见承担个人责任。评审过程中,不得发表倾向性言论。

※对违反评标纪律的评委,将取消其评委资格,对评标工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。

4.有下列情形之一的,视为投标人串通投标,其投标无效:

4.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制;

4.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;

4.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;

4.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;

4.5不同投标人的投标文件相互混装;

4.6不同投标人的投标保证金或购买电子保函支付款为从同一单位或个人的账户转出;

4.7投标人上传的电子投标文件加盖该项目的其他投标人的电子印章的。

说明:在评标过程中发现投标人有上述情形的,评标委员会应当认定其投标无效。同时,项目评审时被认定为串通投标的投标人不得参加该合同项下的采购活动。

5.投标无效的情形

详见资格性审查、符合性审查和招标文件其他投标无效条款。

6.定标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准,对投标文件进行评审。评标结束后,对投标人的评审名次进行排序,确定中标供应商或者推荐中标候选人。

7.价格修正

对报价的计算错误按以下原则修正：

- （1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
- （2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- （3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
- （4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。但是单价金额计算结果超过预算价的，对其按无效投标处理。
- （5）若投标客户端上传的电子报价数据与电子投标文件价格不一致的，以电子报价数据为准。

注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序在系统上进行价格澄清。澄清后的价格加盖电子印章确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

二.政府采购政策落实

1.节能、环保要求

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行。

相关认证机构和获证产品信息以市场监管总局组织建立的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台公布为准。

2.对符合本国产品标准的产品给予价格扣除

依照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）及《财政部关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）等相关规定。

（1）**本国产品标准的适用范围。**本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

（2）**准确界定产品在中国境内生产。**本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

（3）**对本国产品的支持政策。**政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（4）**认真审查有关证明文件。**采购人应当在采购文件中明确对供应商所出具的《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》）的完整性、准确性进行审查的要求，评审中发现《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《通知》规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

3.对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除

依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业

扶持政策的单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同为小、微企业）。

4.价格扣除相关要求

采购包1（重点科室净化层流系统维修保养服务）：

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
注：（1）上述评标价仅用于计算价格分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织、与小型、微型企业之间不得存在投资关系。				

（1）所称小型和微型企业应当符合以下条件：

在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

提供本企业（属于小微企业）制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物/提供本企业（属于小微企业）承接的服务。

（2）符合中小企业扶持政策的投标人应填写《中小企业声明函》；监狱企业须投标人提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》，否则不认定价格扣除。

说明：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。

（3）投标（响应）供应商统一在一份《中小企业声明函》中说明联合体各方的中小微情况：包括联合体各方均为小型、微型企业的，及中小微企业作为联合体一方参与政府采购活动，且共同投标协议书中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的。

三、评审程序

1.资格性审查和符合性审查

资格性审查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。（详见后附表一资格性审查表）

符合性审查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。（详见后附表二符合性审查表）

资格性审查和符合性审查中凡有其中任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通过资格性审查、符合性审查的投标人按无效投标处理。

对各投标人进行资格审查和符合性审查过程中，对初步被认定为无效投标者，由评标委员会组长或采购人代表将集体意见及时告知投标当事人。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

合格投标人不足3家的，不得评标。

表一资格性审查表：

采购包1（重点科室净化层流系统维修保养服务）：

序号	资格审查内容	
1	具有独立承担民事责任的能力	在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本扫描件。
2	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	提供以下2种证明材料扫描件之一：①提供《资格承诺函》（格式详见招标文件附件）；②提供投标截止日前6个月内其中1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的须提供相应证明材料。
3	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	提供以下3种证明材料扫描件之一：①提供《资格承诺函》（格式详见招标文件附件）；②2025年度的财务状况报告；③银行基本开户行出具的资信证明和《基本存款账号信息》。
4	履行合同所必需的设备和专业技术能力	按投标（响应）文件格式填报设备及专业技术能力情况。
5	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	提供《资格承诺函》（格式详见招标文件附件）。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚【根据财库（2022）3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定】。
6	信用记录	供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。
7	供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。投标函相关承诺要求内容。
8	本采购包专门面向中小企业采购	本采购包专门面向中小企业采购。投标供应商须符合本项目采购标的对应行业（本项目行业为：工业）的政策划分标准。监狱企业、残疾人福利单位视同小型、微型企业。【注：中小企业以供应商填写的《中小企业声明函》（见投标格式）为判定标准，残疾人福利性单位以供应商填写的《残疾人福利性单位声明函》（见投标格式）为判定标准，监狱企业须供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。】

表二符合性审查表：

采购包1（重点科室净化层流系统维修保养服务）：

序号	评审点要求概况	评审点具体描述
1	法定代表人（负责人）资格证明书及授权委托书	有效的法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书，按对应格式文件签署、盖章。
2	投标价	投标（报价）总金额是固定价且是唯一的，未超过本项目（采购包）采购预算、最高限价和报价范围。如果评标委员会认为投标人的报价属于《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》【财库（2026）2号】规定的情形，应当启动异常低价投标（响应）审查程序，并按上述文件的有关规定作出处理。
3	★号条款	“★”号条款满足招标文件要求。
4	签署及盖章要求	投标文件按照招标文件要求签署、盖章。
5	投标有效期	投标有效期为投标截止日起不少于90天。
6	其他要求	投标文件没有法律、法规和招标文件规定的其他无效投标问题。

2.投标文件澄清

2.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当在评审过程中发起在线澄清，要求投标人针对价格或内容做出必要的澄清、说明或补正。代理机构可根据开标环节记录的授权代表人联系方式发送短信提醒或电话告知。

投标人需登录广东政府采购智慧云平台项目采购系统的等候大厅，在规定时间内完成澄清（响应），并加盖电子印章。

若因投标人联系方式错误未接收短信、未接听电话或超时未进行澄清（响应）造成的不利后果由供应商自行承担。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2.2评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

2.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

3.详细评审

采购包1(重点科室净化层流系统维修保养服务):

评审因素	评审标准	
分值构成	商务部分25.0分 技术部分45.0分 报价得分30.0分	
	技术条款响应 (22.0分)	根据投标人对采购需求中的技术条款（标“★”条款除外）的响应程度进行评分，全部响应的本项得满分，每个不响应扣1分，本项分值扣完为止。 注：投标时应当按照最低层级序号对招标条款进行逐条响应，否则视为不响应。
	洁净空调系统维护保养实施方案 (6.0分)	投标人根据本项目“采购需求”提供的洁净空调系统维护保养实施方案（包括但不限于：①工作内容；②服务流程；③维护规范；④日常保养计划；⑤检测方案等）进行评分： 方案完整（包括上述5项内容），描述详细、合理，满足且优于采购需求，得6分； 方案完整（包括上述5项内容），描述简单，满足采购需求，得4分； 方案不完整（缺少上述任意1项或以上的内容），不满足采购需求，得2分； 没有提供方案，得0分。注： 1、“详细”是指内容贴合项目实际、详尽，没有遗漏； 2、“合理”是指符合客观规律，合乎常理，具有逻辑性； 3、“简单”是指内容深度不足，没有展开细节。

技术部分	设备巡检方案 (6.0分)	投标人根据本项目“采购需求”提供的设备巡检方案（包括但不限于：①预防性巡检保养；②巡检计划；③巡检组织；④巡检内容；⑤巡检保障等）进行评分：方案完整（包括上述5项内容），描述详细、合理，满足且优于采购需求，得6分；方案完整（包括上述5项内容），描述简单，满足采购需求，得4分；方案不完整（缺少上述任意1项或以上的内容），不满足采购需求，得2分；没有提供方案，得0分。注：1、“详细”是指内容贴合项目实际、详尽，没有遗漏；2、“合理”是指符合客观规律，合乎常理，具有逻辑性；3、“简单”是指内容深度不足，没有展开细节。
	应急服务预案 (6.0分)	投标人根据本项目“采购需求”提供的应急服务预案（包括但不限于：①应急服务内容；②应急服务保障措施；③应急响应的时间；④应急人员的配备等）进行评分：方案完整（包括上述4项内容），描述详细、合理，满足且优于采购需求，得6分；方案完整（包括上述4项内容），描述简单，满足采购需求，得4分；方案不完整（缺少上述任意1项或以上的内容），不满足采购需求，得2分；没有提供方案，得0分。注：1、“详细”是指内容贴合项目实际、详尽，没有遗漏；2、“合理”是指符合客观规律，合乎常理，具有逻辑性；3、“简单”是指内容深度不足，没有展开细节。
	洁净系统关键技术重点检测设备 (5.0分)	根据投标人具有洁净系统关键技术重点检测设备进行评分：具有（1）风量罩；（2）风速仪；（3）照度计；（4）噪音计；（5）差压计；（6）数显温湿度计；（7）尘埃粒子计数器；（8）激光粉尘仪；（9）测温枪。每缺少一类设备扣1分，本项分值扣完为止。注：本项最高得5分。提供以下证明材料：①购买发票证明；②提供2023年1月1日至提交投标文件截止之日止第三方检测机构出具的检定（或校准）证书，且证书应具有CMA或CNAS认证标志，须同时提供在国家认证认可监督管理委员会官网（ www.cnca.gov.cn ）或者全国认证认可信息公共服务平台官网（ http://cx.cnca.cn/ ）的查询结果截图。①和②材料两项缺一不可。同一类设备不重复计分。
	企业管理规范 (3.0分)	根据投标人的企业管理规范进行评分：1、获得质量管理体系认证证书，得1分；2、获得职业健康安全管理体系认证证书，得1分；3、获得售后服务认证证书，得1分。注：提供以下证明材料：1.上述证书认证范围含洁净或净化空调系统类维保服务）。2.投标人须提供有效的证书扫描件及在全国认证认可信息公共服务平台(http://cx.cnca.cn/)的查询结果页面。3.如投标人为新成立企业，且成立时间不足3个月，导致未能取得认证，可出具说明函，可视为满足要求，获得相应分值。4.以上资料须加盖投标人公章，资料不符合要求者不得分。

商务部分	项目负责人 (4.0分)	投标人拟投入本项目的项目负责人情况进行评分： 1、具有暖通工程专业中级（或以上）职称证书的，得2分；具有暖通工程专业初级的得1分，本小项最高得2分。 2、具有制冷设备维修工（或制冷空调系统安装维修工）一级/高级技师职业技能等级得2分，二级/技师职业技能等级得1分，三级/高级工（高级技能）得0.5分，本小项最高得2分。 注：提供以下证明材料： 1.人员职称及技能证书等证明材料。 2.在投标截止日前6个月内任意1个月投标单位为其购买的社保参保证明（若属于退休返聘的人员，需要提供退休证明及所在企业与其签订的返聘合同） 3.在技能人才评价证书全国联网查询系统网站（ http://zscx.osta.org.cn/ ）查证截图为评审依据。 4.同一人员具有多个证书的，按当中级别最高的计算得分，不重复计分。 5.以上资料须加盖投标人公章，资料不符合要求者不得分。
	服务团队 (6.0分)	投标人拟投入本项目的服务团队人员（项目负责人除外）情况进行评分：具备政府部门颁发的特种作业证：压力容器作业证（R1证）得3分；焊接与热切割作业证得3分。本项最高得6分。 注：提供以下证明材料： 1.人员技能证书和在投标截止日前6个月内任意1个月投标单位为其购买的社保参保证明（若属于退休返聘的人员，需要提供退休证明及所在企业与其签订的返聘合同） 2.同一人员具有多个证书的，只计算一次得分，不重复计分。 3.以上资料须加盖投标人公章，资料不符合要求者不得分。
	项目业绩 (6.0分)	根据投标人自2023年1月1日起至承接的洁净空调系统类维护（维保）类项目业绩进行评分，每个符合要求的业绩得3分。 注：以投标人提供的业绩证明【提供合同关键页（包括但不限于：采购内容、签约日期、双方盖章）等】扫描件为评分依据，未能提供上述证明文件的，该项业绩不得分。业绩时间认定以合同签订日期为准。
	用户满意度评价或服务质量评价 (6.0分)	投标人的上述对应项目业绩（必须为以上业绩情况中的有效计分的业绩）获得用户满意度评价（或服务质量评价）正面（优秀、优良、良好、满意或与之相当的）评价的，每提供一个有效的用户评价得3分，本项最高得6分。 注：提供合同甲方或甲方负责该项工作主管/分管部门盖章的评价证明文件，不提供不得分。同一项目按一份评价计算，不重复计算分数。
投标报价	投标报价得分 (30.0分)	投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

4.汇总、排序

采购包1:

评标结果按照评审后总得分由高到低的顺序排列。总得分相同的按投标报价由低到高的顺序排列；总得分和投标报价均相同的，按技术得分由高到低的顺序排列；若出现总得分、投标报价和技术得分均相同的，则由评标委员会现场采取随机抽取的方式确定排名。排名第一的投标供应商为第一中标候选人，排名第二的投标供应商为第二中标候选人，如此类推。

5.中标价的确定

除了按第四章第一点第7条修正并经投标人确认的投标报价作为中标价外，中标价以开标时公开唱标价为准。

6.其他无效投标的情形：

(1)评标期间，投标人没有按评标委员会的要求提交法定代表人或其委托代理人签字的澄清、说明、补正或改变了投标文件的实质性内容的。

(2)投标文件提供虚假材料的。

(3)投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

(4)投标人对采购人、采购代理机构、评标委员会及其工作人员施加影响，有碍招标公平、公正的。

(5)投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

(6)法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

第五章 合同文本

广东省政府采购

合 同 书

采购计划编号：_____

项目编号：_____

项目名称：广州医科大学附属清远医院（清远市人民医院）重点科室净化层流系统维修保养采购项目

注：合同签订双方可根据项目的具体要求和调进行补充和调整。

甲方：广州医科大学附属清远医院（清远市人民医院）（以下简称甲方）

乙方：_____（以下简称乙方）

根据广州医科大学附属清远医院（清远市人民医院）重点科室净化层流系统维修保养采购项目的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》，《中华人民共和国民法典(合同编)》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意遵守本合同如下。

一、**合同金额：**合同金额为人民币:(大写)_____ (¥_____元)

注：价格包含但不限于：工程师差旅费、快递运费、所有零配件费用、维修费、保养费、技术检测费，甲方不再支付除此之外的其它任何费用。

二、**合同期限：**维保服务时间为一年，（自____年__月__日至____年__月__日止）。

三、维护保养相关标准与要求

乙方必须按照以下管理规范对甲方的设备进行维保、清洗等。

- 1、国标GB 19210-2003《空调通风系统清洗规范》；
- 2、卫生部2012年发布的《公共场所集中空调通风系统卫生规范》；
- 3、国标GB 50333-2013《医院洁净手术部建筑技术规范》；
- 4、国标《一般通风用空气过滤器检测标准》ISO16890标准；
- 5、《医用气体工程技术规范》GB50751-2012标准；

6、《医院空气净化管理规范》WS/T 368—2025；

7、在合同期间如有新标准发布，则按新标准执行。

四、服务范围

1号住院楼：手术室、ICU三区、新生儿科、儿科PICU、产房、消毒供应中心、内镜中心；

2号住院楼：介入手术室洁净区域、手术室、ICU一区、ICU二区、CCU、神经重症监护室、静脉配置中心；

门诊楼：急诊手术室、日间手术室、检验科、儿科静脉配置中心；

医技楼：生殖中心、产前诊断中心、分子诊断中心、核酸实验室；

应急大楼：特殊门诊、发热门诊、感染科、6楼7楼呼吸科；

其他区域：实验动物中心、生物标本库、中心实验室一区（病理实验室）、中心实验室二区。

五、服务内容

服务内容包括但不限于全院净化层流系统（空调主机、洁净空调机组、新风机组、排风机组、吊顶盘管机、自控系统、水泵、水管等所有构成），净化层流所在科室的弱电、音视频、背景音乐、门铃对讲系统、医用气体终端、吊塔、时钟、照明系统、供配电系统（包括IT电源、小型发电机维护）、自动门控制系统、配套给排水设施等所有相关维保。

六、洁净空调系统维护保养工作内容

序号	设备/ 服务项目 名称	要求 保养 周期	作业内容
1	洁净空调机组	每天	上班前对各洁净区域及设备执行巡检工作，记录温度、湿度、压差及相关洁净参数；洁净区域手术室正常上班时现场派驻保障服务。
		每周	清洗回风滤网1次；清洗初效过滤器1次；检测出风口风量、温度，检查电磁阀工作状态；检查噪声、振动，观察是否有漏水现象。
		每月	洁净机组月度检测保养，检查皮带、电机、温湿度传感器、加湿器、电气线路维护保养。
		每季	清洁出风散流器；检查风机电气部分，调整皮带松紧度，疏通凝水管。
		每年	清洁风柜，拆洗冷冻水过滤器、电磁阀体等；检查冷水流量，欠流量时疏通管道；全面检查工况（电压、电流、对地电阻、风量、压力等）；定期更换初、中、高效过滤器。
2	新风机组	每周	清洗新风滤网1次；清洗初效过滤器1次；检查噪声、振动，观察是否有漏水现象；检测出风口风量、温度。
		每月	新风机组月度检测保养，检查皮带、电机、温湿度传感器、加湿器、电气线路维护保养。
		每季	清洗出风散流器；检查风机电气部分，调整皮带松紧度，疏通凝水管。
		每年	清洗风柜，拆洗冷冻水过滤器、电磁阀体等；检查冷水流量，欠流量时疏通管道；全面检查工况（电压、电流、对地电阻、风量、压力等）；定期更换初、中、亚高效过滤器。）
3	排风机	每周	检查机组运行情况。
		每季	检查电气部分，检查更换皮带。
		每年	更换排风过滤网，整机检测保养。

七、洁净空调系统维护保养内容及要求

（一）净化空调系统

1、按要求定期保养净化系统及其设备，使净化系统各项性能符合以下规范中规定或建议达到的相关技术要求：

- ①《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2013；
- ②《医院空气净化管理规范》WS/T 368-2025；
- ③《医疗机构消毒技术规范》WS/T 367-2012。

2、具体工作内容如下：

名称	内容及要求
----	-------

医用净化 空调机组	1) 医用净化空调机组电极加湿器的维护保养工作 ①要求每个月对电极加湿器进水阀保养至少一次； ②要求每个月对电极加湿器排水阀保养至少一次； ③要求每个月对电极加湿器加湿桶（每半年更换滤芯至少一次）保养至少一次。
	2) 医用净化空调机组电加热的维护保养工作 ①要求每个月对PTC电加热管保养至少一次； ②要求每个月对PTC电加热的接线柱保养至少一次； ③要求每个月对PTC电加热的接线保养至少一次。
	3) 医用净化空调机组过滤器的维护保养工作。 ①要求每个月对个月对空调机组的过滤器的阻力检测。
	4) 医用净化空调机组风机、电机的维护保养工作 ①要求每个月对空调机组风机、电机轴承检查至少一次； ②要求每个月对空调机组风机、电机的接线柱检查至少一次； ③要求每个月对空调机组风机、电机的接线检查至少一次。
	5) 高温报警器的维护保养工作 ①要求每个月对高温报警器的接线柱检查至少一次； ②要求每个月对高温报警器的接线检查至少一次； ③要求每个月对高温报警器的报警情况检查至少一次。
	6) 比例积分阀的维护保养工作 ①要求每个月对比例积分阀的接线柱检查至少一次； ②要求每个月对比例积分阀的接线检查至少一次； ③要求每个月对比例积分阀的执行情况检查至少一次。
	7) 要求每个月对压差计维护保养至少一次。
	8) 空调机组的初效过滤器、中效过滤器、亚高效过滤器和高效过滤器，新风机组的初效过滤器、中效过滤器、亚高效过滤器和高效过滤器的维护保养 ①视安装环境、季节、使用、作业条件及类似疫情等特况，新风机组初效过滤器宜每2-4周清洁至少一次；板式初效过滤器宜2个月更换至少一次；袋式中效过滤器宜每月检查，3个月更换至少一次；亚高效过滤器宜每年更换至少一次。发现污染和堵塞及时更换； ②末端高效过滤器宜每年检查至少一次，当阻力超过设计初阻力160Pa或已经使用3年以上时宜更换； ③排风机组中的中效过滤器宜每年更换至少一次，发现污染和堵塞及时更换； ④定期检查室内回风口过滤网，每月清洁至少一次，每年更换至少一次。如遇特殊污染，及时更换，并用消毒剂擦拭回风口内表面。
	9) 设专门维护管理人员，遵循设备的使用说明进行保养与维护；并制定运行手册，有检查和记录。

风口、阀门、消声器（每月至少一次）	1) 送风天花的维护保养工作。 2) 高效送风口的维护保养工作。 3) 回风口的维护保养工作。 4) 防火阀、手动对开多叶调节阀、定风量阀的维护保养工作。 5) 消声器的维护保养工作。
排风机组（每月至少一次）	1) 排风机组的维护保养工作。 2) 排风口的维护保养工作。 3) 止回阀的维护保养工作。 ①要求每个月对排风机组的接线柱检查至少一次； ②要求每个月对排风机组的接线检查至少一次； ③要求每个月对排风机组止回阀的开关情况检查至少一次。
其他	1) 软水系统定期补充工业盐，保养与维护。 2) 净化机组风柜里面紫外线消毒灯更换与维修。 3) 应急大楼自动门维修与保养。 4) 新静配风机盘管维修与保养。 5) 户外风冷热泵补水、水箱维修与保养。 6) 户外风冷热泵空调机组每年二次清洗蒸发器。水泵，自动水阀等整套系统保养与维修。 7) 净化层流科室传递窗维修更换：1.船型开关2.开门按钮3.指示灯4.电源线插头5微动开关6.紫外线消毒灯7.支架8.专用整流器9.门把手等。

（二）自动控制系统维护保养每月至少一次

- 1、自动控制柜的维护保养工作；
- 2、自动控制系统温湿度传感器的维护保养工作；
- 3、PLC湿度控制程序的维护保养工作；
- 4、PLC温度控制程序的维护保养工作；
- 5、PLC电加热控制程序的维护保养工作；
- 6、PLC电极加湿器控制程序的维护保养工作；
- 7、PLC比例积分阀控制程序的维护保养工作；
- 8、PLC压力监测控制程序的维护保养工作。

（三）配电系统：每月保养至少一次

- 1、洁净区域配电柜开关的维护保养工作；
- 2、洁净区域配电箱开关的维护保养工作；
- 3、洁净区域配电柜内接线端子的维护保养工作；
- 4、洁净区域配电箱内接线端子的维护保养工作；
- 5、照明灯管、镇流器的维护保养工作；
- 6、照明开关、插座及接线端头的维护保养工作；
- 7、夹层桥架、盖板、接口的维护保养工作；
- 8、夹层电线管、电线的维护保养工作。

八、服务保障及响应时间要求

（一）维护保养服务承包方式

服务方承担需求书第三点“服务内容”包含的全部维修项目所需单价500元以下（含500元）的零部件及滤网耗材的费用。单价500元以上的其他零配件，由甲方核准后按实结算。

按照服务规范提供巡查，清洗以及维保维修服务，遇普通故障30分钟内抵达现场处理，2小时内修复，主部件等重大故障10分钟内抵达现场处理，8小时内修复。常用部件需常备院内。

（二）服务保障及响应时间要求

（1）在正常上班时间内（正常工作日：7:00-18:00），24小时值班，遇普通故障30分钟内抵达现场处理，2小时内修复，主部件等重大故障10分钟内抵达现场处理，8小时内修复。常用部件需常备院内。

（2）在非正常上班时间内，一般情况要求在30分钟内到达现场排除故障，重要或紧急情况下应在5分钟内到达现场。

九、维护保养以及技术人员要求

1、乙方必须根据维护保养内容的要求，制定年度的具体、量化维护保养及清洗计划，做好日常维护保养记录，以备检查。

2、乙方每季度须向甲方提交书面工作总结。

3、乙方必须接受甲方不定期检查，并根据甲方的意见及时进行整改。

4、服务（技术）人员要求：本项目涉及洁净空调机组、新风机组等维保，为保障项目的顺利交付及售后服务质量，乙方拟派遣的项目服务（技术）人员需具备制冷设备等方面的知识。

5、驻场专业技术人员要求：

（1）人员配置至少有6名具有专业技术相关资质的维保人员驻场（其中包含1名项目负责人），提供24小时的维保响应服务，负责对本项目各楼宇洁净层流恒温恒湿空调及与各空调系统相关联的设备进行全系统的维修保养工作。

（2）驻场专业技术人员团队须完整具备制冷与空调作业（或涉氨制冷作业）、电工作业（高压电工作业或低压电工作业）、焊接与热切割作业、压力容器作业能力，其中须持有政府部门颁发的特种作业操作证【作业类别为：制冷与空调作业（或涉氨制冷作业）】不少于2人；持有政府部门颁发的特种作业操作证【作业类别为：电工作业（高压电工作业或低压电工作业）】不少于2人。

人员资质和驻场人员数纳入每月服务考核，若人员资质不符合或驻场人员不足均视为配置人员不达标，则每考核发现一次扣3000元维保费用，考核发现3次不达标则甲方进行约谈并有权解除合同。

（3）为维保区域内的设备提供日常的维护保养，各系统如有故障，立即响应（如遇工作人员休假等情况，乙方必须另派同等技术工程人员进驻，做好交接班才能离开）。依据相关标准，保证以上服务区域的净化系统达到使用标准，净化指标符合国家的规范要求。

6、乙方拟投入本项目的主要负责人，维保作业人员应经过专门的安全培训、考核，持证上岗。掌握防火、灭火的基本技能；还应掌握手术室洁净空调的管理知识和技能；应接受医院感染控制、消毒知识的培训，掌握防止空气生物污染物传播和空调系统二次污染的基本知识与技能；维保作业人员应熟悉洁净空调系统和中央空调系统及供电供水供气系统的工作原理和运行特点，具有安全意识、节能意识和应急指挥能力。

7、乙方应定期检查员工的工作情况和系统的工作状态，对检查结果应进行统计和分析，发现问题应及时处理，还应对系统运行和管理提出意见和建议

8、乙方每季度需至少至少一次组织员工培训，培训内容包括但不限于服务手册、作业指导书与各项应急预案、运行管理理论及方法、工作原理理解等，并进行培训后考核。

9、乙方日常的维修工作需建立详细的登记、汇总、统计制度。为医院维修的所有项目，需要以安全、实用、美观为大前提，在维修作业过程中，需要做好标示、指引、围栏等施工安全措施，确保施工安全；对部分维修后影响外观的维修事项，需要事先与甲方交待清楚维修后的情况，待医院确认后才施工。

10、乙方必须储有相关的配套设备设施、系统的主要备件和易损件的备件。

11、乙方必须做好每项维修及清洗的登记工作，并将每月工作量提交至甲方主管部门。

12、乙方必须保证在合同服务期符合用户的消防、治安、院感、管理等安全要求，通过采购方的相关培训、考核，签订安全协议责任书。

乙方如有违法违规行为，除赔偿由此造成的用户经济损失外，必要时甲方有权追究其相关法律责任。

13、乙方用工规范、劳动风险保障及福利完善，依法为服务团队人员社会劳动保障。

十、维护内容维护规范及要求

- 1、乙方具有完善的维护维修相关设备。
- 2、空气处理设备、风机盘管的检查保养、加油；清理管路、除污；空气处理机的清扫、除尘。
- 3、自动门滑轮的日常检查及更换（包含：主动轮、从动轮、防脱轨轮、导向轮）；自动门开门方式（包含：点控开关、门洞感应器、脚踏感应器、挂式门把手）、自动门门头上指示灯的维护保养；自动门导轨清洁、检查自动门皮带的检查及维护。
- 4、弱电系统：医疗电话系统、医疗呼叫系统、视监控系统与存储管理、医用智能网络系统、背景音乐系统、有线电视系统、可视门禁系统、护士站中央控制系统、电话弱电面板的维护保养。不包括医院信息系统设备。
- 5、配电系统：以双电源转换总开关下端为起点、配电箱开关、配电柜内接线端子、配电箱内接线端子的维护保养。
- 6、刷手池自动感应式水龙头的检查维护保养。
- 7、医气系统：医用气体终端维护保养。

十一、维保服务范围

1、维保区域

1）设备巡检工作要求

- ①对合同范围内的设备进行日常的巡检与记录工作。
- ②洁净空调新风机组和循环机组每日巡检至少一次。
- ③洁净科室区域每日巡检至少一次。

2、层流洁净系统设备清单（包括但不限于）

位置	名称	数量	单位	服务内容
1号住院楼手术室	新风机组	3	台	每天巡查至少一次、检查电机运转情况、温湿度传感器、电动水阀、水阀、温度计、压力表、过滤器、压差开关、空调水管、给排水管、电流、电压、自控程序等
	净化空调循环机组	17	台	每天巡查至少一次、检查电机运转情况、温湿度传感器、电动水阀、水阀、温度计、压力表、过滤器、压差开关、空调水管、给排水管、电流、电压、自控程序等
	加湿器	17	台	每天巡查至少一次、加湿桶是否漏水、电流、电压、自控程序等
	彩色可视对讲门禁系统	3	套	每天巡查至少一次、检查双向呼叫对讲情况、图像显示状况
	电动门	36	樘	每天巡查至少一次、检查开启关闭状况、红外线感应灵敏敏感、自控程序等
	新风机组	1	台	每天巡查至少一次、检查电机运转情况、温湿度传感器、电动水阀、水阀、温度计、压力表、过滤器、压差开关、空调水管、给排水管、电流、电压、自控程序等

1号住院楼ICU三区	净化空调循环机组	1	台	每天巡查至少一次、检查电机运转情况、温湿度传感器、电动水阀、水阀、温度计、压力表、过滤器、压差开关、空调水管、给排水管、电流、电压、自控程序等
	加湿器	1	台	每天巡查至少一次、加湿桶是否漏水、电流、电压、自控程序等
	彩色可视对讲门禁系统	1	套	每天巡查至少一次、检查双向呼叫对讲情况、图像显示状况
	电动门	2	樘	每天巡查至少一次、检查开启关闭状况、红外线感应灵敏、自控程序等
1号住院楼新生儿科	新风机组	2	台	每天巡查至少一次、检查电机运转情况、温湿度传感器、电动水阀、水阀、温度计、压力表、过滤器、压差开关、空调水管、给排水管、电流、电压、自控程序等
	净化空调循环机组	1	台	每天巡查至少一次、检查电机运转情况、温湿度传感器、电动水阀、水阀、温度计、压力表、过滤器、压差开关、空调水管、给排水管、电流、电压、自控程序等
	加湿器	1	台	每天巡查至少一次、加湿桶是否漏水、电流、电压、自控程序等
	彩色可视对讲门禁系统	1	套	每天巡查至少一次、检查双向呼叫对讲情况、图像显示状况
	电动门	4	樘	每天巡查至少一次、检查开启关闭状况、红外线感应灵敏、自控程序等
1号住院楼儿科PICU	净化空调循环机组带新风	1	台	每天巡查至少一次、检查风柜机组电机运转情况、温湿度传感器、电动水阀、闸阀、加湿器、水处理器、电源开关箱、温度计、压力表、过滤器、压差开关、空调水管、给排水管、电流、电压、自控程序、检查室间是否有漏气（氧气、负压、空气）情况，双向呼叫对讲，负责电动门的日常维护

1号住院楼产房	净化全新风机组	1	台	每天巡查至少一次、检查电机运转情况、温湿度传感器、电动水阀、水阀、温度计、压力表、过滤器、压差开关、空调水管、给排水管、电流、电压、自控程序等
	净化空调循环机组	1	台	每天巡查至少一次、检查电机运转情况、温湿度传感器、电动水阀、水阀、温度计、压力表、过滤器、压差开关、空调水管、给排水管、电流、电压、自控程序等
	加湿器	1	台	每天巡查至少一次、加湿桶是否漏水、电流、电压、自控程序等
	彩色可视对讲门禁系统	1	套	每天巡查至少一次、检查双向呼叫对讲情况、图像显示状况
	电动门	8	樘	每天巡查至少一次、检查开启关闭状况、红外线感应灵敏度、自控程序等
1号住院楼内镜中心	净化空调循环机组	4	台	每天巡查至少一次、检查电机运转情况、温湿度传感器、电动水阀、水阀、温度计、压力表、过滤器、压差开关、空调水管、给排水管、电流、电压、自控程序等
	电动门	8	樘	每天巡查至少一次、检查开启关闭状况、红外线感应灵敏度、自控程序等
	新风机组	1	台	每天巡查至少一次、检查电机运转情况、温湿度传感器、电动水阀、水阀、温度计、压力表、过滤器、压差开关、空调水管、给排水管、电流、电压、自控程序等
	净化空调循环机组	2	台	每天巡查至少一次、检查电机运转情况、温湿度传感器、电动水阀、水阀、温度计、压力表、过滤器、压差开关、空调水管、给排水管、电流、电压、自控程序等
	彩色可视对讲门禁系统	1	套	每天巡查至少一次、检查双向呼叫对讲情况、图像显示状况
1号住院楼消毒供应中心				

2号住院楼介入手术室	净化空调循环机组+新风机组	2	台	每天巡查至少一次、检查电机运转情况、温湿度传感器、电动水阀、水阀、温度计、压力表、过滤器、压差开关、空调水管、给排水管、电流、电压、自控程序等
	加湿器	2	套	每天巡查至少一次、加湿桶是否漏水、电流、电压、自控程序等
	可视自动门	3	樘	每天巡查一次，检查双向呼叫对讲情况、图像显示状况。
	自动门	3	樘	每天巡查至少一次、检查开启关闭状况、红外线感应灵敏度、自控程序等
	排风机	4	台	按相关标准日常维护
2号住院楼手术室	净化空调循环机组+新风机组	17+2	台	每天巡查至少一次、检查风柜机组电机运转情况、温湿度传感器、电动水阀、闸阀、加湿器、水处理器、电源开关箱、温度计、压力表、过滤器、压差开关、空调水管、给排水管、电流、电压、自控程序、检查室间是否有漏气（氧气、负压、空气）情况，双向呼叫对讲，负责电动门的日常维护
	彩色可视对讲门禁系统	7	套	每天巡查至少一次、检查双向呼叫对讲情况、图像显示状况
	净化空调循环机组+新风机组	3	台	每天巡查至少一次、检查风柜机组电机运转情况、温湿度传感器、电动水阀、闸阀、加湿器、电源开关箱、温度计、压力表、过滤器、压差开关、空调水管、给排水管、电流、电压、自控程序、检查室间是否有漏气（氧气、负压、空气）情况，双向呼叫对讲，负责电动门的日常维护
2号住院楼ICU一区	彩色可视对讲门禁系统	3	套	每天巡查至少一次、检查双向呼叫对讲情况、图像显示状况

2号住院楼ICU二区	净化空调循环机组+新风机组	2	台	每天巡查至少一次、检查风柜机组电机运转情况、温湿度传感器、电动水阀、闸阀、加湿器、电源开关箱、温度计、压力表、过滤器、压差开关、空调水管、给排水管、电流、电压、自控程序、检查室间是否有漏气（氧气、负压、空气）情况，双向呼叫对讲，负责电动门的日常维护
	彩色可视对讲门禁系统	3	套	每天巡查至少一次、检查双向呼叫对讲情况、图像显示状况
2号住院楼静脉配置中心	净化机组	3	台	每天巡查至少一次、检查风柜机组电机运转、皮带紧松、轴承、温湿度传感器、电动水阀、闸阀、电源开关箱、温度计、压力表、过滤器、压差开关、空调水管、给排水管、电流、电压、自控程序。
	新风机组	2	台	每天巡查至少一次、检查电机运转情况、温湿度传感器、电动水阀、水阀、温度计、压力表、过滤器、空调水管、给排水管、电流、电压、自控程序等
	加湿器	3	套	每天巡查至少一次、加湿桶是否漏水、电流、电压、自控程序等。
	净化空调循环机组+新风机组	3	台	每天巡查至少一次、检查风柜机组电机运转情况、、温湿度传感器、电动水阀、闸阀、加湿器、水处理器、电源开关箱、温度计、压力表、过滤器、压差开关、空调水管、给排水管、电流、电压、自控程序、检查室间是否有漏气（氧气、负压、空气）情况，双向呼叫对讲，负责电动门的日常维护
2号住院楼CCU	彩色可视对讲门禁系统	3	套	每天巡查至少一次、检查双向呼叫对讲情况、图像显示状况

2号住院楼神经重症监护室	净化空调循环机组+新风机组	3	台	每天巡查至少一次、检查风柜机组电机运转情况、温湿度传感器、电动水阀、闸阀、加湿器、水处理器、电源开关箱、温度计、压力表、过滤器、压差开关、空调水管、给排水管、电流、电压、自控程序、检查室间是否有漏气（氧气、负压、空气）情况，双向呼叫对讲，负责电动门的日常维护
	彩色可视对讲门禁系统	3	套	每天巡查至少一次、检查双向呼叫对讲情况、图像显示状况
2号住院楼介入手术室、ccu、神经重症监护室	新风机组	3	台	每天巡查至少一次、检查电机运转情况、温湿度传感器、电动水阀、水阀、温度计、压力表、过滤器、压差开关、空调水管、给排水管、电流、电压、自控程序等
2号新住院楼净化区域（手术室、ICU1区、ICU2区、介入手术室、ccu、神经重症监护室）	设备带、吊塔、吊桥、终端	手术吊塔34个、终端316个，ICU1、2区吊塔40+42个，终端156+164个、介入手术室35套，CCU52套，神经重症监护室52套	套	每周巡查至少一次、检查终端是否漏气，插拔是否灵活，有质量问题及时维修（更换）

2号住院楼ICU1区、ICU2区、CCU、神经重症监护室	风机盘管FP—04	45	台	按相关标准日常维护
	风机盘管FP—06	27	台	按相关标准日常维护
2号住院楼ICU1区、ICU2区、手术室、CCU、神经重症监护室	气体报警箱	6	台	每天巡查至少一次、检查压力是否正常
	手术室配气箱	17	台	每周巡查至少一次、检查终端是否漏气、插拔是否灵活
	电动门	60	樘	每天巡查至少一次、检查开启关闭状况、红外线感应灵敏、自控程序等
	加湿器	25	套	每天巡查至少一次、加湿桶是否漏水、电流、电压、自控程序等
门诊楼急诊手术室	净化空调循环机组+新风机组	15	台	每天巡查至少一次、检查风柜机组电机运转情况、温湿度传感器、电动水阀、闸阀、加湿器、电源开关箱、温度计、压力表、过滤器、压差开关、空调水管、给排水管、电流、电压、自控程序、检查室间是否有漏气（氧气、负压、空气）情况，双向呼叫对讲，负责电动门的日常维护
	风机盘管FPK-08	47	台	按相关标准日常维护
	风机盘管FP-03	23	台	按相关标准日常维护
	风机盘管FP-04	16	台	按相关标准日常维护
	风机盘管FP-05	8	台	按相关标准日常维护
	风机盘管FP-06	6	台	按相关标准日常维护
	风机盘管FP-08	3	台	按相关标准日常维护
	风机盘管FP-02	1	台	按相关标准日常维护

门诊楼日间手术室	新风机组	1	台	每天巡查至少一次、检查电机运转情况、温湿度传感器、电动水阀、水阀、温度计、压力表、过滤器、压差开关、空调水管、给排水管、电流、电压、自控程序等
	净化空调循环机组	4	台	每天巡查至少一次、检查电机运转情况、温湿度传感器、电动水阀、水阀、温度计、压力表、过滤器、压差开关、空调水管、给排水管、电流、电压、自控程序等
	加湿器	4	套	每天巡查至少一次、加湿桶是否漏水、电流、电压、自控程序等
	彩色可视对讲门禁系统	1	套	每天巡查至少一次、检查双向呼叫对讲情况、图像显示状况
	电动门	8	樘	每天巡查至少一次、检查开启关闭状况、红外线感应灵敏、自控程序等
门诊楼检验科	净化空调循环机组带新风	1	台	每天巡查至少一次、检查电机运转情况、温湿度传感器、电动水阀、水阀、温度计、压力表、过滤器、压差开关、空调水管、给排水管、电流、电压、自控程序等
门诊楼儿科静脉配置中心	洁净空调机组	1	台	每天巡查至少一次、检查电机运转情况、温湿度传感器、电动水阀、水阀、温度计、压力表、过滤器、压差开关、空调水管、给排水管、电流、电压、自控程序等
医技楼生殖中心	新风机组	1	台	每天巡查至少一次、检查电机运转情况、温湿度传感器、电动水阀、水阀、温度计、压力表、过滤器、空调水管、给排水管、电流、电压、自控程序等
	净化空调循环机组	2	台	每天巡查至少一次、检查电机运转情况、温湿度传感器、电动水阀、水阀、温度计、压力表、过滤器、空调水管、给排水管、电流、电压、自控程序等
	加湿器	2	套	每天巡查至少一次、加湿桶是否漏水、电流、电压、自控程序等

医技楼分子诊断中心	彩色可视对讲门禁系统	1	套	每天巡查至少一次、检查双向呼叫对讲情况、图像显示状况
	电动门	3	樘	每天巡查至少一次、检查开启关闭状况、红外线感应灵敏、自控程序等
	新风机组	1	台	每天巡查至少一次、检查电机运转情况、温湿度传感器、电动水阀、水阀、温度计、压力表、过滤器、压差开关、空调水管、给排水管、电流、电压、自控程序等
	净化空调循环机组	3	台	每天巡查至少一次、检查电机运转情况、温湿度传感器、电动水阀、水阀、温度计、压力表、过滤器、压差开关、空调水管、给排水管、电流、电压、自控程序等
	加湿器	1	套	每天巡查至少一次、加湿桶是否漏水、电流、电压、自控程序等
	彩色可视对讲门禁系统	1	套	每天巡查至少一次、检查双向呼叫对讲情况、图像显示状况
	洁净空调机组	3	台	每天巡查至少一次、检查风柜机组电机运转情况、温湿度传感器、电动水阀、闸阀、加湿器、水处理器、电源开关箱、温度计、压力表、过滤器、压差开关、空调水管、给排水管、电流、电压、自控程序、检查室间是否有漏气（氧气、负压、空气）情况，双向呼叫对讲，负责电动门的日常维护
医技楼产前诊断中心	净化空调循环机组+新风机组	1	台	每天巡查至少一次、检查电机运转情况、温湿度传感器、电动水阀、水阀、温度计、压力表、过滤器、压差开关、空调水管、给排水管、电流、电压、自控程序等
	彩色可视对讲门禁系统	1	套	每天巡查至少一次、检查双向呼叫对讲情况、图像显示状况

应急大楼 1楼特殊 门诊	净化空 调循环 机组+新 风机组	2	台	每天巡查至少一次、检查电机运转情况 、温湿度传感器、电动水阀、水阀、温 度计、压力表、过滤器、压差开关、空 调水管、给排水管、电流、电压、自控 程序等
	风机盘 管	19	台	按相关标准日常维护
	彩色可 视对讲 门禁系 统	1	套	每天巡查至少一次、检查双向呼叫对讲 情况、图像显示状况
应急大楼 1楼发热 门诊	净化空 调循环 机组+新 风机组	5	台	每天巡查至少一次、检查电机运转情况 、温湿度传感器、电动水阀、水阀、温 度计、压力表、过滤器、压差开关、空 调水管、给排水管、电流、电压、自控 程序等
	风机盘 管	20	台	按相关标准日常维护
	彩色可 视对讲 门禁系 统	1	套	每天巡查至少一次、检查双向呼叫对讲 情况、图像显示状况
应急大楼 2楼感染 科	净化空 调循环 机组+新 风机组	5	台	每天巡查至少一次、检查电机运转情况 、温湿度传感器、电动水阀、水阀、温 度计、压力表、过滤器、压差开关、空 调水管、给排水管、电流、电压、自控 程序等
	风机盘 管	59	台	按相关标准日常维护
	彩色可 视对讲 门禁系 统	1	套	每天巡查至少一次、检查双向呼叫对讲 情况、图像显示状况
应急大楼 6楼呼吸	净化空 调循环 新风机 组	6	台	每天巡查至少一次、检查风柜机组电机 运转、皮带紧松、轴承、温湿度传感器 、电动水阀、闸阀、电源开关箱、温度 计、压力表、过滤器、压差开关、空调 水管、给排水管、电流、电压、自控程 序。

科	彩色可视对讲门禁系统	2	个	每天巡查至少一次、检查双向呼叫对讲情况、图像显示状况
	排风机组	6	台	按相关标准日常维护
	净化空调循环新风机组	6	台	每天巡查至少一次、检查风柜机组电机运转、皮带紧松、轴承、温湿度传感器、电动水阀、闸阀、电源开关箱、温度计、压力表、过滤器、压差开关、空调水管、给排水管、电流、电压、自控程序。
	彩色可视对讲门禁系统	2	个	每天巡查至少一次、检查双向呼叫对讲情况、图像显示状况
	排风机组	5	台	按相关标准日常维护
	排风机	40	台	按相关标准日常维护
	排风机	40	台	按相关标准日常维护
中心实验 室一区（ 病理实验 室）	净化空调循环机组+新风机组	4	台	每天巡查至少一次、检查电机运转情况、温湿度传感器、电动水阀、水阀、温度计、压力表、过滤器、压差开关、空调水管、给排水管、电流、电压、自控程序等
	万向罩	26	个	按相关标准日常维护
	通风橱	5	个	按相关标准日常维护
	加湿器	1	套	每天巡查至少一次、加湿桶是否漏水、电流、电压、自控程序等
	自动门	7	樘	每天巡查至少一次、检查开启关闭状况、红外线感应灵敏、自控程序等
实验动物 中心	排风机	5	台	按相关标准日常维护
	净化空调循环机组	4	台	每天巡查至少一次、检查电机运转情况、温湿度传感器、电动水阀、水阀、温度计、压力表、过滤器、压差开关、空调水管、给排水管、电流、电压、自控程序等
	加湿器	4	套	每天巡查至少一次、加湿桶是否漏水、电流、电压、自控程序等

生物标本库	净化空调机组	1	台	每天巡查至少一次、检查电机运转情况、温湿度传感器、电动水阀、水阀、温度计、压力表、过滤器、压差开关、空调水管、给排水管、电流、电压、自控程序等
中心实验 室二区(消化病研究所)	净化空调循环机组+新风机组	4	台	每天巡查至少一次、检查电机运转情况、温湿度传感器、电动水阀、水阀、温度计、压力表、过滤器、压差开关、空调水管、给排水管、电流、电压、自控程序等
	万向罩	18	个	按相关标准日常维护
	万向罩风机	2	台	按相关标准日常维护
	通风橱	6	个	按相关标准日常维护
	加湿器	1	套	每天巡查至少一次、加湿桶是否漏水、电流、电压、自控程序等
	自动门	9	樘	每天巡查至少一次、检查开启关闭状况、红外线感应灵敏度、自控程序等
	排风机	6	台	按相关标准日常维护
风冷、热泵机组	负责冷、热切换	1	套	每天巡查至少一次、检查压缩机的运行情况、温度传感器探头、各系统动行显示记录，水泵自动切换状况
检测	各个净化区域每年不少于检测1次（包括住院楼2）	1	次	洁净度、新风量、排风量、压差、送风量、照度、噪声

十二、合同款项及付款方式

（1）按季度支付

每季度结算一次。甲方在收到乙方维保期内发生的所有维修单（需使用科室签名和盖章）和保养单（需使用科室签名和盖章）之日起30个日历日内等额支付一次维保服务费。

（2）每支付款项前，乙方应向甲方提供有效发票、所有维修单（需使用科室签名和盖章）和保养单（需使用科室签名和盖章）进行请款。甲方采用银行转账的方式汇款至乙方指定合法账户（见乙方银行账户信息）。

（3）付款方式：银行转账。

十三、维保计划、报告书

年初做好保养计划，制定计划表，保养内容明细。年终汇总所有维修及保养记录，制作维保报告书，对设备的使用状态进行分析，提出问题，持续改进。保养计划及维保报告书需盖公章，按时以PDF格式发送到甲方总务科责任工程师_____邮箱（_____）。

十四、违约责任与赔偿损失

1.乙方提供的服务不符合本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价**5%**的违约金。

2.乙方未能按本合同规定的交货时间提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价**3‰**的数额向甲方支付违约金；逾期**30**天以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3.乙方提交的项目成果不符合采购文件、投标文件或本合同规定或项目未能一次性通过验收，甲方有权拒收及验收，甲方同意成交乙方予以整改，整改期间不予延期，验收按前款约定承担违约责任；乙方经两次整改后仍不能通过验收的，或逾期**30**天仍不能提交项目成果并完成验收的，均视同乙方不能履行合同，甲方有权单方面解除合同，乙方退还甲方已支付的全部款项，并支付合同总价**10%**的违约金，违约金不足以补偿甲方因乙方违约造成的损失，甲方有权进一步向乙方提出索赔。

4.其它违约责任按《中华人民共和国民法典(合同编)》处理。

十五、争议的解决

1.本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决受中华人民共和国法律管辖。

2.所有因本合同引起的或与本合同有关的任何争议将通过双方友好协商解决。协商解决不成的，双方均同意提交甲方所在地清城区人民法院解决。

十六、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后**1**日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十七、税费

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十八、其它

1.本合同所有附件、采购文件、投标文件、中标通知书均为本合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2.在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3.如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4.除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

5.乙方遵守国家法律法规，不得向甲方或甲方工作人员回扣和其他不正当利益，如违反，医院将予以曝光。同时报纪检监察部门及卫生行政部门，依据有关规定追究相应法律责任；并提请有关执法部门对其违法违规行为依法进行查处，甲方追究其贿赂责任及连带责任。（请勾选）

☐ 增值税专用发票

☐ 增值税普通发票

☐ 普通销售发票

☐ 普通服务发票

乙方提供发票的税率：_____ 因乙方提供的发票不符合税务规定给甲方造成的损失，乙方应承担全额赔偿责任，赔偿包括但不限于：1）甲方缴纳的税款；2）相关的滞纳金；3）税务罚款；4）甲方多支付给乙方税款的十倍违约金。

十九、合同生效

1.本合同在甲乙双方代表或其授权代表签字盖章后生效，合同有效期为一年，自____年__月__日至____年__月__日止。

二十、合同未尽事宜双方可另行协商。

二十一、合同的生效及附件：

1.本合同自双方签名并盖章之日起生效，合同一式四份，甲方执二份，乙方执二份。

2.附件是本合同的组成部份，具有法律效力。

甲 方：广州医科大学附属清远医院（清远市 乙 方：
人民医院）

代表人： 代表人：

地 址：广东省清远市清城区银泉北路35号 地 址：

邮 编：511500 邮 编：

电 话：0763-3113977 电 话：

传 真：0763-3113977 传 真：

开户行：中国农业银行股份有限公司清远凤翔 开户行：
支行

账 号：44684901040023741 账 号：

联行号：

签约日期：

第六章 投标文件格式与要求

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明：

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）规定的具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构的，如律师事务所，会计师事务所要提供执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

这里所指“其他组织”不包括法人的分支机构，由于法人分支机构不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。“但由于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业具有其特殊性，如果能够提供其法人给予的相应授权证明材料，可以参加政府采购活动”。

2.财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格性审查表要求）

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明。

4.投标人参加政府采购前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明函。

5.信用记录查询

（1）查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）进行查询；

（2）查询截止时点：提交投标文件截止日当天；

（3）查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

6. 按照招标文件要求，投标人应当提交的资格、资信证明文件。

投标文件封面

（项目名称）

投标文件封面

（正本 / 副本）

采购计划编号：**441801-2026-02026**

采购项目编号：**ZD26-ZC022AG**

所投采购包：第 包

（投标人名称）

年 月 日

投标文件目录

- 一、投标函
- 二、开标一览表
- 三、分项报价表
- 四、政策适用性说明
- 五、关于符合本国产品标准的声明函等有关证明文件
- 六、法定代表人证明书
- 七、法定代表人授权书
- 八、投标保证金
- 九、提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料
- 十、资格性审查要求的其他资质证明文件
- 十一、承诺函
- 十二、中小企业声明函
- 十三、监狱企业
- 十四、残疾人福利性单位声明函
- 十五、联合体共同投标协议书
- 十六、投标人业绩情况表
- 十七、技术和服务要求响应表
- 十八、商务条件响应表
- 十九、履约进度计划表
- 二十、各类证明材料
- 二十一、采购代理服务费用支付承诺书
- 二十二、需要采购人提供的附加条件
- 二十三、询问函、质疑函、投诉书格式
- 二十四、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等
- 二十五、政府采购投标（响应）担保函
- 二十六、政府采购履约担保函、采购合同履行保险凭证

格式一：

投标函

致：清远市中德招标有限公司

你方组织的“广州医科大学附属清远医院（清远市人民医院）重点科室净化层流系统维修保养采购项目”项目的招标[采购项目编号为：ZD26-ZC022AG]，我方愿参与投标。

(投标人名称)作为投标人正式授权(授权代表全名,职务)代表我方全权处理有关本投标的一切事宜。

我方确认收到贵方提供的“广州医科大学附属清远医院（清远市人民医院）重点科室净化层流系统维修保养采购项目”项目的招标文件的全部内容。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并申明如下：

（一）按招标文件提供全部标的投标总价详见《开标一览表》。

（二）本投标文件的有效期为从提交投标（响应）文件的截止之日起**90**日历天。在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效，如有在投标有效期内失效的，我方承诺在中标后补齐一切手续，保证所有资格证明文件直至采购合同终止日有效。

（三）我方明白并同意，在规定的开标日之后，投标有效期之内撤销投标或中标后不按规定与采购人签订合同或不提交履约保证金，则贵方将不予退还投标保证金。

（四）我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

（五）我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。

（六）我方如果中标，将保证履行招标（采购）文件及其澄清、修改文件（如果有）以及投标（响应）文件中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务。

（七）我方作为法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的投标人，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

（八）我方投标报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的标的时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

（九）我方接受采购人委托向贵方支付代理服务费，项目总报价已包含代理服务费，如果被确定为中标人，承诺向贵方足额支付。（若采购人支付代理服务费，则此条不适用）

（十）我方与其他投标人不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

（十一）投标人未存在《政府采购法实施条例》第十八条第二款规定的情形：

（1）对于除整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务以外的采购项目:即未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；

（2）对于整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的项目:即未成为本项目除前期整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务以外的其它采购活动中标商(或成交商)；

（3）对于设计施工一体化的项目:即未为本项目提供规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

（十二）我方承诺遵守《中华人民共和国民法典》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

（十三）我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，声明如下：

（1）我方参加本项目政府采购活动前**3**年内在经营活动中没有以下违法记录；因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限已届满；因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（2）我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

（十四）如我方中标，将保证投标文件所提供的材料（包括需要年审、继续教育等完成后才能执业的行政许可、人员证书等情形），如果有效期未能覆盖项目（包组）合同履行期的，将提前按规定办理延期手续，确保合同顺利履行。

(十五) 我方对在本函及投标文件中所作的所有承诺承担法律责任。

(十六) 以上内容如有虚假或与事实不符的, 评标委员会可将我方做无效投标处理, 我方愿意承担相应的法律责任。

(十七) 所有与本招标有关的函件请发往下列地址:

地 址: _____ 邮政编码: _____

电 话: _____

传 真: _____ 电子邮箱: _____

代表姓名: _____ 职 务: _____

投标人法定代表人 (或法定代表人授权代表) 签字或盖章: _____

投标人名称 (盖章): _____

日期: 年 月 日

格式二：

开标一览表

注：投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成开标一览表，若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表，且与投标客户端生成的开标一览表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

投标人名称：

序号	采购项目名称/采购包名称	投标报价（元/%）	交货或服务期	交货或服务地点
1				

投标人签章：_____

日期： 年 月 日

格式三：

分项报价表

注：投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成分项报价表，若在投标文件中出现非系统生成的分项报价表，且与投标客户端生成的分项报价表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

投标人名称：

采购包：

货币及单位：人民币/元

品目号	序号	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造商名称	单价	数量	总价
1									

品目号	序号	服务名称	服务范围	服务要求	服务时间	服务标准	单价	数量	总价
1									

投标人签章：_____

日期： 年 月 日

格式四：

政策适用性说明

按照政府采购有关政策的要求，在本次的技术方案中，采用符合政策的小型或微型企业产品、节能产品、环境标志产品，主要产品与核心技术介绍说明如下：

序号	主要产品/技术名称（规格型号、注册商标）	制造商(开发商)	制造商企业类型	节能产品	环境标志产品	认证证书编号	该产品报价在总报价中占比（%）
1							
2							
3							
4							
5							
...							

注：1.制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏,填写内容为“小型”或“微型”；

2.“节能产品、环境标志产品”须填写认证证书编号，并在对应“节能产品”、“环境标志产品”栏中勾选，同时提供有效期内的证书复印件（加盖投标人公章）

投标人名称（盖章）：_____

日期： 年 月 日

格式五：关于符合本国产品标准的声明函等有关证明文件（如适用）

注：

1. 供应商提供本国产品应符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号），在投标文件中出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件；当采购项目或者采购包中含有多种产品的，供应商还应当提供《关于本国产品比例的承诺函》（见下附件3，格式内容仅供参考）
2. 供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照政府采购法律法规规定追究相应责任。

附件1

中国境内生产的组件成本核算基本规则

产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。

1. 产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。

2. 二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。

3. 产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。

4. 需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。

附件2

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

- 1. （产品名称1），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称1）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。
- 2. （产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
- 3.

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：_____

日期：_____年_____月_____日

注：

- 1. 产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
- 2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
- 3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
- 4. 该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
- 5. 该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

附件3（当采购项目或者采购包中含有多种产品的，供应商还应当提供本承诺函，格式内容仅供参考）

关于本国产品比例的承诺函（如适用）

本公司（单位）郑重承诺，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上。

本公司（单位）对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：_____

日期：_____年_____月_____日

附件4

本国产品标准有关证明材料（如适用）

1. 供应商认为需提供的其他资料。
2. 财政部会同有关部门规定的有关证明文件。

格式六：

（投标人可使用下述格式，也可使用广东省工商行政管理局统一印制的法定代表人证明书格式）

法定代表人证明书

_____ 现任我单位 _____ 职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限： _____

附：代表人性别： _____ 年龄： _____ 身份证号码： _____

注册号码： _____ 企业类型： _____

经营范围： _____

投标人名称（盖章）： _____

地址： _____

法定代表人（签字或盖章）： _____

职务： _____

日期： 年 月 日

格式七:

法定代表人授权书格式

(对于银行、保险、电信、邮政、铁路等行业以及获得总公司投标授权的分公司，可以提供投标分支机构负责人授权书)

法定代表人授权书

致: 清远市中德招标有限公司

本授权书声明: _____是注册于 (国家或地区) 的 (投标人名称) 的法定代表人, 现任 _____ 职务, 有效证件号码: _____. 现授权 (姓名、职务) 作为我公司的全权代理人, 就“广州医科大学附属清远医院 (清远市人民医院) 重点科室净化层流系统维修保养采购项目”项目采购[采购项目编号为ZD26-ZC022AG]的投标和合同执行, 以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于 _____ 年 _____ 月 _____ 日签字生效, 特此声明。

投标人 (盖章): _____

地址: _____

法定代表人 (签字或盖章): _____

职务: _____

被授权人 (签字或盖章): _____

职务: _____

日期: 年 月 日

格式八：

投标保证金

采购文件要求递交投标保证金的，投标人应在此提供保证金的凭证的复印件。

格式九：

提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

格式十：

资格审查要求的其他资质证明文件

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

格式十一：

（对于采购需求写明“提供承诺”的条款，供应商可参照以下格式提供承诺）

承诺函

致：广州医科大学附属清远医院（清远市人民医院）

对于_____项目（项目编号：_____），我方郑重承诺如下：

如中标/成交，我方承诺严格落实采购文件以下条款：（建议逐条复制采购文件相关条款原文）

（一）星号条款

- 1.
- 2.
- 3.

.....

（二）三角号条款

- 1.
- 2.
- 3.

.....

（三）非星号、非三角号条款

- 1.
- 2.
- 3.

.....

特此承诺。

供应商名称（盖章）：_____

日期： 年 月 日

(以下格式文件由供应商根据需要选用)

中小企业声明函（货物）

■ ■ ■ ■ ■ ■

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

日期： 年 月 日

1: 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据, 无上一年度数据的新成立企业可不填报

2: 投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责, 投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的, 属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中, 投标人希望获得中小企业扶持政策支持, 应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分, 或者不能确定相关信息真实、准确的, 不建议出具《中小企业声明函》。

中小企业声明函（承建本项目工程为中小企业或者承接本项目服务为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：_____

日期： 年 月 日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2：投标人应当自行核实是否属于小微企业，并认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。

格式十三：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

监狱企业

提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

格式十四：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：_____

日期： 年 月 日

注：本函未填写或未勾选视作未做声明。

格式十五：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

联合体共同投标协议书

立约方：（甲公司全称）

（乙公司全称）

（.....公司全称）

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（.....公司全称）自愿组成联合体，以一个投标人的身份共同参加（采购项目名称）（采购项目编号）的响应活动。经各方充分协商一致，就项目的响应和合同实施阶段的有关事务协商一致订立协议如下：

一、联合体各方关系

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（.....公司全称）共同组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加本项目的响应。（甲公司全称）、（乙公司全称）、（.....公司全称）作为联合体成员，若中标，联合体各方共同与（采购人）签订政府采购合同。

二、联合体内部有关事项约定如下：

1.（甲公司全称）作为联合体的牵头单位，代表联合体双方负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

2.联合体将严格按照文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律上承担连带责任。

3.如果本联合体中标，（甲公司全称）负责本项目_____部分，（乙公司全称）负责本项目_____部分。

4.如中标，联合体各方共同与（采购人）签订合同书，并就中标项目向采购人负责有连带的和各自的法律责任；

5.联合体成员（公司全称）为（请填写：小型、微型）企业，将承担合同总金额_____%的工作内容（联合体成员中有小型、微型企业时适用）。

三、联合体各方不得再以自己名义参与本采购包响应，联合体各方不能作为其它联合体或单独响应单位的项目组成员参加本采购包响应。因发生上述问题导致联合体响应成为无效报价，联合体的其他成员可追究其违约责任和经济损失。

四、联合体如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，本联合体任何一方均同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、本协议在自签署之日起生效，有效期内有效，如获中标资格，合同有效期延续至合同履行完毕之日。

六、本协议书正本一式_____份，随投标文件装订_____份，送采购人_____份，联合体成员各一份；副本一式_____份，联合体成员各执_____份。

甲公司全称：_____（盖章）_____，乙公司全称：_____（盖章）_____，.....公司全称：_____（盖章）_____，

_____年____月____日，_____年____月____日，_____年____月____日

注：1. 联合响应时需签本协议，联合体各方成员应在本协议上共同盖章确认。

2. 本协议内容不得擅自修改。此协议将作为签订合同的附件之一。

格式十六：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

投标人业绩情况表

序号	客户名称	项目名称及合同金额（万元）	签订合同时间	竣工验收报告时间	联系人及电话
1					
2					
3					
4					
...					

根据上述业绩情况，按招标文件要求附销售或服务合同复印件及评审标准要求的证明材料。

格式十七:

《技术和服务要求响应表》

序号	标的名称	参数性质	采购文件规定的技术和服务要求	投标文件响应的具体内容	型号	是否偏离	证明文件所在位置	备注
1								
2								
3								
4								
5								
6								
...								
...								

说明:

- 1.“采购文件规定的技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的“技术要求”的内容保持一致。投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。
2. 参数性质栏目按招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。
3. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。
- 4.“备注”处可填写偏离情况的说明。

格式十八：

《商务条件响应表》

序号	参数性质	采购文件规定的商务条件	投标文件响应的具体内容	是否偏离	证明文件所在位置	备注
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
.....						

说明：

1. “采购文件规定的商务条件”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的“商务要求”的内容保持一致。

2. 投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件规定的商务条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

3. 参数性质栏目按招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。

4. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

5.“备注”处可填写偏离情况的说明。

格式十九：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

履约进度计划表

序号	拟定时间安排	计划完成的工作内容	实施方建议或要求
1	拟定__年__月__日	签订合同并生效	
2	__月__日—__月__日		
3	__月__日—__月__日		
4	__月__日—__月__日	质保期	

格式二十：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

各类证明材料

- 1.招标文件要求提供的其他资料。
- 2.投标人认为需提供其他资料。

格式二十一：

采购代理服务费支付承诺书

致：清远市中德招标有限公司

如果我方在贵采购代理机构组织的广州医科大学附属清远医院（清远市人民医院）重点科室净化层流系统维修保养采购项目招标中获中标（采购项目编号：ZD26-ZC022AG），我方保证在收取《中标通知书》时，按招标文件对代理服务费支付方式的约定，承担本项目代理服务费。

我方如违约，愿凭贵单位开出的违约通知，从我方提交的投标保证金中支付，不足部分由采购人在支付我方的中标合同款中代为扣付；以投标担保函（或保险保函）方式提交投标保证金时，同意和要求投标担保函开立银行或担保机构、保险保函开立的保险机构应清远市中德招标有限公司的要求办理支付手续。

特此承诺！

投标人法定名称（公章）： _____
投标人法定地址： _____
投标人授权代表（签字或盖章）： _____
电 话： _____
传 真： _____
承诺日期： _____

格式二十二：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

需要采购人提供的附加条件

序号	投标人需要采购人提供的附加条件
1	
2	
3	

注：投标人完成本项目需要采购人配合或提供的条件必须在上表列出，否则将视为投标人同意按现有条件完成本项目。如上表所列附加条件含有采购人不能接受的，将被视为投标无效。

格式二十三：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

询问函、质疑函、投诉书格式

说明：本部分格式为投标人提交询问函、质疑函、投诉函时使用，不属于投标文件格式的组成部分。

询问函

清远市中德招标有限公司

我单位已登记并准备参与“广州医科大学附属清远医院（清远市人民医院）重点科室净化层流系统维修保养采购项目”项目（采购项目编号：ZD26-ZC022AG）的投标活动，现有以下几个内容（或条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。

- 一、_____（事项一）
 - （1）_____（问题或条款内容）
 - （2）_____（说明疑问或无法理解原因）
 - （3）_____（建议）
- 二、_____（事项二）

...

随附相关证明材料如下：（目录）

询问人（公章）： _____
法定代表人或授权代表（签字或盖章）： _____
地址/邮编： _____
电话/传真： _____
日期： 年 月 日

质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：_____ 邮编：_____

联系：_____ 联系电话：_____

授权代表：_____

联系电话：_____

地址：_____ 邮编：_____

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：_____

质疑项目的编号：_____ 包号：_____

采购人名称：_____

采购文件获取日期：_____

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：_____

事实依据：_____

法律依据：_____

质疑事项2：_____

.....

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：_____

签字(签章)：_____ 公章：_____

日期： 年 月 日

质疑函制作说明：

1. 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。
4. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6. 质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投诉书

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：_____

地 址：_____ 邮编：_____

法定代表人/主要负责人：_____

联系电话：_____

授权代表：_____ 联系电话：_____

地 址：_____ 邮编：_____

被投诉人1：_____

地址：_____ 邮编：_____

联系人：_____ 联系电话：_____

被投诉人2：_____

.....

相关供应商：_____

地址：_____ 邮编：_____

联系人：_____ 联系电话：_____

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：_____

采购项目编号：_____ 包号：_____

采购人名称：_____

代理机构名称：_____

采购文件公告:是/否 公告期限：_____

采购结果公告:是/否 公告期限：_____

三、质疑基本情况

投诉人于____年____月____日,向提出质疑, 质疑事项为：_____

采购人/代理机构于____年____月____日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：_____

事实依据：_____

法律依据：_____

投诉事项2：_____

.....

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：_____

签字(签章)：_____ 公章_____

日期：____年____月____日

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权

委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

格式二十四：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等内容和格式自拟。

格式二十五：

附件（以下格式文件由供应商根据需要选用）

政府采购投标（响应）担保函

编号：【 】号

（采购人）：

鉴于_____（以下简称“投标（响应）人”）拟参加编号为_____的（以下简称“本项目”）投标（响应），根据本项目采购文件，投标（响应）人参加投标（响应）时应向你方交纳投标（响应）保证金，且可以投标保险凭证的形式交纳投标（响应）保证金。应投标（响应）人的申请，我方以保险的方式向你方提供如下投标保证保险凭证：

一、保险责任的情形及保证金额

（一）在投标（响应）人出现下列情形之一时，我方承担保险责任：

- 1.中标（成交）后投标（响应）人无正当理由不与采购人签订《政府采购合同》；
- 2.采购文件规定的投标（响应）人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保险责任的最高金额为人民币_____元（大写）即本项目的投标（响应）保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：本保险凭证自__年__月__日起生效，有效期至开标日后的90天内。

三、承担保证责任的程序

1.你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号、户名和开户行，并附有证明投标（响应）人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2.我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在15个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方按照你方的要求代投标（响应）人向你方支付相应的索赔款项。

四、保证责任的终止

1.保证期间届满，你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2.我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3.按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任终止。

五、免责条款

1.依照法律规定或你方与投标（响应）人的另行约定，全部或者部分免除投标（响应）人投标（响应）保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2.因你方原因致使投标（响应）人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3.因不可抗力造成投标（响应）人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4.你方或其他有权机关对采购文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为 法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：_____（公章）_____

联系人：_____

联系电话：_____

政府采购履约担保函

编号：

（采购人）：

鉴于贵方在_____项目（项目编号为_____以下简称“项目”）的采购中，确定_____为中标人/供应商，拟签订/已签订项目相关采购合同（以下简称“主合同”）。依据主合同的约定，供应商应向贵方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向贵方提供如下履约保证金担保：

一、保证金额

我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的_____%，数额为_____（大写），币种为人民币（即主合同履约保证金金额）。

二、我方保证的方式为：连带责任保证。

三、我方保证的期间为：本保函自开立之日起生效，至 年 月 日止。

四、在本保函的有效期限内，如被保证人违反上述合同或协议约定的义务，我方将在收到你方提交的本保函文件及符合下列全部条件的索赔通知后 30 个工作日内以上述保证金额为限支付你方索赔金额：

- (一)索赔通知文件必须以书面形式提出，列明索赔金额，并由你方法定代表人(负责人)或授权代理人签字并加盖公章；
- (二)索赔通知文件必须同时附有：
 - 1.一项书面声明，声明索赔款项并未由被保证人或其代理人直接或间接地支付给你方；
 - 2.证明被保证人违反上述合同或协议约定的义务以及有责任支付你方索赔金额的证据。
- (三)索赔通知文件必须在本保函有效期内到达以下地址：

_____。

五、本保函保证金额将随被保证人逐步履行保函项下合同约定或法定的义务以及我方按你方索赔通知文件要求分次支付而相应递减。

六、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。受益人未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，我方在本保函项下的义务与责任全部消灭。

七、本保函项下的合同或基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，本保函无效;被保证人基于保函项下的合同或基础交易或其他原因的抗辩，我方均有权主张。

八、因本保函发生争议协商解决不成，按以下第 (一)种方式解决：

- (一)向我方所在地的人民法院起诉。
- (二)提交 此栏空白 仲裁委员会(仲裁地点为此栏空白)按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

九、本保函适用中华人民共和国法律。

十、其他条款：

- 1.本保函有效期届满或提前终止，本保函自动失效，我方在本保函项下的义务与责任自动全部消灭，此后提出的任何索赔均为无效索赔，我方无义务作出任何赔付。
- 2.所有索赔通知必须在我方工作时间内到达本保函规定的地址。

十一、本保函自我方盖章之日起生效。

保证人：_____ (盖章)
联系地址：_____
联系电话：_____
开立日期：__年__月__日

采购合同履约保险凭证

致被保险人_____：

鉴于你方_____（招标方/被保险人）接受投保人_____（投标方）参加_____（采购）项目的投标，向投保人签发中标通知书，投保人在我公司投保《采购合同履约保证保险》，我公司接受投保人的请求，在保险责任范围内，愿意就投保人履行与你方订立的采购合同，向你方提供如下保证保险：

一、我公司对上述采购项目出具的《采购合同履约保证保险》保单号：

二、上述保单项下我公司的保险金额（最高限额）：人民币（¥： 元）

上述全部保险单的保险金额随投保人逐步履行采购合同约定的义务或我公司的赔付而递减。

三、本保险的保险期间自____年__月__日__时起至____年__月__日__时止，共计__天。

四、本保险合同仅承担履约保证责任：在本保险期限内，供应商在《采购合同》的履约过程中，因下列情形给你方造成直接损失的，在收到你方提交的符合保险合同约定的全部条件的书面文件，我公司依据保险合同有关约定并与你方达成一致赔偿意见后 30 个工作日内以上述保险金额为限，支付你方索赔金额。

（一）投保人未按照采购合同约定的时间、地点交付采购标的；

（二）投保人供应采购标的的规格、型号、数量、质量等不符合《采购合同》的约定。

五、索赔文件

（一）经被保险人有权人签字、加盖被保险人公章的书面索赔声明正本，索赔声明须注明本保险凭证对应的保单号并申明如下事实：

（1）投保人未履行采购合同相关义务；

（2）投保人的违约事实。

（二）保险单正本；

（三）《采购合同》副本及与采购项目进展、质量、缺陷有关的证明文件（包括《中标通知书》、投标书及其附录、会议纪要、其他合同文件等）；

（四）保险人要求投保人、被保险人所能提供的与确认保险事故的性质、原因、损失程度等有关的其他证明和资料；

（五）仲裁机构出具的裁决书或法院出具的裁定书、判决书等生效法律文书（适用于仲裁或诉讼确认损失的方式）；

六、未经保险人书面同意，本保险凭证与保险合同不得转让、质押，否则保险人在本保险凭证与保险合同项下的保险责任自动解除。

七、本保证保险发生争议协商解决不成，向保险人所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、本保证保险适用的保险条款为《_____》。

九、保险责任免除及其他本保险凭证未载明事宜以保险合同约定为准。

十、本保险凭证自保险人加盖保单专用章起生效。

保证人：_____ (盖章)

地址：_____

电话：_____

开立日期：____年__月__日