

核工业西南勘察设计研究院有限公司

核工业西南勘察设计研究院有限公司

核工业西南勘察设计研究院有限公司

核工业西南勘察设计研究院有限公司

根据顶面防护增加钢架示意

GL1 框架梁 箱100X50x6 Q235B 旋转90度

注：图中所有矩形钢管两端均埋入两侧实心砖墙内，钢管与砖墙之间缝隙采用C30细石混凝土填充密实，墙面防辐射要求按照厂家工艺要求严格执行。

——表示梁端刚接，埋设深度为150mm。

焊接要求按照国家《全焊透焊》焊接标准执行。

本图纸仅作参考及算量使用，具体施工图纸以厂家图纸为准。

本次设计范围内各专业设备固定方式均采用钢架搭接墙体受力，图中防护房间已给出钢架参照方案，其余区域由施工方根据现场实际情况合理布置钢架。

平面示意&说明:KEY PLAN&EXPLANATION

会签栏: COUNTERSIGN

专业:	PROFESSION	签字:	SIGN	专业:	PROFESSION	签字:	SIGN
总图:	SITE PLAN			强电:	ELECTRIC		
建筑:	ARCHITECTURE			弱电:	ELECTRIC		
结构:	STRUCTURE			暖通:	VENTILATION		
给排水:	WATER			工艺:	CRAFT		

注册执业栏REGISTERED ARCHITECT/ENGINEER

姓名:NAME

注册证书号码:REGISTRATION CERTIFICATE NO.

注册印章号码:STAMP NO.

设计号:J2023-098JOB NO.

工程名称:绵阳市中心医院放射性药物研究中心设计服务PROJECT TITLE

子项名称:辐射专项装饰SUB ITEM

建设单位:绵阳市中心医院CLIENT

图名:顶面防护钢架示意图DRAWING TITLE

图别:装饰DWG. CATEGORY	图号:P-13改DWG. NO.
日期:2024.05DATE	版本:第A版VER. NO.
设计DESIGNED BY:孙海霞	校对CHECKED BY:郭江
专业负责人DISCIPLINE CHIEF:宋立	
设计总负责人PROJECT CHIEF:余勇	
审核AUDIT:余勇	
审定APPROVED BY:余勇	

四川资源集团SICHUAN RESOURCES GROUP

核工业西南勘察设计研究院有限公司NUCLEAR INDUSTRY SOUTHWEST GEOTECHNICAL INVESTIGATION&DESIGN INSTITUTE CO.,LTD.

中国·成都·二环路东四段298号

电话:028-84540365 传真:028-84540362

TEL:+86(28) 84540365 FAX:+86(28) 84540362

工程设计资质证书编号:A151000397LICENSE NO.

版权说明COPYRIGHT DECLARATION

此图版权为核工业西南勘察设计研究院有限公司所有,未经书面许可不得另行他用。本图须经相关部门审查批准后方可实施,未经我司加盖出图专用章时无效。

